

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Курганской области

Е.В. Федянина

" 18 " 09 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала АО "СО ЕЭС"
Свердловское РДУ

О. А. Ефимов

" 27 " 08 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "СУЭНКО"

Д.И. Анучин

" 22 " 09 2025 г.

ограничения режима потребления электрической энергии на 2025/2026 гг.
по АО "СУЭНКО" в операционной зоне филиала АО "СО ЕЭС" Свердловское РДУ на территории Курганской области

1. ГРАФИК

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс. кВтч											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	АО "Далур"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	АО "ЗОК"			8,08	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	24,44	79,76
3	ООО "КАВЗ"					9,60	9,60	92,45	92,45	92,45	92,45	92,45	92,45
4	АО "Катайский насосный завод"							24,15	24,15	24,15	24,15	24,15	24,15
5	АО "ШААЗ"							80,18	80,18	80,18	80,18	80,18	80,18
6	"Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД"								432,15	914,42	1378,58	1480,83	1480,83
7	ПАО "Синтез"							68,85	68,85	68,85	68,85	68,85	68,85
8	АО "Транснефть-Урал"												296,77
9	Потребители, обслуживаемые филиалом АО "СУЭНКО" Курганские городские электрические сети в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении №1 к настоящему графику			44,57	488,77	904,27	904,27	904,27	904,27	904,27	904,27	904,27	904,27
10	Потребители, обслуживаемые филиалом АО "СУЭНКО" Курганские электрические сети в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении №1 к настоящему графику	224,41	416,52	607,30	607,30	672,66	680,81	680,81	680,81	680,81	680,81	680,81	680,81
11	Потребители, обслуживаемые филиалом АО "СУЭНКО" Западные электрические сети в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении №1 к настоящему графику	164,24	341,83	450,24	450,24	452,03	452,03	452,03	452,03	452,03	452,03	452,03	452,03
12	Потребители, обслуживаемые филиалом АО "СУЭНКО" Шадринские электрические сети в соответствии с расшифровкой, приведенной в приложении №1 к настоящему графику	86,96	185,00	300,97	322,91	329,59	533,58	578,76	578,76	578,76	578,76	578,76	578,76

Итого по АО "СУЭНКО"	475,61	951,43	1427,52	1903,26	2392,59	2860,76	3338,09	3820,36	4284,52	4763,30
----------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Величина потребления электрической энергии потребителями, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-36 С).

Главный инженер АО "СУЭНКО" _____ Ю.Е. Тыщук