

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

С. А. Тегенцев

2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское ДДУ

А. В. Рогов

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "Россети Тюмень"

Е. Л. Бакланова

2025 г.

2. График ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг. по АО "Россети Тюмень" на территории Тюменской области

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
АО "Россети Тюмень" - первичный получатель команд																
1.	Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети		35,44	58,69	82,45	109,69	133,32	162,02	184,84	205,56	227,26	246,26				
1	АО "Сибнефтемаш"	ПС 110 кВ Ембаво	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	Чистиллов С.Г.	Главный энергетик	(3452) 53-50-50 доб.1039	г. Тюмень
2	АО "ГМС Нефтемаш"	ПС 110 кВ Западная	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Южаков С.С.	Главный энергетик	(3452) 79-19-30 доб. 1263; 8-919-956-98-66	г. Тюмень
3	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	0,34	0,90	1,49	2,39	2,39	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
4	ОАО "Тюменский Аккумуляторный завод"	ПС 110 кВ Западная	0,26	0,52	0,78	1,04	1,30	1,56	1,82	2,08	2,34	2,60	Борцов В.А.	Главный энергетик	8-929-269-50-26	г. Тюмень
5	ОАО "Тюменский комбинат хлебопродуктов"	ПС 110 кВ Сибжилстрой	0,65	0,65	0,65	0,65	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	Курочкин А.Н.	Главный энергетик	8-905-858-68-88	г. Тюмень
6	ООО "Агентство Интеллект-Сервис"	ПС 110 кВ Широкая	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	Суфинин В.П.	Главный инженер	8-919-956-80-29	г. Тюмень
7	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Сибжилстрой	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
8	ООО "Агентство Интеллект-Сервис"	ПС 110 кВ КСК	0,71	1,42	2,14	2,85	3,56	4,27	4,98	5,70	6,41	7,12	Суфинин В.П.	Главный инженер	8-919-956-80-29	г. Тюмень
9	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Новотехническая	1,42	2,78	4,38	6,14	6,14	8,14	10,72	10,72	10,72	10,72	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
10	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	РП 10 кВ Техническая	0,28	1,24	1,24	1,24	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
11	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Щербакловская	1,47	1,47	1,47	1,47	1,61	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
12	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Бурдун	0,77	1,24	2,54	4,04	4,04	4,04	4,04	7,44	7,44	7,44	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
13	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Алебашово	2,10	2,10	2,10	3,70	3,70	3,70	3,70	5,80	5,80	5,80	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
14	ООО "ВЗКГ"	ПС 110 кВ Винзили	0,44	0,88	1,32	1,76	2,20	2,64	3,08	3,52	3,96	4,40	Романов А.С.	Главный энергетик	(3452) 72-78-78; 8-982-922-55-98	г. Тюмень
15	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ ЛПК	0,00	0,00	2,33	2,33	2,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
16	ООО "Свеа Тюмень"	ПС 110 кВ Домостроительная	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40	Бедрин В.Г.	Главный энергетик	8-932-471-10-88	г. Тюмень
17	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Граничная	1,31	2,87	4,73	4,73	7,46	7,46	10,31	10,31	10,31	13,51	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
18	ООО "Агентство Интеллект-Сервис"	ПС 110 кВ Комарово	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	Суфинин В.П.	Главный инженер	8-919-956-80-29	г. Тюмень
19	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Суходольская	1,17	2,38	3,76	5,96	5,96	8,73	8,73	8,73	11,73	11,73	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
20	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Белинская	0,46	1,45	1,45	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	4,49	4,49	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
21	ПАО "Тюменские моторостроители"	ПС 110 кВ Моторный завод	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	Салтыков А.Н.	Начальник отдела энергетик	(3452) 54-60-63; 8-919-920-31-90	г. Тюмень
22	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 220 кВ Ожогово	1,70	2,20	2,20	4,02	4,02	6,12	6,12	6,12	8,22	8,22	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
23	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Северная	0,50	2,60	2,60	2,60	2,60	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
24	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Боровое	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
25	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	1,72	1,72	1,72	1,72	3,04	3,04	3,04	4,94	4,94	4,94	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
26	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Тарманы	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очерь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Казарово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	3,69	3,69	3,69	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
28	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Мурманская	0,96	1,24	2,73	2,73	4,72	4,72	4,72	4,72	6,72	6,72	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
29	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Пышминская	1,00	1,27	1,27	3,23	3,23	3,23	5,53	5,53	5,53	5,53	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
30	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Центральная	1,17	1,17	2,68	2,68	2,68	4,55	4,55	4,55	6,32	6,32	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
31	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Широкая	0,00	1,30	1,30	3,21	3,21	3,21	6,61	6,61	6,61	6,61	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
32	ООО "Агентство Интеллект-Сервис"	ПС 110 кВ Медик	0,51	1,02	1,52	2,03	2,54	3,05	3,56	4,06	4,57	5,08	Суфинин В.П.	Главный инженер	8-919-956-80-29	г. Тюмень
33	Филиал АО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110 кВ Промбаза	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	6,72	Тышук Ю.Е.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
34	ООО "Электон"	ПС 110 кВ Сибжилстрой	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Кочергин Б.А.	Главный инженер	(3452) 40-36-99; 8-904-498-46-19	г. Тюмень
1.1.	Район ПС 220 кВ Губернская (филиал ПАО "Россети" - Южное ПМЭС)		3,70	7,40	11,10	14,80	18,50	22,20	25,90	29,60	33,30	37,00				
1	филиал "Тюменский НПЗ" ООО "РИ-ИНВЕСТ"	ПС 220 кВ Губернская	3,70	7,40	11,10	14,80	18,50	22,20	25,90	29,60	33,30	37,00	Файзуллин Евгений Маратович	Главный энергетик, диспетчер СГЭ	(3452) 53-23-99 доб. 7799; (3452) 53-23-99 доб.3401	г. Тюмень
1.2.	Район ПС 220 кВ Ожогин (гранит Ожогин-Карман)		4,98	9,95	14,93	19,90	24,88	29,86	34,83	39,81	44,78	49,76				
1	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Угашево	0,35	0,70	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
2	ООО "ЭксПроф"	ПС 110 кВ Угашево	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60	Мыц В.В.	Главный энергетик	(3452) 39-33-44	г. Тюмень
3	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Персвалово	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
4	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Горьковка	0,37	0,74	1,11	1,48	1,85	2,22	2,59	2,96	3,33	3,70	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
5	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Молодёжная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
6	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Молчаново	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
7	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Кулаково	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
8	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Антипино	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
9	АО "Россети Тюмень"	ПС 6/10 кВ Метелёво-21Т	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
10	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Ембаево	0,57	1,13	1,70	2,26	2,83	3,40	3,96	4,53	5,09	5,66	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
11	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Каскара	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
12	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Сибжилстрой	0,33	0,66	0,99	1,32	1,65	1,98	2,31	2,64	2,97	3,30	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
13	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Туринская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Диспетчер ТЭС	Диспетчер ТЭС	(3452) 79-13-52	г. Тюмень
2.	Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Тобольское ТПО		5,28	10,50	24,48	46,55	62,53	83,29	100,05	116,82	171,61	195,32				
1	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 110 кВ КС-9	0,00	0,00	8,66	17,31	25,97	34,63	43,28	51,94	60,59	69,25	Алекса С.Н.	Начальник ПДС	(3462) 75-19-08 Диспетчер ПДС (3462) 36-24-59, 75-19-07, 8-929-249-95-00	г. Сургут
2	ООО "Запсибнефтехим"	ГРУ 10 кВ Тобольская ТЭЦ; РП 10 кВ 102, РП 10 кВ ПП-1, РП 10 кВ №40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	11,90	Васильков В.В.	Главный энергетик	(3456)34-99-99, доб. 9551, Начальник смены ЦЭС (3456) 39-80-00 доб. 7116	г. Тобольск
3	ООО "Запсибнефтехим"	ПС 110 кВ Сырьевая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	4,50	Васильков В.В.	Главный энергетик	(3456) 34-99-99, доб. 9551, Начальник смены ЦЭС (3456) 39-80-00 доб. 7116	г. Тобольск
4	Тобольский филиал АО "СУЭНКО"	ПС 110 кВ Ульяновская	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,61	1,88	2,15	2,42	2,69	Кидло В.Г.	Директор	(3456) 39-56-00	г. Тобольск
5	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Ульяновская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	3,85	Ходорик М.Ю.	Главный инженер ТПО	(3456) 39-63-51	г. Тобольск
6	Тобольский филиал АО "СУЭНКО"	ПС 110 кВ Сумкино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,50	Кидло В.Г.	Директор	(3456) 39-56-00	г. Тобольск
7	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Сумкино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,73	Ходорик М.Ю.	Главный инженер ТПО	(3456) 39-63-51	г. Тобольск
8	Тобольский филиал АО "СУЭНКО"	ПС 110 кВ Тобольская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	5,85	Кидло В.Г.	Директор	(3456) 39-56-00	г. Тобольск
9	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Тобольская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	14,64	Ходорик М.Ю.	Главный инженер ТПО	(3456) 39-63-51	г. Тобольск
2.1.	Район Тобольской ТЭЦ (филиал ПАО "Россети" - Южное ПМЭС)		2,45	4,90	7,35	9,80	12,25	14,70	17,15	19,60	22,05	24,50				
1	ООО "ЗапсибНефтехим"	ПС 110 кВ ГПП-1	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Васильков Василий Васильевич	Главный энергетик	тел.(3456) 39-80-00 доб. 9594	г. Тобольск
2	ООО "ЗапсибНефтехим"	ПС 110 кВ ГПП-2	1,25	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50	8,75	10,00	11,25	12,50	Васильков Василий Васильевич	Главный энергетик	тел.(3456) 39-80-00 доб. 9594	г. Тобольск
2.2.	Район ПС Демьянская:		0,31	0,61	0,92	9,37	11,72	18,86	22,00	25,15	28,28	31,43				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 110 кВ КС-7	0,00	0,00	0,00	8,15	10,19	12,22	14,26	16,30	18,33	20,37	Алекса С.Н.	Начальник ПДС	(3462) 75-19-08 Диспетчер ПДС (3462) 36-24-59, 75-19-07, 8-929-249-95-00	г. Сургут
2	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 110 кВ Кальча	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Боков Д.С.	Зам. главного инженера-главный энергетик	(3452) 38-99-99 доб.1061, 8-922-261-08-29	г. Тюмень
3	АО "Россети Тюмень"	ПС 110 кВ Косач	0,31	0,61	0,92	1,22	1,53	1,84	2,14	2,45	2,75	3,06	Ходорик М.Ю.	Главный инженер	(3456) 39-63-51	г. Тобольск
2.3.	Район ПС Лянтинская (филиал ПАО "Россети" - Южное ПМЭС)		2,25	4,45	6,74	8,99	11,24	13,49	15,74	17,98	20,23	22,48				
1	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 220 кВ Лянтинская	2,25	4,45	6,74	8,99	11,24	13,49	15,74	17,98	20,23	22,48	Боков Денис Сергеевич	Заместитель главного инженера-главный энергетик	(3452) 38-99-99 доб.1061, 8-922-261-08-29, (3452) 38-99-99 доб.1194, 8-922-261-40-07	м/р им.Малыка
3.	Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Южное ТПО		3,90	7,72	22,59	26,45	30,32	34,17	38,04	41,90	45,76	49,62				
3.1	Район ПС Заводоуковск:		3,90	7,72	11,59	15,45	19,32	23,17	27,04	30,90	34,76	38,62				
1	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 110 кВ Пятково	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34541) 3-14-00	Упоровский район
2	Распределительные сети Южное ТПО	ПС 110 кВ Плетнево	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34543) 2-38-66	Юргинский район
3	Распределительные сети Южное ТПО, Южный филиал АО "СУЭНКО"	ПС 110 кВ Зиново	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34535) 3-22-19	Ялуторовский район
4	Распределительные сети Южное ТПО, Южный филиал АО "СУЭНКО"	ПС 35 кВ Арболитовая	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34542) 2-23-37	г. Заводоуковск
5	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Юргинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110 кВ Юрга	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34543) 2-38-66	н.п. Югра
6	Распределительные сети Южное ТПО, Южный филиал АО "СУЭНКО"	ПС 110 кВ Ялуторовск	0,79	1,58	2,37	3,16	3,95	4,74	5,53	6,32	7,11	7,90	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34535) 3-22-19	г. Ялуторовск
7	Распределительные сети Южное ТПО, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110 кВ Упорово	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34541) 3-14-00	н.п. Упорово
8	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Омутинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110 кВ Омутинка	0,36	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34544) 3-23-57	н.п. Омутинка
9	Распределительные сети Южное ТПО, Заводоуковский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 220 кВ Заводоуковск	0,36	0,72	1,08	1,44	1,80	2,16	2,52	2,88	3,24	3,60	Шахтарин А.В.	Главный инженер	(34544) 3-23-57	Заводоуковский район
3.1.1.	Район ПС Заводоуковск (филиал ПАО "Россети" - Южное ПМЭС)		1,23	2,38	3,58	4,77	5,97	7,15	8,35	9,54	10,73	11,92				
1	АО "СУЭНКО"	ПС 220 кВ Заводоуковск	1,17	2,33	3,50	4,67	5,84	7,00	8,17	9,34	10,50	11,67	Савин Виктор Валерьевич	Заместитель директора по ЭСК	(34535) 3-58-02	г. Заводоуковск
2	АО "Заводоуковский машиностроительный завод"	ПС 220 кВ Заводоуковск	0,06	0,05	0,08	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	0,25	Савенков Александр Алексеевич	Главный энергетик	8-922-045-74-24, 8-3452-22-43-02	г. Заводоуковск
3.2	Район ПС Княжево:		0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00				
1	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 110 кВ КС-11, ЗРУ-10	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	Алекса С.Н.	Начальник ПДС	(3462) 36-24-59	н.п. Богандинка
4.	Филиал АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Ишимское ТПО		4,54	9,00	13,50	18,00	22,58	27,00	31,55	36,01	40,51	45,00				
4.1	Район ПС Ишим:		4,54	9,00	13,50	18,00	22,58	27,00	31,55	36,01	40,51	45,00				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Викуловского муниципального района	ПС 110 кВ Викулово	0,19	0,37	0,56	0,75	0,94	1,12	1,31	1,50	1,68	1,87	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34550) 2-16-77	н.п. Викулово
2	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Тушнолобово	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34556) 4-17-47	н.п. Тушнолобово
3	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Быструха	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,52	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34556) 4-17-47	н.п. Быструха
4	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сладковского муниципального района	ПС 110 кВ Менжинка	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34556) 4-17-47	н.п. Менжинка

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Абатск	0,17	0,34	0,50	0,67	0,84	1,01	1,18	1,34	1,51	1,68	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34556) 4-17-47	н.п. Абатское
6	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110 кВ Аромашево	0,15	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88	1,03	1,18	1,32	1,47	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34545) 2-17-74	н.п. Аромашево
7	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34553) 4-91-70	н.п. Казанское
8	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	0,04	0,09	0,13	0,17	0,22	0,26	0,30	0,34	0,39	0,43	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34553) 4-91-70	н.п. Яровское
9	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	0,08	0,16	0,23	0,31	0,39	0,47	0,55	0,62	0,70	0,78	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34553) 4-91-70	н.п. Дубынка
10	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Бердюзьского муниципального района	ПС 110 кВ Бердюжье	0,07	0,13	0,20	0,27	0,34	0,40	0,47	0,54	0,60	0,67	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34554) 2-14-88	н.п. Бердюжье
11	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сорокинского муниципального района	ПС 110 кВ Сорокино	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,61	1,88	2,15	2,42	2,69	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34554) 2-14-89	н.п. Сорокино
12	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Колос	0,08	0,15	0,23	0,30	0,38	0,45	0,53	0,60	0,68	0,75	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34554) 2-14-90	н.п. Бокаревка
13	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Голышмановского муниципального района	ПС 110 кВ Земляная	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34550) 2-16-77	н.п. Земляная
14	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Н.Локти	0,08	0,16	0,23	0,31	0,39	0,47	0,55	0,62	0,70	0,78	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34551) 7-22-34	н.п. Н.Локти
15	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Лариха	0,08	0,15	0,23	0,30	0,38	0,45	0,53	0,60	0,68	0,75	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34551) 7-22-34	н.п. Лариха
16	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Гагарино	0,10	0,19	0,29	0,39	0,49	0,58	0,68	0,78	0,87	0,97	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34551) 7-22-34	н.п. Гагарино
17	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сорокинского муниципального района	ПС 35 кВ Калининно	0,05	0,09	0,14	0,19	0,24	0,28	0,33	0,38	0,42	0,47	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34551) 7-22-34	н.п. Калининно
18	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Сорокинского муниципального района	ПС 35 кВ Озерное	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34551) 7-22-34	н.п. Озерное
19	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Камышенка	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34556) 4-17-47	н.п. Камышенка
20	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110 кВ Бердюжье	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34554) 2-14-88	н.п. Пеганово
21	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Памятных	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34554) 2-14-88	н.п. Быково
22	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Ощепково	0,08	0,15	0,23	0,30	0,38	0,45	0,53	0,60	0,68	0,75	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34555) 2-35-36	н.п. Ощепково
23	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Бердюзьского муниципального района	ПС 110 кВ Бердюжье	0,04	0,09	0,13	0,18	0,22	0,26	0,31	0,35	0,40	0,44	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34550) 2-16-77	н.п. Истошино
24	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110 кВ Березовка	0,06	0,12	0,17	0,23	0,29	0,35	0,41	0,46	0,52	0,58	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34550) 2-16-77	н.п. Березовка
25	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Аромашевского муниципального района	ПС 110 кВ Кротово	0,04	0,08	0,12	0,16	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34550) 2-16-77	н.п. Кротово
26	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Ишимского муниципального района	ПС 110 кВ Стрехинно	0,14	0,27	0,41	0,54	0,68	0,81	0,95	1,08	1,22	1,35	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34554) 2-14-88	н.п. Стрехинно
27	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Ильинка	0,12	0,25	0,37	0,50	0,62	0,74	0,87	0,99	1,12	1,24	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34554) 2-14-88	н.п. Ильинка
28	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	0,06	0,11	0,17	0,23	0,29	0,34	0,40	0,46	0,51	0,57	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34545) 2-17-75	н.п. Тундрово

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Голышмановского муниципального района	ПС 110 кВ Малышенка	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34546) 2-56-03	н.п. Малышенка
30	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Маслянка	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34556) 4-17-47	н.п. Маслянка
31	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Абатского муниципального района	ПС 110 кВ Банниково	0,03	0,05	0,08	0,10	0,13	0,16	0,18	0,21	0,23	0,26	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34545) 2-17-76	н.п. Банниково
32	Распределительные сети Ишимского ТПО, Администрация Казанского муниципального района	ПС 110 кВ Казанка	0,15	0,30	0,44	0,59	0,74	0,89	1,04	1,18	1,33	1,48	Бусыгин А.В.	Главный инженер	(34546) 2-56-03	н.п. Усово
4.1.1.	Район ПС Ишим (филиал ПАО "Россети" - Южное ПМЭС)		1,40	2,81	4,21	5,61	7,03	8,43	9,83	11,24	12,64	14,04				
1	АО "СУЭНКО"	ПС 220 кВ Ишим	1,37	2,75	4,12	5,49	6,87	8,24	9,61	10,99	12,36	13,73	Володин Владимир Владимирович	Заместитель директора по ЭСК	(34551)7-92-32	г. Ишим
2	ООО ТК "Кондитер Профи"	ПС 220 кВ Ишим	0,03	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	Ефименко Дмитрий Сергеевич	Главный энергетик	8-992-308-17-96	г. Ишим
	ИТОГО:		49,16	85,91	143,02	200,69	248,75	306,48	354,48	400,29	485,14	536,20				

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-41,1 °С).

И.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг АО "Россети Тюмень"

И.о. первого заместителя генерального директора - главного инженера АО "Россети Тюмень"

Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ

Д. В. Кузьмич

В. Г. Демихов

С. В. Редин