

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 30.06.2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	
г. Тюмень	г. Тюмень	Промбаза 110/10/10 кВ	T-1	40	8,99	80,00	21,00	59,00	19,00	13,03
			T-2	40	12,01					
	г. Тюмень	Тополя 110/10 кВ	T-1	6,3	0,46	12,60	4,95	7,65	1,35	0,00
			T-2	6,3	4,48					
	г. Тюмень	Водозабор 110/6 кВ	1Т	2,5	0,36	5,00	0,54	4,46	1,96	1,96
			2Т	2,5	0,17					
	г. Тюмень	Водогрейная 110/6 кВ	1Т	16	1,03	32,00	1,36	30,64	14,64	14,40
			2Т	16	0,33					
Тобольск	г. Тобольск	Вузгородок 110/10 кВ	T-1	25	6,57	50,00	10,14	39,86	14,86	11,10
			T-2	25	3,57					