

СВЕДЕНИЯ
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Курганской области
на 31.03.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ	T-1	10	2,65	16,3	5,38	10,92	0,92	0,06
			T-2	6,3	2,73					
	н.п. Большой Камаган	ТП, РП от ПС Белозерская Фрунзенская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,16	2,5	0,16	2,34	2,34	2,34
		ТП, РП от ПС Фрунзенская						2,34	2,34	2,34
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44	6,3	0,44	5,86	5,86	5,84
		ТП, РП от ПС Светлый Дол						5,86	5,86	5,84
	н.п. Песьяное	Дружба 110/10 кВ	T-1	2,5	0,16	2,5	0,16	2,34	2,34	2,28
		ТП, РП от ПС Дружба						2,34	2,34	2,28
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод 35/10 кВ	T-1	4	0,63	4	0,63	3,37	3,37	3,06
		ТП, РП от ПС Стеклозавод						3,37	3,37	3,06
н.п. Памятное	Памятинская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,43	2,5	0,43	2,07	2,07	1,40	
	ТП, РП от ПС Памятинская						2,07	2,07	1,40	
н.п. Тебеняк	Першино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,57	2,5	0,57	1,93	1,93	1,87	
	ТП, РП от ПС Першино						1,93	1,93	1,87	
н.п. Вагино	Вагино 35/10 кВ	T-1			2,5	0,13	2,37	2,37	2,36	
		T-2	2,5	0,13						
		ТП, РП от ПС Вагино					2,37	2,37	2,36	
Лебяжьевский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ	T-1	10	0,32	20	0,76	19,24	9,24	9,22
			T-2	10	0,44					
			ТП, РП от ПС Лопатки					19,24	9,24	9,22
	н.п. Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ	T-1	16	1,34	16	1,34	14,66	14,66	14,31
		ТП, РП от ПС В.Глубокое						14,66	14,66	14,31
	н.п. Арлагуль	Арлагуль 110/10 кВ	T-1	6,3	0,36	6,3	0,36	5,94	5,94	5,93
		ТП, РП от ПС Арлагуль						5,94	5,94	5,93
	н.п. Центральное	Центральная 35/10 кВ	T-1	2,5	0,31	4,3	0,31	3,99	1,49	1,49
			T-2	1,8						
			ТП, РП от ПС Центральная					3,99	1,49	1,49
н.п. Меншиково	Меншиково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,38	2,5	0,38	2,12	2,12	2,09	
	ТП, РП от ПС Меншиково						2,12	2,12	2,09	
н.п. Речное	Речное 35/10 кВ	T-1	1,8	0,28	4,3	0,28	4,02	1,52	1,52	
		T-2	2,5	0,00						
		ТП, РП от ПС Речное					4,02	1,52	1,52	
Макушинский район	г.Макушино	Макушино 110/10 кВ	AT-1	200	67,94	200,00	67,94	132,06	132,06	131,94
			PT-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ТП, РП от ПС Макушино					132,06	132,06	131,94
	н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ	T-1	2,5	0,34	8,80	0,34	8,46	2,16	2,14
			T-2	6,3	0,00					
			ТП, РП от ПС Сетовное					8,46	2,16	2,14
	н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,05	6,30	0,05	6,25	6,25	6,25
		ТП, РП от ПС Басковская						6,25	6,25	6,25
	н.п. Мартино	Б. Мартино 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,14	6,30	0,14	6,16	6,16	6,15
		ТП, РП от ПС Б. Мартино						6,16	6,16	6,15
	н.п. Казаркино	Казарки 110/10 кВ	T-1	6,3	0,21	6,30	0,21	6,09	6,09	6,09
		ТП, РП от ПС Казарки						6,09	6,09	6,09
	н.п. Трюхино	Трюхино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,07	2,50	0,07	2,43	2,43	2,43
		ТП, РП от ПС Трюхино						2,43	2,43	2,43
	н.п. Моршиха	Моршиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,18	6,30	0,18	6,12	6,12	6,11
		ТП, РП от ПС Моршиха						6,12	6,12	6,11
н.п. Клюквенное	Саратовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	6,50	0,29	6,21	2,21	2,19	
		T-2	4	0,29						
		ТП, РП от ПС Саратовская					6,21	2,21	2,19	

	н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,17	1,60	0,17	1,43	1,43	1,43
		ТП, РП от ПС М. Курейное						1,43	1,43	1,43
	н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	T-1	1,8	0,51	1,80	0,51	1,29	1,29	1,22
		ТП, РП от ПС						1,29	1,29	1,22
	н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,35	6,30	0,35	5,95	5,95	5,93
		ТП, РП от ПС Старопершино						5,95	5,95	5,93
	н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	T-1	10	1,15	20,00	3,83	16,17	6,17	5,27
		T-2	10	2,68						
		ТП, РП от ПС Мокроусово								
	н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	T-2	2,5	0,24	2,50	0,24	2,26	2,26	2,24
		ТП, РП от ПС Дубровное						2,26	2,26	2,24
	н.п. Куртан	Куртан 35/10 кВ	T-1	2,5	0,21	2,50	0,21	2,29	2,29	2,28
		ТП, РП от ПС Куртан						2,29	2,29	2,28
	н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,36	2,50	0,36	2,14	2,14	2,14
		ТП, РП от ПС Сунгурово						2,14	2,14	2,14
	н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	T-1	1,8	0,35	1,80	0,35	1,45	1,45	1,44
		ТП, РП от ПС Уварово						1,45	1,45	1,44
	н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	T-1	2,5	0,20	2,50	0,20	2,30	2,30	2,29
		ТП, РП от ПС Рассвет						2,30	2,30	2,29
	н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	16,30	0,99	15,31	5,31	5,29
		T-2	10	0,99						
		ТП, РП от ПС Октябрьская								
	г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	T-1	10	1,60	20,00	1,70	18,30	8,30	7,58
		T-2	10	0,09						
		ТП, РП от ПС Сибирская								
	н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	T-1	2,5	0,00	5,00	0,44	4,56	2,06	2,06
		T-2	2,5	0,44						
		ТП, РП от ПС Б. Приютная						4,56	2,06	2,06
	н.п. Новогеоргиевка-2	Новогеоргиевка 110/35/10 кВ	T-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,72
		ТП, РП от ПС Новогеоргиевка						9,72	9,72	9,72
	н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	T-1	1,6	0,16	3,20	0,67	2,53	0,93	0,67
		T-2	1,6	0,50						
		ТП, РП от ПС Медвежье								
	н.п. Актабан	Актабан 35/10 кВ	T-1	1,6	0,22	1,60	0,22	1,38	1,38	1,38
		ТП, РП от ПС Актабан						1,38	1,38	1,38
	н.п. Пашково	Пашково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,39	5,00	0,39	4,61	2,11	2,11
		T-2	2,5	0,00						
		ТП, РП от ПС Пашково						4,61	2,11	2,11
	н.п. Половинное	Половинное 110/35/10 кВ	T-1	10	1,69	20,00	3,38	16,62	6,62	5,67
		T-2	10	1,69						
		ТП, РП от ПС Половинное						16,62	6,62	5,67
	н.п. Сумки	Комсомольская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,00	5,00	0,74	4,26	1,76	1,68
		T-2	2,5	0,74						
		ТП, РП от ПС Комсомольская						4,26	1,76	1,68
	н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ	T-1	6,3	0,17	6,30	0,17	6,13	6,13	6,09
		ТП, РП от ПС Сухмень						6,13	6,13	6,09
	н.п. Пищальное	Пищальная 35/10 кВ	T-1	4	0,32	4,00	0,32	3,68	3,68	3,56
		ТП, РП от ПС Пищальная						3,68	3,68	3,56
	н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	T-1	1,6	0,05	1,60	0,05	1,55	1,55	1,50
		ТП, РП от ПС Булдак						1,55	1,55	1,50
	н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	T-1	3,2	0,18	3,20	0,18	3,02	3,02	3,02
		ТП, РП от ПС Васильевская						3,02	3,02	3,02
	н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ	T-1	6,3	3,43	12,60	4,12	8,48	2,18	1,90
		T-2	6,3	0,70						
		ТП, РП от ПС Частоозерье								
	н.п. Восточное	Восток 110/10 кВ	T-1	6,3	0,37	6,30	0,37	5,93	5,93	5,92
		ТП, РП от ПС Восток						5,93	5,93	5,92
	н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	T-1	2,5	0,04	2,50	0,04	2,46	2,46	2,46
		ТП, РП от ПС Троицкая						2,46	2,46	2,46
	н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,39	16,30	2,05	14,25	4,25	4,15
		T-2	10	1,65						
		ТП, РП от ПС Мостовская						14,25	4,25	4,15
	н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	T-2	6,3	0,34	6,30	0,34	5,96	5,96	5,96
		ТП, РП от ПС Строево						5,96	5,96	5,96

Варгашинский район	н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	T-1	16	1,00	16,00	1,00	15,00	15,00	12,99	
		ТП, РП от ПС Солнечная						15,00	15,00	12,99	
	н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	T-1	4	0,17	4,00	0,17	3,83	3,83	3,83	
		ТП, РП от ПС Лихачи						3,83	3,83	3,83	
	н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	4,10	0,72	3,38	0,88	0,44	
		ТП, РП от ПС Матросовская	T-2	1,6	0,72						
	н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	T-2	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,17	
		ТП, РП от ПС В.Суерская						2,19	2,19	2,17	
	н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	T-1	1,6	0,48	4,10	0,48	3,62	1,12	1,12	
		ТП, РП от ПС Барашково	T-2	2,5							
	Кетовский район	н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	T-1	10	4,18	20,00	9,67	10,33	0,33	0,00
			ТП, РП от ПС Лесники	T-2	10	5,49					
н.п. Садовое		Садовая 110/10 кВ	T-1	6,3		12,60	2,72	9,88	3,58	3,12	
		ТП, РП от ПС Садовая	T-2	6,3	2,72						
н.п. Падеринское		Разлив 110/35/10 кВ	T-2	6,3	2,31	6,30	2,31	3,99	3,99	3,23	
		ТП, РП от ПС Разлив						3,99	3,99	3,23	
н.п. Митино		Митино 35/10/6 кВ	T-1	2,5	0,03	4,10	1,20	2,90	0,40	0,00	
		ТП, РП от ПС Митино	T-2	1,6	1,18						
н.п. Каширино		Каширино 35/10 кВ	T-1	4	1,46	8,00	3,30	4,70	0,70	0,00	
		ТП, РП от ПС Каширино	T-2	4	1,84						
н.п. Шмаково		Шмаково 35/10 кВ	T-1	4	0,98	4,00	0,98	3,02	3,02	2,98	
		ТП, РП от ПС Шмаково						3,02	3,02	2,98	
н.п. Утяк	Утятская 110/10 кВ	T-1	10	1,29	16,30	2,68	13,62	3,62	1,44		
	ТП, РП от ПС Утятская	T-2	6,3	1,39							
ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	T-1	10	5,22	16,30	6,01	10,29	0,29	0,00		
	ТП, РП от ПС Боровская	T-2	6,3	0,79							
н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	T-1	5,6	2,17	11,90	2,17	9,73	3,43	0,55		
	ТП, РП от ПС Иковка	T-2	6,3	0,00							
н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	T-1	6,3	2,56	6,30	2,56	3,74	3,74	1,68		
	ТП, РП от ПС Черемухово						3,74	3,74	1,68		
н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	T-1	4	1,39	8,00	2,38	5,62	1,62	1,04		
	ТП, РП от ПС Шкодино	T-2	4	0,99							
г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	T-5	25	10,16	50,00	17,85	32,15	7,15	0,00		
		T-6	25	7,69							
	Городская 110/6 кВ	Городская 110/6 кВ	T-1	10	3,53	10,00	3,53	6,47	6,47	6,44	
		ТП, РП от ПС Городская						6,47	6,47	6,44	
	Заозерная 110/10 кВ	Заозерная 110/10 кВ	T-1	10	5,33	20,00	9,24	10,76	0,76	0,00	
		ТП, РП от ПС Заозерная	T-2	10	3,91						
	Арматурная 110/6 кВ	Арматурная 110/6 кВ	T-1	25	0,00	41,00	5,61	35,39	10,39	0,00	
		ТП, РП от ПС Арматурная	T-2	16	5,61						
	Восточная 110/6 кВ	Восточная 110/6 кВ	T-1	16	7,26	32,00	14,33	17,67	1,67	0,00	
		ТП, РП от ПС Восточная	T-2	16	7,07						
	Рябово 110/10 кВ	Рябово 110/10 кВ	T-1	10	7,93	20,00	11,77	8,23	-1,77	0,00	
		ТП, РП от ПС Рябово	T-2	10	3,84						
КЗММК 110/10 кВ	КЗММК 110/10 кВ	T-1	25	4,52	41,00	13,97	27,03	2,03	0,00		
	ТП, РП от ПС КЗММК	T-2	16	9,44							
Южная 110/6 кВ	Южная 110/6 кВ	T-1	25	11,29	41,00	20,94	20,06	-4,94	0,00		
	ТП, РП от ПС Южная	T-2	16	9,65							
КЗКТ ГПП-1	КЗКТ ГПП-1	T-1	31,5	0	63,00	10,36	52,64	21,14	13,67		
	ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-1	T-2	31,50	10,36							

г. Курган	КЗКТ ГПП-2	T-1	40	6,39	65,00	11,50	53,50	13,50	0,00
		T-2	25,00	5,12					
г.Курган	ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-2	T-1	15,00	4,54	30,00	10,10	19,90	4,90	1,62
		T-2	15,00	5,56					
г.Курган	КСМ 110/10кВ	T-1	10	1,40	20,00	3,62	16,38	6,38	5,92
		T-2	10	2,22					
г.Курган	Северная 35/6 кВ	T-1	10	1,40	20,00	3,62	16,38	6,38	5,92
		T-2	10	2,22					
г. Курган	ТП, РП от ПС Северная	T-1	25	2,30	50	3,99	46,01	21,01	16,58
		T-2	25	1,69					
г. Курган	Береговая 110/10кВ	T-1	25	2,30	50	3,99	46,01	21,01	16,58
		T-2	25	1,69					
г. Курган	ТП, РП от ПС КСМ	T-1	25,00	0	50,00	6,96	43,04	18,04	0,00
		T-2	25,00	6,96					
г. Курган	ЗДС 110/10кВ	T-1	25,00	0	50,00	6,96	43,04	18,04	0,00
		T-2	25,00	6,96					
г. Курган	ТП, РП от ПС ЗДС	T-1	16	2,14	32,00	6,70	25,30	9,30	6,64
		T-2	16,00	4,56					
г. Курган	Тобол 110/6 кВ	T-1	16	2,14	32,00	6,70	25,30	9,30	6,64
		T-2	16,00	4,56					
г. Курган	ТП, РП от ПС Тобол	T-1	10,00	7,27	26,00	7,27	18,73	2,73	0,00
		T-2	16,00	0					
г. Курган	Юнона 110/10кВ	T-1	10,00	7,27	26,00	7,27	18,73	2,73	0,00
		T-2	16,00	0					
г. Курган	ТП, РП от ПС Юнона	T-1	10,00	7,27	26,00	7,27	18,73	2,73	0,00
		T-2	16,00	0					
н.п. Водный	Н.Березово 110/35/6 кВ	T-1	6,3	0,42	12,60	2,61	9,99	3,69	3,67
		T-2	6,3	2,19					
н.п. Глядянское	ТП, РП от ПС Н.Березово	T-1	6,3	0,00	12,60	2,65	9,95	3,65	3,24
		T-2	6,3	2,65					
н.п. Боровлянка	Глядянская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	12,60	2,65	9,95	3,65	3,24
		T-2	6,3	2,65					
н.п. Боровлянка	Боровлянская 110/10 кВ	T-2	6,3	0,45	6,30	0,45	5,85	5,85	5,81
		T-1	6,3	0,45					
н.п.Раскатиха	ТП, РП от ПС Боровлянская	T-2	6,3	0,45	6,30	0,45	5,85	5,85	5,81
		T-1	6,3	0,45					
н.п.Раскатиха	Раскатиха 110/35/10 кВ	T-2	10	0,64	10,00	0,64	9,36	9,36	8,20
		T-1	10	0,64					
н.п. Нагорское	ТП, РП от ПС Раскатиха	T-2	10	0,64	10,00	0,64	9,36	9,36	8,20
		T-1	10	0,64					
н.п. Нагорское	Нагорная 110/10 кВ	T-1	6,3	0,70	6,30	0,70	5,60	5,60	5,15
		T-2	6,3	0,70					
н.п. Обрядовка	ТП, РП от ПС Нагорная	T-1	6,3	0,70	6,30	0,70	5,60	5,60	5,15
		T-2	6,3	0,70					
н.п. Обрядовка	Обрядовская 35/10 кВ	T-1	4	0,75	4,00	0,75	3,25	3,25	3,17
		T-2	4	0,75					
н.п. Давыдовка	ТП, РП от ПС Обрядовская	T-1	4	0,75	4,00	0,75	3,25	3,25	3,17
		T-2	4	0,75					
н.п. Давыдовка	Давыдовка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,17	3,60	0,17	3,43	1,63	1,59
		T-2	1,8	0,00					
н.п. Давыдовка	ТП, РП от ПС Давыдовка	T-1	1,8	0,17	3,60	0,17	3,43	1,63	1,59
		T-2	1,8	0,00					
н.п. Обухово	Обухово 35/10 кВ	T-1	4	0,24	4,00	0,24	3,76	3,76	3,76
		T-2	4	0,24					
н.п. Обухово	ТП, РП от ПС Обухово	T-1	4	0,24	4,00	0,24	3,76	3,76	3,76
		T-2	4	0,24					
н.п. Альменево	Альменево 110/35/10 кВ	T-1	10	1,65	20,00	5,22	14,78	4,78	4,45
		T-2	10	3,56					
н.п. Альменево	ТП, РП от ПС Альменево	T-1	10	1,65	20,00	5,22	14,78	4,78	4,45
		T-2	10	3,56					
н.п. Мир	Мир 110/10 кВ	T-1	6,3	0,54	6,30	0,54	5,76	5,76	5,76
		T-2	6,3	0,54					
н.п. Мир	ТП, РП от ПС Мир	T-1	6,3	0,54	6,30	0,54	5,76	5,76	5,76
		T-2	6,3	0,54					
н.п. Танрыкулово	Танрыкулово 35/10 кВ	T-1	4	0,51	4,00	0,51	3,49	3,49	3,48
		T-2	4	0,51					
н.п. Танрыкулово	ТП, РП от ПС Танрыкулово	T-1	4	0,51	4,00	0,51	3,49	3,49	3,48
		T-2	4	0,51					
н.п. Юломаново	Юломанова 35/10 кВ	T-1	1,8	0,29	1,80	0,29	1,51	1,51	1,51
		T-2	1,8	0,29					
н.п. Юломаново	ТП, РП от ПС Юломанова	T-1	1,8	0,29	1,80	0,29	1,51	1,51	1,51
		T-2	1,8	0,29					
н.п. Бороздинка	Бороздинка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,17	2,50	0,17	2,33	2,33	2,33
		T-2	2,5	0,17					
н.п. Бороздинка	ТП, РП от ПС Бороздинка	T-1	2,5	0,17	2,50	0,17	2,33	2,33	2,33
		T-2	2,5	0,17					
н.п. Звериноголовское	Звериноголовская 110/35/10 кВ	T-1	10	2,65	16,30	10,82	5,48	-4,52	0,00
		T-2	6,3	8,17					
н.п. Звериноголовское	ТП, РП от ПС Звериноголовская	T-1	10	2,65	16,30	10,82	5,48	-4,52	0,00
		T-2	6,3	8,17					
н.п. Прорывное	Прорыв 110/10 кВ	T-1	6,3	1,09	6,30	1,09	5,21	5,21	5,21
		T-2	6,3	1,09					
н.п. Прорывное	ТП, РП от ПС Прорыв	T-1	6,3	1,09	6,30	1,09	5,21	5,21	5,21
		T-2	6,3	1,09					
н.п. Труд и Знание	Труд 35/10 кВ	T-1	2,5	0,43	4,10	0,69	3,41	0,91	0,89
		T-2	1,6	0,25					
н.п. Труд и Знание	ТП, РП от ПС Труд	T-1	2,5	0,43	4,10	0,69	3,41	0,91	0,89
		T-2	1,6	0,25					

Зверинк	н.п. Озерное	Курорт 35/10 кВ	T-1	1,6	0,38	3,20	0,66	2,54	0,94	0,91
			T-2	1,6	0,28					
		ТП, РП от ПС Курорт							2,54	0,94
н.п. Красногорка	Красногорская 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Красногорская	T-1	2,5	0,14	2,50	0,14	2,36	2,36	2,36
н.п. Закоулово	Закоулово 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Закоулово	T-1	6,3	0,30	6,30	0,30	6,00	6,00	5,98
н.п. Куртамыш	Куртамыш 110/35/10 кВ	ТП, РП от ПС Куртамыш	T-1	16	7,20	32,00	12,90	19,10	3,10	1,59
				T-2	16					
н.п. Обанино	Обанино 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Обанино	T-1	2,5	0,28	2,50	0,28	2,22	2,22	2,22
н.п. Нижнее	Нижняя 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Нижняя	T-1	4	0,53	4,00	0,53	3,47	3,47	3,42
н.п. Костылево	Костылево 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Костылево	T-1	4	0,27	4,00	0,27	3,73	3,73	3,73
н.п. Долговка	Долговка 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Долговка	T-1	4	0,29	4,00	0,29	3,71	3,71	3,65
н.п. Пепелино	Пепелино 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Пепелино	T-1	4	0,39	4,00	0,39	3,61	3,61	3,59
н.п. Советское	Советская 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Советская	T-1	2,5	0,12	5,00	0,59	4,41	1,91	1,91
				T-2	2,5					
н.п. Камаган	Камаган 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Камаган	T-1	2,5	0,23	5,00	0,81	4,19	1,69	1,68
				T-2	2,5					
н.п. Песьяное	Песьяное 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Песьяное	T-1	1,6	0,96	5,60	1,29	4,31	0,31	0,23
				T-2	4					
н.п. Косулино	Косулино 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Косулино	T-1	3,1	0,37	5,60	0,37	5,23	2,13	2,11
				T-2	2,5					
н.п. Кирово	Кирово 110/35/10 кВ	ТП, РП от ПС Кирово	T-1	10	0,51	16,30	2,84	13,46	3,46	3,30
				T-2	6,3					
н.п. Дубровное	Заря 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Заря	T-1	6,3	0,32	6,30	0,32	13,46	3,46	3,30
н.п. Маяк	Маяк 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Маяк	T-1	10	3,34	16,30	7,08	9,22	-0,78	0,00
				T-2	6,3					
н.п. Севастьяновка	Севастьяновская 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Севастьяновская	T-1	6,3	0,26	6,30	0,26	6,04	6,04	6,02
н.п. Маслово	Маслово 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Маслово	T-1	40	0,80	80,00	1,87	78,13	38,13	38,13
				T-2	40					
н.п. Коровье	Коровье 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Коровье	T-1	2,5	0,70	2,50	0,70	1,80	1,80	1,67
н.п. Сафакулево	Сафакулево 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Сафакулево	T-1	6,3	0,80	12,60	2,17	10,43	4,13	3,81
				T-2	6,3					
н.п. Сулейманово	Сулейманово 110/35/10 кВ	ТП, РП от ПС Сулейманово	T-1	6,3	0,74	6,30	0,74	5,56	5,56	5,55
Преображенка	Преображенка 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Преображенка	T-1	6,3	0,69	6,30	0,69	5,61	5,61	5,56
н.п. Аджитарово	Аджитарово 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Аджитарово	T-1	6,3	0,61	6,30	0,61	5,69	5,69	5,68
н.п. Мартыновка	Мартыновская 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Мартыновская	T-1	6,3	0,57	6,30	0,57	5,73	5,73	5,73
н.п. Целинное	Целинная 110/35/10 кВ	ТП, РП от ПС Целинная	T-1	10	3,49	20,00	6,28	13,72	3,72	3,55
				T-2	10					
н.п. Косолапово	Косолапово 110/35/10 кВ	ТП, РП от ПС Косолапово	T-1	6,3	0,53	6,30	0,53	5,77	5,77	5,74
								5,77	5,77	5,74

Целинный район	н.п. Половинное	Восход 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,58	6,30	0,58	5,72	5,72	5,69
		ТП, РП от ПС Восход						5,72	5,72	5,69
	н.п. Марс	Марс 110/10 кВ	T-1	6,3	0,79	6,30	0,79	5,51	5,51	5,49
		ТП, РП от ПС Марс						5,51	5,51	5,49
	н.п. Пески	Пески 110/10 кВ	T-1	6,3	0,41	6,30	0,41	5,89	5,89	5,89
		ТП, РП от ПС Пески						5,89	5,89	5,89
	н.п. Мануйлово	Мануйлово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,32	6,50	0,84	5,66	1,66	1,62
		ТП, РП от ПС Мануйлово	T-2	4	0,52					
	н.п. Михалево	Михалево 35/10 кВ	T-1	2,5	0,40	2,50	0,40	2,10	2,10	2,09
		ТП, РП от ПС Михалево						2,10	2,10	2,09
Шумихинский район	н.п. Шумиха	Шумиха 110/10 кВ	АТ-1	125	15,17	325,00	42,51	282,49	82,49	81,84
			АТ-2	200	27,34					
			РТ-1	16	1,06					
			РТ-2	16	3,62					
	ТП, РП от ПС Шумиха						27,32	11,32	10,61	
	н.п. Большая Николаевка	Свердловская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,24	6,30	0,24	6,06	6,06	6,02
		ТП, РП от ПС Свердловская						6,06	6,06	6,02
	н.п. Благовещенское	Искра 110/10 кВ	T-1	6,3	0,28	6,30	0,28	6,02	6,02	6,00
		ТП, РП от ПС Искра						6,02	6,02	6,00
	н.п. Галкино	Галкино 110/35/10 кВ	T-1	10	1,17	20,00	1,54	18,46	8,46	8,46
T-2			10	0,37						
ТП, РП от ПС Галкино						18,46	8,46	8,46		
район н.п. Мал.Дюрягино	Урал 110/10 кВ	T-1	16	1,25	16,00	1,25	14,75	14,75	14,73	
	ТП, РП от ПС Урал						14,75	14,75	14,73	
н.п. Столбово	Машзавод 110/10 кВ	T-1	6,3	4,96	6,30	4,96	1,34	1,34	1,18	
	ТП, РП от ПС Машзавод						1,34	1,34	1,18	
н.п. Большая Рига	Б.Рига 35/10 кВ	T-1	1,8	0,14	3,60	0,41	3,19	1,39	1,39	
		T-2	1,8	0,27						
ТП, РП от ПС Б.Рига						3,19	1,39	1,39		
н.п. Травяное	Травная 35/10 кВ	T-1	1,8	0,11	1,80	0,11	1,69	1,69	1,69	
	ТП, РП от ПС Травная						1,69	1,69	1,69	
н.п. Карачельское	Карачельская 35/10 кВ	T-1	2,5	1,12	2,50	1,12	1,38	1,38	1,35	
	ТП, РП от ПС Карачельская						1,38	1,38	1,35	
н.п. Кузнецово	Кузнецовская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,32	8,8	1,30	7,50	1,20	0,21	
		T-2	6,3	0,98						
ТП, РП от ПС Кузнецовская						7,50	1,20	0,21		
н.п. Сухоборское	Сухоборская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,71	5	0,71	4,29	1,79	1,73	
		T-2	2,5	0						
ТП, РП от ПС Сухоборская						4,29	1,79	1,73		
н.п. Белоярское	Белоярская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,48	6,3	0,48	5,82	5,82	5,81	
		ТП, РП от ПС Белоярская					5,82	5,82	5,81	
н.п. Нифанка	Нифанская 110/10 кВ	T-1	10	0,76	20	1,65	18,35	8,35	7,84	
		T-2	10	0,89						
ТП, РП от ПС Нифанская						0,00	8,35	7,84		
н.п. Пуктыш	Пуктыш 110/10 кВ	T-1	6,3	0,33	6,3	0,33	5,97	5,97	5,97	
		ТП, РП от ПС Пуктыш					5,97	5,97	5,97	
н.п. Медведское	Западная 110/10 кВ	T-1	40	6,33	120	7,11	112,89	72,89	72,86	
		T-2	40	0,57						
		T-3	40	0,21						
ТП, РП от ПС Западная						112,89	72,89	72,86		
н.п. Песчанское	Песчанка 35/10 кВ	T-1	3,2	0,49	5,00	0,54	4,46	1,26	1,19	
		T-2	1,8	0,05						
ТП, РП от ПС Песчанка						4,46	1,26	1,19		
н.п. Новый Мир	Мирная 110/10 кВ	T-1	40	4,12	120,00	16,08	103,92	63,92	63,68	
		T-2	40	11,86						
		T-3	40	0,10						
ТП, РП от ПС Мирная						103,92	63,92	63,68		
н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	T-1	10	0,65	10,00	0,65	9,35	9,35	9,34	
	ТП, РП от ПС Красный Уралец						9,35	9,35	9,34	
н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	T-1	16	0,76	16,00	0,76	15,24	15,24	15,22	
	ТП, РП от ПС Гагарье						15,24	15,24	15,22	
н.п. Кислянокское	Кислянка 35/10 кВ	T-1	4	0,29	6,50	0,95	5,55	1,55	1,48	
		T-2	2,5	0,67						
ТП, РП от ПС Кислянка						5,55	1,55	1,48		
н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	T-1	2,5	0,03	5,00	0,60	4,40	1,90	1,89	
		T-2	2,5	0,57						
ТП, РП от ПС						4,40	1,90	1,89		
Юргамышский район	н.п. Новый Мир	Мирная 110/10 кВ	T-1	40	4,12	120,00	16,08	103,92	63,92	63,68
			T-2	40	11,86					
	ТП, РП от ПС Мирная						103,92	63,92	63,68	
	н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	T-1	10	0,65	10,00	0,65	9,35	9,35	9,34
			ТП, РП от ПС Красный Уралец					9,35	9,35	9,34
	н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	T-1	16	0,76	16,00	0,76	15,24	15,24	15,22
			ТП, РП от ПС Гагарье					15,24	15,24	15,22
	н.п. Кислянокское	Кислянка 35/10 кВ	T-1	4	0,29	6,50	0,95	5,55	1,55	1,48
			T-2	2,5	0,67					
	ТП, РП от ПС Кислянка						5,55	1,55	1,48	
н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	T-1	2,5	0,03	5,00	0,60	4,40	1,90	1,89	
		T-2	2,5	0,57						
ТП, РП от ПС						4,40	1,90	1,89		

н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	Т-1	1	0,22	1,00	0,22	0,78	0,78	0,78
	ТП, РП от ПС Караси						0,78	0,78	0,78
н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,03	5,00	0,24	4,76	2,26	2,25
	ТП, РП от ПС Вилкино	Т-2	2,5	0,21					
г.Шадринск	Высокая 110/10 кВ	АТ-1	125	84,74	250,00	167,08	82,92	-42,08	0,00
		АТ-2	125	82,35					
		РТ-1	16	10,24					
		РТ-2	16	8,23					
	ТП, РП от ПС Высокая				32,00	18,47	13,53	-2,47	0,00
г.Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	Т-1	15	9,66	45	23,85	21,15	6,15	0,00
		Т-2	15	3,97					
		Т-3	15	10,22					
	ТП, РП от ПС Шадринск-Р						21,15	6,15	0,00
н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,96	12,60	1,26	11,34	5,04	4,97
		Т-2	6,3	0,31					
н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,06	12,60	0,70	11,90	5,60	5,07
		Т-2	6,3	0,64					
н.п. Фрунзе	Фрунзе 110/10 кВ	Т-1	10	0,33	10,00	0,33	9,67	9,67	9,34
		ТП, РП от ПС Фрунзе							
н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	Т-1	6,3	1,13	6,30	1,13	5,17	5,17	4,71
		ТП, РП от ПС Черняково							
н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,36	2,50	0,36	2,14	2,14	2,09
		ТП, РП от ПС Борчаниново							
н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	Т-1	10	0,39	20,00	1,03	18,97	8,97	8,92
		Т-2	10	0,64					
н.п. Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	Т-1	10	1,29	20,00	2,78	17,22	7,22	7,15
		Т-2	10	1,49					
	ТП, РП от ПС Мальцево						17,22	7,22	7,15
н.п. Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	Т-1	10	4,26	20,00	11,01	8,99	-1,01	0,00
		Т-2	10	6,75					
н.п. Мыльниково	Мыльниково 110/10 кВ	Т-1	2,5	1,22	2,50	1,22	1,28	1,28	0,02
		ТП, РП от ПС Мыльниково							
г.Шадринск	Южная 35/10 кВ	Т-1	6,3	1,94	12,60	4,82	7,78	1,48	1,09
		Т-2	6,3	2,88					
	ТП, РП от ПС Южная								
н.п. Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,54	4,10	0,54	3,56	1,06	0,95
		Т-2	2,5	0,00					
н.п. Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,14	2,50	0,14	2,36	2,36	2,33
		ТП, РП от ПС Ильтяково							
н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,66	5,00	0,90	4,10	1,60	1,50
		Т-2	2,5	0,24					
н.п. Демино	Погадайка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,25	3,20	0,25	2,95	1,35	1,34
		Т-2	1,6	0,00					
г.Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	Т-1	1,6	1,14	1,60	1,14	0,46	0,46	0,00
		ТП, РП от ПС Подсобное							
г.Шадринск	ЗОК 110/10кВ	Т-1	25	6,76	25,00	6,76	18,24	18,24	17,40
		ТП, РП от ПС ЗОК							
н.п. Иртыш	Иртыш 35/6 кВ	Т-1	3,2	0,19	3,20	0,19	3,01	3,01	3,01
		ТП, РП от ПС Иртыш							
н.п. Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	Т-1	40	0,68	80,00	1,66	78,34	38,34	38,24
		Т-2	40	0,99					
н.п. Каргаполье	Чаша-Майская 110/35/10 кВ	Т-1	16	3,03	32,00	6,59	25,41	9,41	9,03
		Т-2	16	3,56					
	ТП, РП от ПС Майская						25,41	9,41	9,03
ст. Каргаполье	Каргаполье 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,78	20,00	2,94	17,06	7,06	6,90
		Т-2	10	2,16					
н.п. Брылино	Брылино 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,38	8,80	1,01	7,79	1,49	1,48
		Т-2	6,3	0,63					
н.п. Житниково	Житниково 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,33	2,50	0,33	2,17	2,17	2,15
		ТП, РП от ПС Житниково							

Шадринский район

Каргапольский район

Катайский район	н.п. Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,77	6,30	0,77	5,53	5,53	5,41
		ТП, РП от ПС Зауральская						5,53	5,53	5,41
	н.п. Усть-Миасское	У.Миасская 35/10 кВ	T-1	4	1,66	8,00	3,07	4,93	0,93	0,47
		ТП, РП от ПС У.Миасская	T-2	4	1,42					
	н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	T-1	10	3,28	26,00	7,52	18,48	2,48	0,00
			ТП, РП от ПС Катайск-Р	T-2	16					
	н.п. Шутино	Шутино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,25	6,30	0,25	6,05	6,05	6,05
			ТП, РП от ПС Шутино							
	н.п. В. Ключи	В.Ключи 110/10 кВ	T-1	6,3	1,30	12,60	1,30	11,30	5,00	4,81
			ТП, РП от ПС В.Ключи	T-2	6,3					
н.п. Боровое	Исетская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	12,60	0,60	12,00	5,70	5,68	
		ТП, РП от ПС Исетская	T-2	6,3						0,60
н.п. Верхняя Теча	В.Теча 35/10 кВ	T-1	2,5	0,28	5,00	0,45	4,55	2,05	2,04	
		ТП, РП от ПС В.Теча	T-2	2,5						0,17
н.п. Петропавловка	Петропавловка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,56	3,60	0,56	3,04	1,24	1,20	
		ТП, РП от ПС Петропавловка	T-2	1,8						0,00
г. Далматово	Далматово-Р 110/35/10 кВ	T-1	16	4,99	32,00	8,12	23,88	7,88	0,98	
		ТП, РП от ПС Далматово-Р	T-2	16						3,13
н.п. Уксянка	Уксянка 110/10 кВ	T-1	6,3	2,16	16,30	2,16	14,14	4,14	3,88	
		ТП, РП от ПС Уксянка	T-2	10						0,00
н.п. Песчаное-Каледино	КС-13 110/10 кВ	T-1	6,3	0,91	8,80	1,17	7,63	1,33	1,27	
		ТП, РП от ПС КС-13	T-2	2,5						0,26
н.п. Крутиха	Крутиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,40	6,30	0,40	5,90	5,90	5,90	
		ТП, РП от ПС Крутиха								
н.п. Пески	Калининская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,64	6,30	0,64	5,66	5,66	5,65	
		ТП, РП от ПС Калининская								
н.п. Тамакул	Тамакул 35/10 кВ	T-1	1,8	0,26	3,60	0,52	3,08	1,28	0,83	
		ТП, РП от ПС Тамакул	T-2	1,8						0,26
н.п. Белое	Беловская 35/10 кВ	T-1	1	0,07	1,00	0,07	0,93	0,93	0,93	
		ТП, РП от ПС Беловская								
н.п. Широково	Широково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	0,93	
		ТП, РП от ПС Широково								
н.п. Кривское	Спицино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,44	2,50	0,44	2,06	2,06	1,97	
		ТП, РП от ПС Спицино								
н.п. Вознесенское	Вознесенка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,26	2,50	0,26	2,24	2,24	2,19	
		ТП, РП от ПС Вознесенка								
н.п. Новопетропавловское	Рудная 110/10 кВ	T-1	6,3	3,61	6,30	3,61	2,69	2,69	2,69	
		ТП, РП от ПС Рудная								
н.п. Шатрово	Шатрово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,71	12,60	3,35	9,25	2,95	2,64	
		ТП, РП от ПС Шатрово	T-2	6,3						1,64
н.п. Кызылбай	КС-12 110/10 кВ	T-1	6,3	0,56	12,60	0,93	11,67	5,37	5,34	
		ТП, РП от ПС КС-12	T-2	6,3						0,36
н.п. Самохвалово	Самохвалово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,47	6,30	0,47	5,83	5,83	5,80	
		ТП, РП от ПС Самохвалово								
н.п. Терсюкское	Барино 110/35/10 кВ	T-1	5,6	1,28	11,90	2,52	9,38	3,08	1,97	
		ТП, РП от ПС Барино	T-2	6,3						1,23
н.п. Кодское	Кодское 110/10 кВ	T-1	2,5	0,68	2,50	0,68	1,82	1,82	1,77	
		ТП, РП от ПС Кодское								
н.п. Ленская	Мехонка 35/10 кВ	T-1	2,5	1,38	5,00	2,16	2,84	0,34	0,29	
		ТП, РП от ПС Мехонка	T-2	2,5						0,78
н.п. Кондино	Кондино 35/10 кВ	T-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,21	
		ТП, РП от ПС Кондино								

*- с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)