СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

_____ **М. С. Гилев**

"___" _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

_____ **К. В. Ковальчук**

"___" _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

_____ **Д. Н. Афанасьев**

"___" _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ

_____ **А. В. Рогов**

"28" марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири

_____ **А. А. Мальцев**

"05" 09 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "Тюменьэнерго"

_____ **С. Ю. Савчук**

"___" _____ 2017 г.

3. График временного отключения потребления на 2017/2018 по Филиалу ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибири, АО "Тюменьэнерго" на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт										Потребитель		
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Наименование потребителя	Должность и телефон ответственного лица потребителя	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибири - первичный получатель команд																	
1.	**Центральное ПМЭС**				**44,8**	**79,3**	**122,8**	**145,8**	**182,3**	**190,3**	**218,7**	**262,0**	**294,0**	**297,3**			
1. Район ПС 220/110/35/6 Шубинская					**9,00**	**36,30**	**69,30**	**73,30**	**90,30**	**98,30**	**112,80**	**124,20**	**124,20**	**124,20**			
1.	ПС 220/110/35/6 Шубинская	В-110 Пирс-1 (нагрузка 1Т ПС Пирс, 1Т ПС Надежная)	ОП	до 5 мин.		27,30									ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2.	ПС 220/110/35/6 Шубинская	В-35 Новоселовская-2 (2Т ПС Шубинская)	ОП	до 5 мин.	3,80										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3.	ПС 220/110/35/6 Шубинская	В-35 Обская-1 (1Т ПС Шубинская)	ОП	до 5 мин.	5,20										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4.	ПС 220/110/35/6 Шубинская	В-110 ЦПС-1 (нагрузка 1Т ПС ЦПС, 1Т ПС Гранит)	ОП	до 5 мин.			33,00								ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5.	ПС 220/110/35/6 Шубинская	В-35 Селиярово-1 (1Т ПС Шубинская)	ОП	до 5 мин.				4,00							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6.	ПС 110/35/6 Гагаринская	В-110 Лабытнор-1 (1Т ПС Гагаринская)	ОП	до 5 мин.					17,00						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
7.	ПС 110/35/6 Гагаринская	В-110 Балинская-1 (нагрузка 1Т ПС Балинская)	ОП	до 5 мин.						8,00					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
8.	ПС 110/35/6 Монастырская	В-110 Озерная-1 (1Т ПС Озерная)	ОП	до 5 мин.							14,50				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
9.	ПС 110/35/6 Монастырская	В-110 Озерная-2 (2Т ПС Озерная)	ОП	до 5 мин.								11,40			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2. Район ПС 500/220/110/10 Магистральная					**20,00**	**20,00**	**20,00**	**32,50**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**			
1.	ПС 110/35/6 Спутник	В-35 Нептун-1 (1Т ПС Спутник)	ОП	до 5 мин.	0,10										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2.	ПС 110/35/6 Спутник	В-35 Средний Балык-1 (1Т ПС Спутник)	ОП	до 5 мин.	7,40										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3.	ПС 110/35/6 Спутник	В-35 Нептун-2 (2Т ПС Спутник)	ОП	до 5 мин.	0,10										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4.	ПС 110/35/6 Спутник	В-35 Средний Балык-2 (2Т ПС Спутник)	ОП	до 5 мин.	12,40										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5.	ПС 220/10 КС-5	ЗРУ-10кВ №1,2 (находящиеся в работе 2 СТД-12500, КТП АВОгаза)	ОП	от 5 до 20 мин.				12,50	12,50						ООО "Газпром трансгаз Сургут" КС-5 "Южно-Балыкская"	Гл. энергетик - начальник ОГЭ 8-(3462) 750-446, 310-138; диспетчер. 8-(3462)-750-303	Нефтеюганский р-н, транспорт газа
3. Район ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях					**4,10**	**11,30**	**17,60**	**20,60**	**20,60**	**20,60**	**31,50**	**31,50**	**42,20**	**42,20**			
1.	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	В-35 Осенняя-1	ОП	до 5 мин.	2,10										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2.	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	В-35 Осенняя-2	ОП	до 5 мин.	2,00										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3.	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	В-35 Звездная-1	ОП	до 5 мин.			6,30								ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4.	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	В-35 Звездная-2	ОП	до 5 мин.				3,00							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5.	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	В-35 КНС-1-1	ОП	до 5 мин.							10,90				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6.	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	В-35 КНС-1-2	ОП	до 5 мин.									10,70		ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
7.	ПС 35 №233 от ВЛ-35 КНС-12Бис-1(2) ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	ЗРУ-6 3 агр.(СТД-1250)	ОВБ	от 20 до 60 мин.		3,60									ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
8.	ПС 35 №201 от ВЛ-35 Весенняя-1(2) ПС 220/110/35/6 Пыть-Ях	ЗРУ-6 3 агр.(СТД-1250)	ОВБ	от 20 до 60 мин.		3,60									ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4. Район ПС 220/10 ЮБГПЗ					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,30**	**13,30**			
1.	Цех №2 (МКС) от ЗРУ-10 ЮБ ГПК ПС-220/110 ЮБ ГПЗ	Цех №2 (МКС) компрессор СТДП-12500 КЦ 101/1	ОП	от 5 до 20 мин.									13,30		«Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» - филиал ОАО «СибурТюменьГаз»	Гл энергетик (3463) 447240 Оперативный персонал электроцеха (3463) 44-71-91 Сменный инженер технолог (3463) 44-72-41	г. Пыть-Ях
5. Район ПС 220/110/35 Ленинская					**11,70**	**11,70**	**15,90**	**19,40**	**26,40**	**26,40**	**29,40**	**42,30**	**42,30**	**45,60**			

1.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Сибирская-1	ОП	до 5 мин.			4,20								ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Тюменская-1	ОП	до 5 мин.				3,50							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Самарская-1	ОП	до 5 мин.					7,00						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Сибирская-2	ОП	до 5 мин.	2,60										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Тюменская-2	ОП	до 5 мин.							3,00				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Самарская-2	ОП	до 5 мин.										3,30	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
7.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Лесная-1	ОП	до 5 мин.	9,10										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
8.	ПС 220/110/35 Ленинская	ВЛ-35 Лесная-2	ОП	до 5 мин.								12,90			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6. Район ПС 220/110/35/10/6 Краснолениинская					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**12,00**	**12,00**			
	ПС 220/10 КГПЗ	Ввод 10 1Т-3С яч.31 (1Т ПС КГПЗ)	ОП	от 5 до 20 мин.								12,00			ООО "Няганьгазпереработка"	Гл.энергетик Огей Михаил Иванович тел. 8(34672) 9-76-03	г.Нягань
7. Район ПС 220/110 Новая					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**15,00**	**15,00**			
1.	ПС 110/35/6 Сырковая	В-35 Толум-1 (1Т ПС Сырковая)	ОП	до 5 мин.									8,00		ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнефтегаз")	Детков А.Г. Главный энергетик - руководитель группы энергообеспечения, (34676) 42-526, 8-952-696-99-00; ОДСЦ УРАЙЭНЕРГОНЕФТЬ (34676) 42-131, факс 44-749	г. Урай
2.	ПС 110/35/6 Сырковая	В-35 Толум-2 (2Т ПС Сырковая)	ОП	до 5 мин.								7,00			ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС (ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Урайнефтегаз")	Детков А.Г. Главный энергетик - руководитель группы энергообеспечения, (34676) 42-526, 8-952-696-99-00; ОДСЦ УРАЙЭНЕРГОНЕФТЬ (34676) 42-131, факс 44-749	г. Урай
2	**Восточное ПМЭС**				**65,0**												
8. Район ПС 220/110/6 ГПП-2					**65,00**												
1.	ПС 220/110/6 ГПП-2 (ГПП-4)	Отключение нитки на ТУ-4	ОП	до 5 мин.	34,00										ООО "Нижневартовский ГПК"	Диспетчер НВГПК: (3466) 29-47-34, 29-46-72, 29-45-77, 29-47-25	
2.	ПС 220/110/6 ГПП-2	Отключение сырьевых компрессоров на КС-2 (5*6,3)	ОП	до 5 мин.	31,00										ООО "Нижневартовский ГПК"	Диспетчер НВГПК: (3466) 29-47-34, 29-46-72, 29-45-77, 29-47-25	
3	**Ямало-Ненецкре ПМЭС**				**51,76**												
9. Район ПС 220/110/35/10 Вынгапур					**51,76**												
1.	ПС 110/35/6 Ярайнерская	ЗРУ-6 Ярайнерское яч.16, 8, 9; ПС 35/6 К-14 яч.14, 22, 19, 21 (СТД 1600 3 шт. находящиеся в работе); ПС 35/6 К-5 Ввод 6 -1,2 ;ПС 35/6 К-4 Ввод 6 -1,2	ДУ ООО"НЭН"	до 5 мин	10,86										АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ЗН (3496) 37-34-45, 37-47-15.	г.Ноябрьск
2.	ПС 110/35/6 Хорошуновская	ЗРУ-6 Хорошуновская яч. 4, 19, 20, 6, 21, 14, 17. ПС 35/6 К-78 Ввод 6-1,2; ПС 35/6 КНС-5 Ввод 6-1,2; ПС 35/6 КНС-4 Ввод 6-1,2	ДУ ООО"НЭН"	до 5 мин	20,00										АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ЗН (3496) 37-34-45, 37-47-15.	г.Ноябрьск
3.	ПС 110/35/6 Чуркинская	ЗРУ-6 Чуркинская яч.07, 11, 14, 16, 20, 21, 22,25; ТЗРУ-6 КНС-1 яч.16, 34, 36; ПС 35/6 "К-392" Ввод 6-1,2; ПС 35/6 "К-186" Ввод 6-1,2; ПС 35/6 "К-53" Ввод 6-1,2; ПС 35/6 "К-31" Ввод 6-1,2.	ОП ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	20,90										АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ЗН (3496) 37-34-45, 37-47-15.	г.Ноябрьск
Итого по очередям ограничения					**161,56**	**196,06**	**239,56**	**262,56**	**299,06**	**307,06**	**335,46**	**378,76**	**410,76**	**414,06**			
Всего по сети филиала ПАО "ФСК ЕЭС" МЭС Западной Сибири				**до 5 мин.**	**335,66**												
				до 20 мин.	**406,86**												
				Всего	**414,06**												
				Всего по ДУ	**30,86**												
АО "Тюменьэнерго" - первичный получатель команд																	
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО																	
1.	ПС 110/10/10 Граничная	яч.5 ф. МЖК-1, яч.7 ф. РП-25-2, яч.6 ф. МЖК-2; яч.8 ф. РП-25-1; яч.10 ф. РП-24-10; яч.15 ф.РП-27-2; яч.23 ф. РП-32-2; яч. 31 ф. ПО Урал-2;яч. 37 ф. РП-15-2; яч. 26 ф. РП-32-1; яч. 30 ф. РП-15-1; яч.40 ф. ПО Урал-1	ДУ	до 5 мин.	**23,20**										Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
2.	ПС 110/10/10 Загородная	яч.3 ф.РП-37-1; яч.9 ф.РП-57-1; яч.22 ф.РП-45-2; яч.21ф. РП-70-1; яч.23ф. РП-90-1; яч.4 ф.Порт, ТП-545; яч.10ф. РП-37-2; яч.12 ф.РП-57-2; яч.33 ф. РП-17А-1, яч.31 ф.РП-62-1; яч.30 ф.РП-62-2; яч.36 ф.РП-64-2 ; яч.38 ф.РП-17А-2	ДУ	до 5 мин.		**23,60**									Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
3.	ПС 110/10/10 Бурдун	яч.5 ф.РП-4-5; яч.8 ф.РП-26-2; яч.14 ф. РП-58-2; яч.36 ф.РП-66-2; яч.30 ф. РП-4-24; яч.31 ф.РП-58-1;	ДУ	до 5 мин.		**18,10**									Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
4.	ПС 110/10/10 Бурдун	яч.25 ф.РП-28-1; яч. 6 ф.РП-28-2	ДУ	до 5 мин.			**4,50**								Распределительные сети ТТПО	Диспетчер ТТПО (3452)79-13-52	г.Тюмень
5.	ПС 110/10/10 Новотехническая	яч.3 ф. ТП-697-1; яч. 5 ф. РП-29-1; яч.11 ф. РП-31-1; яч.13 ф. Интернат, ТП-148; яч.6 ф. ТП-855; яч.10 яч. РП-31-2; яч.12 ф. ТП-697-2; яч.14 ф. РП-29-2; яч.35 ф. РП-30-1; яч.36 ф. РП-30-2; яч. 38 ф. РП-26-2;	ДУ	до 5 мин.			**12,50**								Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
6.	ПС 110/35/10 Западная	яч.17 ф.РСУ, яч.25 РП-86-1, яч.10 Пождепо, яч.36 РП-86-2, яч.37 Авиатор-1, яч.38 Авиатор-2,	ДУ	до 5 мин.				9,20							Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
7.	ПС 110/10/10 Суходольская	яч.29 РП-33-1, яч.8 РП-33-2, яч.13 РП-103-1, яч.28 РП-103-2, яч.27 РП-102-1, яч.20 РП-102-2	ДУ	до 5 мин.				12,60							Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
8.	ПС 110/10/10 Суходольская	яч.35 РП-63-1, яч.14 РП-63-2	ДУ	до 5 мин.					4,00						ООО "ДСК-Энерго"	Гл. энергетик (3452) 73-42-18	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая
9.	ПС 110/10 Тарманы	яч.3 Тарманы-1, яч. 404 Тарманы-2, яч.303 Дачи, яч.11 РП-19-1, яч.1 РП-38-1, яч.14 РП-38-2	ДУ	до 5 мин.					8,20						Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
10.	ПС 110/10 Казарово	яч.8 Керамзитовый з-д	ДУ	до 5 мин.					4,00						городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г. Тюмень, в том числе коммунально-бытовая
11.	ПС 110/10/10 Торгили	НПС-1, НПС-2, НПС-3, НПС-4, НПС-5, НПС-6,	ОП	до 5 мин.						22,60					Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	Главный энергетик (3452) 20-53-29	Н-Тавдинский р-н, в том числе транспорт нефти
12.	ПС 110/10 Боровое	яч.11 Боровое-1, яч.20 Боровое-2, яч.34 Холодильник-1, яч.13 Холодильник-2	ДУ	до 5 мин.							7,00				Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка

13.	ПС 110/10 Центральная	яч.47 ф.ОПС; яч.9 ф.ТЭЦстрой; яч.13 ф.РП-12-1; яч.49 ф.РП-17-1; яч.35 ф.Институт; яч.20 ф.РП-90-2	ДУ	до 5 мин.							11,50				Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
14.	ПС 110/10/10 Широтная	яч.7 ф. РП-84-1; яч.14 ф.РП-84-2, яч. 27 ф.РП-97-1, яч.28 РП-97-2	ДУ	до 5 мин.								3,70			ООО "ДСК-Энерго"	Гл. энергетик (3452) 73-42-18	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
15.	ПС 110/10/10 Широтная	яч.26 ф.РП-110-2, яч.31 ф. РП-74-1, яч.30 ф.РП-74-2	ДУ	до 5 мин.								3,70			Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
16.	ПС 110/10/10 Сибжилстрой	яч.6 Город-2	ОП	до 5 мин.								1,20			Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
17.	ПС 110/10/10 Сибжилстрой	яч.27 Труфаново, яч.37 Воронино	ОП	до 5 мин.								4,40			Распределительные сети ТПО	Диспетчер ТПО (3452)79-13-52	г.Тюмень, Тюменский р-он
18.	ПС 220/110/10 Ожогино	яч.33 РП-71-1, яч.38 РП-71-2, яч.23 РП-56-1, яч.34 РП-56-2	ОП	до 5 мин.								5,30			Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
19.	ПС 220/110/10 Ожогино	яч.28, ф.Кордон, яч. 29 РП Патрушево-1	ОП	до 5 мин.									2,50		Распределительные сети ТПО	Диспетчер ТПО (3452)79-13-52	г.Тюмень
20.	ПС 110/10/10 Промбаза	яч.1 ф. БКУ-1; яч.11 ф. ЖБИ-3-1; яч.15 ф. ДСК-1; яч. 4 ф. ОЗМИ-1;яч.16 ф. Лада-1; яч. 43 ф. Лада-2, яч.12 ф. БКУ-2-1; яч.29 ф. ЖБИ-3-2; яч. 30 ф. БКУ-2-2; яч.32 ф. ДСК-2; яч. 42 ф. ЖБИ-5-2; яч. 44 ф. ОЗМИ-2; яч.46 ф. БКУ-1-2; яч. 40 ф. РП-18-2, яч. 2 ф. ТП-1279-1; яч. 34 ф. ТП-1279-2	ОП потреб	от 20 до 60 мин.										2,00	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	Главный инженер (3452) 41-44-30	г.Тюмень, в том числе коммунально-бытовая нагрузка
21.	ПС 110/10/10 Рафайлово	НПС-1, НПС-2, НПС-1-3, НПС-2-4,НПС-5, НПС-6	ДУ	до 5 мин.									8,10		Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	Главный энергетик (3452) 20-53-29	Исетский р-н, в том числе транспорт нефти
Район ПС 220/110/10 Ожогино (транзит Ожогино-Кармак)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10			
1.	ПС 110/10 Утяшево	яч.26 Утяшево, яч.6 ОПХ, яч.24 Московский	ДУ	до 5 мин.										6,60	Распределительные сети ТПО	Диспетчер ТПО (3452)79-13-52	Тюменский р-н, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка
2.	ПС 110/10 Утяшево	яч.13 ПВХ	ДУ	до 5 мин.										1,80	ООО "Экспроф"	Главный инженер т. 8-912-921-76-90	Завод "Экспроф"
3.	ПС 110/10 Перевалово	яч.17 Космаково, яч.5 Подъем-1, яч.14 Зырянка, яч.6 Подъем-2 , ф.Успенка	ОП	от 5 до 20 мин.										3,40	Распределительные сети ТПО	Диспетчер ТПО (3452)79-13-52	Тюменский р-н, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка
4.	ПС 110/10 Горьковка	яч.20 Быт, яч.12 Школьный	ОП	от 5 до 20 мин.										2,20	Распределительные сети ТПО	Диспетчер ТПО (3452)79-13-52	Тюменский р-н, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка
5.	ПС 110/10 Ремдормаш	яч.5 Завод-1, яч.6 Завод-2	ОП потреб	от 20 до 60 мин.										1,10	ЗАО "Завод Тюменьремдормаш"	т. 8-967-384-80-40	Завод Ремдормаш
Итого по очередям ограничения (без ПС с индивидуальными объёмами ввода ограничения)					**23,20**	**64,90**	**81,90**	**103,70**	**119,90**	**142,50**	**161,00**	**179,30**	**189,90**	**222,10**			
Всего по Тюменскому ТПО				**до 5 мин.**	**198,30**												
				до 20 мин.	**203,90**												
				Всего	**207,00**												
				Всего по ДУ	**162,30**												
Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тобольское ТПО																	
1.	ПС 110/10 КС-7	В-110 1Т или В-110 2Т	ОП ТобТПО	до 5 мин				36,50							ООО "Газпромэнерго"	Главный инженер Лустин С.С. (3462)36-21-74, 75-19-02 Диспетчер (3462)36-24-59, 75-19-08	г. Сургут
2.	ПС 110/10 Кальча	В-35 Промысел-1, В-35 Промысел-2	ОП РН	от 5 до 20 мин						6,13					ООО "РН-Уватнефтегаз"	Зам.глав инженера-начальник управления энергетики Иванов Г.Г. 8(3452)389-999(доб.1061), 8-922-261-08-29, Зам.начальника УЭ Стрижак А.Н. 89199510337 Диспетчер ОДС РЭЦ 8-922-260-53-74, (3452) 38-99-99 доб. 5133	г. Тюмень
3.	ПС 110/10 Горная	В-10 НПС-1 и В-10 НПС-2 или В-10 НПС-3 и В-10 НПС-4	ОП ТобТПО	до 5 мин		14,20									Тобольское УМН ф-л АО "Транснефть-Сибирь"	Главный энергетик (3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Соловьев С.В. Диспетчер ТУМН (3456) 25-31-48	г. Тобольск
4.	ПС 110/10 КС-9	В-110 1Т, В-110 3Т, В-110 4Т или В-110 2Т, В-110 4Т, В-110 3Т	ОП ТобТПО	до 5 мин			69,00								ООО "Газпромэнерго"	Главный инженер Лустин С.С. (3462)36-21-74, 75-19-02 Диспетчер (3462)36-24-59, 75-19-08	г. Сургут
5.	ПС 110/10 Сетово	В-10 НПС-1 и В-10 НПС-3 или В-10 НПС-2 и В-10 НПС-4	ОП ТобТПО	до 5 мин	7,10										Тобольское УМН ф-л АО "Транснефть-Сибирь"	Главный энергетик (3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Соловьев С.В. Диспетчер ТУМН (3456) 25-31-48	г. Тобольск
6.	ПС 110/10 Вузгородок	В-10 РП-12-1 и В-10 РП-12-2	ОП СУЭНКО	от 5 до 20 мин					1,10						Тобольский филиал ПАО "СУЭНКО"	Главный инженер Лютов Д.Б. (3456) 39-56-03, Диспетчер (3456)39-56-00, 8-922-48-70-964	г. Тобольск
7.	ПС 110/35/10 кВ Тобольская	В-35 1Т и В-35 2Т	ОП ТобТПО	до 5 мин										9,20	Тобольский филиал ПАО "СУЭНКО"	Главный инженер Лютов Д.Б. (3456) 39-56-03, Диспетчер (3456)39-56-00, 8-922-48-70-964	г. Тобольск
8.	ПС 110/10 Сырьевая	РП-202, РП-207, РП-201	ОП СИБУР	от 20 до 60 мин										6,00	ООО "СИБУР Тобольск"	Главный энергетик-начальник отдела Леонтьев А.В. 8(3456)26-62-68, 89129208721, Начальник смены электроцеха 39-71-16, 39-75-11	г. Тобольск
9.	ПС 110/10 Менделеево	В-110 1Т или В-110 2Т	ОП ТобТПО	от 5 до 20 мин							8,20				Тобольское УМН ф-л АО "Транснефть-Сибирь"	Главный энергетик (3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Соловьев С.В. Диспетчер ТУМН (3456) 25-31-48	г. Тобольск
10.	ПС 110/10 Стройбаза	В-10 1Т и В-10 2Т	ОП ТПЭС	от 5 до 20 мин								1,10			ООО "Тобольскпромэнергосеть"	Диспетчер ТПЭС (3456) 39-50-16, 39-50-22	г. Тобольск
11.	ПС 110/6 Уват	В-6 1Т или В-6 2Т	ОП ТУМН	от 5 до 20 мин									0,07		Тобольское УМН ф-л АО "Транснефть-Сибирь"	Главный энергетик (3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Соловьев С.В. Диспетчер ТУМН 25-31-48	г. Тобольск
12.	ЦРП-10	Ввод №1 Ввод №2	ОП СИБУР	от 5 до 20 мин										14,20	ООО "СИБУР Тобольск"	Главный энергетик-начальник отдела Леонтьев А.В. 8(3456)26-62-68, 89129208721, Начальник смены электроцеха 39-71-16, 39-75-11	г. Тобольск
13.	РП-106, РП-102 ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-4	РП-106, РП-102, ЦРП-1, ЦРП-2, ЦРП-4	ОП СИБУР	от 20 до 60 мин										8,00	ООО "СИБУР Тобольск"	Главный энергетик-начальник отдела Леонтьев А.В. 8(3456)26-62-68, 89129208721, Начальник смены электроцеха 39-71-16, 39-75-11	г. Тобольск

14.	ПС 110/6/10 Татарка	В-6 1Т или В-6 2Т	ОП ИРНУ	от 5 до 20 мин									7,20		Ишимское РНУ филиал АО "Транснефть-Западная Сибирь"	Главный энергетик ИРНУ Малыгин С.В. 8(3455)12-19-84, 8(3455)17-97-76, Диспетчер ИРНУ 12-19-90	г. Ишим
Итого по очередям ограничения					**7,10**	**21,30**	**90,30**	**126,80**	**127,90**	**134,03**	**142,23**	**143,33**	**150,60**	**188,00**			
Всего по Тобольскому ТПО				до 5 мин	**136,00**												
				до 20 мин	**174,00**												
				всего	**188,00**												
				всего по ДУ	**0,00**												
Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети																	
1.	ПС 110/35/10 Самза	В-35 2Т	ДУ	до 5 мин.	4,10										ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП " Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
2.	ПС 110/35/10 Самза	В-35 1Т	ДУ	до 5 мин.					3,10						ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
3.	ПС 110/35/6 Лазаревская	В-110 1Т	ОП	до 5 мин.				7,20							ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
4.	ПС 110/35/6 Мортымья	В-110 2Т	ОП	до 5 мин.		8,20									ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
5.	ПС 110/35/6 Западный Толум	В-6 1Т	ОП	до 5 мин.			1,00								ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
6.	ПС 110/35/6 Ловинская	В-35 1Т	ОП	до 5 мин.							7,10				ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
7.	ПС 110/35/6 Даниловка	В-110 2Т	ОП	до 5 мин.								5,10			ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
8.	ПС 110/35/6 Филипповская	В-110 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.			3,50								ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
9.	ПС 110/35/6 Ловинская	В-35 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.						6,10					ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
10.	ПС 110/10 Березовая	В-110 1Т (2Т) (нагрузка 1Т ПС Березовая или 2Т ПС Березовая)	ОП	от 5 до 20 мин.									8,10		Урайское УМН АО "Транснефть - Сибирь"	Гл.энергетик УУМН 8 (34676)5-29-27, 6-01-05	г. Урай
11.	ПС 110/10 Клин	В-110 1Т (2Т) (нагрузка 1Т ПС Клин или 2Т ПС Клин)	ОП	от 5 до 20 мин.										6,20	Урайское УМН АО "Транснефть - Сибирь"	Гл.энергетик УУМН 8 (34676)5-29-27, 6-01-05	г. Урай
12.	ПС 110/35/6 Комаровская	В-110 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.			4,10								ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45;	г. Урай
13.	ПС 110/10 Омега	В-110 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.							1,50				Комсомольское ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энергетик 8(34675) 2-52-19; 6-92-19;	г. Югорск
14.	ПС 110/10/10 Соболинная	В-10 Завод МДФ-1 (Завод МДФ-2)	ОП	от 5 до 20 мин.					2,50						АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг"- "Югра-плит"	Гл. Энергетик (34675) 3-79-90 доб. 104 сот. 8-902-825-49-99	г. Советский
15.	ПС 110/6 Убинская	В-6 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.					3,10						ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
16.	ПС 110/35/6 Яхлинская	В-35 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.							3,10				ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
17.	ПС 110/6 Западная Мортымья	В-6 1Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.										2,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП" Урайнефтегаз"	Главный энергетик ТПП " Урайнефтегаз"8(34676) 42-5-26 начальник смены ОДС СЦ "УЭН" 8(34676) 44-7-45; 44-8-69	г. Урай
Итого по очередям ограничения:					**4,10**	**12,30**	**20,90**	**28,10**	**36,80**	**42,90**	**54,60**	**59,70**	**67,80**	**76,00**			
Всего по Урайским ЭС				**до 5 мин.**	**35,80**												
				до 20 мин.	**74,00**												
				Всего	**76,00**												
				всего по ДУ	**7,20**												
Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс																	
ПС с индивидуальными объемами ограничений																	
1. Район ПС 220/110/35/10/6 Краснолениинская					**4,00**	**7,80**	**7,80**	**7,80**	**7,80**	**7,80**	**7,80**	**7,80**	**7,80**	**7,80**			
1	ПС 110/35/6 Хугор	В-35 Куст-1	ОП	от 5 до 20 мин.	4,00										АО "РН-Нганьнефтегаз"	Нач.управления энергетики Балясный Виктор Викторович	г.Нягань
		В-35 КНС-1				3,80											
2. Район ПС 220/110/10 Хора					**0,00**	**0,00**	**6,00**	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**	**7,20**			
1	ПС 110/35/6 КНС-5	В-35 ДНС-17-1	ОП	от 5 до 20 мин.			6,00								АО "РН-Нганьнефтегаз"	Главный энергетик Балясный Виктор Викторович	г. Нягань
		В-35 ДНС-23-1						1,20									
3. Район ПС 110/6 Белоярская					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,90**	**4,00**	**6,00**			
1	ПС 110/10 Верхнеказымская	яч.№7,51 Ввод от Т-1 или яч.№8,52 Ввод от Т-2 п/ст 110/10 кВ	ОП	от 5 до 20 мин.								0,60			ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энергетик - начальник ОГЭ Кияшко Марат Александрович. (34675) 2-22-19	начальник смены ПДС (34675) 2-22-55
2	ПС 110/6 Перегребное	ВЛ №1 "ж/п" яч. №43,44; ВЛ №2 "ж/п" яч. №45,46; ВЛ №3 "СМУ-4" яч. №27,28; ВЛ №4 "Чемаши" яч. №27,28; КТП АВОг КЦ-4 яч.59,62; КТП АВОг КЦ-5 яч.55,58; КТП АВОг КЦ-6 яч.19,18; КТП АВОг КЦ-7 яч.23,22; КТП АВОг КЦ-8 яч.47,50	ОП	от 5 до 20 мин.								0,70			ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энергетик - начальник ОГЭ Кияшко Марат Александрович. (34675) 2-22-19	начальник смены ПДС (34675) 2-22-55
3	ПС 110/10 Сосновская	Ввод №1,3 "Q1, Q3" яч.№13,61 или Ввод №2,4 "Q2, Q4" яч.№14,62 от энергосистемы	ОП	от 5 до 20 мин.								0,60			ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энергетик - начальник ОГЭ Кияшко Марат Александрович. (34675) 2-22-19	начальник смены ПДС (34675) 2-22-55

4	ПС 110/10 Октябрьская	ЗРУ-10 яч.20 КТП АВОг КЦ №4, яч.23 КТП АВОг КЦ №5, яч.27 КТП АВОг КЦ №6, яч.57 КТП АВОг КЦ №1, яч.61 КТП АВОг КЦ №2, яч.66 КТП АВОг КЦ №7, яч.67 КТП АВОг КЦ №8, яч.71 КТП АВОг КЦ №3	ОП	от 5 до 20 мин.									0,70		ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энергетик - начальник ОГЭ Кияшко Марат Александрович, (34675) 2-22-19	начальник смены ПДС (34675) 2-22-55
5	ПС 110/10 Бобровская	ЗРУ-10 яч.73 КТП АВОг КЦ №3, яч.69 КТП АВОг КЦ №8, яч.67 КТП АВОг КЦ №7, яч.63 КТП АВОг КЦ №2, яч.59 КТП АВОг КЦ №1, яч.27 КТП АВОг КЦ №6, яч.23 КТП АВОг КЦ №5, яч.19 КТП АВОг КЦ №4	ОП	от 5 до 20 мин.									0,70		ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энергетик - начальник ОГЭ Кияшко Марат Александрович, (34675) 2-22-19	начальник смены ПДС (34675) 2-22-55
6	ПС 110/6 Сорум	ЗРУ-6кВ 1с.ш.: яч.17 КТП АВОг КЦ №7, яч.21 КТП АВОг КЦ №6, яч.29 КТП "АГКНС", яч.55 КТП АВОг КЦ №5, яч.59 КТП АВОг КЦ №4, яч.63 КТП АВОг КЦ №3 ЗРУ-6кВ 2с.ш.: яч.18 КТП АВОг КЦ №7, яч.22 КТП АВОг КЦ №6, яч.56 КТП АВОг КЦ №5, яч.60 КТП АВОг КЦ №4, яч.64 КТП АВОг КЦ №3	ОП	от 5 до 20 мин.									0,70		ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энергетик - начальник ОГЭ Кияшко Марат Александрович, (34675) 2-22-19	начальник смены ПДС (34675) 2-22-55
7	ПС 110/6 Белоярская	ЗРУ-6 яч.16 ф.ЮТЭК-14	ОП	от 5 до 20 мин.										1,00	АО "ЮРЭСК" Белоярский филиал	Главный инженер Максимов Юрий Ильич 8(34670) 2-77-27, старший диспетчер Козинцева Ольга Анатольевна 8(34670) 2-12-41	г.Белоярский
8	ПС 110/10 Кода	ЗРУ-10 яч.16 ф.Сахалин	ОП	от 5 до 20 мин.										0,65	АО "ЮРЭСК"	Начальник ОДС Бычков Евгений Сергеевич тел. 8(3467) 31-85-95 доп.9-1220	п.г.т.Октябрьское Октябрьский р-он
9	ПС 110/10 Кода	ЗРУ-10 яч.11 ф.Половинка	ОП	от 5 до 20 мин.										0,35	АО "ЮРЭСК"	Начальник ОДС Бычков Евгений Сергеевич тел. 8(3467) 31-85-95 доп.9-1220	п.г.т.Октябрьское Октябрьский р-он
Итого по очередям ограничения:					**4,00**	**7,80**	**13,80**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**16,90**	**19,00**	**21,00**			
Всего по Энергокомплекс				**до 5 мин.**	**0,00**												
				до 20 мин.	**21,00**												
				Всего	**21,00**												
				всего по ДУ	**0,00**												
Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети																	
1. Район ПС 220/110/35 Ленинская					**0,00**	**9,80**	**9,80**	**16,10**	**22,30**	**29,40**	**39,20**	**39,20**	**47,30**	**54,20**			
1	ПС 110/35/6 Островная	ВЛ-35 Сургутская-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.						7,10					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2	ПС 110/35/6 Островная	ВЛ-35 Шмыринская-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.		9,80									ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3	ПС 110/35/6 Островная	ВЛ-35 Шмыринская-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.							9,80				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4	ПС 110/35/6 Бекмеметьевская	ВЛ-35 Мегион-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.				6,30							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5	ПС 110/35/6 Бекмеметьевская	ВЛ-35 Мегион-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.					6,20						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6	ПС 110/35/6 Нефтеюганская	ВЛ-35кВ Карамышевская-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.									8,10		ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
7	ПС 110/35/6 Широковская	ВЛ-35 Широковская-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.										6,90	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2. Район ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях					**10,40**	**15,00**	**15,00**	**23,30**	**27,70**	**33,75**	**37,45**	**54,61**	**54,61**	**69,61**			
1	ПС 110/35/6 Лосинка	В-35 Искра-1	ОП	до 5 мин.	10,40										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2	ПС 110/35/6 Лосинка	В-35 Искра-2	ОП	до 5 мин.		4,60									ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3	ПС 110/35/6 Лосинка	В-35 Северо-Запад-2	ОП	до 5 мин.								9,36			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4	ПС 110/35/6 Очимкинская	В-35 Пламя-1	ОП	до 5 мин.								7,80			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5	ПС 110/35/6 Очимкинская	В-35 Паклиновская-1	ОП	до 5 мин.				1,20							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6	ПС 110/35/6 Очимкинская	В-35 Паклиновская-2	ОП	до 5 мин.				4,60							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
7	ПС 110/35/6 Юганская	В-35 Былык-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.						6,05					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
8	ПС 110/35/6 Юганская	В-35 Омбинская-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.					4,40						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
9	ПС 110/35/6 Юганская	В-6 РУ-2-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.							3,70				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
10	ПС 110/35/6 Юганская	В-6 КНС-3ЮБ-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.				2,10							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
11	ПС 110/35/10 Компрессорная	В-35 ДНС-81-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.										15,00	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
12	ПС 110/10 КС-4	ЗРУ-10кВ 1СШ, 2СШ (находящийся в работе КТП АВОгаза)	ОП	от 5 до 20 мин.				0,40							ООО "Газпром трансгаз Сургут" КС-4 "Приобская"	Гл. энергетик - начальник ОГЭ 8-(3462) 750-446, 310-138; диспетчер: 8-(3462)-750-303	Нефтеюганский р-н, транспорт газа
3. Район ПС 500/220/110/10 Магистральная					**0,00**	**0,00**	**2,50**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**			
1	ПС 110/35/6 кВ Малобалыкская	ЗРУ-6 КНС-1МБ 2хСТД -1250+вод.скв.	ОВБ	от 20 до 60 мин.			2,50								ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2	ПС 110/35/6 Петелинская	В-35 Юрьевская-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.				5,80							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4. Район ПС 220/110/35/6 Средний Балык					**0,00**	**5,20**	**12,50**	**27,05**	**44,38**	**70,16**	**86,36**	**125,95**	**156,53**	**156,56**			
1	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-35 Дожимная-2	ОП	до 5 мин.								10,60			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-35 Летняя-1	ОП	до 5 мин.							6,90				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-35 Летняя-2	ОП	до 5 мин.			7,30								ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-35 КНС-2МБ-1	ОП	до 5 мин.								5,60			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-35 КНС-2МБ-2	ОП	до 5 мин.									6,00		ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-35 Южно-Балыкская-1	ОП	до 5 мин.					3,60						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск

7	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-35 Южно-Балыкская-2	ОП	до 5 мин.						4,40					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
8	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	В-6 2Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.				3,60							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
9	ПС 110/35/6 Солнечная	В-35 1Т	ОП	до 5 мин.								19,30			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
10	ПС 110/35/6 Солнечная	В-35 2Т	ОП	до 5 мин.									18,40		ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
11	ПС 110/35/6 Тайга	В-35 Промысловая-1	ОП	от 5 до 20 мин.				6,30							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
12	ПС 110/35/6 Тайга	В-35 Промысловая-2	ОП	от 5 до 20 мин.					4,50						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
13	ПС 110/35/6 Тайга	В-6 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.				4,60							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
14	ПП 110 Угутский	В-110 Среднеугутская-1	ОП	от 5 до 20 мин.					9,20						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
15	ПП 110 Угутский	В-110 Среднеугутская-2	ОП	от 5 до 20 мин.						12,02					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
16	ПС 110/35/6 Киняминская	В-35 Урал-1	ОП	до 5 мин.						3,40					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
17	ПС 110/35/6 Киняминская	В-35 Урал-2	ОП	до 5 мин.								4,00			ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
18	ПС 110/35/6 Корниловская	В-6 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.							3,10				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
19	ПС 110/35/6 Корниловская	В-6 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.						5,90					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
20	ПС 110/35/6 Корниловская	В-35 Иртыш-2	ОП	от 5 до 20 мин.									6,10		ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
21	ПС 110/35/6 Малобалыкская	В-35 Малобалыкская-1	ОП	от 5 до 20 мин.		5,20									ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
22	ПС 110/35/6 Малобалыкская	В-35 Средний Балык-1	ОП	от 5 до 20 мин.							6,10				ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
23	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-8 ф.3	ОВБ	от 20 до 60 мин.				0,05							ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
24	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-8 ф.1	ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,02					ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
25	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-18/1 ф.3	ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,03						ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
26	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-18/1 ф.1	ОВБ	от 20 до 60 мин.							0,05				ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
27	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.1	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,03			ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
28	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.3	ОВБ	от 20 до 60 мин.						0,04					ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
29	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.4	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,03			ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
30	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.5	ОВБ	от 20 до 60 мин.							0,05				ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
31	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.6	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,05		ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
32	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.7	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,03			ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
33	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.8	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,03		ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
34	ПС 110/10 ЛПХ	ТП-21 ф.9	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,03	ООО "Сибтрансэлектро"	Начальник РЭС (3463) 29-01-61; Ст. диспечер 29-04-04	г.Нефтеюганск
5. Район ПС 220/110/35 Правдинская					**5,00**	**12,50**	**19,70**	**25,70**	**30,19**	**78,82**	**78,82**	**78,82**	**78,82**	**79,63**			
1	ПС 220/110/35 Правдинская; ПП 110 Меркурий	В-110 Меркурий-3; В-110 Правдинская-3 (нагрузка 1Т ПС Водозабор, 1Т ПС Мушкино)	ОП	до 5 мин.						33,90					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
2	ПС 110/35/6 Приразломная	В-35 Белый Яр-1	ОП	до 5 мин.	5,00										ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
3	ПС 110/35/6 Приразломная	В-35 Белый Яр-2	ОП	до 5 мин.		7,50									ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
4	ПС 110/35/6 Приразломная	В-35 Приразломная-1	ОП	до 5 мин.			7,20								ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
5	ПС 110/35/6 Приразломная	В-35 Приразломная-2	ОП	до 5 мин.				6,00							ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
6	ПС 110/35/6 Евсеенковская	В-35 Гром-1	ОП	от 5 до 20 мин.					4,49						ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
7	ПС 110/35/6 Евсеенковская	В-35 Гром-2	ОП	от 5 до 20 мин.						8,52					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
8	ПС 110/35/6 Северный Салым	В-110 1Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.						6,21					ООО "РН-Юганскнефтегаз"	Перемитин А.Н. Главный энергетик (3463) 335-919, ЦДС (3463) 332-227; 332-233	г.Нефтеюганск
9	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №8, ВЛ 6 кВ 814 ЛР в ТП-1, ф.4 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,03	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
10	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №8, ВЛ 6 кВ 818 ЛР в ТП-30 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,03	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
11	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №8, ВЛ 6 кВ 818 ЛР в ТП-3 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
12	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №8, ВЛ 6 кВ 818 ЛР в ТП-83 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
13	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №14, ВЛ 6 кВ 1402 ЛР-2 в ТП-95, Т-2 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,05	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
14	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №14, ВЛ 6 кВ 1403 ЛР-2 в ТП-56, Т-2 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,04	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
15	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №8, ВЛ 6 кВ 814 ЛР в ТП-94 (жил.быт.)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,04	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
16	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №8, ВЛ 6 кВ 816 ЛР в ТП-112 (жил.быт.)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
17	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №14, ВЛ 6 кВ 1417 ЛР-1 в ТП-95, Т-1 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
18	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №14, ВЛ 6 кВ 1416 ЛР-1 в ТП-131, Т-1 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
19	ПС 110/35/6 Пойковская	ПС 35/6 кВ №14, ВЛ 6 кВ 1416 ЛР в ТП-121 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,07	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
20	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 007 ЛР-2 в ТП-90, Т-2 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,07	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
21	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 009 ЛР в ТП-33 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,06	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
22	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 009 ЛР в ТП-129 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
23	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 009 АВ-6 в ТП-84, ф.6 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,01	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
24	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 009 ЛР в ТП-19 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,05	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
25	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 009 АВ-1,2,3,4 в ТП-84, ф.1,2,3,4 (жил.быт.)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,02	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
26	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 012 ЛР в ТП-133 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,10	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
27	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 012 ЛР-1 в ТП-70, Т-1 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,07	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
28	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 014 ЛР в ТП-119 (орг)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,01	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
29	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 014 ЛР в ТП-5 (жил.быт.)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,03	АО «Горэлектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково

30	ПС 110/35/6 Пойковская	ВЛ 6 кВ 014 ЛР в ТП-21 (жил.быт.)	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,03	АО «Городектросеть»	Диспетчер (3463) 25-90-11	пгт. Пойково
6. Район ПС 110/35/6 Фоминская					**3,70**	**5,50**	**9,10**	**10,90**	**12,70**	**16,26**	**18,06**	**19,86**	**19,86**	**30,66**			
1	ПС 110/35/6 Фоминская	ПС35/6 "К-24" ф.24-14	ДУ	от 5 до 20 мин.	1,85										ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
2	ПС 110/35/6 Фоминская	ПС35/6 "К-8" ф.8-07	ДУ	от 5 до 20 мин.	1,85										ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
3	ПС 110/35/6 Фоминская	ПС35/6 "К-24" ф.24-03	ДУ	от 5 до 20 мин.		1,8									ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
4	ПС 110/35/6 КНС-4	ПС35/6 "К-10" ф.10-13	ДУ	от 5 до 20 мин.			3,6								ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
5	ПС 110/35/6 КНС-4	ПС35/6 "К-91" ф.91-03	ДУ	от 5 до 20 мин.				1,8							ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
6	ПС 110/35/6 КНС-4	ПС35/6 "К-10" ф.10-23	ДУ	от 5 до 20 мин.					1,8						ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
7	ПС 110/35/6 Базьяновская	ПС35/6 "К-72" ф.72-03	ОВБ	от 20 до 60 мин.						3,56					ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
8	ПС 110/35/6 Фоминская	ПС35/6 "К-24" ф.24-06	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,8				ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
9	ПС 110/35/6 КНС-4	ПС35/6 "К-91" ф.91-16	ДУ	от 5 до 20 мин.								1,8			ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
10	ПС 110/35/6 Базьяновская	ПС35/6 "К-72" ф.72-06	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,8	ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
11	ПС 110/35/6 Базьяновская	ПС35/6 "К-72" ф.72-04	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,8	ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
12	ПС 110/35/6 Базьяновская	ПС35/6 "К-72" ф.70-14	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,8	ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
13	ПС 110/35/6 Базьяновская	ПС35/6 "К-72" ф.72-05	ДУ	от 5 до 20 мин.										1,8	ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
14	ПС 110/35/6 Базьяновская	ПС35/6 "К-70" ф.71-23	ДУ	от 5 до 20 мин.										3,6	ООО "Газпромнефть-Хантос"	Начальник УЭС (3467) 354-823 Диспетчер ЦДС ООО НЭН (3496) 371-385	г. Ноябрьск
7. Район ПС 220/110/10 Югра					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,74**			
1	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1701 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,06	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
2	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 104 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,14	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
3	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 105 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,10	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
4	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 106 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,09	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
5	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 108 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,11	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
6	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 109 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,14	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
7	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 110 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,16	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
8	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1703 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,05	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
9	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 104 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,08	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
10	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 105 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,10	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
11	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 106 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,09	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
12	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 107 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,16	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
13	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 109 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,14	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
14	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 110 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,16	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
15	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 112 дачи	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,03	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
16	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1005 дачи	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,17	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
17	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1104 промзона	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,04	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
18	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1110 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,29	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
19	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1111 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,26	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
20	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1114 частный сектор.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,22	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
21	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1200 кладбище.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,18	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
22	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1203 население.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,21	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
23	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1206 население.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,18	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
24	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1210 население.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,16	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
25	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1213 население.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,18	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
26	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1207 гаражи	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,10	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
27	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1312 население.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,12	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
28	ПС 110/10/10 Ханты-Мансийская	ТП 1513 население.	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,05	МП «Городские электрические сети» МО г. Ханты-Мансийск	Дежурный см. (3467) 33-16-62	г. Ханты-Мансийск
Итого по очередям ограничения					**19,10**	**48,00**	**68,60**	**111,35**	**145,57**	**236,69**	**268,19**	**326,74**	**365,42**	**402,70**			
Всего по Нефтеюганским ЭС				**до 5 мин.**	**187,06**												
				до 20 мин.	**290,59**												
				Всего	**402,70**												
				Всего по ДУ	**27,10**												

Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

1. Район ПС 220/110/10 Контур					**1,80**	**3,62**	**3,62**	**4,75**	**4,75**	**5,95**	**5,95**	**7,20**	**8,45**	**9,70**			
1	ПС 110/35/6 Нижнесортымская	ВЛ-35кВ Куст 154-1,2, ПС-35/6 кВ №156, ф.156-02 водозабор (72кВт), ф.156-03 куст №136,137 (157кВт), ф.156-07 куст №144,149 (170кВт), ф.156-08 куст №145, 148 (280кВт), ф.156-13 куст №138,153,157, КПП (105кВт), ф.156-14 куст №129,139 (145кВт), ф.156-17 куст №120,121,140 (230кВт), ф.156-18 куст №151,155 (40кВт).	ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,20					ОАО "СНГ" НГДУ "Нижнесортымскнефть"	Гл.энергетик (34638) 72 136, диспетчер (34638) 70 503, 70 564, (3462) 42-10-26	Сургутский район п.Нижне-Сортымский
2	ПС 110/35/6 КНС-6	ЗРУ-6кВ КНС-6 отходящие фидера, СТД	ОП	от 5 до 20 мин.								1,25			ОАО "СНГ" НГДУ "Лянторнефть"	Зам.начальника по энергетике (34638) 36-001, диспетчер (34638) 77-405, 36-013	Сургутский район г.Лянтор
3	ПС 110/35/6 кВ КНС-10	ВЛ-35кВ КНС-13-1,2, ПС-35/6 кВ №113, КНС-13, СТД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.										1,25	ОАО "СНГ" НГДУ "Лянторнефть"	Зам.начальника по энергетике (3462)43-60-01, диспетчер (3462)47-74-05, 43-60-97	г.Лянтор
4	ПС 110/35/6 кВ КНС-10	ВЛ-35 кВ КНС-10-1,2, ПС-35/6 №71, КНС-10, СТД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,80										ОАО "СНГ" НГДУ "Лянторнефть"	Зам.начальника по энергетике (3462)43-60-01, диспетчер ПДС: (3462)47-74-05, 43-60-97	г.Лянтор
5	ПС 110/35/6 кВ КНС-10	ВЛ-35 кВ КНС-10-1,2, ПС-35/6 №150 КНС-20, СТД, внутренние фидера	ОП	от 5 до 20 мин.		1,82									ОАО "СНГ" НГДУ "Лянторнефть"	Зам.начальника по энергетике (3462)43-60-01, диспетчер ПДС: (3462)47-74-05, 43-60-97	г.Лянтор
6	ПС 110/35/6 кВ Вачимская	ВЛ-35кВ "Дожимная-3-1,2, ПС-35/6 кВ №201 КНС, ДНС С.Юрьевского м/р отходящие фидера	ОП	от 5 до 20 мин.				1,13					1,25		ОАО "СНГ" НГДУ "Быстринскнефть"	Гл.энергетик (3462)40-18-30, диспетчер (3462)41-91-00, 41-92-99	г.Сургут
2. Район ПС 220/110/35/10 Восточно-Моховая					**0,00**	**1,25**	**2,40**	**2,40**	**3,65**	**3,65**	**4,80**	**4,80**	**5,90**	**5,90**			
1	ПС 110/35/6 Савуйская	ЗРУ-6кВ Савуйская ф.С-05 СТД-5 (1078кВт); ф.С-25 СТД-6 (1145кВт), ф.С-40 куст 317Б (211кВт)	ОП	от 5 до 20 мин.							1,15		1,10		ОАО "СНГ" НГДУ "Комсомольскнефть"	Зам.начальника по энергетике (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64	Сургутский район п.Федоровский
2	ПС 110/35/6 Куст	ВЛ-35кВ Родниковая-1 или 2, ПС-35/6 кВ №138, РУ-6 кВ КНС-4 ЦДНГ-4 внутр.фидера	ОП	от 5 до 20 мин.			1,15								ОАО "СНГ" НГДУ "Комсомольскнефть"	Зам.начальника по энергетике (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64	Сургутский район п.Федоровский
3	ПС 110/35/6 Сова	ВЛ-110кВ Паклиновская-1,2, ПС-35/6 кВ, КНС СТД , внутр.фидера	ОП	от 5 до 20 мин.		1,25			1,25						ОАО "СНГ" НГДУ "Комсомольскнефть"	Зам.начальника по энергетике (3462) 42-13-25, диспетчер (3462) 41-66-64	Сургутский район п.Федоровский
3. Район ПС 220/110/10 Имилор					**1,20**	**1,20**	**1,20**	**1,20**	**2,40**	**2,40**	**2,40**	**2,40**	**2,40**	**2,40**			
1	ПС 110/35/6 КНС-4	ЗРУ-6 кВ КНС-4, яч.06 СТД-2 (1250кВт), яч.27 СТД-6 (1250кВт). яч.12 АД-1 (250кВт)	ОП	от 5 до 20 мин.	1,20										ОАО "СНГ" НГДУ "Федоровскнефть"	Гл.энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г.Сургут
2	ПС 110/35/6 КНС-2	ЗРУ-6 кВ КНС-2, яч.06 СТД-1 (3600кВт)	ОП	от 5 до 20 мин.					1,20						ОАО "СНГ" НГДУ "Федоровскнефть"	Гл.энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г.Сургут
4. Район ПС 220/110/10 Пачегор					**1,25**	**1,25**	**1,25**	**2,50**	**2,50**	**3,75**	**6,25**	**7,50**	**8,75**	**10,00**			
1	ПС 110/35/6 Яун-Лор	ЗРУ-6кВ КНС-1 СТД , внутр.фидера	ОП	от 5 до 20 мин.	1,25			1,25							ОАО "СНГ" НГДУ "Сургутнефть"	Гл.энергетик (3462) 41-34-30, диспетчер (3462) 41-34-05, 41-33-87	г. Сургут
2	ПС 110/35/6 Яун-Лор	ЗРУ-6кВ КНС-4 СТД , внутр.фидера	ОП	от 5 до 20 мин.						1,25		1,25			ОАО "СНГ" НГДУ "Сургутнефть"	Гл.энергетик (3462) 41-34-30, диспетчер (3462) 41-34-05, 41-33-87	г. Сургут
3	ПС 110/35/10 Юрская	СТД КНС и фидера ПС35/6 кВ	ОП	от 5 до 20 мин.							2,50		1,25	1,25	ОАО "СНГ" НГДУ "Федоровскнефть"	Гл.энергетик (3462) 40-21-21, диспетчер (3462) 40-43-50, 40-43-60	г.Сургут
5. Район ПС 220/10 Искра					**0,90**	**1,80**	**2,70**	**3,60**	**4,50**	**5,40**	**6,30**	**7,20**	**8,10**	**9,00**			
1	ПС 220/10 Искра	ЗРУ-10 кВ технологическая нитка	ОП	от 5 до 20 мин.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	ОАО "СНГ" УПГ	Главный энергетик (3462) 41-43-41, 41-41-40, 48-90-30	г. Сургут
Итого по очередям ограничения (без ПС с индивидуальными объёмами ввода ограничения)					**3,95**	**7,92**	**9,97**	**13,25**	**15,40**	**18,75**	**23,30**	**26,70**	**31,20**	**34,60**			
ПС с индивидуальными объёмами ввода ограничения:																	
6. Район ПС 220/110/10 Контур (транзит ПС Пимская-ПС Контур)					**35,00**												
1	ПС 110/35/6 кВ Лянторская	В-110 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.	15,10										ОАО "СНГ" НГДУ "Быстринскнефть"	Главный энергетик (3462) 40-18-30, диспетчер (3462) 41-91-00, 41-92-99	г. Сургут
2	ПС 110/35/6 Солкино	В-110 2Т	ДУ	до 5 мин.	8,50										ОАО "СНГ" НГДУ "Быстринскнефть"	Главный энергетик (3462) 40-18-30, диспетчер 41-91-00, 41-92-99	г. Сургут
3	ПС 110/35/6 Агат	В-110 Пимская; СВ-110	ДУ	до 5 мин.	11,40										ОАО "СНГ" НГДУ "Быстринскнефть"	Главный энергетик (3462) 40-18-30, диспетчер 41-91-00, 41-92-99	г. Сургут
7. Район ПС 220/110/10 Пимская					**30,00**												
1	ПС 220/110/10 Пимская	В-110 Лямино (1Т ПС Вега, 1Т ПС КНС-3, 1Т ПС Лямино)	ОП	до 5 мин.	30,00										ОАО "СНГ" НГДУ "Лянторнефть"	Зам.начальника по энергетике (3462) 43-60-01, диспетчер (34638) 77-405, 36-013	г.Сургут
8. Район ПС 220/110/10 Полоцкая					**18,00**												
1	ПС 220/110/10 Полоцкая	В-110 Блочная-2	ОП	до 5 мин.	18,00										ОАО "СНГ" НГДУ "Сургутнефть"	Гл.энергетик (3462) 41-34-30, диспетчер (3462) 41-34-05, 41-33-87	г. Сургут
9. Район ПС 220/110/10 Барсово (ПС транзитов 110 кВ Сургут-Барсово)					**90,00**												
1	ПС 110/10 Сайма	В-110 1Т	ДУ	до 5 мин.	18,32										ООО "Сургутские городские эл.сети"	Гл.инженер (3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г.Сургут
2	ПС 110/10 Северная	В-110 Сургут СВ-110 (нагрузка 1Т ПС Северная)	ДУ	до 5 мин.	30,00										ООО "Сургутские городские эл.сети"	Гл.инженер (3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г.Сургут
3	ПС 110/10/6 Пионерная-2	В-6 яч.12	ОП	от 5 до 20 мин.	3,78										АО "ЮРЭСК"	(3467) 31-85-95, дежурный (3462) 34-90-39	г. Ханты-Мансийск г.Сургут
4	ПП 110 Победа ПС 110/10 Олимпийская	В-110 Олимпийская В-110 Победа (нагрузка 1Т ПС Олимпийская, 2Т ПС Зеленая)	ДУ	до 5 мин.	37,90										ООО "Сургутские городские эл.сети"	Гл.инженер (3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г.Сургут
ПС с индивидуальными объёмами ввода ограничения:					**173,00**												
Всего по Сургутским ЭС				**до 5 мин.**	**154,12**												
				до 20 мин.	**208,80**												
				Всего	**210,00**												
				Всего по ДУ	**106,12**												
Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети																	
1. Район ПС 220/110/6 Мегион, ПС 110/35/6 Самотлор					**0,00**	**0,00**	**11,10**	**11,10**	**11,10**	**11,10**	**11,10**	**11,10**	**11,10**	**11,10**			
1	ПС 220/110/10/6 Мегион ПС 110/35/6 Самотлор	В-110кВ Самотлор-1 В-110кВ Мегион-1 (нагрузка 1Т ПСКНС-19, 1Т ПС КСП-1)	ОП	до 5 мин.			11,10								АО "Самотлорнефтегаз"	Начальник смены ЦИТС (3466) 62-21-10, 62-21-11, 62-20-85, 62-20-86 65-41-70, 65-58-80	
2. Район ПС 110/35/6 Самотлор, ПС 220/110/10 Космос					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,15**	**30,15**			
1	ПС 110/35/6 Самотлор ПС 220/110/10 Космос	В-110кВ Космос-2, В-110кВ Самотлор-2 (нагрузка 2Т ПС КНС-28, 2Т ПС КНС-2, 2Т ПС Ясная)	ОП	до 5 мин.									30,15		АО "Самотлорнефтегаз"	Начальник смены ЦИТС (3466) 62-21-10, 62-21-11, 62-20-85, 62-20-86 65-41-70, 65-58-80	
3. Район ПС 220/110/10 Комета					**0,00**	**9,95**	**9,95**	**9,95**	**9,95**	**9,95**	**9,95**	**9,95**	**9,95**	**9,95**			
1	ПС 220/110/10 Комета	В-110кВ КНС-23-2	ОП	до 5 мин.		9,95									АО "Самотлорнефтегаз"	Начальник смены ЦИТС (3466) 62-21-10, 62-21-11, 62-20-85, 62-20-86 65-41-70, 65-58-80	
4. Район ПС 220/110/35/6 Факел					**30,40**	**30,40**	**30,40**	**30,40**	**30,40**	**30,40**	**30,40**	**30,40**	**30,40**	**30,40**			
1	ПС 220/110/35/6 Факел	В-110кВ КНС-32-1	ОП	до 5 мин.	30,40										АО "Самотлорнефтегаз"	Начальник смены ЦИТС (3466) 62-21-10, 62-21-11, 62-20-85, 62-20-86 65-41-70, 65-58-80	
Итого по очередям ограничения (без ПС с индивидуальными объёмами ввода ограничения)			-	-	**30,40**	**40,35**	**51,45**	**51,45**	**51,45**	**51,45**	**51,45**	**51,45**	**81,60**	**81,60**			
ПС с индивидуальными объёмами ввода ограничения																	

5. Район ПС 220/110/35 Кирьяновская					**44,25**												
1	ПС 110/35/6 Новопокурская	В-35 ф. №1, В-35 ф. №3	ОП	от 5 до 20 мин.	6,45										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
2	ПС 110/35/6 Ватинская	В-35 кВ ф. №4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	13,00										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
3	ПС 110/35/6 Таежная	В-35 кВ ф. №8	ОВБ	от 20 до 60 мин.	10,43										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
4	ПС 110/35/6 Ермаковская	В-35 кВ ф. №1	ОП	от 5 до 20 мин.	5,88										АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	Диспетчер ПДС ЦОЭ (3466) 67-00-77, 62-50-63	
5	ПС 110/35/6 Кетовская	В-35 ф. №2, В-35 ф. №4	ОП	от 5 до 20 мин.	4,77										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
6	ПС 110/35/6 Заобье	В-35 ф. №2, В-35 ф. №4	ОП	от 5 до 20 мин.	3,72										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
6. Район ПС 220/110/10 Мираж					**16,10**												
1	ПС 110/35/6 Кольцевая ПС 220/110/10 Мираж	В-110кВ Мираж-2, В-110кВ Кольцевая-2 (нагрузка 2Т ПС КНС-25)	ОП	до 5 мин.	16,10										АО "Самотлорнефтегаз"	Начальник смены ЦИТС (3466) 62-21-10, 62-21-11, 62-20-85, 62-20-86 65-41-70, 65-58-80	
7. Район ПС 110/35/6 Лысенковская					**63,47**												
1	ПС 110/35/6 Аганская	В-35 кВ ф.№3	ОП	до 5 мин.	13,10										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
2	ПС 110/35/6 Южно-Аганская	В-35 кВ ф.№2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	6,00										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
3	ПС 110/35/6 Северо-Ватинская	В-35 1Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.	11,10										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
4	ПС 110/35/6 Январская	В-35 1Т	ОВБ	от 20 до 60 мин.	16,00										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
5	ПС 220/110/10 Комета ПС 110/35/6 Лысенковская	В-110кВ Лысенковская-1, В-110кВ Комета-1 (нагрузка 2Т ПС Аганская)	ОП	до 5 мин.	17,27										ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	Начальник смены (34643) 4-62-22	
8. Район ПС 220/110/6 Узловая					**45,08**												
1	ПС 110/35/6 Бахиловская	В-110 Верхне-Колик-Еганская-1(2)	ОП	до 5 мин.	24,43										ОАО "Варьеганэнергонефть"	Дежурный диспетчер, (34668) 4-61-03, 4-01-04, 4-01-11, 4-13-45	
2	ПС 220/110/6 Узловая	В-110 Хохряково-2 (нагрузка 2Т ПС Хохряково, 2Т ПС КС- Хохряковская)	ОП	до 5 мин.	20,65										АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	Диспетчер ПДС ЦОЭ (3466) 67-00-77, 62-50-63	
9. Район ПС 220/110/35 Северный Варьеган					**17,50**												
1	ПС 220/110/35 Северный Варьеган	В-110кВ Светлая-1(2)	ОП	от 5 до 20 мин.	2,90										ОАО "Варьеганэнергонефть"	Дежурный диспетчер, (34668) 4-61-03, 4-01-04, 4-01-11, 4-13-45	
2	ПС 220/110/35 Северный Варьеган	В-110кВ КНС-5-1(2)	ОП	от 5 до 20 мин.	4,15										ОАО "Варьеганэнергонефть"	Дежурный диспетчер, (34668) 4-61-03, 4-01-04, 4-01-11, 4-13-45	
3	ПС 220/110/35 Северный Варьеган	В-35 кВ ф.№2	ОП	от 5 до 20 мин.	4,54										ОАО "Варьеганэнергонефть"	Дежурный диспетчер, (34668) 4-61-03, 4-01-04, 4-01-11, 4-13-45	
4	ПС 220/110/35 Северный Варьеган	В-35 кВ ф.№4	ОП	от 5 до 20 мин.	1,12										ОАО "Варьеганэнергонефть"	Дежурный диспетчер, (34668) 4-61-03, 4-01-04, 4-01-11, 4-13-45	
5	ПС 220/110/35 Северный Варьеган	В-35 кВ ф.№5	ОП	от 5 до 20 мин.	4,79										ОАО "Варьеганэнергонефть"	Дежурный диспетчер, (34668) 4-61-03, 4-01-04, 4-01-11, 4-13-45	
Итого по очередям ограничения (ПС с индивидуальными объёмами ввода ограничения)					**186,40**												
Всего по Нижневартовским ЭС			**до 5 мин.**		**173,15**												
			до 20 мин.		**211,47**												
			Всего		**268,00**												
			Всего по ДУ		**0,00**												
Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети																	
1. Район ПС 220/110/10/6 Когалым					**49,15**	**49,15**	**76,06**	**76,06**	**76,06**	**76,06**	**76,06**	**76,06**	**76,06**	**76,06**			
1	ПС 110/35/6 Сарымская	ПС-13 ф.13-14, ф.13-16, ф.13-17 ПС-13 ф.13-04, ф.13-06	ОП	до 5 мин.	3,15										ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	Главный энергетик (34667) 6-20-25	г. Когалым
		ПС-22 ф.22-04, ф.22-05, ф.22-06, ф.24-05, ф.24-04, ф.24-06	ОП	до 5 мин.	3,15												
		ПС-22 ф.22-14, ф.22-17 ПС-24 ф.24-09, ф.24-11	ОП	до 5 мин.	3,15												
		ПС-11 ф.11-25 ПС-15 ф.15-01, ф.15-02	ОП	до 5 мин.	3,94												
		ПС-11 ф.11-12 ПС-15 ф.15-12, ф.15-13, ф.15-18	ОП	до 5 мин.	3,08												
		ЗРУ КНС-2 ф.19, ф.20, ф.21 ЗРУ ЦПС Р ф.05, ф.06 ЗРУ ЦПС Н ф.28, ф.29, ф.31, ф.32, ф.45, ф.48, ф.49, ф.50	ОП	от 5 до 20 мин.			4,46										
		ЗРУ КНС-2 ф.09, ф.10, ф.11, ф.12	ОП	от 5 до 20 мин.			5,30										
2	ПС 110/35/6 Весна	ПС-28 ф.28-04, ф.28-06, 28-14, 28-16, ф.28-16, ф.28-18	ОП	до 5 мин.	3,70												
		ПС-33 ф.33-05, ф.33-07, ф.33-08, ф.33-15, ф.33-17, ф.33-18	ОП	до 5 мин.	3,02												
		ПС-31 ф.31-06, ф.31-07, ф.31-08, ф.31-16, ф.31-17, ф.31-18	ОП	до 5 мин.	5,57												
		ПС-24 ф.24-14, ф.24-16, ф.24-17, ф.24-18, ф.24-05, ф.24-06, ф.24-07, ф.24-08	ОП	от 5 до 20 мин.			9,80										
3	ПС 110/35/6 Тевлин	ПС-17 ф.17-04, ф.17-06, ф.17-14, ф.17-18	ОП	до 5 мин.	2,50												
		ПС-16 ф.16-14, ф.16-16, ф.16-18, ф.16-04, ф.16-06, ф.16-08	ОП	до 5 мин.	2,87												
		ПС-23 ф.23-04, ф.23-14, ф.23-18	ОП	до 5 мин.	2,42												
		ЗРУ-КНС-3р ф.3р-15, ф.3р02, ф.3р12	ОП	от 5 до 20 мин.			5,25										
		ЗРУ-КНС-3 ф.3-01, ф.3-02	ОП	от 5 до 20 мин.			2,10										
4	ПС 110/35/6 Омичка	ПС-18 ф.18-04, ф.18-10 ПС-28 ф.28-01, ф.28-03, ф.28-08	ОП	до 5 мин.	12,60												
2. Район ПП 110 Таврическая					**12,56**	**12,56**	**17,18**	**17,18**	**17,18**	**17,18**	**17,18**	**17,18**	**17,18**	**30,18**			
1	ПС 110/35/10 Инга	В-35 Вертодром	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,00										ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз"	Главный энергетик (34667) 6-20-25	г. Когалым
		В-35 Когалым-3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	4,00												
2	ПС 110/35/6 Слава	ПС-18 ф.18-04, ф.18-06, ф.18-08, ф.18-18 ПС-20 ф.20-14, ф.20-18	ОП	до 5 мин.	5,56										ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	Главный энергетик (34667) 6-20-25	г. Когалым
		ПС-19 ф.19-02, ф.19-06, ф.19-11 ПС-20 ф.20-16	ОП	от 5 до 20 мин.			4,62										
		В-35 Слава-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.										8,00			
		В-35 Слава-4	ОВБ	от 20 до 60 мин.										5,00			
Итого по очередям ограничения					**61,71**	**61,71**	**93,24**	**93,24**	**93,24**	**93,24**	**93,24**	**93,24**	**93,24**	**106,24**			
ПС с индивидуальными объемами ввода ограничения:																	
3. Район ПС110/35/10 Уральская					**86,86**												
		ПС-30 ф.30-14, ф.30-16, ф.30-18, ф.30-04, ф.30-06, ф.30-08	ОП	до 5 мин.	2,94												

1	ПС 110/35/10 Уральская	ПС-32 ф.32-06, ф.32-14, ф.32-16, ф.32-18	ОП	до 5 мин.	2,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	Главный энергетик (34667) 6-20-25	г. Когалым
		ПС-34 ф.34-08, ф.34-16, ф.34-18	ОП	до 5 мин.	4,52			
		ЗРУ-1 ф.31, ф.45, ф.46, ф.47, ф.8, ф.9, ф.10, ф.11, ф.23, ф.24	ОП	до 5 мин.	1,28			
		ЗРУ-2 ф.20, ф.23, ф.24, ф.25, ф.26, ф.0, ф.1, ф.2, ф.3, ф.12, ф.12а	ОП	до 5 мин.	1,27			
		ЗРУ ГКС ф.17, ф.18	ОП	от 5 до 20 мин.	11,50			
2	ПС 110/35/6 Ягун	ПС-22 ф.22-10, ф.22-05 ЗРУ КНС-2 ф.2-12, ф.2-18, ф.2-23, ф.2-24, ф.2-01, ф.2-02, ф.2-37, ф.2-30, ф.2-31	ОП	от 5 до 20 мин.	4,20			
		ПС-29 ф.29-14, ф.29-16	ОП	от 5 до 20 мин.	0,75			
		ПС-29 ф.29-06, ф.29-07, ф.29-08	ОП	от 5 до 20 мин.	1,45			
		ПС-23 ф.23-09; ЗРУ КНС-3 ф.3-15, ф.21, ф.22, ф.26, ф.29, ф.31	ОП	от 5 до 20 мин.	6,70			
		ПС-23 ф.23-05, ф.23-06; ЗРУ КНС-3 ф.3-36, ф.3-42, ф.32, ф.33, ф.35, ф.39, ф.43, ф.44;	ОП	от 5 до 20 мин.	5,80			
3	ПС 110/35/6 Дружная	В-35 Дружная-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	5,00			
		В-35 Дружная-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	6,00			
		В-35 Дружная-3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	5,00			
		В-35 Дружная-4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	8,50			
4	ПС 110/35/6 Весна	ПС-28 ф.28-14, ф.28-16, ф.28-18; ПС-33 ф.33-14, ф.33-15, ф.33-16, ф.33-18; ЗРУ КНС-5 ф.5-24, ф.5-25, ф.5-29, ф.5-35, ф.20, ф.21, ф.22, ф.23, ф.34, ф.37;	ОП	от 5 до 20 мин.	9,45			
		ПС-28 ф.28-04, ф.28-06; ПС-33 ф.33-05, ф.33-06, ф.33-07, ф.33-08; ЗРУ КНС-5 ф.5-24, ф.5-25, ф.5-29, ф.20, ф.21, ф.22, ф.23, ф.34, ф.37;	ОП	от 5 до 20 мин.	10,50			
4. Район ПП 110 Таврическая					**94,33**			
1	ПС 110/35/6 Ватъ-Еган	В-35 Ватьеган-39-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	6,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз"	Главный энергетик (34667) 6-20-25	г. Когалым
		В-35 Ватьеган-39-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,90			
2	ПС 110/35/6 КНС-1	ПС-29 ф.29-01, ф.29-05 ПС-41 ф.41-14, ф.41-16, ф.41-18 ПС-42 ф.42-04, ф.42-08 ПС-43 ф.43-14, ф.43-15, ф.43-16 ПС-47 ф.47-15 ПС-66 ф.66-04, ф.66-06, ф.66-08	ОП	до 5 мин.	8,87			
		В-35 КНС-1-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	1,00			
3	ПС 110/35/6 Белая	ПС-49 ф.49-06 ПС-52 ф.52-04, ф.52-05, ф.52-06, ф.52-08 ПС-53 ф.53-04, ф.53-05, ф.53-06, ф.53-07, ф.53-08 ПС-55 ф.55-03, ф.55-04	ОП	до 5 мин.	13,60			
		В-35 Кустовая-3-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,45			
		В-35 Дожимная-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,00			
4	ПС 110/35/6 Айка	ПС-41 ф.41-13, ф.41-14 ПС-50 ф.50-04, ф.50-06, ф.50-08, ф.50-14, ф.50-16, ф.50-18 ПС-57 ф.57-04, ф.57-06, ф.57-08, ф.57-14, ф.57-18 ПС-60 ф.60-06, ф.60-08, ф.60-18	ОП	до 5 мин.	6,56	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз"	Главный энергетик (34667) 6-20-25	г. Когалым
		В-35 Айка-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	5,60			
		В-35 Айка-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	5,20			
5	ПС 110/35/6 КНС-5	ПС-61 ф.61-04, ф.61-06, ф.61-07, ф.61-08, ф.61-15, ф.61-16, ф.61-117, ф.61-18 ПС-62 ф.62-06, ф.62-14, ф.62-15, ф.62-18 ПС-63 ф.63-04, ф.63-08, ф.63-14, ф.63-16 ПС-64 ф.64-01, ф.64-02, ф.64-07, ф.64-12, ф.64-18	ОП	до 5 мин.	8,40			
		ПС-54 ф.54-16, ф.54-17, ф.54-20, ф.54-21, ф.54-22, ф.54-25, ф.54-26, ф.54-27, ф.54-28, ф.54-29, ф.54-30, ф.54-31, ф.54-32, ф.54-33, ф.54-34, ф.54-35, ф.54-37, ф.54-38, ф.54-39	ОП	от 5 до 20 мин.	11,30			
		В-35 КНС-5-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	1,00			
		В-35 КНС-5-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,00			
		В-35 КНС-5-3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	1,00			
		В-35 КНС-5-4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,00			
6	ПС 110/10 Луч	ЗРУ ГКС ф.18	ОП потреб	от 5 до 20 мин.	6,45			
		ЗРУ-10 ввод№1	ОП потреб	от 20 до 60 мин.	5,00			
5. Район ПС 220/110/10 Прогресс					**100,82**			
1	ПС 110/35/6 Нефтяник	ПС КНС-4 2Т, ПС КНС-5 1Т	ОП	от 5 до 20 мин.	4,20	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-73-16	г. Покачи
		ПС КНС-2 1Т, ПС КНС-2А 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.	2,72			
		ПС КНС-2А 1Т, ПС КНС-2 2Т, ПС КНС-5 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.	7,70			
		В-35 ф№-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	1,50			
		В-35 ф№-3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,00			
		В-35 ф№-4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,10			
2	ПС 110/35/6 Покачевская	В-35 ф№-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	8,30			
3	ПС 110/35/6 Нонг-Еганская	ПС Ключевая 1Т, ПС Куст-10 2Т	ОП	от 5 до 20 мин.	3,70	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-73-16	г. Покачи
		ПС Нонг-Еган	ОП	от 5 до 20 мин.	6,20			
		ПС Тайга В-35 Нонг-Еган-2-2	ОП	от 5 до 20 мин.	7,70			
		В-35 ф.№-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	10,00			
4	ПС 110/35/6 Качалка	В-35 ф.№1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	4,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Лангепас
		В-35 ф.№2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,00			
		В-35 ф.№3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,50			
		В-35 ф.№4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	4,60			
		В-35 ф.№5	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,10			
		В-35 ф.№6	ОВБ	от 20 до 60 мин.	6,20			
5	ПС 110/35/6 Фотон	В-35 Фотон-51-1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	5,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП Повхнефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Когалым
		В-35 Фотон-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,00			
6	ПС 110/35/6 Роса	В-35 Роса-3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	1,50	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Покачи
		В-35 Роса-5	ОВБ	от 20 до 60 мин.	5,00			
7	ПС 110/35/6 Поточная	В-35 ф.№2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Лангепас
		В-35 ф.№3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,80			
		В-35 ф.№4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,00			
6. Район ПС 220/110/35/6 Лас-Еганская					**58,25**			
1	ПС 220/110/10/6 Лас-Еганская	В-35 ф.№1	ОП	до 5 мин.	3,25			
		В-35 ф.№3	ОП	до 5 мин.	8,30			
		В-35 ф.№5	ОП	до 5 мин.	8,70			

2	ПС 110/35/6 Нивагальская	В-35 ф.№1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	6,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Лангепас
		В-35 ф.№2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	4,00			
		В-35 ф.№3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	6,00			
		В-35 ф.№4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	2,00			
3	ПС 110/35/6 Поточная	В-35 ф.№1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	10,00			
4	ПС 110/35/6 Южно-Покачевская	В-35 ф.№1	ОВБ	от 20 до 60 мин.	4,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Лангепас
		В-35 ф.№4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	6,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-73-16	г. Покачи
7. Район ПС 220/110/6 Урьевская					**93,50**			
1	ПС 220/110/6 Урьевская	В-110кВ Локосово-2 (нагрузка 2Т ПС Ладья, 1Т ПС Диспетчерская, 2Т ПС Локосово)	ОП	до 5 мин.	66,50	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Лангепас
2	ПС 110/35/6 Каюковская	В-35 ф.№-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.	4,00			
		В-35 ф.№-4	ОВБ	от 20 до 60 мин.	7,00			
3	ПС 110/35/6 Нефтепроводная	В-35 кВ ф. №3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	7,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Лангепас
4	ПС 110/35/6 Каюковская	В-35 кВ ф. №3	ОВБ	от 20 до 60 мин.	9,00	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	Главный энергетик (34669) 3-60-55	г. Лангепас
Итого по очередям ограничения (ПС с индивидуальными объемами ввода ограничения)					**433,76**			
Всего по Когалымским ЭС				**до 5 мин.**	**190,90**			
				до 20 мин.	**322,75**			
				Всего	**540,00**			
				Всего по ДУ	**0,00**			
Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети								
1. Район ПС 500/220/110/10 Тарко-Сале					**20,00**			
1	ПС 110/10 Пуровский ЗПК	КРУ-10кВ "СУГ-3" Ввод №1,2; КРУ-10кВ "УСФК" Ввод №1,2; КРУ-10кВ "СУГ-1" Ввод №1,2; ССК Ввод №1,2; ССК насосная №2 Ввод №1,2; Технологическая насосная Ввод №1,2; Насосная водоснабжения Ввод №1,2; Ж/д станция Заводская Ввод №1,2	ОП НОВА-ТЭК	от 20 до 60 мин.	2,00	ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"	Начальник смены ПДС (34997) 46 308, Главный энергетик Александров Г.Е. (34997) 46 316	г.Тарко-Сале
2	ПС 110/10 Лимбей	УСК-3 "Технология-1" ввод № 1,2; УСК-3 "Технология-2" ввод № 1,2; НСПТ ввод №1,2; КРУ-10 кВ "ГНС" ввод № 1,2	ОП НОВА-ТЭК	от 20 до 60 мин.	1,00	ООО "НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК"	Начальник смены ПДС (34997) 46 308 Главный энергетик Александров Г.Е. (34997) 46 316	г.Тарко-Сале
3	ПС 110/35/10 Победа	ВЛ-35 Губкинская-2	ДУ АО "ТЭ"	от 5 до 20 мин.	3,10	ООО "РН-Пурнефтегаз"	Начальник смены ПДС (34936) 4-55-77, 4-55-87	г. Губкинский
4	ПС 110/35/6 Харампурская	ВЛ-35 Пионерская-2	ОП АО "ТЭ"	от 5 до 20 мин.	3,45	ООО "РН-Пурнефтегаз"	Начальник смены ПДС (34936) 4-55-77, 4-55-87	г. Губкинский
5	ПС 110/35/6 Ямальская	ВЛ-35 Сорочинская-1; ВЛ-35 Водозабор-1;	ОВБ РН-Пурнефтегаз	от 20 до 60 мин.	10,45	ООО "РН-Пурнефтегаз"	Начальник смены ПДС (34936) 4-55-77, 4-55-87	г. Губкинский
2. Район ПС 220/110/35/10 Янга-Яха					**20,00**			
1	ПС 110/35/6 Итурская	ПС 35/6 -604 яч.9, 13, 15, 17; ПС 35/6-611 яч.4, 6, 8, 16, 17, 18; ПС 35/6-612 яч.4,8,7,13; КРУН-6-Итурская яч.4, 15, 16.	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	11,07	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ХН (3496) 37-16-74, 37-18-82	г.Ноябрьск
2	ПС 110/35/6 Западно-Ноябрьская	ПС 35/6 -501 яч.4, 6, 8, 14, 18; ПС 35/6 -516 яч.4, 14, 16, 18; ПС 35/6 -512 яч.4, 8, 16, 18; ПС 35/6 -546 яч.4, 6, 18.	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	5,43	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ХН (3496) 37-16-74, 37-18-82	г.Ноябрьск
3	ПС 110/35/6 Хрустальная	ПС 35/6 -701, ТЗРУ-6кВ "701А" яч.2,8,13,19. (СТД 1600 3 шт. находящиеся в работе)	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	3,50	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ХН (3496) 37-16-74, 37-18-82	г.Ноябрьск
3. Район ПС 110/35/6 Новогодняя					**26,00**			
1	ПС 110/35/6 Снежная	Крун-6 Снежное яч. 3, 9, 12, 18; ТЗРУ-6 Еты-пуровское яч. 14, 27; ТЗРУ-6 КНС-2е яч.9, 15, 16; ПС 35/6 К-266 Ввод 6-1,2; ПС 35/6 К-246е Ввод 6-1,2; ПС 35/6кВ К-21е Ввод 6-1,2; ПС 35/6 К-11е яч. 4, 7, 8, 13, 15, 16.	ДУ ООО"НЭН"	до 5 мин	18,03	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	Диспетчер ПрЭО МН (34938) 6-53-55, 6-58-13.	г.Муравленко
2	ПС 110/35/6 Новогодняя	ЗРУ-6 Новогодняя яч.13, 28, 31; ПС 35/6 -К-211 Ввод 6-1,2; ПС 35/6 -К-85 яч.16	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	7,97	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ЗН (3496) 37-34-45, 37-47-15.	г.Ноябрьск
4. Район ПС 220/110/35/10 Вынгапур					**14,94**			
1	ПС 110/35/6 Погружная	ПС 35/6 К-17 Ввод 6 -1,2; ПС 35/6 К-404 Ввод 6 -1,2; ПС 35/6 КНС-2 Ввод 6 -1,2; ПС 35/6 К-31 Ввод 6 -1,2; ПС 35/6 К-392 Ввод 6 -1,2	ДУ ООО"НЭН"	до 5 мин	6,80	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ЗН (3496) 37-34-45, 37-47-15.	г.Ноябрьск
2	ПС 110/35/6 Янтарная	ЗРУ-6 Янтарная яч.4, 22, 26, 29, 31, 53, 55; ПС 35/6 КНС-1 яч.36, 34, 32, 30, 10, 14, 15, 16, 19, 24; ПС 35/6 Ввод 6 -1,2; ПС 35/6 К-324 Ввод 6 -1,2	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	8,14	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз"	Диспетчер ПрЭО ЗН (3496) 37-34-45, 37-47-15.	г.Ноябрьск
5. Район ПС500/220/110/35/6 Муравленковская					**49,30**			
1	ПС 110/35/6 Орловская	ПС-35/6 Куст-39б яч.13; ПС-35/6 Ягтинская яч.04,21,16,03,15,23,20,19,13,05; ПС-35/6 КНС-6 яч.02,03,07; ТЗРУ-6 КНС-6 СТД (1шт) , КНС-6А СТД (1шт), ПС-35/6 Пром. яч.05,06,14,15; ПС-35/6 Куст-54 яч.04,06,18; ПС-35/6 Куст-53 яч.09,11.	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	11,20	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	Диспетчер ПрЭО МН (34938) 6-50-87, 6-56-97.	г.Муравленко
2	ПС 110/35/6 Жемчужина	ПС-35/6 Умс. яч. 04,06,08,14,16,18; ПС-35/6 Ю-Пур яч. 04,08,14; ПС-35/6 Куст-11у яч.11,03,07; ПС-35/6 Куст-4 яч.03,08,15,17; ПС-35/6 Куст-19 яч. 08; Пс-35/6 Куст-15 яч. 08,15.	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	4,94	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	Диспетчер ПрЭО МН (34938) 6-50-87, 6-56-97.	г.Муравленко
3	ПС 110/35/6 Барсуковская	ВЛ-35 Пурпейская-1; ВЛ-35 Сергеевская-1; ВЛ-35 ЦПС-1;	ДУ АО"ТЭ"	до 5 мин	26,00	ООО "РН-Пурнефтегаз"	Начальник смены ПДС (34936) 4-55-77, 4-55-87	г. Губкинский
4	ПС 110/35/6 Новопурпейская	ВЛ-35 Кутыгинская-1; ВЛ-35 Коцубенковская-1;	ОВБ АО "ТЭ"	от 20 до 60 мин.	7,16	ООО "РН-Пурнефтегаз"	Начальник смены ПДС (34936) 4-55-77, 4-55-87	г. Губкинский
6. Район ПС 220/110/35/10/6 Пуль-Яха					**36,00**			
1	ПС 110/35/6 Стрела	ЗРУ-6 Стрела СТД-1600 (1шт.); ПС 35/6 К-4 яч.6, 8, 14, 16; ПС 35/6 К-5 яч.1, 6, 13; ПС 35/6 К-7 яч.7, 17; ПС 35/6 К-107 яч.1, 7, 12; ПС 35/6 К-108 яч 4, 6, 8, 14, 16, 17, 18;	ДУ ООО"НЭН"	до 5 мин	9,83	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	Диспетчер ПрЭО МН (34938) 6-50-87, 6-56-97.	г.Муравленко
2	ПС 110/35/6 Ударная	ЗРУ-6 Ударная СТД-1250 (1шт.); ПС 35/6 КНС-15 яч 8, 16; ЗРУ-6 №1 СТД-1250(1 шт); ПС 35/6 К-104 яч.4, 6, 8, 14, 16; ПС 35/6 К-105 яч.4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18; ПС 35/6 К-1 яч.1, 6, 7, 12, 13, 18; ПС 35/6 К-10 яч. 4, 6, 8, 16, 18; ПС 35/6 К-113 яч.4, 6, 14, 16, 18; ПС 35/6 К-115 яч.4, 6, 8, 14, 16, 18; ПС 35/6 К-173 яч.4, 6, 8, 16, 18; ПС 35/6 К-122 яч.6, 7, 8, 15, 16, 17; 18; ПС 35/6 К-106 яч.4, 14, 16, 18.	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	16,45	АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	Диспетчер ПрЭО МН (34938) 6-50-87, 6-56-97.	г.Муравленко

3	ПС 110/35/6 Геращенко	ТЗРУ-6 КНС-5 СТД-1600 (1шт); ТЗРУ-6 КНС-2 СТД-1600 (1 шт);ПС 35/6 К-58 яч.05,06,07,18; ПС 35/6 КНС-2 яч.02,03,07,14,17; ПС 35/6 К-21 яч.06,12,13,07	ДУ ООО"НЭН"	от 5 до 20 мин.	9,72										АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	Диспетчер ПрЭО МН (34938) 6-50-87, 6-56-97.	г.Муравленко
Итого по очередям ограничения					**166,24**												
Всего по Ноябрьским ЭС				**до 5 мин.**	**60,66**												
				до 20 мин.	**145,63**												
				Всего	**166,24**												
				Всего по ДУ	**142,18**												
Филиал АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети																	
1. Район ПС 220/110/10 Уренгой					**7,88**	**17,21**	**22,01**	**27,43**	**32,45**	**38,20**	**40,70**	**46,14**	**46,14**	**72,00**			
1	ПС 110/35/6 Варенга-Яха	РП-1 яч.21, 14, 7, 18, 9, 19, 22, 16, 12, 8	ОВБ	от 20 до 60 мин.		5,73									АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС 8 (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
		РП-2 яч.20, 3, 17	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,93										АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС 8 (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
		РП-3 яч.3, 5, 4, 6	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,30						АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС 8 (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
2	ПС 110/10/10 Новоуренгойская	РП-5 яч.25, 23, 24	ОВБ	от 20 до 60 мин.			2,90								АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
		РП-6 яч.11, 12, 5, 15, 22, 19, 20	ОВБ	от 20 до 60 мин.				2,90							АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
		ЗРУ-10 РП-7 В-10 яч.3,6,7,8,21,23,25,28,30,34	ОВБ	от 20 до 60 мин.						3,80					Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
		ЗРУ-10 РП-25 В-10 яч.1,5,9,10,14,16,20															
3	ПС 110/10/10 Ева-Яха	ЗРУ-10 РП-13 В-10 яч.7, 10, 11,16,20	ОВБ	от 20 до 60 мин.					2,50						Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
		ЗРУ-10 РП-22 В-10 яч. 9, 17															
		РП-14 яч.5, 12, 17, 19, 16	ОВБ	от 20 до 60 мин.		3,60									АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
4	ПС 110/10/10 Ямал	РП-15 яч.5, 12, 15, 17, 18, 19	ОВБ	от 20 до 60 мин.	3,95										АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
5	ПС 110/6 Звезда	Работающий КТП АВО газа	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,49	НУ ЛПУ ООО "Газпром трансгаз Сургут"	Инженер-энергетик ЭТВС (3494) 92-92-09	г. Новый Уренгой
		ЗРУ-6 УТП-1 В-6 яч.1,2	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,40	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
6	ПС 110/6 Юность	ЗРУ-6 кВ, ф.6 кВ №1	ОП	до 5 мин.					1,22						АО "РСК Ямала"	Начальник службы РЭС (3493) 49-19-06	г. Тарко-Сале
		ЗРУ-6 кВ, ф.6 кВ №8	ОП	от 5 до 20 мин.							2,50				АО "РСК Ямала"	Начальник службы РЭС (3493) 49-19-06	г. Тарко-Сале
7	ПС 110/10 Строительная	ЗРУ-10кВ яч.№4 Л-104 , яч№7 Л-107, яч.№11 Л-103,РП-1 яч.№37, №38, №18, №53,№41 ТП-1 АБК ВРУ-2 ПЮЛ5,6яч№1, ТП-4 1 ввод на ГСС , ТП2х100 столовая на 50 мест	ОВБ	от 20 до 60 мин.										2,42	ООО "НГЖК"	Начальник смены (3494) 97-04-29	г. Новый Уренгой
8	ПС 110/35/10 Опорная	ЗРУ-6 кВ яч.5, 10, 27, 17	ОВБ	от 20 до 60 мин.						1,95					АО "Уренгойгоэлектросеть"	Диспетчер ОДС (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
9	ПС 110/6 Буровик	ЗРУ-6 В-6 яч.6,8,10	ОВБ	от 20 до 60 мин.			1,90								Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ОДС (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
		ЗРУ-6 В-6 яч.3,5,7	ОВБ	от 20 до 60 мин.				2,52							Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ОДС (3494) 99-63-78	г. Новый Уренгой
10	ПС 110/10 Холод	ЗРУ 10- кВ В-10 яч.№6 ввод №2, яч.№18, яч.№28, яч.№56, яч.№62, яч.№25 ввод №1. яч.№19, яч.№29, яч.№51, яч.№57	ОП	от 5 до 20 мин.								2,52			Ново-Уренгойское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энеретик (3467) 52-22-91	г.Югорск
11	ПС 110/6 УТП-1А	ЗРУ-6 В-6 яч.9,10,11,12,31,34	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,20	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
12	ПС 110/6 УТП-2	ЗРУ-6 В-6 яч. 3,4,6,19	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,80	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
13	ПС 110/6 УТП-3	ЗРУ-6 В-6 яч.3,10,11,12,15	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,90	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
14	ПС 110/6 УТП-4	ЗРУ-6 В-6 яч. 11,12,13,14,15,17,18	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,90	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
15	ПС 110/6 УТП-5	ЗРУ-6 В-6 яч. 12,13,14,17	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,80	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
16	ПС 110/6 УТП-5В	ЗРУ-6 В-6 яч. 3,15,16,18	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,80	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
17	ПС 110/6 Буран	ЗРУ-6 В-6 яч. 11,12,13,14,16,17,22	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,80	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
18	ПС 110/6 УТП-7	ЗРУ-6 В-6 яч. 11,12,13,14,15,16,18,19	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,90	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
19	ПС 110/6 УТП-8	ЗРУ-6 В-6 яч. 4,13,15,16,17,18,19,20	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,60	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
20	ПС 110/6 УТП-9	ЗРУ-6 В-6 яч. 9,12,13,15,16,18	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,60	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
21	ПС 110/6 УТП-10	ЗРУ-6 В-6 яч. 3,12,14,15,16,17,23	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,80	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
22	ПС 110/6 УТП-12	ЗРУ-6 В-6 яч.13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,27,30	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,40	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
23	ПС 110/6 УТП-13	ЗРУ-6 В-6 яч.13,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,30	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
24	ПС 110/6 Табъяха	ЗРУ-6 В-6 яч.15,18,19,20,21,23,24,26,33	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,90	Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго"	Диспетчер ПДС (3494) 94-01-50	г. Новый Уренгой
25	ПС 110/6 Ужгородская	ЗРУ-10кВ "Технологическое" В-10 яч.7,9,11,13,17,10,12,22,23,27,29,31,39,41, 24,26,28,30,36	ОП	от 5 до 20 мин.								2,92			Ново-Уренгойское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Югорск"	Главный энеретик (3467) 52-22-91	г. Югорск
26	ПС 110/10 Тихая	ф.№13 "Контейнерная ЯЖДК" яч.23	ОП	от 5 до 20 мин.										0,61	Свердловская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» СДЭС	Гл.инженер (3494) 39-33-07	г. Новый Уренгой
		ф.№4 "ОАО ЯЖДК" яч.14	ОП	от 5 до 20 мин.										1,74	Свердловская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» СДЭС	Гл.инженер (3494) 39-33-07	г. Новый Уренгой
		ф.№3 "Речпорт-1" яч.13	ОП	от 5 до 20 мин.										0,72	Свердловская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» СДЭС	Гл.инженер (3494) 39-33-07	г. Новый Уренгой
		ф.№17 "Станция обезжелезования-1" яч.27	ОП	от 5 до 20 мин.										0,36	Свердловская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» СДЭС	Гл.инженер (3494) 39-33-07	г. Новый Уренгой
		ф.№15 "КТП-962" яч.25	ОП	от 5 до 20 мин.										1,42	Свердловская железная дорога Филиал ОАО «РЖД» СДЭС	Гл.инженер (3494) 39-33-07	г. Новый Уренгой
2. Район ПС 110/10 Ямбург					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**			
1	ПС 110/6 ЯГТП-1	11РП-6 В-6 яч.2,4,11,12	ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,80						ООО "Газпром добыча Ямбург"	Диспетчер ПДС (3467) 52-22-19	п. Ямбург
2	ПС 110/6 ЯГТП-2	12РП-6 В-6 яч.5,6,7,16,24,27	ОП	от 5 до 20 мин.					1,60						ООО "Газпром добыча Ямбург"	Диспетчер ПДС (3467) 52-22-19	п. Ямбург
3	ПС 110/6 ЯГТП-3	13РП-6 В-6 яч.5,6,11,12,24,26	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,20						ООО "Газпром добыча Ямбург"	Диспетчер ПДС (3467) 52-22-19	п. Ямбург
4	ПС 110/6 ЯГТП-4	14РП-6 В-6 яч.5,6,7,11,17	ОП	от 5 до 20 мин.					0,90						ООО "Газпром добыча Ямбург"	Диспетчер ПДС (3467) 52-22-19	п. Ямбург

5	ПС 110/6 ЯГП-5	15РП-6 В-6 яч.5,11,12,14	ОВБ	от 20 до 60 мин.					1,10						ООО "Газпром добыча Ямбург"	Диспетчер ПДС (3467) 52-22-19	п. Ямбург
6	ПС 110/6 ЯГП-6	16РП-6 В-6 яч.1,3,5,6,11	ОП	от 5 до 20 мин.					1,60						ООО "Газпром добыча Ямбург"	Диспетчер ПДС (3467) 52-22-19	п. Ямбург
7	ПС 110/6 ЯГП-7	17РП-6 В-6 яч.5,6,24,27	ОВБ	от 20 до 60 мин.					0,80						ООО "Газпром добыча Ямбург"	Диспетчер ПДС (3467) 52-22-19	п. Ямбург
3. Район ПС 220/110/10 Надым					**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**2,89**	**5,00**	**6,40**	**13,00**			
1	ПС 110/6 кВ Морошка	ЦРП, ЗРУ-6, яч. № 54 "РБУ"	ДУ ПДС	до 5 мин.	0,82										МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-31	г. Надым
		ЦРП, ЗРУ-6, яч. № 42 "Кинотеатр"			0,85										МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-31	г. Надым
		ЦРП, ЗРУ-6, яч. № 49 "Солнышко"			1,02										МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-31	г. Надым
		ЦРП, ЗРУ-6, яч. № 43 "ЗКПД-1"			0,20										МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-31	г. Надым
		РП № 2, ЗРУ-6, яч. № 13 "Ввод-1 от ПС 110 кВ Морошка яч. № 23".	ОВБ	от 20 до 60 мин.								2,11			МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-31	г. Надым
		ЗРУ-6: яч. № 25 "РП-6/1"; яч. № 18 "РП-6/2".	ОВБ	от 20 до 60 мин.										3,35	МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-31	г. Надым
2	ПС 110/6 кВ Голубика	РП № 4, ЗРУ-6, яч. № 6 "Ввод-1 от ПС 110 кВ Голубика яч. № 5"	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,36		МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-32	г. Надым
		РП № 4, ЗРУ-6, яч. № 13 "Ввод-2 от ПС 110 кВ Голубика яч. № 6".		от 20 до 60 мин.									1,04		МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-32	г. Надым
		ЗРУ-6: яч. № 15 "РП-5/1"; яч. № 8 "РП-5/2".		от 20 до 60 мин.										3,25	МУП "Надымские городские электрические сети"	Диспетчер ПДС (3499) 53-33-32	г. Надым
4. Район ПС 220/110/6 Салехард					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**			
1	ПС 110/35/6 кВ Северное Сияние	ЗРУ-6, яч.№11 "Центральная-1"	ОВБ	от 20 до 60 мин.										7,00	АО РСК "Ямала" в г. Салехард	Диспетчер (3499) 24-30-14	г. Салехард
2	ПС 110/6/6 кВ Полярник	ЗРУ-6, яч.№2,6 "РП3/2"	ОВБ	от 20 до 60 мин.										7,00	АО РСК "Ямала" в г. Салехард	Диспетчер (3499) 24-30-14	г. Салехард
Итого по очередям ограничения					**10,77**	**20,10**	**24,90**	**30,32**	**43,34**	**49,09**	**51,59**	**59,14**	**60,54**	**107,00**			
Всего по Северным ЭС				**до 5 мин.**	**4,11**												
				до 20 мин.	**21,00**												
				Всего	**107,00**												
				Всего по ДУ	**1,67**												
Всего по АО "Тюменьэнерго"				**до 5 мин.**	**1140,10**												
				до 20 мин.	**1673,14**												
				Всего	**2185,94**												
				Всего по ДУ	**446,57**												
Всего по энергосистеме Тюменской области				**до 5 мин.**	**1475,76**												
				до 20 мин.	**2080,00**												
				Всего	**2600,00**												
				Всего по ДУ	**477,43**												

Величина потребления электрической мощности поребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-41,1 °С).

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг АО "Тюменьэнерго" — Д. О. Пядухов

Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО "Тюменьэнерго" — А. А. Брагин

Первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири — В. В. Конишевский

Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ — А. В. Бойко