

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» на август 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
РП-26: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	01.08.19	01.08.19
РП-1: Оборудование 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ	Реконструкция РУ-6кВ с заменой МВ на ВВ.	2	01.08.19	02.08.19
ЗРУ-6 кВ ПС КСМ		Профконтроль	2	01.08.19	02.08.19
ВЛ-0,4кВ КТП-28		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	01.08.19	02.08.19
ВЛ 35 кВ Барино-Мехонка		Замена дефектной изоляции и виброгасителей, а/г 2ч	2	01.08.19	02.08.19
ПС Петропавловка: 1С 35 кВ, 2С 35 кВ		ТО СР 35 кВ, а/г 1ч	1	01.08.19	02.08.19
ПС Танрыкулово: Т1, В 35 Т1		ТО, доливка масла, отбор проб масла, слив конденсата из В 35 Т1; а/г 1ч	1	01.08.19	01.08.19
ПС Куртамыш: ТН1 35, ТН2 35		Кап. ремонт; а/г 1ч	2	01.08.19	02.08.19
ПС Кирово: 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	01.08.19	01.08.19
ПС Сафакулево: Т2		Покраска порталов; а/г 1ч	2	01.08.19	02.08.19
ПС Косолапово: Т1		Кап. ремонт ; а/г 4ч	2	01.08.19	02.08.19
ПС Искра: Т2		Кап. ремонт; а/г 4ч	14	01.08.19	13.08.19
ПС Садовая: Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ, а/г 2 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Утятская: 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-9 Кропани кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-10 С-х пригородный кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-11 АЗС кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Басковская: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	2	01.08.19	02.08.19
ПС Казаркино: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Казаркино: Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Казаркино: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	01.08.19	01.08.19
ПС Казаркино: ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	01.08.19	01.08.19

ПС Старопершино: ВЛ 10 кВ Л-1 М. Мостовое		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	01.08.19	01.08.19
РП-26: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-10кВ.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	02.08.19	02.08.19
ПС Кирово: 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	02.08.19	02.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-6 Водонасосная кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.08.19	02.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.08.19	02.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-8 Кормоцех кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	02.08.19	02.08.19
ПС Басковская: Т-1 В 10 кВ Т-1		ТО Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	02.08.19	02.08.19
ПС Басковская: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	02.08.19	02.08.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	02.08.19	02.08.19
ПС Юнона: Т-1, ТН-1-110, ТТ-110 Т-1.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	05.08.19	09.08.19
РП-26: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-10кВ.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	05.08.19	07.08.19
РП-1: Оборудование 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Реконструкция РУ-6кВ с заменой МВ на ВВ.	5	05.08.19	09.08.19
ЗРУ-6 кВ ПС КСМ		Профконтроль	5	05.08.19	09.08.19
ТП-482		Реконструкция	5	05.08.19	09.08.19
ВЛ-0,4кВ КТП-28		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	05.08.19	09.08.19
ВЛ 35 кВ Вознесенка-Белое		ТО ЛР 35 Белое на ПС 35 кВ Вознесенка, а/г 1ч	1	05.08.19	05.08.19
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		ТО ЛР 35 В.Теча на ПС Петропавловка, а/г 2ч	5	05.08.19	09.08.19
ПС Шатрово:Т1		ТО Т1, В 110 Т1, а/г 1 ч	1	05.08.19	05.08.19
ПС Петропавловка: Т2, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 В.Теча, ТР 35 Т2, Т2, а-г 2ч	5	05.08.19	09.08.19
ПС Вознесенка: 1С 35 кВ		ТО 1С 35 кВ, ЛР 35 Белое, а/г 1ч	1	05.08.19	05.08.19
ПС Звериноголовская: Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	5	05.08.19	09.08.19
ПС Кургамыш: Т1		ТО, покраска; а/г 1ч	5	05.08.19	09.08.19
ПС Маслово: Т1, 1С 110		Кап. ремонт ; а/г 4ч	12	05.08.19	16.08.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1		Кап. Ремонт на ПС Маслово; а/г 4ч	12	05.08.19	16.08.19

ВЛ 35 кВ Частоозерье-Новотроицкая		Вывести в ремонт для верхового осмотра ВЛ, а/г 1 ч.	5	05.08.19	09.08.19
ПС Солнечная: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети	ТО Т-1, ТТ 110 кВ В 110 кВ Т-1, отбор проб масла из ТТ 110 кВ, а/г 2 ч.	3	05.08.19	07.08.19
ПС Солнечная: ВЛ 10 кВ Л-1 Медвежье	С включением на ночь.	Замена провода, изоляторов, а/г 2 ч.	5	05.08.19	09.08.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-1 Б.Раково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	05.08.19	05.08.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-2 Вятка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	05.08.19	05.08.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье		Верховая ревизия опор, а/г в/з.	1	05.08.19	05.08.19
ПС Сунгурово: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-1, ТСН, В-10 Т-1; а/г 2 ч.	2	05.08.19	06.08.19
ПС Петухово-Т: КЛ 10 кВ ПС Петухово-Т, Ф-6 10 кВ ЦРП-2 - ЦРП Петухово, ввод-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	05.08.19	05.08.19
ПС Пашково: ВЛ 10 кВ Л-7 Производство		Замена ж/б приставок, а/г 1 ч.	1	05.08.19	05.08.19
ПС Комсомольская: Т-1		КР В 110 Т-1, а/г 12 ч.	5	05.08.19	09.08.19
ПС Половинное: ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирское		Замена жб опоры, а/г 2 ч.	1	05.08.19	05.08.19
ВЛ 35 кВ Вознесенка-Тамакул		ТО ЛР 35 Тамакул на Пс 35 кВ Вознесенка, а/г 1ч	2	06.08.19	07.08.19
ПС Вознесенка: 2С 35 кВ		ТО 2С 35 кВ, ЛР 35Тамакул, а/г 1ч	2	06.08.19	07.08.19
ПС Куртамыш: Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	06.08.19	06.08.19
ПС Аджитарово: Т1, 1С 10		Кап. ремонт КРУН 10кВ; а/г 2ч	1	06.08.19	06.08.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: ВЛ 10 кВ Л-6 ОПУ-10-кольцевая		Снятие шлейфов, ремонт кровли ТП, а/г 2 ч.	1	06.08.19	06.08.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-4 Галишово		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.19	06.08.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-5 Шмаково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	06.08.19	06.08.19
ПС Казаркино: ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	06.08.19	06.08.19
ЦРП 10 кВ Петухово: ВЛ 10 кВ Л-7 Горсети	С включением на ночь.	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	2	06.08.19	07.08.19
ПС Половинное: ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирское		Замена РЛНД 10 кВ, а/г 2 ч.	1	06.08.19	06.08.19
ПС Частоозерье: ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково		ККР, заземление траверсы ж/б опоры 10 кВ с монтажом заземляющего спуска-59шт, а/г 1 ч.	1	06.08.19	06.08.19
ПС Восток: ВЛ 10 кВ Л-2 Волчье		ТО, выправка одностоечной опоры-15шт. Выпрака сложной опоры-5шт.; а/г 1 ч.	1	06.08.19	06.08.19
ПС КЗКТ ГПП-2: ТТ-110 РП.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	07.08.19	08.08.19

ПС Куртамыш: Т2		В/в испытания; а/г 1ч	1	07.08.19	07.08.19
ПС Мостовская: ВЛ 10 кВ Л-5 Мостовое	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 2 ч.	2	07.08.19	08.08.19
ПС Шмаково: ТН 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.19	07.08.19
ПС Шмаково: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.19	07.08.19
ПС Южная: В 6 кВ Л-50 РП-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	07.08.19	07.08.19
ПС Сетовное: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	07.08.19	07.08.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-8 Чесноково - кольцевая		Выправка опор, а/г в/з.	1	07.08.19	07.08.19
РП-26: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	08.08.19	08.08.19
ВЛ 110 кВ Красная Звезда-Солодянка		Замена изоляции, ГВН, грозотроса, а/г 2ч	5	08.08.19	09.08.19
ПС Вознесенка: Т1	С вводом на ночь	ТО Т1, 1С 10 кВ , а/г 1ч	2	08.08.19	09.08.19
ПС Бороздинка: Т1, ТСН1		ТО, доливка масла, отбор проб масла; а/г 1ч	1	08.08.19	08.08.19
ПС Куртамыш: ТСН1 110, ТСН2 110		В/в испытания; а/г 1ч	1	08.08.19	08.08.19
ПС Белозерская: ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Замена РЛНД у ТП; а/г 2 ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС Шмаково: Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС Утятская: 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС Южная: Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	08.08.19	09.08.19
ПС Басковская: В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС Казаркино: ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС 35 кВ Пионер: ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС Саратовская: ВЛ 10 кВ Л-5	С включением на ночь.	Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	2	08.08.19	09.08.19
ПС Актабанская: ВЛ 10 кВ Л-4 Орлово		Замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС Частоозерье: ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково		ККР, заземление траверсы ж/б опоры 10 кВ с монтажом заземляющего спуска-59шт, а/г 1 ч.	1	08.08.19	08.08.19
ПС Мирная: В 110 Т1		В/в испытание; а/г 2ч	1	09.08.19	09.08.19
ПС Утяк-Т: ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая		Ревизия разъединителя, 3 шт; а/г 1 ч.	1	09.08.19	09.08.19
ПС Рябково: В 10 кВ Л-9		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	09.08.19	09.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-0 Велфарм кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	09.08.19	09.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-1 КГЭС кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	09.08.19	09.08.19
ПС Басковская: В 10 кВ Л-2 Басковское		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	09.08.19	09.08.19
ПС Мокроусово: ВЛ 10 кВ Л-3 Одино - кольцевая		Выправка опор, а/г в/з.	1	09.08.19	09.08.19

ПС Комсомольская: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	09.08.19	09.08.19
ПС Южная: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	09.08.19	09.08.19
ПС КЗКТ ГПП-2: Т-2, ТТ-110 Т-2, ТН-2-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	12.08.19	16.08.19
РП-1: Оборудование 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Реконструкция РУ-6кВ с заменой МВ на ВВ.	5	12.08.19	16.08.19
ЗРУ-6 кВ ПС КСМ		Профконтроль	5	12.08.19	16.08.19
ТП-482		Реконструкция	5	12.08.19	16.08.19
ВЛ-6кВ 56-521		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	12.08.19	16.08.19
ТП-631		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	12.08.19	15.08.19
ВЛ 35 кВ Катайск-Р-Петропавловка		ТО ЛР 35 Катайск-Р на ПС Петропавловка, а/г 2ч	5	12.08.19	16.08.19
ПС Петропавловка: Т1, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 Катайск-Р, ТР 35 Т1, Т1, а-г 2ч	5	12.08.19	16.08.19
ПС Камаган: Т2, В 35 Т2, СВ 35,2С 35, В 10 Т2, ТСН2,		ТО В 35, СР2 35, РТ2 35, ЛР2 35 Костылево, ТСН2; а/г 1ч	2	12.08.19	13.08.19
ВЛ 35 Костылево-Курорт		ТО ЛР2 35 на ПС Камаган; а/г 1ч	2	12.08.19	13.08.19
ВЛ 110 Косолапово-Марс		Выправка опор, замена изоляции; а/г 2ч	4	12.08.19	15.08.19
ВЛ 35 Сулейманово-Юломаново		Ремонт опор; а/г 2ч	5	12.08.19	16.08.19
ПС Мостовская: Т-1		Для отбора проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч.	2	12.08.19	13.08.19
ПС Солнечная: ВЛ 10 кВ Л-8 Заводская-кольцевая	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 2 ч.	2	12.08.19	13.08.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: ВЛ 10 кВ Л-5 ППО-1 кольцевая	С включением на ночь.	Замена опор, а/г 2 ч.	2	12.08.19	13.08.19
ПС Садовая: Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-2 Цех убоя кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ Л-3 Котельная кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Баксары-Т: ВЛ 10 кВ Л-3 Головное		Замена разъединителя с приводом-2шт.; а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Кравцево-Т: ВЛ 10 кВ Л-6 Беянино-кольцевая		Замена ОПН-10-9шт. Ревизия РЛНД -2шт; а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Речное: СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Речное: В 10 кВ Л-6 Желтики		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Речное: ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Речное: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Трюхино: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Трюхино: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	12.08.19	12.08.19

ПС Б.Приютное: Т-1		ТО ЛР 110 кВ ВЛ Железная, РТ 110 кВ Т-1, РП-1 110 кВ, ОД 110 кВ Т-1, ТТ 110 кВ ВЛ Железная, ТН-1 110 кВ; а/г 2 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Б.Приютное: ВЛ 10 кВ Л-5	С включением на ночь.	Валка деревьев, а/г 1 ч.	2	12.08.19	13.08.19
ПС Б.Приютное: ВЛ 10 кВ Л-3	С включением на ночь.	Валка деревьев, а/г 1 ч.	2	12.08.19	13.08.19
ПС Комсомольская: Т-2		КР В 110 Т-2, а/г 12 ч.	5	12.08.19	16.08.19
ПС Боровлянская: ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянка	С включением на ночь.	ККР замена опор, а/г 2 ч.	5	12.08.19	16.08.19
ПС Нагорная: Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	12.08.19	12.08.19
ПС Давыдовская: ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки	С включением на ночь.	ККР замена опор, а/г 2 ч.	5	12.08.19	16.08.19
КТП-У-1-8		Реконструкция	1	13.08.19	13.08.19
ПС Маслово: Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	13.08.19	13.08.19
ПС Косолапово: В 110 Марс		ТО ТТ 110 Марс; а/г 1ч	1	13.08.19	13.08.19
ПС Белозеорская: В 110 кВ Т-1		Замена силикагеля в ТСФ Т-1, а/г 2 ч.	3	13.08.19	15.08.19
ПС Белозерская: Т-1		Замена силикагеля в ТСФ Т-1, а/г 2 ч.	3	13.08.19	15.08.19
ПС Разлив: 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Разлив: ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Разлив: СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Разлив: В 35 кВ ВЛ Шкодино 1 цепь		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС 220 кВ Промышленная: ТН ОСШ 110 кВ (ф.С)		ТО ТН 110 кВ, ОР 110 кВ ТН ОСШ, а/г 2 ч.	3	13.08.19	15.08.19
ПС Арлагуль: ВЛ 10 кВ Л-3 Камышное-кольцевая	С включением на ночь.	Замена штыревого изолятора-300шт. Ревизия РЛНД-1шт; а/г 1 ч.	4	13.08.19	16.08.19
ПС Речное: Т-2		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Трюхино: В 10 кВ Л-2 Покровка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Саратовская: ВЛ 10 кВ Л-7		Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Б.Приютное: Т-2		ТО ЛР 110 кВ ВЛ Октябрьская, РТ 110 кВ Т-2, РП-2 110 кВ, ОД 110 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ЦРП 10 кВ Петухово: ВЛ 10 кВ Л-7 Горсети		Замена изоляторов, а/г 1 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Пищальная: ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенское		Замена РЛНД 10 кВ, а/г 2 ч.	1	13.08.19	13.08.19
ПС Частоозерье: ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково		ККР, заземление траверсы ж/б опоры 10 кВ с монтажем заземляющего спуска-59шт, а/г 1 ч.	1	13.08.19	13.08.19

ПС Камаган: Т1, В 35 Т1, СВ 35, 1С 35, В 10 Т1, ТСН1,		ТО В 35, СР1 35, РТ1 35, ЛР1 35 Камаган; а/г 1ч	2	14.08.19	15.08.19
ВЛ 35 Косолапово- Камаган		ТО ЛР1 35 на ПС Камаган; а/г 1ч	2	14.08.19	15.08.19
ПС Маслово: Т2		В/в испытания; а/г 1ч	1	14.08.19	14.08.19
ПС Белозерская: ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино		Выправка опор; а/г 2 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Введенское-Т: ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково- кольцевая		Капремонт - замена изоляции; а/г 1 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Разлив: 2С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Разлив: ТН-2 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Разлив: В 35 кВ ВЛ Шкодино 2 цепь		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Разлив: В 35 кВ ВЛ Барашково		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Речное: Т-1		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Трюхино: В 10 кВ Л-3 Нива		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Медвежье: В 10 кВ Л-1 Н.Георгиевка кольцевая		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Медвежье: В 10 кВ Л-3 Очистные		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	14.08.19	14.08.19
ПС Заря: 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	15.08.19	15.08.19
ПС Белозерская: ВЛ 10 кВ Л-1 Кошкино		Замена РЛНД у ТП; а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Разлив: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Разлив: В 35 кВ Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Разлив: С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Речное: В 10 кВ Л-1 Хутора		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Речное: В 10 кВ Л-2 Речное		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Трюхино: В 10 кВ Л-1 Воскресенка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Дубровное: Т-2	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Отбор проб масла из ТТ 110 кВ Т-2, а/г 1 ч.	2	15.08.19	16.08.19
ПС Медвежье: Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Медвежье: В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Н.Березово: Т-2		Вывести в ремонт для ТО РТ 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Н.Березово: 2С 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Н.Березово: В 35 кВ ВЛ Песьяное		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Песьяное на ПС Н.Березово, а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19

ВЛ 35 кВ Н.Березово-Песьяное		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Песьяное на ПС Н.Березово, а/г 2 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Частоозерье: ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково		ККР, заземление траверсы ж/б опоры 10 кВ с монтажом заземляющего спуска-59шт, а/г 1 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ПС Новотроицкая: ВЛ 10 кВ Л-4 Чебачье		ТО, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3шт.; а/г 1 ч.	1	15.08.19	15.08.19
ЦРП Восход: 1С 10, ТСН1		В/в испытания; а/г 1ч	1	16.08.19	16.08.19
ПС Матросовская: ВЛ 10 кВ Л-7 Шастово		Выправка опоры, а/г 1 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Лесники: ВЛ 10 кВ Л-10 Тополя-кольцевая		Замена опоры, а/г 1 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Речное: В 10 кВ Л-5 АВМ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки		Ревизия РЛНД 10 кВ ТП, а/г 1 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Казаркино: ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино		Выправка опор, а/г 1 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Медвежье: В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Медвежье: СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Комсомольская: Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС Пищальная: ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенское		Замена штырьевых изоляторов, а/г 2 ч.	1	16.08.19	16.08.19
ПС КЗКТ ГПП-2: Т-1, ТТ-110 Т-1, ТН-1-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	19.08.19	23.08.19
РП-1: Оборудование 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Реконструкция РУ-6кВ с заменой МВ на ВВ.	5	19.08.19	23.08.19
ЗРУ-6 кВ ПС КСМ		Профконтроль	5	19.08.19	23.08.19
ТП-482		Реконструкция	5	19.08.19	23.08.19
ВЛ-0,4кВ ТП-133		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	19.08.19	23.08.19
ТП-446		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	19.08.19	22.08.19
ПС Кодская: В 10 Резервный ввод, В 10 Кодская, ТН1 10		ТО оборудования, ревизия обогревов приводов и полюсов выключателей (поочередно), а/г 1 ч	1	19.08.19	19.08.19
ПС Звериноголовская: Т1, Т2, 2С 35, СВ 35, В 35 Труд, Красногорка		ТО РТ1,2 35, СР1,2 35, ЛР, ШР 35 Труд, ШР1,2 35, ЛР, ШР 35 Красногорка, ТН1,2 35; а/г 1ч	5	19.08.19	23.08.19
ВЛ 35 Звериноголовская-Труд		ТО ЛР 35 на ПС Звериноголовская; а/г 1ч	5	19.08.19	23.08.19
ВЛ 35 Звериноголовская-Красногорка		ТО ЛР 35 на ПС Звериноголовская; а/г 1ч	5	19.08.19	23.08.19

ПС Камаган: Камаган, Круглое, Черноборье		ТО; а/г 1ч	1	19.08.19	19.08.19
ПС Маслово: Т2, 2С 110		Кап. ремонт ; а/г 4ч	12	19.08.19	30.08.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2		Кап. Ремонт на ПС Маслово; а/г 4ч	12	19.08.19	30.08.19
ВЛ 35 Кирово-Вилкино		Замена опор; а/г 4ч	12	19.08.19	30.08.19
ПС Косолапово: В 10: Косолапово, Листвянка, Овцекомплекс, В 10 Т1, 1С 10		Кап. ремонт ; а/г 2ч	5	19.08.19	23.08.19
ВЛ 35 кВ Восход-Целинная		Расширение просеки; а/г 1ч	12	19.08.19	31.08.19
ПС Кузнецовская: В 110 Белоярская		КР В 110; а/г 3ч	12	19.08.19	30.08.19
ПС Утятская: СВ 10 кВ		ТО, а/г 1 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ ТСН-1, ТСН-1		КР ТСН-1, ТО В 10 кВ ТСН-1, а/г 3 ч.	5	19.08.19	23.08.19
ПС Центральная: ВЛ 10 кВ Л-4 Центральное	С включением на ночь.	Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3 шт. Верховой осмотр опор-20 шт. Ревизия РЛНД-1шт; а/г 1 ч.	2	19.08.19	20.08.19
ПС Саратовская: ВЛ 10 кВ Л-3		Ревизия РЛНД 10 кВ ТП, а/г 1 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-2 Травное	С включением на ночь.	Ревизия разъединителя, а/г 1 ч.	2	19.08.19	20.08.19
ПС Старопершино: Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Мостовская, РС 110 кВ и отбор проб масла из вводов Т-1, а/г 2 ч.	2	19.08.19	20.08.19
ПС Старопершино: 1С 110 кВ	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Мостовская, РС 110 кВ, РП 110 кВ; а/г 2 ч.	2	19.08.19	20.08.19
ПС Старопершино: 2С 110 кВ	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Мокроусово, РС 110 кВ, РП 110 кВ; а/г 2 ч.	2	19.08.19	20.08.19
ПС Медвежье: В 10 кВ Л-5 котельная		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Медвежье: В 10 кВ Л-6 оз. Медвежье		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Медвежье: В 10 кВ Л-7 Н.Ильинка		ТО В 10 кВ с опробованием приводов и ревизией обогревов, а/я 2 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Комсомольская: СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Комсомольская: В 10 кВ Л-1 М.Дубровное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.08.19	19.08.19
Пищцальная: ВЛ 10 кВ Л-5 Воскресенское	С включением на ночь.	Замена штырьевых изоляторов, а/г 2 ч.	2	19.08.19	20.08.19
ПС Раскатиha: Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети; с включением ЛР 35 кВ	Вывести в ремонт для ТО Т-2, а/г 2 ч.	2	19.08.19	20.08.19

	Митино на ПС 35 кВ Обухово.				
ПС Раскатиха: Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети; с включением ЛР 35 кВ Митино на ПС 35 кВ Обухово.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	19.08.19	20.08.19
ПС Раскатиха: В 35 кВ ВЛ Обухово	С включением ЛР 35 кВ Митино на ПС 35 кВ Обухово.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Раскатиха: В 35 кВ ВЛ Давыдовская		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Раскатиха: ТН-2 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	19.08.19	19.08.19
ПС Кодская: В 10 Т2, ТН2 10, В 10 Кырман, В 10 Ключи		ТО оборудования, ревизия обогревов приводов и полюсов выключателей (поочередно), а/г 1 ч	1	20.08.19	20.08.19
ПС Танрыкулово: В 10 Т1, ТСН1, В 10: Казакулово, Поляна		ТО, опробование приводов В 10; а/г 1ч	1	20.08.19	20.08.19
ПС Камаган: В 10: Чесноковка, Острова, СВ 10		ТО; а/г 1ч	1	20.08.19	20.08.19
ПС Косолапово: ТН2 110		В/в испытания; а/г 1ч	1	20.08.19	20.08.19
ВЛ 110 кВ Басковская-Б.Мартино	С включением С 10 кВ ПС 110 кВ Большемартин о по распределительной сети.	Вывести в ремонт для выправки опоры, а/г 1 ч.	2	20.08.19	21.08.19
ПС Южная: 1С 6 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	20.08.19	20.08.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	20.08.19	20.08.19
ПС Сетовное: ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры		Замена разъединителя, а/г 1 ч.	1	20.08.19	20.08.19
ПС Раскатиха: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	20.08.19	20.08.19
ПС Частоозерье: ВЛ 10 кВ Л-6 Сивково		ККР, заземление траверсы ж/б опоры 10 кВ с монтажом заземляющего спуска-59шт, а/г 1 ч.	1	20.08.19	20.08.19
КТП-390		Реконструкция	1	21.08.19	21.08.19
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		Выправка опор, смазка оттяжек, а/г 2ч	2	21.08.19	22.08.19
ПС Михалево: 1С 10		В/в испытания; а/г 1ч	1	21.08.19	21.08.19
ПС Искра: Т2, В 10:Комплекс-1, Благовещенка, ТСН-ОПУ, Курганово-2, Субботино, В 10 Т2		Кап. ремонт; а/г 4ч	10	21.08.19	30.08.19
ПС Белозерская: ВЛ 10 кВ Л-2 Зюзино		Замена РЛНД у ТП; а/г 2 ч.	1	21.08.19	21.08.19

ПС Мостовская: Т-2		Для отбора проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч.	3	21.08.19	23.08.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: ВЛ 10 кВ Л-3 Поселок-кольцевая		Замена опоры, а/г 2 ч.	1	21.08.19	21.08.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: В 10 кВ Л-3 Поселок		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.08.19	21.08.19
ПС Дубровное: ВЛ 10 кВ Л-2 Травное		Ревизия разъединителя, а/в 1 ч.	1	21.08.19	21.08.19
ПС Раскатиха: В 10 кВ Л-1 Раскатиха		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	21.08.19	21.08.19
ПС Раскатиха: В 10 кВ Л-3 Камышное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	21.08.19	21.08.19
ПС Михалево: В 35 Целинное, СВ 35		В/в испытания; а/г 1ч	1	22.08.19	22.08.19
ПС Введенское-Т: ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Капремонт - замена изоляции; а/г 1 ч.	1	22.08.19	22.08.19
ПС Комсомольская: В 10 кВ Л-2 Байдары		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.08.19	22.08.19
ПС Комсомольская: В 10 кВ Л-3 Золотое		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.08.19	22.08.19
ПС Н.Березово: 1С 35 кВ		ТО РС 35 кВ, а/г 2 ч.	1	22.08.19	22.08.19
ПС Н.Березово: 2С 35 кВ		ТО РС 35 кВ, а/г 2 ч.	1	22.08.19	22.08.19
ПС Раскатиха: В 10 кВ Л-5 Комплекс		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	22.08.19	22.08.19
ПС Макарово: В 10 Макарово яч № 4 В 10 Комплекс яч № 5		ТО оборудования, опробование приводов В-10кВ поочередно,а/г 1	1	23.08.19	23.08.19
ПС Мирная: ТЗ		В/в испытание; а/г 2ч	1	23.08.19	23.08.19
ПС Введенское-Т: ВЛ 10 кВ Л-3 Зайково-кольцевая		Капремонт - замена изоляции; а/г 1 ч.	1	23.08.19	23.08.19
ПС Керамзит-Т: ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки-кольцевая		Замена РЛНД, а/г 1 ч.	1	23.08.19	23.08.19
ПС Комсомольская: ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	23.08.19	23.08.19
ПС Комсомольская: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	23.08.19	23.08.19
РП-1: Оборудование 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Реконструкция РУ-6кВ с заменой МВ на ВВ.	5	26.08.19	30.08.19
ЗРУ-6 кВ ПС КСМ		Профконтроль	5	26.08.19	30.08.19
ТП-482		Реконструкция	3	26.08.19	28.28.19
ВЛ-0,4кВ ТП-133		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	26.08.19	30.08.19
ПС Макарово: В 10 Эл.котельная-1 яч № 6 СВ-10 яч № 7		ТО оборудования, опробование приводов В-10кВ поочередно,а/г 1	1	26.08.19	26.08.19
ПС Куртамыш: Т2		ТО, покраска; а/г 1ч	5	26.08.19	30.08.19

ПС Строево: Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-2, ТСН-2, отбора проб масла из вводов 110 кВ а/г 2 ч.	2	26.08.19	27.08.19
ПС Шкодино: Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Шкодино: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	26.08.19	27.08.19
ПС Шкодино: 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	26.08.19	27.08.19
ПС Шкодино: ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	26.08.19	27.08.19
ПС Утятская: В 10 кВ ТСН-2, ТСН-2		КР ТСН-2, ТО В 10 кВ ТСН-2, а/г 3 ч.	5	26.08.19	30.08.19
ПС Северная: ВЛ 6 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Северная: ВЛ 6 кВ Л-5		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Малокурейное: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Малокурейное: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-0 Горсеть		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Сибирская: ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Сибирская: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Боровлянская: ВЛ 10 кВ Л-1 Боровлянка	С включением на ночь.	ККР замена опор, а/г 2 ч.	5	26.08.19	30.08.19
ПС Н.Березово: Т-1		Вывести в ремонт для ТО РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Н.Березово: 1С 35 кВ		Вывести в ремонт для ТО РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	26.08.19	26.08.19
ПС Давыдовская: ВЛ 10 кВ Л-1 Патраки	С включением на ночь.	ККР замена опор, а/г 2 ч.	5	26.08.19	30.08.19
ПС Макарово: СР-10 яч № 8 В 10 Эл.котельная-2 яч № 9		ТО оборудования, опробование приводов В-10кВ поочередно, а/г 1	1	27.08.19	27.08.19
ПС Кузнецовская: Т2		В/в испытание; а/г 2ч	1	27.08.19	27.08.19
ПС Шкодино: 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Шкодино: 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Боровская: ТН-1 110 кВ		ТО ТН, а/г 1 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Макушино: ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роца		Ревизия РЛНД 10 кВ, а/г 1 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-2 Б.Курейное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-4 Неверовка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-1 ПРС-44		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-2 Зотино		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Глядянская: Т-1		Вывести в ремонт для ТО Т-1, отбора проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч.	1	27.08.19	27.08.19

ПС Глядянская: Т-2		Вывести в ремонт для ТО Т-2, отбора проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ВЛ 35 кВ Давыдовская-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская, на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	1	27.08.19	27.08.19
ПС Обрядовская: С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская, на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	1	27.08.19	27.08.19
КТП-392		Реконструкция, а.г. 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Макарово: В 10 КРС яч № 10 В 10 Село яч № 11		ТО оборудования, опробование приводов В-10кВ поочередно,а/г 1	1	28.08.19	28.08.19
ПС Нифанка: Т1		В/в испытание; а/г 2ч	1	28.08.19	28.08.19
ПС КЗММК: ТСН-1		ТО, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Северная: ВЛ 6 кВ Л-21		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Северная: ВЛ 6 кВ Л-23		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-5 Профингерн		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Малокурейное: В 10 кВ Л-6 Пеган		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Малокурейное: ВЛ 10 кВ Л-6 Пеган		Верховой осмотр, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-3 Петушки		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-5 Рынки		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Валка деревьев, а/г 1 ч.	1	28.08.19	28.08.19
ПС Нифанка: Т2		В/в испытание; а/г 2ч	1	29.08.19	29.08.19
ПС Боровская: ТН-2 110 кВ		ТО ТН, а/г 1 ч.	1	29.08.19	29.08.19
ПС Северная: АЧР 6 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.08.19	29.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-7 Н.Березово		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	29.08.19	29.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-8 Райпо		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	29.08.19	29.08.19
ВЛ 35 кВ Н.Березово-Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Н.Березово, а/г 2 ч.	2	29.08.19	30.08.19
ПС Н.Березово: В 35 кВ ВЛ Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Н.Березово, а/г 2 ч.	2	29.08.19	30.08.19
ВЛ 35 кВ Новоберезово - Обрядовская		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Новоберезово на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	2	29.08.19	30.08.19
ПС Обрядовская: СВ 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Новоберезово на ПС Обрядовская, а/г 2 ч.	2	29.08.19	30.08.19
ПС Шкодино: Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	30.08.19	30.08.19
ПС КЗММК: ТСН-2		ТО, а/г 1 ч.	1	30.08.19	30.08.19
ПС Утятская: ТСН-2		Профилактические испытания ТСН-2 и КЛ 10 кВ ТСН-2; а/г 2 ч.	1	30.08.19	30.08.19
ПС Северная: СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	30.08.19	30.08.19
ПС Северная: СВ 6 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	30.08.19	30.08.19
ПС Сибирская: В 10 кВ Л-9 Гермес		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	30.08.19	30.08.19

ПС Сибирская: ТН-1 110 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	30.08.19	30.08.19
ПС Сибирская: ТН-2 110 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	30.08.19	30.08.19