С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 30.09.2026 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	
г.Тюмень	г.Тюмень	Промбаза 110/10/10 кВ	Т-1	40	12,22	80,00	24,52	55,48	15,48	4,45
			Т-2	40	12,31					
	г.Тюмень	Тополя 110/10 кВ	Т-1	6,3	1,75	12,60	1,89	10,71	4,41	0,00
			Т-2	6,3	0,15					
	г.Тюмень	Водозабор 110/6 кВ	1Т	2,5	0,65	5,00	0,72	4,28	1,78	1,78
			2Т	2,5	0,08					
	г.Тюмень	Водогрейная 110/6 кВ	1Т	16	1,85	32,00	2,20	29,80	13,80	13,09
			2Т	16	0,35					
Тобольск	г. Тобольск	Вузгородок 110/10 кВ	Т-1	25	6,50	50,00	10,33	39,67	14,67	12,97
			Т-2	25	3,83					