

СВЕДЕНИЯ
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Курганской области
на 31.12.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ ТП, РП от ПС Белозерская	T-1	10	1,07	16,3	3,54	12,76	2,76	2,45
			T-2	6,3	2,47					
	н.п. Большой Камаган	Фрунзе 110/10 кВ ТП, РП от ПС Фрунзе	T-1	2,5	0,15	2,5	0,15	2,35	2,35	2,35
								2,35	2,35	2,35
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ ТП, РП от ПС Светлый Дол	T-1	6,3	0,49	6,3	0,49	5,81	5,81	5,79
								5,81	5,81	5,79
	н.п. Песьяное	Дружба 110/10 кВ ТП, РП от ПС Дружба	T-1	2,5	0,20	2,5	0,20	2,30	2,30	2,24
								2,30	2,30	2,24
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод 35/10 кВ ТП, РП от ПС Стеклозавод	T-1	4	0,68	4	0,68	3,32	3,32	3,18
								3,32	3,32	3,18
	н.п. Памятное	Памятинская 35/10 кВ ТП, РП от ПС Памятинская	T-1	2,5	0,51	2,5	0,51	1,99	1,99	1,96
								1,99	1,99	1,96
н.п. Тебеняк	Першино 35/10 кВ ТП, РП от ПС Першино	T-1	2,5	0,62	2,5	0,62	1,88	1,88	1,79	
							1,88	1,88	1,79	
н.п. Вагино	Вагино 35/10 кВ ТП, РП от ПС Вагино	T-1	2,5	0,12	2,5	0,12	2,38	2,38	2,38	
							2,38	2,38	2,38	
Лебяжьевский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ ТП, РП от ПС Лопатки	T-1	10	0,37	20	0,82	19,18	9,18	9,17
			T-2	10	0,45					
	н.п. Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ ТП, РП от ПС В.Глубокое	T-1	16	1,54	16	1,54	14,46	14,46	14,28
								14,46	14,46	14,28
	н.п. Арлагуль	Арлагуль 110/10 кВ ТП, РП от ПС Арлагуль	T-1	6,3	0,41	6,3	0,41	5,89	5,89	5,86
								5,89	5,89	5,86
	н.п. Центральное	Центральная 35/10 кВ ТП, РП от ПС Центральная	T-1	2,5	0,35	4,3	0,35	3,95	1,45	1,40
			T-2	1,8						
	н.п. Меншиково	Меншиково 35/10 кВ ТП, РП от ПС Меншиково	T-1	2,5	0,36	2,5	0,36	2,14	2,14	2,05
								2,14	2,14	2,05
	н.п. Речное	Речное 35/10 кВ ТП, РП от ПС Речное	T-1	1,8	0,00	4,3	0,28	4,02	1,52	1,51
			T-2	2,5	0,28					
Макушинский район	г.Макушино	Макушино 110/10 кВ ТП, РП от ПС Макушино	AT-1	200	39,72	200,00	39,72	160,28	160,28	132,06
			PT-1	16	1,83	16,00	1,83	14,17	14,17	13,84
	н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ ТП, РП от ПС Сетовное	T-1	2,5	0,34	8,80	0,34	8,46	2,16	2,14
			T-2	6,3	0,00					
	н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ ТП, РП от ПС Басковская	T-1	6,3	0,04	6,30	0,04	6,26	6,26	6,24
								6,26	6,26	6,24
	н.п. Мартино	Б. Мартино 110/35/10 кВ ТП, РП от ПС Б. Мартино	T-1	6,3	0,14	6,30	0,14	6,16	6,16	6,15
								6,16	6,16	6,15
	н.п. Казаркино	Казарки 110/10 кВ ТП, РП от ПС Казарки	T-1	6,3	0,24	6,30	0,24	6,06	6,06	6,03
								6,06	6,06	6,03
	н.п. Трюхино	Трюхино 110/10 кВ ТП, РП от ПС Трюхино	T-1	2,5	0,06	2,50	0,06	2,44	2,44	2,44
								2,44	2,44	2,44
н.п. Моршиха	Моршиха 110/10 кВ ТП, РП от ПС Моршиха	T-1	6,3	0,22	6,30	0,22	6,08	6,08	6,07	
							6,08	6,08	6,07	
н.п. Клюквенное	Саратовская 35/10 кВ ТП, РП от ПС Саратовская	T-1	2,5	0,00	4,10	0,30	3,80	2,20	1,99	
		T-2	1,6	0,30						
							3,80	2,20	1,99	

Мокроусовский район	н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,16	1,60	0,16	1,44	1,44	1,44
		ТП, РП от ПС М. Курейное						1,44	1,44	1,44
	н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	T-1	1,8	0,57	1,80	0,57	1,23	1,23	1,04
		ТП, РП от ПС						1,23	1,23	1,04
	н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,40	6,30	0,40	5,90	5,90	5,46
		ТП, РП от ПС Старопершино						5,90	5,90	5,46
	н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	T-1	10	1,25	20,00	4,30	15,70	5,70	4,98
			T-2	10	3,05					
		ТП, РП от ПС Мокроусово						15,70	5,70	4,98
	н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	T-2	2,5	0,61	2,50	0,61	1,89	1,89	1,88
ТП, РП от ПС Дубровное							1,89	1,89	1,88	
н.п. Куртан	Куртан 35/10 кВ	T-1	2,5	0,23	2,50	0,23	2,27	2,27	2,25	
	ТП, РП от ПС Куртан						2,27	2,27	2,25	
н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,40	2,50	0,40	2,10	2,10	2,07	
	ТП, РП от ПС Сунгурово						2,10	2,10	2,07	
н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	T-1	1,8	0,42	1,80	0,42	1,38	1,38	1,31	
	ТП, РП от ПС Уварово						1,38	1,38	1,31	
н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	T-1	2,5	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	2,27	
	ТП, РП от ПС Рассвет						2,28	2,28	2,27	
н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	16,30	1,07	15,23	5,23	5,21	
		T-2	10	1,07						
	ТП, РП от ПС Октябрьская						15,23	5,23	5,21	
г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	T-1	10	1,72	20,00	1,72	18,28	8,28	8,03	
		T-2	10	0,00						
	ТП, РП от ПС Сибирская						18,28	8,28	8,03	
н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	T-1	2,5	0,49	5,00	0,49	4,51	2,01	1,95	
		T-2	2,5	0,00						
	ТП, РП от ПС Б. Приютная						4,51	2,01	1,95	
н.п. Новогеоргиевка-2	Новогеоргиевка 110/35/10 кВ	T-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,72	
	ТП, РП от ПС Новогеоргиевка						9,72	9,72	9,72	
н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	T-1	1,6	0,20	3,20	0,70	2,50	0,90	0,86	
		T-2	1,6	0,50						
	ТП, РП от ПС Медвежье						2,50	0,90	0,86	
н.п. Актабан	Актабан 35/10 кВ	T-1	1,6	0,22	1,60	0,22	1,38	1,38	1,34	
	ТП, РП от ПС Актабан						1,38	1,38	1,34	
г. Петухово	ПЛМЗ 110/10 кВ	T-1	25	0,00	50,00	1,76	48,24	23,24	17,90	
		T-2	25	1,76						
	ТП, РП от ПС ПЛМЗ								17,90	
н.п. Пашково	Пашково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,41	5,00	0,41	4,59	2,09	2,07	
		T-2	2,5	0,00						
н.п. Половинное	Половинное 110/35/10 кВ	T-1	10	1,95	20,00	3,85	16,15	6,15	5,73	
		T-2	10	1,90						
н.п. Сумки	Комсомольская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,00	5,00	0,88	4,12	1,62	1,53	
		T-2	2,5	0,88						
	ТП, РП от ПС Комсомольская						4,12	1,62	1,53	
н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ	T-1	6,3	0,16	6,30	0,16	6,14	6,14	6,09	
	ТП, РП от ПС Сухмень						6,14	6,14	6,09	
н.п. Пищальное	Пищальная 35/10 кВ	T-1	4	0,35	4,00	0,35	3,65	3,65	3,60	
		ТП, РП от ПС Пищальная								
н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	T-1	1,6	0,06	1,60	0,06	1,54	1,54	1,50	
		ТП, РП от ПС Булдак								
н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	T-1	3,2	0,18	3,20	0,18	3,02	3,02	3,02	
		ТП, РП от ПС Васильевская								
н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ	T-1	6,3	3,52	12,60	4,30	8,30	2,00	1,64	
		T-2	6,3	0,78						
	ТП, РП от ПС Частоозерье						8,30	2,00	1,64	
н.п. Восточное	Восток 110/10 кВ	T-1	6,3	0,43	6,30	0,43	5,87	5,87	5,86	
		ТП, РП от ПС Восток								
н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	T-1	1,6	0,04	1,60	0,04	1,56	1,56	1,56	
		ТП, РП от ПС Троицкая								
н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,84	16,30	3,62	12,68	2,68	2,61	
		T-2	10	1,78						
	ТП, РП от ПС Мостовская						12,68	2,68	2,61	
н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	T-2	6,3	0,33	6,30	0,33	5,97	5,97	5,80	
	ТП, РП от ПС Строево						5,97	5,97	5,80	

Мокроусовский район

Петуховский район

Половинский район

Частоозерский район

Варгашинский район	н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	T-1	2,5	1,74	2,50	1,74	0,76	0,76	0,00
		ТП, РП от ПС Солнечная						0,76	0,76	0,00
	н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	T-1	4	0,12	4,00	0,12	3,88	3,88	3,88
		ТП, РП от ПС Лихачи						3,88	3,88	3,88
	н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	4,10	0,72	3,38	0,88	0,83
		ТП, РП от ПС Матросовская	T-2	1,6	0,72					
	н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	T-2	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,17
		ТП, РП от ПС В.Суерская						2,19	2,19	2,17
	н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	T-1	1,6	0,61	4,10	0,61	3,49	0,99	0,94
		ТП, РП от ПС Барашково	T-2	2,5						
Кетовский район	н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	T-1	10	10,68	20,00	10,68	9,32	-0,68	0,00
		ТП, РП от ПС Лесники	T-2	10						
	н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ	T-1	6,3	2,59	12,60	2,59	10,01	3,71	3,54
		ТП, РП от ПС Садовая	T-2	6,3						
	н.п. Падеринское	Разлив 110/35/10 кВ	T-2	6,3	2,81	6,30	2,81	3,49	3,49	2,81
		ТП, РП от ПС Разлив						3,49	3,49	2,81
	н.п. Митино	Митино 35/10/6 кВ	T-1	2,5	0,02	5,00	1,39	3,61	1,11	0,00
		ТП, РП от ПС Митино	T-2	2,5	1,37					
	н.п. Каширино	Каширино 35/10 кВ	T-1	4	1,64	8,00	4,16	3,84	-0,16	0,00
		ТП, РП от ПС Каширино	T-2	4	2,52					
	н.п. Шмаково	Шмаково 35/10 кВ	T-1	4	0,74	4,00	0,74	3,26	3,26	3,03
		ТП, РП от ПС Шмаково						3,26	3,26	3,03
	н.п. Утяк	Утятская 110/10 кВ	T-1	10	1,20	16,30	2,84	13,46	3,46	2,29
		ТП, РП от ПС Утятская	T-2	6,3	1,64					
	ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	T-1	10	5,56	20,00	7,56	12,44	2,44	1,10
		ТП, РП от ПС Боровская	T-2	10	2,00					
	н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	T-1	5,6	2,25	11,90	2,39	9,51	3,21	0,37
		ТП, РП от ПС Иковка	T-2	6,3	0,14					
	н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	T-1	6,3	3,00	6,30	3,00	3,30	3,30	1,87
		ТП, РП от ПС Черемухово						3,30	3,30	1,87
н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	T-1	4	1,76	8,00	2,80	5,20	1,20	0,91	
	ТП, РП от ПС Шкодино	T-2	4	1,04						
г.Курган	г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	T-5	25	7,67	50,00	15,56	34,44	9,44	0,31
		ТП, РП от ПС Промышленная	T-6	25	7,89					
		ТП, РП от ПС Промышленная								
	г.Курган	Городская 110/6 кВ	T-1	10	2,75	20,00	5,14	14,86	4,86	1,67
		ТП, РП от ПС Городская	T-2	10	2,39					
	г.Курган	Заозерная 110/10 кВ	T-1	10	7,16	20,00	14,17	5,83	-4,17	0,00
		ТП, РП от ПС Заозерная	T-2	10	7,01					
	г.Курган	Арматурная 110/6 кВ	T-1	25	3,59	41,00	6,26	34,74	9,74	3,20
		ТП, РП от ПС Арматурная	T-2	16	2,67					
	г.Курган	Восточная 110/6 кВ	T-1	16	9,45	32,00	19,70	12,30	-3,70	0,00
		ТП, РП от ПС Восточная	T-2	16	10,25					
	г.Курган	Рябово 110/10 кВ	T-1	10	6,70	20,00	12,48	7,52	-2,48	0,00
		ТП, РП от ПС Рябово	T-2	10	5,78					
	г.Курган	КЗММК 110/10 кВ	T-1	25	15,40	50,00	15,49	34,51	9,51	5,24
		ТП, РП от ПС КЗММК	T-2	25	0,09					
	г.Курган	Южная 110/6 кВ	T-1	25	18,20	41,00	18,23	22,77	-2,23	0,00
		ТП, РП от ПС Южная	T-2	16	0,03					
	г.Курган	КЗКТ ГПП-1	T-1	32	0	63,50	6,43	57,07	25,07	18,20
ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-1		T-2	31,50	6,43						
							57,07	25,07	18,20	

г. Ку	г.Курган	КЗКТ ГПП-2	T-1	40	3,62	65,00	7,04	57,96	17,96	3,72
			T-2	25,00	3,42					
г.Курган	г.Курган	КСМ 110/10кВ	T-1	15,00	4,58	30,00	9,55	20,45	5,45	3,14
			T-2	15,00	4,97					
г.Курган	г.Курган	Северная 35/6 кВ	T-1	10	6,21	20,00	6,43	13,57	3,57	2,69
			T-2	10	0,22					
г.Курган	г.Курган	Береговая 110/10кВ	T-1	25	0,00	50	2,92	47,08	22,08	20,97
			T-2	25	2,92					
г.Курган	г.Курган	ЗДС 110/10кВ	T-1	25,00	5,6	50,00	5,60	44,40	19,40	0,00
			T-2	25,00	0,00					
г.Курган	г.Курган	Тобол 110/6 кВ	T-1	16	1,81	32,00	6,59	25,41	9,41	7,56
			T-2	16,00	4,78					
г.Курган	г.Курган	Юнона 110/10кВ	T-1	10,00	3,37	26,00	6,84	19,16	3,16	0,00
			T-2	16,00	3,47					
н.п. Водный	н.п. Водный	Н.Березово 110/35/6 кВ	T-1	6,3	2,29	12,60	2,29	10,31	4,01	3,99
			T-2	6,3	0,00					
н.п. Глядянское	н.п. Глядянское	Глядянская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00	12,60	2,55	10,05	3,75	3,48
			T-2	6,3	2,55					
н.п. Боровлянка	н.п. Боровлянка	Боровлянская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,48	6,30	0,48	5,82	5,82	5,81
			T-2	6,3	0,48					
н.п. Раскатиша	н.п. Раскатиша	Раскатиша 110/35/10 кВ	T-1	10	0,59	10,00	0,59	9,41	9,41	8,41
			T-2	10	0,59					
н.п. Нагорское	н.п. Нагорское	Нагорная 110/10 кВ	T-1	6,3	0,76	6,30	0,76	5,54	5,54	4,94
			T-2	6,3	0,76					
н.п. Обрядовка	н.п. Обрядовка	Обрядовская 35/10 кВ	T-1	1,8	0,76	1,80	0,76	1,04	1,04	0,95
			T-2	1,8	0,76					
н.п. Давыдовка	н.п. Давыдовка	Давыдовка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,16	3,60	0,16	3,44	1,64	1,64
			T-2	1,8	0,00					
н.п. Обухово	н.п. Обухово	Обухово 35/10 кВ	T-1	4	0,27	4,00	0,27	3,73	3,73	3,72
			T-2	4	0,27					
п.п. Альменево	п.п. Альменево	Альменево 110/35/10 кВ	T-1	10	0,93	20,00	3,44	16,56	6,56	6,43
			T-2	10	2,51					
н.п. Мир	н.п. Мир	Мир 110/10 кВ	T-1	6,3	0,56	6,30	0,56	5,74	5,74	5,72
			T-2	6,3	0,56					
н.п. Танрыкулово	н.п. Танрыкулово	Танрыкулово 35/10 кВ	T-1	4	0,63	4,00	0,63	3,37	3,37	3,34
			T-2	4	0,63					
н.п. Юломаново	н.п. Юломаново	Юломанова 35/10 кВ	T-1	1,8	0,27	1,80	0,27	1,53	1,53	1,50
			T-2	1,8	0,27					
н.п. Бороздинка	н.п. Бороздинка	Бороздинка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,15	2,50	0,15	2,35	2,35	2,00
			T-2	2,5	0,15					
н.п. Звериноголовское	н.п. Звериноголовское	Звериноголовская 110/35/10 кВ	T-1	10	3,59	16,30	3,59	12,71	2,71	2,67
			T-2	10	0,00					
н.п. Прорывное	н.п. Прорывное	Прорыв 110/10 кВ	T-1	6,3	0,69	6,30	0,69	5,61	5,61	5,60
			T-2	6,3	0,69					
н.п. Труд и Знание	н.п. Труд и Знание	Труд 35/10 кВ	T-1	2,5	0,25	4,10	0,34	3,76	1,26	1,24
			T-2	1,6	0,09					
вский район	вский район	Труд 35/10 кВ	T-1	2,5	0,25	4,10	0,34	3,76	1,26	1,24
			T-2	1,6	0,09					

Целинный район	н.п. Половинное	Восход 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,49	6,30	0,49	5,81	5,81	5,80
		ТП, РП от ПС Восход						5,81	5,81	5,80
	н.п. Марс	Марс 110/10 кВ	T-1	6,3	0,61	6,30	0,61	5,69	5,69	5,67
		ТП, РП от ПС Марс						5,69	5,69	5,67
	н.п. Пески	Пески 110/10 кВ	T-1	6,3	0,30	6,30	0,30	6,00	6,00	5,98
		ТП, РП от ПС Пески						6,00	6,00	5,98
	н.п. Мануйлово	Мануйлово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,57	6,50	0,57	5,93	1,93	1,93
		ТП, РП от ПС Мануйлово	T-2	4	0,00					
	н.п. Михалево	Михалево 35/10 кВ	T-1	2,5	0,32	2,50	0,32	2,18	2,18	2,18
		ТП, РП от ПС Михалево						2,18	2,18	2,18
Шумихинский район	н.п. Шумиха	Шумиха 110/10 кВ	АТ-1	125	21,55	325,00	53,76	271,24	71,24	82,49
			АТ-2	200	32,21					
			РТ-1	16	1,11					
			РТ-2	16	2,62					
	ТП, РП от ПС Шумиха						28,27	12,27	11,72	
	н.п. Большая Николаевка	Свердловская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,19	6,30	0,19	6,11	6,11	6,07
		ТП, РП от ПС Свердловская						6,11	6,11	6,13
	н.п. Благовещенское	Искра 110/10 кВ	T-1	6,3	0,15	6,30	0,15	6,15	6,15	6,13
		ТП, РП от ПС Искра						6,15	6,15	6,13
	н.п. Галкино	Галкино 110/35/10 кВ	T-1	10	1,08	20,00	1,43	18,57	8,57	8,57
T-2			10	0,35						
ТП, РП от ПС Галкино							18,57	8,57	8,57	
район н.п. Мал.Дюрягино	Урал 110/10 кВ	T-1	16	1,14	16,00	1,14	14,86	14,86	14,84	
	ТП, РП от ПС Урал						14,86	14,86	14,84	
н.п. Столбово	Машзавод 110/10 кВ	T-1	6,3	4,20	6,30	4,20	2,10	2,10	1,82	
	ТП, РП от ПС Машзавод						2,10	2,10	1,82	
н.п. Большая Рига	Б.Рига 35/10 кВ	T-1	1,8	0,00	3,60	0,30	3,30	1,50	1,48	
		T-2	1,8	0,30						
ТП, РП от ПС Б.Рига							3,30	1,50	1,48	
н.п. Травяное	Травная 35/10 кВ	T-1	1,8	0,08	1,80	0,08	1,72	1,72	1,72	
	ТП, РП от ПС Травная						1,72	1,72	1,72	
н.п. Карачельское	Карачельская 35/10 кВ	T-1	2,5	1,00	2,50	1,00	1,50	1,50	1,48	
	ТП, РП от ПС Карачельская						1,50	1,50	1,48	
н.п. Кузнецово	Кузнецовская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,26	8,8	1,24	7,56	1,26	0,81	
		T-2	6,3	0,98						
ТП, РП от ПС Кузнецовская							7,56	1,26	0,81	
н.п. Щучье	Щучанская ПС 220 кВ	АТ-1	63	0,00	126	1,33	124,67	61,67	61,67	
		АТ-2	63	1,33						
ТП, РП от ПС Щучанская							124,67	61,67	61,67	
н.п. Сухоборское	Сухоборская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,64	5	0,64	4,36	1,86	1,84	
		T-2	2,5	0						
ТП, РП от ПС Сухоборская							4,36	1,86	1,84	
н.п. Белоярское	Белоярская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44	6,3	0,44	5,86	5,86	5,82	
		ТП, РП от ПС Белоярская						5,86	5,86	5,82
н.п. Нифанка	Нифанская 110/10 кВ	T-1	10	1,10	20	1,47	18,53	8,53	7,88	
		T-2	10	0,37						
ТП, РП от ПС Нифанская							0,00	8,53	7,88	
н.п. Пуктыш	Пуктыш 110/10 кВ	T-1	6,3	0,31	6,3	0,31	5,99	5,99	5,99	
		ТП, РП от ПС Пуктыш						5,99	5,99	5,99
н.п. Медведское	Западная 110/10 кВ	T-1	40	0,97	120	6,99	113,01	73,01	72,99	
		T-2	40	0,00						
		T-3	40	6,02						
ТП, РП от ПС Западная							113,01	73,01	72,99	
н.п. Песчанское	Песчанка 35/10 кВ	T-1	3,2	0,44	5,00	0,49	4,51	1,31	1,30	
		T-2	1,8	0,05						
ТП, РП от ПС Песчанка							4,51	1,31	1,30	
н.п. Щучье	Объектовая 110/10 кВ	T-1	16	0,48	42,00	1,74	40,26	30,26	30,26	
		T-2	16	1,26						
		T-3	10	0,00						
ТП, РП от ПС Объектовая							40,26	30,26	30,26	
н.п. Новый Мир	Мирная 110/10 кВ	T-1	40	1,45	120,00	15,13	104,87	64,87	64,57	
		T-2	40	12,89						
		T-3	40	0,79						
ТП, РП от ПС Мирная							104,87	64,87	64,57	
н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	T-1	10	0,36	10,00	0,36	9,64	9,64	9,63	
	ТП, РП от ПС Красный Уралец						9,64	9,64	9,63	
н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	T-1	6,3	0,64	6,30	0,64	5,66	5,66	5,59	
	ТП, РП от ПС Гагарье						5,66	5,66	5,59	
ский район		Кислянка 35/10 кВ	T-1	4	0,34					

Юргамыш	н.п. Кислянокое	Кислянка 35/10 кВ	T-2	2,5	0,80	6,50	1,14	5,36	1,36	1,31
		ТП, РП от ПС Кислянка						5,36	1,36	1,31
	н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	5,00	0,67	4,33	1,83	1,76
			T-2	2,5	0,67					
		ТП, РП от ПС					4,33	1,83	1,76	

н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	Т-1	1	0,22	1,00	0,22	0,78	0,78	0,77
	ТП, РП от ПС Караси						0,78	0,78	0,77
н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00	5,00	0,20	4,80	2,30	2,29
	ТП, РП от ПС Вилкино	Т-2	2,5	0,20					
г.Шадринск	Высокая 110/10 кВ	АТ-1	125	38,79	250,00	74,80	175,20	50,20	
		АТ-2	125	36,01					
		РТ-1	25	10,02					
		РТ-2	25	7,85					
	ТП, РП от ПС Высокая						32,13	7,13	0,00
г.Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	Т-1	15	0,00	45	19,63	25,37	10,37	0,00
		Т-2	15	4,41					
		Т-3	15	15,22					
	ТП, РП от ПС Шадринск-Р						25,37	10,37	0,00
н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	Т-1	6,3	1,01	12,60	1,29	11,31	5,01	4,98
		Т-2	6,3	0,28					
н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,22	12,60	0,83	11,77	5,47	5,11
		Т-2	6,3	0,61					
н.п. Фрунзе	Фрунзенская 110/10 кВ	Т-1	10	0,32	10,00	0,32	9,68	9,68	9,68
		ТП, РП от ПС Фрунзенская							
н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,94	6,30	0,94	5,36	5,36	5,32
		ТП, РП от ПС Черняково							
н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,37	2,50	0,37	2,13	2,13	2,11
		ТП, РП от ПС Борчаниново							
н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	Т-1	10	0,42	20,00	1,08	18,92	8,92	8,87
		Т-2	10	0,66					
н.п. Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,65	20,00	2,15	17,85	7,85	7,80
		Т-2	10	1,50					
н.п.Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	Т-1	10	12,41	20,00	25,40	-5,40	-15,40	0,00
		Т-2	10	12,99					
н.п. Мыльниково	Мыльниково 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,65	2,50	0,65	1,85	1,85	1,36
		ТП, РП от ПС Мыльниково							
г.Шадринск	Южная 35/10 кВ	Т-1	6,3	0,00	12,60	4,87	7,73	1,43	1,08
		Т-2	6,3	4,87					
	ТП, РП от ПС Южная						7,73	1,43	1,08
н.п.Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,34	4,10	1,22	2,88	0,38	0,32
		Т-2	2,5	0,88					
н.п.Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,14	2,50	0,14	2,36	2,36	2,34
		ТП, РП от ПС Ильтяково							
н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,64	5,00	0,90	4,10	1,60	1,52
		Т-2	2,5	0,26					
н.п.Демино	Погадайка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,24	3,20	0,24	2,96	1,36	1,36
		Т-2	1,6	0,00					
г.Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,04	1,60	0,04	1,56	1,56	0,84
		ТП, РП от ПС Подсобное							
н.п.Иртыш	Иртыш 35/6 кВ	Т-1	3,2	0,18	3,20	0,18	3,02	3,02	3,02
		ТП, РП от ПС Иртыш							
н.п.Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	Т-1	40	0,67	80,00	1,65	78,35	38,35	37,89
		Т-2	40	0,98					
н.п.Каргаполье	Майская 110/35/10 кВ	Т-1	16	3,22	32,00	6,44	25,56	9,56	9,22
		Т-2	16	3,22					
ст. Каргаполье	Каргаполье 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,73	20,00	2,73	17,27	7,27	7,16
		Т-2	10	2,00					
н.п. Брылино	Брылино 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,30	8,80	0,90	7,90	1,60	1,54
		Т-2	6,3	0,60					
н.п.Житниково	Житниково 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,38	2,50	0,38	2,12	2,12	2,10
		ТП, РП от ПС Житниково							

	н.п. Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,71	6,30	0,71	5,59	5,59	5,56
		ТП, РП от ПС Зауральская						5,59	5,59	5,56
	н.п. Усть-Миасское	У.Миасская 35/10 кВ	T-1	4	1,51	8,00	2,93	5,07	1,07	0,55
		T-2	4	1,42						
	н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	T-1	10	3,07	26,00	6,73	19,27	3,27	0,00
		T-2	16	3,66						
	н.п. Шутино	ТП, РП от ПС Катайск-Р						19,27	3,27	0,00
		Шутино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,35	6,30	0,35	5,95	5,95	5,90
	н.п. В. Ключи	ТП, РП от ПС Шутино						5,95	5,95	5,90
		В.Ключи 110/10 кВ	T-1	6,3	1,44	12,60	1,44	11,16	4,86	4,56
T-2	6,3	0,00								
	н.п. Боровое	ТП, РП от ПС В.Ключи						11,16	4,86	4,56
		Исетская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,50	12,60	0,50	12,10	5,80	5,78
T-2	6,3	0,00								
	н.п. Верхняя Теча	ТП, РП от ПС Исетская						12,10	5,80	5,78
		В.Теча 35/10 кВ	T-1	2,5	0,28	5,00	0,44	4,56	2,06	2,05
T-2	2,5	0,16								
	н.п. Петропавловка	ТП, РП от ПС В.Теча						4,56	2,06	2,05
		Петропавловка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,56	3,60	0,56	3,04	1,24	1,21
T-2	1,8	0,00								
	г. Далматово	ТП, РП от ПС Петропавловка						3,04	1,24	1,21
		Далматово-Р 110/35/10 кВ	T-1	16	5,66	32,00	7,89	24,11	8,11	0,00
T-2	16	2,23								
	н.п. Уксянка	ТП, РП от ПС Далматово-Р						24,11	8,11	0,00
		Уксянка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,89	16,30	1,73	14,57	4,57	3,57
T-2	10	0,84								
	н.п. Песчаное-Каледино	ТП, РП от ПС Уксянка						14,57	4,57	3,57
		КС-13 110/10 кВ	T-1	6,3	0,93	8,80	1,18	7,62	1,32	1,29
T-2	2,5	0,25								
	н.п. Крутиха	ТП, РП от ПС КС-13						7,62	1,32	1,29
		Крутиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,49	6,30	0,49	5,81	5,81	5,70
	н.п. Пески	ТП, РП от ПС Крутиха						5,81	5,81	5,70
		Калининская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,51	6,30	0,51	5,79	5,79	5,76
	н.п. Тамакул	ТП, РП от ПС Калининская						5,79	5,79	5,76
		Тамакул 35/10 кВ	T-1	1,8	0,48	3,60	0,48	3,12	1,32	0,91
T-2	1,8	0,00								
	н.п. Белое	ТП, РП от ПС Тамакул						3,12	1,32	0,91
		Беловская 35/10 кВ	T-1	1	0,08	1,00	0,08	0,92	0,92	0,92
	н.п. Широково	ТП, РП от ПС Беловская						0,92	0,92	0,92
		Широково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,18	2,50	0,18	2,32	2,32	0,92
	н.п. Кривское	ТП, РП от ПС Широково						2,32	2,32	0,92
		Спицино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,38	2,50	0,38	2,12	2,12	2,11
	н.п. Вознесенское	ТП, РП от ПС Спицино						2,12	2,12	2,11
		Вознесенка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,33	2,50	0,33	2,17	2,17	2,13
	н.п. Шатрово	ТП, РП от ПС Вознесенка						2,17	2,17	2,13
		Шатрово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,82	12,60	3,53	9,07	2,77	2,49
T-2	6,3	1,71								
	н.п. Кызылбай	ТП, РП от ПС Шатрово						9,07	2,77	2,49
		КС-12 110/10 кВ	T-1	6,3	0,39	12,60	0,84	11,76	5,46	5,43
T-2	6,3	0,45								
	н.п. Самохвалово	ТП, РП от ПС КС-12						11,76	5,46	5,43
		Самохвалово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,57	6,30	0,57	5,73	5,73	5,73
	н.п. Терсюкское	ТП, РП от ПС Самохвалово						5,73	5,73	5,73
		Барино 110/35/10 кВ	T-1	5,6	1,39	11,90	2,66	9,24	2,94	1,70
T-2	6,3	1,27								
	н.п. Кодское	ТП, РП от ПС Барино						9,24	2,94	1,70
		Кодское 110/10 кВ	T-1	2,5	0,70	2,50	0,70	1,80	1,80	1,75
T-2	2,5	0,82								
	н.п. Ленская	ТП, РП от ПС Кодское						1,80	1,80	1,75
		Мехонка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,85	5,00	1,67	3,33	0,83	0,67
T-2	2,5	0,82								
	н.п. Кондино	ТП, РП от ПС Мехонка						3,33	0,83	0,67
		Кондино 35/10 кВ	T-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,30
		ТП, РП от ПС Кондино						9,72	9,72	9,30

*- с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)