

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» (Курганска эксплуатационная зона) на июнь 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Юнона: В-110 Т-1.		Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой МВ на ЭВ, а/г по времени заявки.	5	01.07.19	05.07.19
РП-32: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	01.07.19	02.07.19
РП-21		Опробывание «О»	5	01.07.19	05.07.19
ТП-216		Реконструкция	5	01.07.19	05.07.19
ВЛ-0,4кВ КТП-131		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	01.07.19	05.07.19
ПС Юломаново 1С 35, В 35 Т1		ТО ЛР 35 Бороздинка; а/г 1ч	1	01.07.19	01.07.19
ВЛ 35 Бороздинка-Юломаново		ТО ЛР 35 Бороздинка на ПС Юломаново; а/г 1ч	1	01.07.19	01.07.19
ПС Косолапово Т1, ТСН1, ТСН2		КР РТ1 110, ТСН1, ТСН2, а/г 2ч	3	01.07.19	03.07.19
ПС Косолапово В 110 Марс		КР ЛР 110 Марс, ТТ 110 Марс на ПС Косолапово; а/г 8ч	12	01.07.19	12.07.19
ВЛ 110 кВ Косолапово-Марс		КР ЛР 110 Марс, ТТ 110 Марс на ПС Косолапово, а/г 8ч	12	01.07.19	12.07.19
ПС Косолапово Т1, ТСН1, ТСН2		КР РТ1 110, ТСН1, ТСН2, а/г 2ч	3	01.07.19	03.07.19
ПС Урал: Т1, КРУН 10 кВ		КР ЛР1 110 Шумиха, РТ1 110, ОД1 110; а/г 2ч	23	01.07.19	22.07.19
ВЛ 110 кВ Шумиха-Урал-1		КР ЛР1 110 Шумиха, РТ1 110, ОД1 110 на ПС Урал; а/г 2ч	23	01.07.19	22.07.19
ПС Кузнецовская: Т2, 2С 10		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	01.07.19	02.07.19
ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовка		Вырубка угрожающих деревьев	5	01.07.19	05.07.19
ПС Восточная ТСН-1		ТО ТСН и ДГК, а/г 1ч.	1	01.07.19	01.07.19
ПС Лихачи: В 35 кВ ВЛ Барашково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	01.07.19	01.07.19
ПС Митино: В 10 кВ Л-1 Митино		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	01.07.19	01.07.19
ПС Митино: В 10 кВ Л-2 Летний лагерь		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	01.07.19	01.07.19
ПС Давыдовская: 1С 10 кВ		КР 1С 10 кВ, а/г 2ч	3	01.07.19	03.07.19
ПС Давыдовская: 2С 10 кВ		КР 1С 10 кВ, а/г 2ч	3	01.07.19	03.07.19
ПС Садовая Т-1		ТО Т-1, а/г 2ч	1	01.07.19	01.07.19

ПС Комсомольская: 1С 110 кВ		КР РТ-110 Т-1, а/г 2ч	6	01.07.19	05.07.19
КС-12: Т1, В 110 Т1		ТО Т1, В 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1ч	1	01.07.19	01.07.19
ПС Чаша-Н: Т2		КР Т2, а/г 8ч	20	01.07.19	19.07.19
РП-15		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	02.07.19	03.07.19
ПС Альменево КЛ 10 Хознужды		В/в испытания; а/г 2ч	1	02.07.19	02.07.19
ПС Альменево Т2, В 110 Т2		ТО РТ2 110, В 110 Т2; а/г 1ч	2	02.07.19	03.07.19
ПС Маслово: Т1, 1С 110		Кап. ремонт ; а/г 4ч	11	02.07.19	12.07.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1		Кап. Ремонт на ПС Маслово; а/г 4ч	11	02.07.19	12.07.19
ВЛ 35 кВ Вилкино-Кислянка с отп. ПС Караси		Замена изоляции, замена опоры, выправка ГВН; а/г 4ч	4	02.07.19	05.07.19
ПС Заозерная Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	02.07.19	02.07.19
ПС Сибирская: ВЛ 10 кВ Л-0 "Горсеть"		Замена ж/б прист. Выправка опор. а/г 1ч.	2	02.07.19	03.07.19
ПС Лихачи: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	02.07.19	02.07.19
ПС Лихачи ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	02.07.19	02.07.19
ПС Митино: СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	02.07.19	02.07.19
ПС Митино: ТН-1 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	02.07.19	02.07.19
ПС Митино: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	02.07.19	02.07.19
ПС Сетовное: ВЛ-10 кВ Л-4 Гренадеры		Замена штырьового изолятора	1	02.07.19	02.07.19
ПС Белозерская: ВЛ-10 кВ. Л-7 Скопино		Верховой осмотр опор	1	02.07.19	02.07.19
ПС Матросовская: Т-1		ТО Т-1, ТСН, В-10 ввода 10, В-35, замена силикагеля в термосифонном фильтре с переводом питания на Т-2 , а/г 2ч	3	02.07.19	04.07.19
РП-32: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	03.07.19	04.07.19
ПС Танрыкулово Т1, В 35 Т1, ТСН1, 1С 10		В/в испытания; а/г 2ч	1	03.07.19	03.07.19
ПС Куртамыш Т2		КР РТ2 110, ОД2 110; а/г 4ч	8	03.07.19	10.07.19
ПС Куртамыш В 110 Нижняя		КР ЛР 110 Нижняя, В 110 Нижняя; а/г 4ч	8	03.07.19	10.07.19
ВЛ 110 кВ Куртамыш-Нижняя		КР ЛР 110 Нижняя, В 110 Нижняя на ПС Куртамыш; а/г 4ч	8	03.07.19	10.07.19
ПС Кузнецовская: Т2, В 110 Т2		Кап. ремонт; а/г 2ч	7	03.07.19	09.07.19
ВЛ 110 Щучанская-Объектовая-2		Выправка опор, а/г 1ч	1	03.07.19	03.07.19
ПС Сибирская: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	03.07.19	03.07.19
ПС Сибирская: Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	03.07.19	03.07.19
ПС Лихачи СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	03.07.19	03.07.19

ПС Митино: Т-2		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	03.07.19	03.07.19
ПС Митино: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	03.07.19	03.07.19
ПС Макушино: ВЛ-10 кВ Л-2 Обутки		Выправка траверс а/г 1ч	1	03.07.19	03.07.19
ПС Саратовская: ВЛ-10 кВ Л-3 Клюквенное		Замена одностоечной опоры а/г 1 час	1	03.07.19	03.07.19
ПС Лесники ВЛ-10 кВ Л-3 Военская часть-кольцевая		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	03.07.19.	03.07.19.
ПС Садовая ВЛ-10 кВ Л-7 Кропанка-кольцевая		Ревизия разъединителя ТП 1шт. а/г 1 ч	1	03.07.19.	03.07.19.
ПС Красная Звезда: ТСН 1-1 ОПУ ТСН 2-2 ОПУ		ТО оборудования, поочередно, а/г 1 ч	2	03.07.19	04.07.19
ПС Калининская: Т1		ТО оборудования, а/г 3 ч	3	03.07.19	05.07.19
ПС Танрыкулово Т1, В 35 Т1, 1С 35		ТО ЛР 35 Альменево, РТ1 35; а/г 1ч	1	04.07.19	04.07.19
ВЛ 35 Альменево-Танрыкулово		ТО ЛР 35 Альменево, РТ1 35 на ПС Танрыкулово; а/г 1ч	1	04.07.19	04.07.19
ПС Петухово-Т КЛ 10 кВ ПС Петухово-Т, Ф-3 10 кВ ЦРП-1 - ЦРП Петухово, ввод-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	04.07.19	04.07.19
ПС Петухово-Т КЛ 10 кВ ПС Петухово-Т, Ф-3 10 кВ ЦРП-1 - ЦРП Петухово, ввод-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	04.07.19	04.07.19
ПС Б.Приютная: ВЛ-10кВ Л-5 "Богданы"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	04.07.19	04.07.19
ПС Утятская: ВЛ-10 кВ Л-0 Велфарм-кольцевая		Ревизия разъединителя - Р-У-0-1 а/г 1 ч	1	04.07.19	04.07.19
ПС Утятская: ВЛ-10 кВ Л-1 АЗС-кольцевая		проверка ОПН со снятием с опоры	1	04.07.19	04.07.19
ПС Разлив ВЛ-10 кВ Л-1 Борки		ревизия разъединителя, верховой осмотр опор	1	04.07.19	04.07.19
ПС Лихачи В 10 кВ Л-1 Лихачи		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	04.07.19	04.07.19
ПС Лихачи В 10 кВ Л-4 М.Песьяное		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	04.07.19	04.07.19
ПС Митино: Т-1		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	04.07.19	04.07.19
ПС Митино: ТН 6 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	04.07.19	04.07.19
КС-12: Т2, В 110 Т2		ТО Т2, В 110 Т2, РВ 110 Т2 а/г 1 ч	1	04.07.19	04.07.19
КТП-191		Реконструкция, а.г. 1 ч.	1	05.07.19	05.07.19
ПС Альменево Т1, ТСН1		ТО ТСН1; а/г 1ч	1	05.07.19	05.07.19
ПС Песьяное Т1, Т2		ТО ЛР1 35, ЛР2 35; а/г 1ч	1	05.07.19	05.07.19
ВЛ 35 Н.Березово-Песьяное		ТО ЛР1 35, ЛР2 35 на ПС Песьяное; а/г 1ч	1	05.07.19	05.07.19
ПС Сибирская: ВЛ 10кВ Л-5 "Рынки"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	05.07.19	05.07.19
ПС Восток: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	05.07.19	05.07.19
ПС Восточная ТСН-2		ТО ТСН и ДГК, а/г 1ч.	1	05.07.19	05.07.19
ПС Лихачи В 35 кВ ВЛ Мостовская		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	05.07.19	05.07.19

ПС Лихачи Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	05.07.19	05.07.19
ПС Митино: В 10 кВ Л-3 Насосная		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	05.07.19	05.07.19
ПС Макушино: ТН-2 110		ТО ТН-2 110 кВ, ОПН-2 110 кВ, а/г 2ч.	1	05.07.19	05.07.19
ПС Трюхино: ВЛ-10кВ Л-2 Покровка		верховая ревизия опор/г 1ч	1	05.07.19	05.07.19
ПС Садовая ВЛ-10 кВ Л-4 ОПХ Садовое- кольцевая		замена опор	1	05.07.19	05.07.19
ПС Комсомольская: ВЛ-10кВ Л-1	с включением на ночь	замена ж/б опоры	1	05.07.19	05.07.19
ПС Шатрово: Т1, В 110 Т1,		ТО Т1, В 110 Т1, РВ 110 Т1 а/г 1 ч	2	05.07.19	05.07.19
ПС Мальцево: Т1		КР Т1, ОД,КЗ 110 Т1, ТО РВ 110 Т1, ТСН1, В 10 Т1, а/г 8 ч	10	05.07.19	15.07.19
ПС Комсомольская: ВЛ-10кВ Л-1	с включением на ночь	замена одностоечной опоры	1	05.07.19	05.07.19
ПС Юнона: Т-1, ТН-1-110, ТТ-110 Т-1.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	08.07.19	12.07.19
ПС Юнона: В-110 Т-1.		Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой МВ на ЭВ, а/г по времени заявки.	5	08.07.19	12.07.19
РП-22		Опробывание «О»	5	08.07.19	12.07.19
ТП-216		Реконструкция	4	08.07.19	11.07.19
ВЛ-0,4кВ КТП-131		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	08.07.19	12.07.19
ТП-1064		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	08.07.19	11.07.19
ПС Бороздинка 2С 35, СВ 35		ТО ЛР 35 Юломаново, СР2 35; а/г 1ч	1	08.07.19	08.07.19
ВЛ 35 Бороздинка- Юломаново		ТО ЛР 35 Юломаново на ПС Бороздинка; а/г 1ч	1	08.07.19	08.07.19
ВЛ 110 Сулейманово- Преображенка		Ремонт провода, выправка опор, а/г 1ч	5	08.07.19	12.07.19
ВЛ 35кВ Давыдовская- Обрядовская		Чистка трассы от ДКР под проводами	5	08.07.19	12.07.19
ПС Б.Приютная: ВЛ- 10кВ Л-1 "Б.Приютное"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шкодино: Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шкодино: 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шкодино: ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шкодино: СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шкодино: 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шкодино: В 10 кВ Т-1, В 10 кВ Л-1 Белый Яр, В 10 кВ Л-4 СНТ		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	08.07.19	08.07.19

ПС Утятская: ТН-2 110 кВ		ТР ТН и ШР 110 кВ ТН-2, а/г 3ч	5	08.07.19	12.07.19
ПС Утятская: Т-2, В 110 кВ Т-2, ТТ 110 кВ Т-2		"ТО Т-2 В 110 кВ Т-2;	5	08.07.19	12.07.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-1 Б.Раково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-2 Вятка		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	08.07.19	08.07.19
ПС Трюхино: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	2	08.07.19	09.07.19
ПС Мостовская: ВЛ-10 кВ Л-1 "Н.Заборка"		Замена заземляющих спусков, а/г 2 ч	2	08.07.19	09.07.19
ПС Лесники В-10 кВ Л-2 Лесниково кольцевая		ТО выключателя, а/г 2ч	1	08.07.19	08.07.19
ПС Лесники В-10 кВ Л-1 ГК Космос кольцевая		ТО выключателя, а/г 2ч	1	08.07.19	08.07.19
ПС Комсомольская: 2С 110 кВ		КР РТ-110 Т-2, а/г2ч	5	08.07.19	12.07.19
ПС Мальцево: ТН1 10, ТН2 10		ТО оборудования поочередно, а/г 1ч	1	08.07.19	08.07.19
ПС Шумиха: ТСН1		В/в испытания; а/г 2ч	1	09.07.19	09.07.19
ПС Н.Георгиевка: ВЛ-10кВ Л-4 "Поселок"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Н.Георгиевка: ВЛ-10кВ Л-3 "КРС"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шкодино: Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шкодино: 2С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шкодино: ТН-2 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шкодино: 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шкодино: В 10 кВ Л-3 Челноково кольцевая, В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шмаково: Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шмаково: ТН 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Шмаково: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Трюхино: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	09.07.19	09.07.19
ПС Саратовская: ВЛ-10 кВ Л-3 Клюквенное		перетяжка провода; выправка опор; ревизия РЛНД-10 а/г 1 час	2	09.07.19	10.07.19
ПС Белозерская: ВЛ-10 кВ. Л-7 Скопино		Верховой осмотр опор	1	09.07.19	09.07.19
ПС Матросовская: Т-2		ТО Т-2, ТСН, В-10 ввода 10, В-35, с переводом питания на Т-1, а/г 2ч	4	09.07.19	12.07.19
ПС Лесники ВЛ-10 кВ Л-3 Воинская часть-кольцевая		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	09.07.19	09.07.19
ПС Лесники В-10 кВ Л-3 Воинская часть кольцевая, Л-4 Темляково кольцевая		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	09.07.19	09.07.19
ПС Садовая ВЛ-10 кВ Л-4 ОПХ Садовое-кольцевая		Ревизия разъединителя - 1шт. а/г 1 ч	1	09.07.19	09.07.19.

ВЛ 35 кВ Барино-Мехонка		Замена дефектной изоляции, а/г 2ч	1	09.07.19	09.07.19
ПС Галкино: Т1, ТСН1, КЛ 10 ТСН3		В/в испытания; а/г 2ч	1	10.07.19	10.07.19
ПС Баксары-Т: ВЛ-10кВ Л-3 "Головное"	с включением на ночь	Замена изоляции, выправка опор	3	10.07.19	12.07.19
ПС Арлагуль: ВЛ-10кВ Л-3 "Камышное"	с включением на ночь	Чистка трассы от угрожающих деревьев, установка опор, замена изоляции	3	10.07.19	12.07.19
ПС Шмаково: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	10.07.19	10.07.19
ПС Макушино: ЛРТ		КР ЛРТ, замена газовых реле, а/г 2ч	3	10.07.19	12.07.19
ПС Трюхино: В 10 кВ Л-2 Покровка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	10.07.19	10.07.19
ПС Лесники В-10 кВ Л-5 котельная кольцевая, Л-6 КГСХА кольцевая,		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	10.07.19	10.07.19
ПС Танрыкулово Т1, 1С 35		ТО ЛР 35 Бороздинка; а/г 1ч	1	11.07.19	11.07.19
ВЛ 35 Бороздинка-Танрыкулово		ТО ЛР 35 Бороздинка на ПС Танрыкулово; а/г 1ч	1	11.07.19	11.07.19
ПС Галкино: 1С 10 кВ, КЛ 10 ТСН4		В/в испытания; а/г 2ч	1	11.07.19	11.07.19
ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-7 "Горсети"		Замена провода. а/г 1ч.	1	11.07.19	11.07.19
ПС Речное: ВЛ-10кВ Л-5 "Речное"	с включением на ночь	Замена разрядника на ТП Р-5-5	1	11.07.19	11.07.19
ПС Рябково: ДГК-1		Профилактические испытания КЛ 10 кВ ДГК-1; а/г 2 ч.	1	11.07.19	11.07.19
ПС Рябково: ДГК-2		Профилактические испытания КЛ 10 кВ ДГК-1; а/г 2 ч.	1	11.07.19	11.07.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-4 Галишово		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	11.07.19	11.07.19
ПС Шмаково: В 10 кВ Л-5 Шмаково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	11.07.19	11.07.19
ПС Макушино: ВЛ-10 кВ Л-3 Н.Роца		ревизия рлнд-10 а/г 1ч	1	11.07.19	11.07.19
ПС Трюхино: В 10 кВ Л-3 Нива		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	11.07.19	11.07.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: ВЛ-10 кВ Л-3 "Поселок-кольцевая"		Замена разъединителя, опор а/г 2 ч	2	11.07.19	12.07.19
ПС Лесники В-10 кВ Л-7 Кетово кольцевая, Л-9 Д/О Лесники кольцевая		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	11.07.19	11.07.19
ПС Утяк-т: ВЛ-10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	11.07.19.	11.07.19.
ПС Солодянка: 2С 110 кВ, СВ 110		ТО СВ 110, ТН2 110, ТТ 110 СВ, а/г 2ч	1	11.07.19	11.07.19
ПС Альменево Т2, ТСН2		ТО ТСН2; а/г 1ч	1	12.07.19	12.07.19

ПС Куртан: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	12.07.19	12.07.19
ПС Куртан: В 10 кВ Л-3 Комсомольская		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	12.07.19	12.07.19
ПС Трюхино: В 10 кВ Л-1 Воскресенка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	12.07.19	12.07.19
ПС Лесники В-10 кВ Л-10 Тополя кольцевая, В-10 кВ Т-1, В-10 кВ Т-2		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	12.07.19	12.07.19
ПС Высокая: 1С 10 кВ		ТО 1С 10 кВ, а/г 1 ч	1	12.07.19	12.07.19
ПС Слодыанка: В-10 кВ Комсомол яч № 4 В-10 кВ Кабанье яч № 5 В-10 кВ Резерв яч № 6 СВ-10 кВ яч № 7		КР оборудования поочередно, а/г в/з	7	12.07.19	18.07.19
ПС Белозерская: ВЛ 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	15.07.19	15.07.19
ПС Юнона: Т-2, ТН-2-110, ТТ-110 Т-2.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	15.07.19	19.07.19
ПС Юнона: В-110 Т-2.		Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой МВ на ЭВ, а/г по времени заявки.	5	15.07.19	19.07.19
РП-32		Опробывание «О»	5	15.07.19	19.07.19
ВЛ-0,4кВ КТП-131		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	15.07.19	16.07.19
ПС Урал: Т1, КРУН 10 кВ, В 10: Элеватор, Плодосовхоз, Птичье, Кольцо, Комплекс-2, Березово, Столбово, Далур		КР КРУН 10 кВ; а/г 2ч	8	15.07.19	22.07.19
ВЛ 35 кВ Юргамыш-Т-Кипель с отп ПС Кр.Уралец		Замена изоляции; а/г 1ч	3	15.07.19	17.07.19
ВЛ 35 кВ Мокроусово-Уварово		Вывести участок линии от ПС Мокроусово до ПС Уварово для ТО ЛР 35 кВ ВЛ Уварово на ПС Мокроусово, а/г 2ч	3	15.07.19	17.07.19
ВЛ 35 кВ Мокроусово-Сунгурово		Вывести участок линии от ПС Сунгурово до ПС Мокроусово для ТО ЛР 35 кВ Сунгурово на ПС Мокроусово, а/г 2ч	3	15.07.19	17.07.19
ВЛ 35 кВ Мокроусово-Куртан		Вывести участок линии от ПС Мокроусово до ПС Куртан для ТО ЛР 35 кВ Куртан на ПС Мокроусово, а/г 2ч	3	15.07.19	17.07.19
ПС Баксары-Т: КЛ 10 кВ, Ф-5-10 Лисье		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.07.19	15.07.19
ПС Сетовное: В 10 кВ Л-3 Сетовное		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	15.07.19	15.07.19
ПС Белозерская: В 110 кВ ВЛ Дружба		КР В 110кВ а/г 4ч	5	15.07.19	19.07.19
ПС Белозерская: ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерская		Замена опор.	2	15.07.19	16.07.19

ЦРП 10 кВ Варгаши: ВЛ-10 кВ Л-10 "Завод ППСО-кольцевая"		Замена изолятора, а/г 2 ч	2	15.07.19	16.07.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: В-10 кВ Л-1 База РЭС кольцевая, Л-2 Элеватор-1		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	15.07.19	15.07.19
ПС Логовушка-г: ВЛ-10 кВ Л-4 Пименовка - кольцевая		Ревизия разъединителя ТП 1шт. а/г 1 ч	1	15.07.19.	15.07.19.
ПС Мокроусово: 1С 35 кВ, Т-1		ТО РТ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН-1 35 кВ, ШР-35 кВ ВЛ Уварово, ШР-35 кВ ВЛ Сунгурово, РС-1 35 кВ, а/г 2ч	3	15.07.19	17.07.19
ПС Мокроусово: 2С 35 кВ, Т-2		ТО РТ-35 Т-2, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-1 35 кВ, ШР-35 кВ ВЛ Куртан, РС-2 35 кВ, а/г 2ч	3	15.07.19	17.07.19
ПС Сухмень: Т-1, ТСН		ТО Т-1, ТСН, ОД-КЗ 110, а/г 2ч	1	15.07.19	15.07.19
ПС Комсомольская: ВЛ 10 кВ Л-2	с включением на ночь	верховой осмотр	8	15.07.19	24.06.19
ВЛ 35 кВ Катайск-Р-Петропавловка		КР:Замена опор, изоляторов, а/г в/з	5	15.07.19	19.07.19
ПС Мальцево: Т2		КР Т2, ОД,КЗ 110 Т1, ТО РВ 110 Т1, ТСН1, В 10 Т1, а/г 8 ч	10	15.07.19	25.07.19
ВЛ 35 кВ Костылево-Курорт		Замена изоляции, покраска опор, а/г 2ч	11	16.07.19	26.07.19
ВЛ 35 кВ Курорт-Труд		Замена изоляции, покраска опор, а/г 2ч	11	16.07.19	26.07.19
ПС Маслово: Т2, 2С 110		Кап. ремонт ; а/г 4ч	11	16.07.19	26.07.19
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-2		Кап. Ремонт на ПС Маслово; а/г 4ч	11	16.07.19	26.07.19
ПС Марс Т1		Доливка масла, а/г 1ч	1	16.07.19	16.07.19
ПС Галкино: 2С 10 кВ		В/в испытания; а/г 2ч	1	16.07.19	16.07.19
ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-7 "Горсети"		Замена провода. а/г 1ч.	1	16.07.19	16.07.19
ПС Кравцево-Т: КЛ 10 кВ, Ф5-10 Кукушкино		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.07.19	16.07.19
ПС Кравцево-Т: КЛ 10 кВ, Ф6-10 Белянино		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	16.07.19	16.07.19
ПС Кравцево-Т: ВЛ-10кВ Л-6 "Кравцево-тяга"	с включением на ночь	Замена одноствоечной ж/б опоры	3	16.07.19	18.07.19
ПС Трюхино: ВЛ-10кВ Л-2 Покровка		верховая ревизия опора/г 1ч	1	16.07.19	16.07.19
ПС Сетовное: В 10 кВ Л-4 Гренадеры		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч.	1	16.07.19	16.07.19
ПС Белозерская: ВЛ-10 кВ. Л-7 Скопино		Верховой осмотр опор	1	16.07.19	16.07.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: В-10 кВ Л-3 Поселок кольцевая, Л-4 ПТФ-1 кольцевая		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	16.07.19	16.07.19
ПС Лесники ВЛ-10 кВ Л-1 ГК Космос-кольцевая		верховой осмотр опор	1	16.07.19	16.07.19

ПС Садовая 2С 110 кВ		ТО ЛР-2 110,РП-2 110,РТ-2 110, а/г 2ч	1	16.07.19	16.07.19
ВЛ-6кВ РП-18 -223		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	17.07.19	19.07.19
ПС Михалево Т1		ТО ОД, КЗ 1 35, 35, РТ1 35;а/г 2ч	1	17.07.19	17.07.19
ВЛ 35 кВ Восход-Целинное		Расширение просеки; а/г 1ч	12	17.07.19	28.07.19
ПС Галкино: Т2, ТСН2		В/в испытания; а/г 2ч	1	17.07.19	17.07.19
ПС Октябрьская ВЛ-10кВ Л-5 "Первомайская"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	17.07.19	17.07.19
ПС Восток: АЧР с ЧАПВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	17.07.19	18.07.19
ПС Утятская: 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	17.07.19	17.07.19
ПС Утятская: ТСН-1		Профилактические испытания ТСН-1 и КЛ 10 кВ ТСН-1; а/г 2 ч.	1	17.07.19	17.07.19
ПС Разлив ВЛ-10 кВ Л-3 Галкино-кольцевая		ревизия разъединителя,верховой осмотр опор	1	17.07.19	18.07.19
ПС Разлив В 10 кВ Л-1 Борки, В 10 кВ Л-2 Падеринка		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	17.07.19	17.07.19
ПС Каширино: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	17.07.19	17.07.19
ПС Каширино: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	17.07.19	17.07.19
ПС Макушино: ВЛ-10 Л-4 Чебаки		перетяжка провода; ревизия РЛНД-10 а/г 1 час	2	17.07.19	18.07.19
ПС Сетовное: Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	17.07.19	17.07.19
ПС Сетовное: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	17.07.19	17.07.19
ПС Мостовская: ВЛ-10 кВ Л-4"Урал"		Выправка опоры, а/г 1 ч	2	17.07.19	18.07.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: В-10 кВ Л-5 ППО кольцевая, Л-6 ОУП-10 кольцевая, ввод 10 кВ № 2		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	17.07.19	17.07.19
ПС Мокроусово: СВ 35 кВ		ТО РС-1 35 кВ, РС-2 35 кВ, СВ 35 кВ, а/г 2ч	1	17.07.19	17.07.19
ПС Высокая: 2С 10 кВ		ТО 2С 110 кВ, а/г 1 ч	1	17.07.19	17.07.19
ПС Пески Т2		Отбор проб масла; а/г 1ч	1	18.07.19	18.07.19
ПС Искра: 2С 10		В/в испытания; а/г 2ч	1	18.07.19	18.07.19
ПС Сибирская: ВЛ 10кВ Л-2 "Зотино"		Валка деревьев. а/г 1ч.	2	18.07.19	19.07.19
ПС Утятская: 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	18.07.19	18.07.19
ПС Утятская: ТСН-2		Профилактические испытания ТСН-2 и КЛ 10 кВ ТСН-2; а/г 2 ч.	1	18.07.19	18.07.19
ПС Каширино: СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	18.07.19	18.07.19
ПС Сетовное: В 10 кВ Л-5 Золотое		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	18.07.19	18.07.19
ПС Саратовская: ВЛ-10 кВ Л-7 Требушинное		Обрезка крон деревьев	1	18.07.19	18.07.19

ПС Памятинская: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	18.07.19	18.07.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: В-10 кВ Л-10 ППО-2 кольцевая, СВ-10 Ввод №1		ТО выключателей. Поочередно, а/г 2ч	1	18.07.19	18.07.19
ПС Садовая Т-2		ТО Т-2, а/г 2ч	1	18.07.19	18.07.19
ПС Частоозерье: В 10 кВ Л-1 Частоозерье кольцевая, Л-2 Коммунальные сети кольцевая, Л-3 Беляковка, Л-4 Лиханово		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2ч	1	18.07.19	18.07.19
ПС Каширино: АЧР 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	19.07.19	19.07.19
ПС Сетовное: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч.	1	19.07.19	19.07.19
М-Курейное: ВЛ-10 кВ Л-6 Пеган		Ревизия РЛНД-10 а/г 1 час	1	19.07.19	19.07.19
ПС Першино: Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	19.07.19	19.07.19
ПС Першино: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	19.07.19	19.07.19
ПС Солнечная: ВЛ-10 кВ Л-4 "Щацевитое-кольцевая"		Выправка опоры, а/г 1 ч	1	19.07.19	19.07.19
ЦРП 10 кВ Варгаши: ТСН-1 ТСН-2		ТО трансформаторов, щитов СН. Поочередно, а/г 2ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Частоозерье: Л-6 "Сивково" пс.Частоозерье		ККР,Заземление травесы ж/б опоры 10 кВ с монтажем заземляющего спуска-30шт. АГ 1 ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Частоозерье: В 10 кВ Л-6 Сивково, Л-5 Свинокомплекс кольцевая, Л-7 Бутырино кольцевая		ТР В 10 с опробованием приводов, а/г 2ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Сухмень: В-10 кВ Т-1		ТО В-10 кВ Т-1 и опробование приводов, а/г 2ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Погадайка: В 10 Зерносовхоз, В 10 Жеребенково		КР оборудования , поочередно, а/г 1ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Кондино: Т1, В 10 Т1		ТО Т1, В10 Т1, ТСН1, ТН1 10, а/г 1ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Разлив В 10 кВ Л-3 Галкино кольцевая, В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Першино Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	19.07.19	19.07.19
ПС Разлив В 10 кВ Л-4 котельная, В 10 кВ Л-5 Новолушиново		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	19.07.19	19.07.19
ПС Юнона: В-110 Т-2.		Реконструкция ОРУ-110кВ с заменой МВ на ЭВ, а/г по времени заявки.	5	22.07.19	26.07.19

ПП-10		Профконтроль «К»	5	22.07.19	26.07.19
ВЛ-6кВ РП-18 -223		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	22.07.19	26.07.19
ТП-254		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	22.07.19	25.07.19
ПС Кузнецовская: В 110 Пуктыш		Кап. ремонт; а/г 8ч	12	22.07.19	02.08.19
ВЛ 110 Сулейманово-Юломаново		Замена изоляции, выправка опор, а/г 1ч	5	22.07.19	26.07.19
ВЛ 35 кВ Частоозерье-Новотроицкая		Вывести участок линии от ПС Частоозерье до ПС Новотроицкая для ТР ШР 35 кВ ТН-1, ШР 35 кВ Т-1, РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ЛР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, РС-1 35 кВ, ШР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ ТН-2, ШР 35 кВ Т-2, РТ-35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ на ПС Частоозерье, а/г 2ч	2	22.07.19	23.07.19
ПС В.Глубокая: ВЛ-10кВ Л-4 "Лебяжье-кеольцевая"	с включением на ночь	Замена опор	3	22.07.19	24.07.19
ПС Вагино: Т-2		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	22.07.19	22.07.19
ПС Вагино: ТН 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	22.07.19	22.07.19
ПС Давыдовская: СВ 35 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	22.07.19	22.07.19
ПС Давыдовская: СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	22.07.19	22.07.19
ПС Матросовская: ВЛ-10 кВ Л-4 "Ошурково"		Выправка опоры, а/г 1 ч	1	22.07.19	22.07.19
ПС Строево: ВЛ-10 кВ Л-3 "Дундино"		Замена разъединителя, а/г 2 ч	3	22.07.19	24.07.19
ПС Садовая Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ, а/г 2ч	1	22.07.19	22.07.19
ПС Мокроусово: Т-1		ТО РТ-110кВ Т-1, а/г 2ч	2	22.07.19	23.07.19
ПС Частоозерье: 1С 35 кВ		ТР ШР 35 кВ ТН-1, ШР 35 кВ Т-1, РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, ЛР 35 кВ ВЛ Н.Троицкая, РС-1 35 кВ, а/г 2ч	1	22.07.19	22.07.19
ПС Погадайка: СВ 10, СР 10		ТО оборудования , поочередно, а/г 1ч	1	22.07.19	22.07.19
ПС Калининская: Т2		ТО оборудования, а/г 3 ч	2	22.07.19	23.07.19
ПС В.Теча: Т1, Т2		ТО оборудования поочередно, а/г 2 ч	2	22.07.19	23.07.19
ПС Кондино:, В 10 Смолино В 10 Посёлок В 10 Могилёво В 10 Резерв яч.№8		ТО оборудования, (поочередно), а/г 1 ч	1	22.07.19	22.07.19
ПС Б.Рига: 1С 10 кВ		В/в испытания; а/г 2ч	1	23.07.19	23.07.19
ПС Искра: Т2		ТО; а/г 1ч	3	23.07.19	25.07.19
ПС Заозерная 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.07.19	23.07.19
ПС Заозерная ТСН-1		Профилактические испытания ТСН-1 и КЛ 10 кВ ТСН-1; а/г 2 ч.	1	23.07.19	23.07.19

ПС Заозерная ТСН-1, В 10 кВ ТСН-1		ТО, а/г 1ч.	1	23.07.19	23.07.19
ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-3 "Центр"		Монтаж СИП. а/г 1ч.	1	23.07.19	23.07.19
ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-8 "Очистные"		Монтаж СИП. а/г 1ч.	1	23.07.19	23.07.19
ПС Белозерская: ВЛ-10 кВ. Л-7 Скопино		Верховой осмотр опор	1	23.07.19	23.07.19
ПС Вагино Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	23.07.19	23.07.19
ПС Давыдовская: ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	23.07.19	23.07.19
ПС Давыдовская: ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	23.07.19	23.07.19
ПС Давыдовская: Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	23.07.19	23.07.19
ПС Частоозерье: 2 С 35 кВ		ТР ШР 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ ТН-2, ШР 35 кВ Т-2, РТ-35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ, а/г 2ч	1	23.07.19	23.07.19
ВЛ 110 кВ Уксянка-Калининская		ТО ЛР 110 Уксянка на ПС 110 кВ Калининская, а/г 2ч	2	23.07.19	23.07.19
ПС Погадайка: В 10 Погадайка-2		ТО оборудования, а/г 1ч	1	23.07.19	23.07.19
ПС Б.Рига: 2С 10 кВ		В/в испытания; а/г 2ч	1	24.07.19	24.07.19
ПС Заозерная 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	24.07.19	24.07.19
ПС Заозерная ТСН-2		Профилактические испытания ТСН-2 и КЛ 10 кВ ТСН-2; а/г 2 ч.	1	24.07.19	24.07.19
ПС Заозерная ТСН-2, В 10 кВ ТСН-2		ТО, а/г 1ч.	1	24.07.19	24.07.19
ПС Сибирская:6 ВЛ-10кВ Л-3 "Петушки"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	24.07.19	24.07.19
ПС Северная ВЛ 6 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	24.07.19	24.07.19
ПС Северная ВЛ 6 кВ Л-5		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	24.07.19	24.07.19
ПС Мокроусово: Т-2		ТО РТ-110кВ Т-2, а/г 2ч	2	24.07.19	25.07.19
ПС Черняково: В 10 Черняково, В 10 Мичурино		ТО оборудования поочередно, а/г 1ч	1	24.07.19	24.07.19
ПС Урал: 1С 10 кВ, ТСН1, КЛ 10 Птичье		В/в испытания; а/г 2ч	1	25.07.19	25.07.19
ПС Шкодино: ВЛ-10 кВ Л-1 Б.Яр-кольцевая			1	25.07.19.	25.07.19.
ПС КЗММК ТСН-1		Профилактические испытания ТСН-1 и КЛ 10 кВ ТСН-1; а/г 2 ч.	1	25.07.19	25.07.19
ПС КЗММК ТСН-2		Профилактические испытания ТСН-2 и КЛ 10 кВ ТСН-2; а/г 2 ч.	1	25.07.19	25.07.19
ПС Северная ВЛ 6 кВ Л-6		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	25.07.19	25.07.19
ПС Северная ВЛ 6 кВ Л-19		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	25.07.19	25.07.19
ПС Пионер: ВЛ-10кВ Л-3 Пионер		выправка опор а/г 1ч	1	25.07.19	25.07.19
ПС Садовая Т-1		ТО Т-1, доливка масла, а/г 2ч.	1	25.07.19	25.07.19

ПС Черняково: В 10 Чапаево		ТО оборудования, а/г 1ч	1	25.07.19	25.07.19
ПС Сибирская: ВЛ-10кВ Л-7 "Н.Березово"		Ревизия РЛНД. а/г 1ч.	1	26.07.19	26.07.19
ПС Северная ВЛ 6 кВ Л-21		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	26.07.19	26.07.19
ПС Северная ВЛ 6 кВ Л-23		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	26.07.19	26.07.19
ПС Лесники ВЛ-10 кВ Л-1 ГК Космос-кольцевая		Ревизия разъединителя а/г 1 ч	1	26.07.19	26.07.19
ПС Н.Троицкая: Л-1"Н.Троицкая" пс.Н.Троицкая		ТО,выправка сложной опоры-10шт.АГ 1 ч	1	26.07.19	26.07.19
РП-33		Опробывание «О»	3	29.07.19	31.07.19
ВЛ-6кВ РП-18 -223		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	29.07.19	31.07.19
ПС Северная Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	29.07.19	29.07.19
ПС Разлив Т-1		ТО Т-2. ОД, КЗ 110 кВ, а/г 2ч	1	29.07.19	29.07.19
ПС Разлив Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.07.19	29.07.19
ПС Разлив В 35 кВ Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.07.19	29.07.19
ПС Разлив С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	29.07.19	29.07.19
ПС Дубровное: Т-2		Ремонт заземления молниевывода на 1С 110кВ и замены главной заслонки Т-2, а/г 2ч	2	29.07.19	30.07.19
ПС Мирная: Т1		В/в испытания, а/г 2ч	1	30.07.19	30.07.19
ПС Северная АЧР 6 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив 2С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив ТН-2 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив В 35 кВ ВЛ Шкодино 1 цепь		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив В 35 кВ ВЛ Шкодино 2 цепь		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Разлив В 35 кВ ВЛ Барашково		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	30.07.19	30.07.19
ПС Трюхино:С 110 кВ		КР ЛР 110 кВ ВЛ Частоозерье, ЛР 110 кВ ВЛ Казаркино, ШР 110 Т 1, а/г 2ч	3	30.07.19	31.07.19
ПС Трюхино: Т 1		КР ШР 110 Т 1, а/г 2ч	3	30.07.19	31.07.19
ПС Н.Троицкая: Л-1"Н.Троицкая" пс.Н.Троицкая		ТО,выправка одноствоечной опоры-5шт.АГ 1 ч	1	30.07.19	30.07.19
ПС Высокая: ДГК1		ТО ДГК1, а/г 1ч	2	30.07.19	31.07.19

ПС Мирная: Т2		В/в испытания, а/г 2ч	1	31.07.19	31.07.19
ПС Северная СВ 35 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	31.07.19	31.07.19
ПС Северная СВ 10 кВ		ТО РЗА в объёме В, а/г 1ч.	1	31.07.19	31.07.19
ПС Уварово: Т-1		Замена главной заслонки Т-1, а/г 2ч	1	31.07.19	31.07.19