С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Курганской области
на 30.09.2026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Район	**Населенный пункт**	**Наименование ПС**	**Загрузка трансформаторов*, МВА**			**Загрузка центра питания (ЦП), МВА**					
			Наименование трансформаторов	**Пропускная способность тр-ров**	**Загрузка тр-ров**	**Пропускная способность ЦП**	**Загрузка ЦП**	**Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности**	**Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)**	**МВА**	**Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА**
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ	Т-1	10	1,07					8,93	
			Т-2	6,3	2,47	16,3	3,54	12,76	2,76	3,83	2,47
		ТП, РП от ПС Белозерская						12,76	2,76		2,47
	н.п.Большой Камаган	Фрунзе 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,15	2,5	0,15	2,35	2,35	2,35	2,35
		ТП, РП от ПС Фрунзе						2,35	2,35		2,35
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,49	6,3	0,49	5,81	5,81	5,81	5,81
		ТП, РП от ПС Светлый Дол						5,81	5,81		5,81
	н.п. Песьяное	Дружба 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,20	2,5	0,20	2,30	2,30	2,30	2,30
		ТП, РП от ПС Дружба						2,30	2,30		2,30
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод 35/10 кВ	Т-1	4	0,68	4	0,68	3,32	3,32	3,32	3,29
		ТП, РП от ПС Стеклозавод						3,32	3,32		3,29
	н.п. Памятное	Памятинская 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,51	2,5	0,51	1,99	1,99	1,99	1,99
		ТП, РП от ПС Памятинская						1,99	1,99		1,99
	н.п. Тебеняк	Першино 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,62	2,5	0,62	1,88	1,88	1,88	1,85
		ТП, РП от ПС Першино						1,88	1,88		1,85
	н.п. Вагино	Вагино 35/10 кВ									
			Т-1	2,5	0,12	2,5	0,12	2,38	2,38	2,38	2,38
		ТП, РП от ПС Вагино						2,38	2,38		2,38
Лебяжьевский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,37					9,63	
			Т-2	10	0,45	20	0,82	19,18	9,18	9,55	9,18
		ТП, РП от ПС Лопатки						19,18	9,18		9,18
	н.п Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ	Т-1	16	1,54	16	1,54	14,46	14,46	14,46	14,18
		ТП, РП от ПС В.Глубокое						14,46	14,46		14,18
	н.п. Арлагуль	Арлагуль 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,41	6,3	0,41	5,89	5,89	5,89	5,87
		ТП, РП от ПС Арлагуль						5,89	5,89		5,87
	н.п. Центральное	Центральная 35/10 кВ	Т-1	2,5						2,50	
			Т-2	1,8	0,35	4,3	0,35	3,95	1,45	1,45	1,38
		ТП, РП от ПС Центральная						3,95	1,45		1,38
	н.п. Менщиково	Менщиково 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,36	2,5	0,36	2,14	2,14	2,14	2,09
		ТП, РП от ПС Менщиково						2,14	2,14		2,09
	н.п Речное	Речное 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,00					1,80	
			Т-2	2,5	0,28	4,3	0,28	4,02	1,52	2,22	1,47
		ТП, РП от ПС Речное						4,02	1,52		1,47
	г.Макушино	Макушино 110/10 кВ	РТ-1	16	1,83	16,00	1,83	14,17	14,17	14,17	13,98
		ТП, РП от ПС Макушино						174,45	174,45		
	н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,34					2,16	
			Т-2	6,3	0,00	8,80	0,34	8,46	2,16	6,30	2,16
		ТП, РП от ПС Сетовное						8,46	2,16		2,16
	н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,04	6,30	0,04	6,26	6,26	6,26	6,26
		ТП, РП от ПС Басковская						6,26	6,26		6,26
	н.п. Мартино	Б. Мартино 110/35/10 кВ	Т-1	6,3	0,14	6,30	0,14	6,16	6,16	6,16	6,16
		ТП, РП от ПС Б. Мартино						6,16	6,16		6,16
	н.п. Казаркино	Казарки 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,24	6,30	0,24	6,06	6,06	6,06	6,04
		ТП, РП от ПС Казарки						6,06	6,06		6,04
	н.п. Трюхино	Трюхино 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,06	2,50	0,06	2,44	2,44	2,44	2,44
		ТП, РП от ПС Трюхино						2,44	2,44		2,44
	н.п. Моршиха	Моршиха 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,22	6,30	0,22	6,08	6,08	6,08	6,03
		ТП, РП от ПС Моршиха						6,08	6,08		6,03
	н.п. Клюквенное	Саратовская 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00					2,50	
			Т-2	1,6	0,30	4,10	0,30	3,80	2,20	1,30	2,20
		ТП, РП от ПС Саратовская						3,80	2,20		2,20

	н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,16	1,60	0,16	1,44	1,44	1,44	1,43
		ТП, РП от ПС М. Курейное						1,44	1,44		1,43
	н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,57	1,80	0,57	1,23	1,23	1,23	1,00
		ТП, РП от ПС						1,23	1,23		1,00
Мокроусовский район	н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,40	6,30	0,40	5,90	5,90	5,90	5,89
		ТП, РП от ПС Старопершино						5,90	5,90		5,89
	н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	Т-1	10	1,25	20,00	4,30	15,70	5,70	8,75	4,89
			Т-2	10	3,05					6,95	
		ТП, РП от ПС Мокроусово						15,70	5,70		4,89
	н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	Т-2	2,5	0,61	2,50	0,61	1,89	1,89	1,89	1,89
		ТП, РП от ПС Дубровное						1,89	1,89		1,89
	н.п. Куртан	Куртан 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,23	2,50	0,23	2,27	2,27	2,27	2,18
		ТП, РП от ПС Куртан						2,27	2,27		2,18
	н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,40	2,50	0,40	2,10	2,10	2,10	2,10
		ТП, РП от ПС Сунгурово						2,10	2,10		2,10
	н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,42	1,80	0,42	1,38	1,38	1,38	1,37
		ТП, РП от ПС Уварово						1,38	1,38		1,37
	н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	2,28	2,28
		ТП, РП от ПС Рассвет						2,28	2,28		2,28
Петуховский район	н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,00	16,30	1,07	15,23	5,23	6,30	5,18
			Т-2	10	1,07					8,93	
		ТП, РП от ПС Октябрьская						15,23	5,23		5,18
	г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	Т-1	10	1,72	20,00	1,72	18,28	8,28	8,28	8,04
			Т-2	10	0,00					10,00	
		ТП, РП от ПС Сибирская						18,28	8,28		8,04
	н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,49	5,00	0,49	4,51	2,01	2,01	2,01
			Т-2	2,5	0,00					2,50	
		ТП, РП от ПС Б. Приютная						4,51	2,01		2,01
	н.п. Новогеоргиевка-2	Новогеоргиевка 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,72	9,72
		ТП, РП от ПС Новогеоргиевка						9,72	9,72		9,72
	н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,20	3,20	0,70	2,50	0,90	1,40	0,80
			Т-2	1,6	0,50					1,10	
		ТП, РП от ПС Медвежье						2,50	0,90		0,80
	н.п. Актабан	Актабан 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,22	1,60	0,22	1,38	1,38	1,38	1,38
		ТП, РП от ПС Актабан						1,38	1,38		1,38
	г. Петухово	ПЛМЗ 110/10 кВ	Т-1	25	0,00	50,00	1,76	48,24	23,24	25,00	17,92
			Т-2	25	1,76					23,24	
		ТП, РП от ПС ПЛМЗ									17,92
	н.п.Пашково	Пашково 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,41	5,00	0,41	4,59	2,09	2,09	2,09
			Т-2	2,5	0,00					2,50	
		ТП, РП от ПС Пашково						4,59	2,09		2,09
Половинский район	н.п. Половинное	Половинное 110/35/10 кВ	Т-1	10	1,95	20,00	3,85	16,15	6,15	8,05	5,91
			Т-2	10	1,90					8,10	
		ТП, РП от ПС Половинное						16,15	6,15		5,91
	н.п. Сумки	Комсомольская 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,00	5,00	0,88	4,12	1,62	2,50	1,58
			Т-2	2,5	0,88					1,62	
		ТП, РП от ПС Комсомольская						4,12	1,62		1,58
	н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,16	6,30	0,16	6,14	6,14	6,14	6,13
		ТП, РП от ПС Сухмень						6,14	6,14		6,13
	н.п. Пищальное	Пищальная 35/10 кВ	Т-1	4	0,35	4,00	0,35	3,65	3,65	3,65	3,64
		ТП, РП от ПС Пищальная						3,65	3,65		3,64
	н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,06	1,60	0,06	1,54	1,54	1,54	1,54
		ТП, РП от ПС Булдак						1,54	1,54		1,54
	н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	Т-1	3,2	0,18	3,20	0,18	3,02	3,02	3,02	3,02
		ТП, РП от ПС Васильевская						3,02	3,02		3,02
Частоозерский район	н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ	Т-1	6,3	3,52	12,60	4,30	8,30	2,00	2,78	1,85
			Т-2	6,3	0,78					5,52	
		ТП, РП от ПС Частоозерье						8,30	2,00		1,85
	н.п. Восточное	Восток 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,43	6,30	0,43	5,87	5,87	5,87	5,86
		ТП, РП от ПС Восток						5,87	5,87		5,86
	н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,04	1,60	0,04	1,56	1,56	1,56	1,56
		ТП, РП от ПС Троицкая						1,56	1,56		1,56
	н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	Т-1	6,3	1,84	16,30	3,62	12,68	2,68	4,46	2,44
			Т-2	10	1,78					8,22	
		ТП, РП от ПС Мостовская						12,68	2,68		2,44
	н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	Т-2	6,3	0,33	6,30	0,33	5,97	5,97	5,97	5,59
		ТП, РП от ПС Строево						5,97	5,97		5,59

Варгашинский район	н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	Т-1	16	1,74	16,00	1,74	14,26	14,26	14,26	13,21
		ТП, РП от ПС Солнечная						14,26	14,26		13,21
	н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	Т-1	4	0,12	4,00	0,12	3,88	3,88	3,88	3,87
		ТП, РП от ПС Лихачи						3,88	3,88		3,87
	н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00	4,10	0,72	3,38	0,88	2,50	0,87
			Т-2	1,6	0,72					0,88	
		ТП, РП от ПС Матросовская						3,38	0,88		0,87
	н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	Т-2	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,19	2,18
		ТП, РП от ПС В.Суерская						2,19	2,19		2,18
	н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,61	4,10	0,61	3,49	0,99	0,99	0,99
			Т-2	2,5						2,50	
		ТП, РП от ПС Барашково						3,49	0,99		0,99
Кетовский район	н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	Т-1	10	10,68	20,00	10,68	9,32	-0,68	10,00	0,00
			Т-2	10						-0,68	
		ТП, РП от ПС Лесники						9,32	-0,68		0,00
	н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ	Т-1	6,3	2,59	12,60	2,59	10,01	3,71	6,30	3,29
			Т-2	6,3						3,71	
		ТП, РП от ПС Садовая						10,01	3,71		3,29
	н.п. Падеринское	Разлив 110/35/10 кВ	Т-2	6,3	2,81	6,30	2,81	3,49	3,49	3,49	2,63
		ТП, РП от ПС Разлив						3,49	3,49		2,63
	н.п. Митино	Митино 35/10/6 кВ	Т-1	2,5	0,02	5,00	1,39	3,61	1,11	2,48	0,00
			Т-2	2,5	1,37					1,13	
		ТП, РП от ПС Митино						3,61	1,11		0,00
	н.п. Каширино	Каширино 35/10 кВ	Т-1	4	1,64	8,00	4,16	3,84	-0,16	2,36	0,00
			Т-2	4	2,52					1,48	
		ТП, РП от ПС Каширино						3,84	-0,16		0,00
	н.п. Шмаково	Шмаково 35/10 кВ	Т-1	4	0,74	4,00	0,74	3,26	3,26	3,26	3,18
		ТП, РП от ПС Шмаково						3,26	3,26		3,18
	н.п. Утяк	Утятская 110/10 кВ	Т-1	10	1,20	16,30	2,84	13,46	3,46	8,80	2,16
			Т-2	6,3	1,64					4,66	
		ТП, РП от ПС Утятская						13,46	3,46		2,16
	ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	Т-1	10	5,56	20,00	7,56	12,44	2,44	4,44	0,47
			Т-2	10	2,00					8,00	
		ТП, РП от ПС Боровская						12,44	2,44		0,47
	н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	Т-1	5,6	2,25	11,90	2,39	9,51	3,21	3,35	0,50
			Т-2	6,3	0,14					6,16	
		ТП, РП от ПС Иковка						9,51	3,21		0,50
	н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	Т-1	6,3	3,00	6,30	3,00	3,30	3,30	3,30	2,26
		ТП, РП от ПС Черемухово						3,30	3,30		2,26
	н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	Т-1	4	1,76	8,00	2,80	5,20	1,20	2,24	0,84
			Т-2	4	1,04					2,96	
		ТП, РП от ПС Шкодино						5,20	1,20		0,84
Курган	г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	РТ-1	16	0,74	32,00	2,77	29,23	13,23	15,26	5,78
			РТ-2	16	2,03					13,97	
		ТП, РП от ПС Промышленная						58,46	26,46		5,78
	г.Курган	Городская 110/6 кВ	Т-1	10	2,75	20,00	5,14	14,86	4,86	7,25	4,84
			Т-2	10	2,39					7,61	
		ТП, РП от ПС Городская						14,86	4,86		4,84
	г.Курган	Заозерная 110/10 кВ	Т-1	10	7,16	20,00	14,17	5,83	-4,17	2,84	0,00
			Т-2	10	7,01					2,99	
		ТП, РП от ПС Заозерная						5,83	-4,17		0,00
	г.Курган	Арматурная 110/6 кВ	Т-1	25	3,59	41,00	6,26	34,74	9,74	21,41	0,53
			Т-2	16	2,67					13,33	
		ТП, РП от ПС Арматурная						34,74	9,74		0,53
	г.Курган	Восточная 110/6 кВ	Т-1	16	9,45	32,00	19,70	12,30	-3,70	6,55	0,00
			Т-2	16	10,25					5,75	
		ТП, РП от ПС Восточная						12,30	-3,70		0,00
	г.Курган	Рябково 110/10 кВ	Т-1	10	6,70	20,00	12,48	7,52	-2,48	3,30	0,00
			Т-2	10	5,78					4,22	
		ТП, РП от ПС Рябково						7,52	-2,48		0,00
	г.Курган	КЗММК 110/10 кВ	Т-1	25	15,40	50,00	15,49	34,51	9,51	9,60	6,13
			Т-2	25	0,09					24,91	
		ТП, РП от ПС КЗММК						34,51	9,51		6,13
	г.Курган	Южная 110/6 кВ	Т-1	25	18,20	50,00	18,23	31,77	6,77	6,80	2,52
			Т-2	25	0,03					24,97	
		ТП, РП от ПС Южная						31,77	6,77		2,52
	г.Курган	КЗКТ ГПП-1	Т-1	32	0	63,50	6,43	57,07	25,07	32,00	23,32
			Т-2	31,50	6,43					25,07	
		ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-1						57,07	25,07		23,32

г. К												
	г.Курган	КЗКТ ГПП-2	Т-1	40	3,62	65,00	7,04	57,96		36,38	7,28
			Т-2	25,00	3,42				17,96	21,58	
		ТП, РП от ПС КЗКТ ГПП-2						57,96	17,96		7,28
	г.Курган	КСМ 110/10кВ	Т-1	15,00	4,58	30,00	9,55	20,45		10,42	2,55
			Т-2	15,00	4,97				5,45	10,03	
		ТП, РП от ПС КСМ						20,45	5,45		2,55
	г.Курган	Северная 35/6 кВ	Т-1	10	6,21	20,00	6,43	13,57	3,57	3,79	2,95
			Т-2	10	0,22					9,78	
		ТП, РП от ПС Северная						13,57	3,57		2,95
	г. Курган	Береговая 110/10кВ	Т-1	25	0,00	50	2,92	47,08	22,08	25,00	20,26
			Т-2	25	2,92					22,08	
		ТП, РП от ПС КСМ						47,08	22,08		20,26
	г. Курган	ЗДС 110/10кВ	Т-1	25,00	5,6	50,00	5,60	44,40	19,40	19,40	0,00
			Т-2	25,00	0,00					25,00	
		ТП, РП от ПС ЗДС						44,40	19,40		0,00
	г. Курган	Тобол 110/6 кВ	Т-1	16	1,81	32,00	6,59	25,41	9,41	14,19	7,02
			Т-2	16,00	4,78				9,41	11,22	7,02
		ТП, РП от ПС Тобол						25,41	9,41		7,02
	г. Курган	Юнона 110/10кВ	Т-1	10,00	3,37	26,00	6,84	19,16	3,16	6,63	1,31
			Т-2	16,00	3,47			19,16	3,16	12,53	
		ТП, РП от ПС Юнона						19,16	3,16		1,31
Притобольный район	н.п. Водный	Н.Березово 110/35/6 кВ	Т-1	6,3	2,29	12,60	2,29	10,31	4,01	4,01	4,01
			Т-2	6,3	0,00					6,30	
		ТП, РП от ПС Н.Березово						10,31	4,01		4,01
	н.п. Глядянское	Глядянская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,00	12,60	2,55	10,05	3,75	6,30	3,73
			Т-2	6,3	2,55					3,75	
		ТП, РП от ПС Глядянская						10,05	3,75		3,73
	н.п. Боровлянка	Боровлянская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,48	6,30	0,48	5,82	5,82	5,82	5,80
		ТП, РП от ПС Боровлянская						5,82	5,82		5,80
	н.п.Раскатиха	Раскатиха 110/35/10 кВ	Т-2	10	0,59	10,00	0,59	9,41	9,41	9,41	8,41
		ТП, РП от ПС Раскатиха						9,41	9,41		8,41
	н.п. Нагорское	Нагорная 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,76	6,30	0,76	5,54	5,54	5,54	5,08
		ТП, РП от ПС Нагорная						5,54	5,54		5,08
	н.п. Обрядовка	Обрядовская 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,76	1,80	0,76	1,04	1,04	1,04	0,96
		ТП, РП от ПС Обрядовская						1,04	1,04		0,96
	н.п. Давыдовка	Давыдовка 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,16	3,60	0,16	3,44	1,64	1,64	1,64
			Т-2	1,8	0,00					1,80	
		ТП, РП от ПС Давыдовка						3,44	1,64		1,64
	н.п. Обухово	Обухово 35/10 кВ	Т-1	4	0,27	4,00	0,27	3,73	3,73	3,73	3,73
		ТП, РП от ПС Обухово						3,73	3,73		3,73
Альменевский район	п.п. Альменево	Альменево 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,93	20,00	3,44	16,56	6,56	9,07	6,53
			Т-2	10	2,51					7,49	
		ТП, РП от ПС Альменево						16,56	6,56		6,53
	н.п. Мир	Мир 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,56	6,30	0,56	5,74	5,74	5,74	5,74
		ТП, РП от ПС Мир						5,74	5,74		5,74
	н.п. Танрыкулово	Танрыкулово 35/10 кВ	Т-1	4	0,63	4,00	0,63	3,37	3,37	3,37	3,36
		ТП, РП от ПС Танрыкулово						3,37	3,37		3,36
	н.п. Юломаново	Юломанова 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,27	1,80	0,27	1,53	1,53	1,53	1,53
		ТП, РП от ПС Юломанова						1,53	1,53		1,53
	н.п. Бороздинка	Бороздинка 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,15	2,50	0,15	2,35	2,35	2,35	2,34
		ТП, РП от ПС Бороздинка						2,35	2,35		2,34
вский район	н.п. Звериноголовское	Звериноголовская 110/35/10 кВ	Т-1	10	3,59	16,30	3,59	12,71	2,71	6,41	2,67
			Т-2	6,3	0,00					6,30	
		ТП, РП от ПС Звериноголовская						12,71	2,71		2,67
	н.п. Прорывное	Прорыв 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,69	6,30	0,69	5,61	5,61	5,61	5,60
		ТП, РП от ПС Прорыв						5,61	5,61		5,60
	н.п. Труд и Знание	Труд 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,25	4,10	0,34	3,76	1,26	2,25	1,26
			Т-2	1,6	0,09					1,51	
		ТП, РП от ПС Труд						3,76	1,26		1,26

Звериноголо	н.п. Озерное	Курорт 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,24	3,20	0,37	2,83	1,23	1,36	1,23
			Т-2	1,6	0,13					1,47	
		ТП, РП от ПС Курорт						2,83	1,23		1,23
	н.п. Звериноголовское	Добровольная 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,19	2,19
		ТП, РП от ПС Добровольная						2,19	2,19		2,19
	н.п. Красногорка	Красногорская 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,05	2,50	0,05	2,45	2,45	2,45	2,45
		ТП, РП от ПС Красногорская						2,45	2,45		2,45
Куртамышский район	н.п. Закоулово	Закоулово 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,31	6,30	0,31	5,99	5,99	5,99	5,99
		ТП, РП от ПС Закоулово						5,99	5,99		5,99
	н.п. Куртамыш	Куртамыш 110/35/10 кВ	Т-1	16	7,13	32,00	12,77	19,23	3,23	8,87	2,91
			Т-2	16	5,64					10,36	
		ТП, РП от ПС Куртамыш						19,23	3,23		2,91
	н.п. Обанино	Обанино 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,32	2,50	0,32	2,18	2,18	2,18	2,18
		ТП, РП от ПС Обанино						2,18	2,18		2,18
	н.п. Нижнее	Нижняя 110/10 кВ	Т-1	4	0,46	4,00	0,46	3,54	3,54	3,54	3,52
		ТП, РП от ПС Нижняя						3,54	3,54		3,52
	н.п. Костылево	Костылево 35/10 кВ	Т-1	4	0,28	4,00	0,28	3,72	3,72	3,72	3,70
		ТП, РП от ПС Костылево						3,72	3,72		3,70
	н.п. Долговка	Долговка 35/10 кВ	Т-1	4	0,32	4,00	0,32	3,68	3,68	3,68	3,68
		ТП, РП от ПС Долговка						3,68	3,68		3,68
	н.п. Пепелино	Пепелино 35/10 кВ	Т-1	4	0,42	4,00	0,42	3,58	3,58	3,58	3,58
		ТП, РП от ПС Пепелино						3,58	3,58		3,58
	н.п. Советское	Советская 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,12	5,00	0,79	4,21	1,71	2,38	1,66
			Т-2	2,5	0,67					1,83	
		ТП, РП от ПС Советская						4,21	1,71		1,66
	н.п. Камаган	Камаган 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,20	5,00	0,77	4,23	1,73	2,30	1,73
			Т-2	2,5	0,57					1,93	
		ТП, РП от ПС Камаган						4,23	1,73		1,73
	н.п. Песьяное	Песьяное 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,93	5,60	1,30	4,30	0,30	0,67	0,28
			Т-2	4	0,37					3,63	
		ТП, РП от ПС Песьяное						4,30	0,30		0,28
	н.п. Косулино	Косулино 35/10 кВ	Т-1	3,1	0,42	5,60	0,42	5,18	2,08	2,68	2,08
			Т-2	2,5	0,00					2,50	
		ТП, РП от ПС Косулино						5,18	2,08		2,08
Мишкинский район	н.п. Кирово	Кирово 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,51	16,30	1,29	15,01	5,01	9,49	4,97
			Т-2	6,3	0,78					5,52	
		ТП, РП от ПС Кирово						15,01	5,01		4,97
	н.п. Дубровное	Заря 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,30	6,30	0,30	6,00	6,00	6,00	5,97
		ТП, РП от ПС Заря						6,00	6,00		5,97
	н.п. Маяк	Маяк 110/10 кВ	Т-1	10	2,02	16,30	3,80	12,50	2,50	7,98	2,06
			Т-2	6,3	1,78					4,52	
		ТП, РП от ПС Маяк						12,50	2,50		2,06
	н.п. Севастьяновка	Севостьяновская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,26	6,30	0,26	6,04	6,04	6,04	6,04
		ТП, РП от ПС Севостьяновская						6,04	6,04		6,04
	н.п. Маслово	Маслово 110/10 кВ	Т-1	40	0,00	80,00	6,46	73,54	33,54	40,00	33,54
			Т-2	40	6,46					33,54	
		ТП, РП от ПС Маслово						73,54	33,54		33,54
	н.п. Коровье	Коровье 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,56	2,50	0,56	1,94	1,94	1,94	1,93
		ТП, РП от ПС Коровье						1,94	1,94		1,93
Сафакулевский район	н.п. Сафакулево	Сафакулево 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,76	12,60	1,90	10,70	4,40	5,54	4,26
			Т-2	6,3	1,14					5,16	
		ТП, РП от ПС Сафакулево						10,70	4,40		4,26
	н.п. Сулейманово	Сулейманово 110/35/10 кВ	Т-1	6,3	0,67	6,30	0,67	5,63	5,63	5,63	5,63
		ТП, РП от ПС Сулейманово						5,63	5,63		5,63
	Преображенка	Преображенка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,66	6,30	0,66	5,64	5,64	5,64	5,61
		ТП, РП от ПС Преображенка						5,64	5,64		5,61
	н.п. Аджитарово	Аджитарово 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,56	6,30	0,56	5,74	5,74	5,74	5,60
		ТП, РП от ПС Аджитарово						5,74	5,74		5,60
	н.п. Мартыновка	Мартыновская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,65	6,30	0,65	5,65	5,65	5,65	5,64
		ТП, РП от ПС Мартыновская						5,65	5,65		5,64
	н.п. Целинное	Целинная 110/35/10 кВ	Т-1	10	5,53	20,00	5,53	14,47	4,47	4,47	4,32
			Т-2	10	0,00					10,00	
		ТП, РП от ПС Целинная						14,47	4,47		4,32
	н.п. Косолапово	Косолапово 110/35/10 кВ	Т-1	6,3	0,42	6,30	0,42	5,88	5,88	5,88	5,87
		ТП, РП от ПС Косолапово						5,88	5,88		5,87

Целинный район	н.п. Половинное	Восход 110/35/10 кВ	Т-1	6,3	0,49	6,30	0,49	5,81	5,81	5,81	5,78
		ТП, РП от ПС Восход						5,81	5,81		5,78
	н.п. Марс	Марс 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,61	6,30	0,61	5,69	5,69	5,69	5,67
		ТП, РП от ПС Марс						5,69	5,69		5,67
	н.п. Пески	Пески 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,30	6,30	0,30	6,00	6,00	6,00	5,99
		ТП, РП от ПС Пески						6,00	6,00		5,99
	н.п. Мануйлово	Мануйлово 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,57	6,50	0,57	5,93	1,93	1,93	1,93
			Т-2	4	0,00					4,00	
		ТП, РП от ПС Мануйлово						5,93	1,93		1,93
	н.п. Михалево	Михалево 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,32	2,50	0,32	2,18	2,18	2,18	2,01
		ТП, РП от ПС Михалево						2,18	2,18		2,01
Шумихинский район	н.п. Шумиха	Шумиха 110/10 кВ	РТ-1	16	1,11	32,00	3,73	28,27	12,27	14,89	11,16
			РТ-2	16	2,62					13,38	
		ТП, РП от ПС Шумиха						28,27	12,27		11,16
	н.п. Большая Николаевка	Свердловская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,19	6,30	0,19	6,11	6,11	6,11	6,11
		ТП, РП от ПС Свердловская						6,11	6,11		6,11
	н.п. Благовещенское	Искра 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,15	6,30	0,15	6,15	6,15	6,15	6,15
		ТП, РП от ПС Искра						6,15	6,15		6,15
	н.п. Галкино	Галкино 110/35/10 кВ	Т-1	10	1,08	20,00	1,43	18,57	8,57	8,92	8,57
			Т-2	10	0,35					9,65	
		ТП, РП от ПС Галкино						18,57	8,57		8,57
	район н.п. Мал.Дюрягино	Урал 110/10 кВ	Т-1	16	1,14	16,00	1,14	14,86	14,86	14,86	14,86
		ТП, РП от ПС Урал						14,86	14,86		14,86
	н.п. Столбово	Машзавод 110/10 кВ	Т-1	6,3	4,20	6,30	4,20	2,10	2,10	2,10	1,85
		ТП, РП от ПС Машзавод						2,10	2,10		1,85
	н.п. Большая Рига	Б.Рига 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,00	3,60	0,30	3,30	1,50	1,80	1,50
			Т-2	1,8	0,30					1,50	
		ТП, РП от ПС Б.Рига						3,30	1,50		1,50
	н.п. Травяное	Травная 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,08	1,80	0,08	1,72	1,72	1,72	1,72
		ТП, РП от ПС Травная						1,72	1,72		1,72
	н.п. Карачельское	Карачельская 35/10 кВ	Т-1	2,5	1,00	2,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,48
		ТП, РП от ПС Карачельская						1,50	1,50		1,48
Щучанский район	н.п. Кузнецово	Кузнецовская 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,26	8,8	1,24	7,56	1,26	2,24	1,26
			Т-2	6,3	0,98					5,32	
		ТП, РП от ПС Кузнецовская						7,56	1,26		1,26
	н.п. Щучье	Щучанская ПС 220 кВ	АТ-1	16	0,00	32	1,33	30,67	14,67	16,00	14,65
			АТ-2	16	1,33					14,67	
		ТП, РП от ПС Щучанская						30,67			14,65
	н.п. Сухоборское	Сухоборская 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,64	5	0,64	4,36	1,86	1,86	1,83
			Т-2	2,5	0					2,50	
		ТП, РП от ПС Сухоборская						4,36	1,86		1,83
	н.п. Белоярское	Белоярская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,44	6,3	0,44	5,86	5,86	5,86	5,85
		ТП, РП от ПС Белоярская						5,86	5,86		5,85
	н.п. Нифанка	Нифанская 110/10 кВ	Т-1	10	1,10	20	1,47	18,53	8,53	8,90	8,08
			Т-2	10	0,37					9,63	
		ТП, РП от ПС Нифанская						0,00	8,53		8,08
	н.п. Пуктыш	Пуктыш 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,31	6,3	0,31	5,99	5,99	5,99	5,99
		ТП, РП от ПС Пуктыш						5,99	5,99		5,99
	н.п. Медведское	Западная 110/10 кВ	Т-1	40	0,97	120	6,99	113,01	73,01	39,03	73,01
			Т-2	40	0,00					40,00	
			Т-3	40	6,02					33,98	
		ТП, РП от ПС Западная						113,01	73,01		73,01
	н.п. Песчанское	Песчанка 35/10 кВ	Т-1	3,2	0,44	5,00	0,49	4,51	1,31	2,76	1,30
			Т-2	1,8	0,05					1,75	
		ТП, РП от ПС Песчанка						4,51	1,31		1,30
	н.п. Щучье	Объектовая 110/10 кВ	Т-1	16	0,48	42,00	1,74	40,26	30,26	15,52	30,26
			Т-2	16	1,26					14,74	
			Т-3	10	0,00					10,00	
		ТП, РП от ПС Объектовая						40,26	30,26		30,26
Юргамышский район	н.п. Новый Мир	Мирная 110/10 кВ	Т-1	40	1,45	120,00	15,13	104,87	64,87	38,55	64,76
			Т-2	40	12,89					27,11	
			Т-3	40	0,79					39,21	
		ТП, РП от ПС Мирная						104,87	64,87		64,76
	н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,36	10,00	0,36	9,64	9,64	9,64	9,63
		ТП, РП от ПС Красный Уралец						9,64	9,64		9,63
	н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,64	6,30	0,64	5,66	5,66	5,66	5,66
		ТП, РП от ПС Гагарье						5,66	5,66		5,66
	н.п. Кислянское	Кислянка 35/10 кВ	Т-1	4	0,34	6,50	1,14	5,36	1,36	3,66	1,31
			Т-2	2,5	0,80					1,70	
		ТП, РП от ПС Кислянка						5,36	1,36		1,31
	н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00	5,00	0,67	4,33	1,83	2,50	1,78
			Т-2	2,5	0,67					1,83	
		ТП, РП от ПС Кипель						4,33	1,83		1,78

Шадринский район	н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	Т-1	1	0,22	1,00	0,22	0,78	0,78	0,78	0,77
		ТП, РП от ПС Караси						0,78	0,78		0,77
	н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,00					2,50	
			Т-2	2,5	0,20	5,00	0,20	4,80	2,30	2,30	2,30
		ТП, РП от ПС Вилкино						4,80	2,30		2,30
	г.Шадринск	Высокая 110/10 кВ	РТ-1	25	10,02					14,98	
			РТ-2	25	7,85	50,00	17,87	32,13	7,13	17,15	0,56
		ТП, РП от ПС Высокая						32,13	7,13		0,56
	г.Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	Т-1	15	0,00					15,00	0,00
			Т-2	15	4,41					10,59	
			Т-3	15	15,22	45	19,63	25,37	10,37	-0,22	
		ТП, РП от ПС Шадринск-Р						25,37	10,37		0,00
	н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	Т-1	6,3	1,01					5,29	
			Т-2	6,3	0,28	12,60	1,29	11,31	5,01	6,02	5,00
		ТП, РП от ПС Ольховка						11,31	5,01		5,00
	н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,22					6,08	
			Т-2	6,3	0,61	12,60	0,83	11,77	5,47	5,69	5,12
		ТП, РП от ПС Солодянка						11,77	5,47		5,12
	н.п. Фрунзе	Фрунзенская 110/10 кВ	Т-1	10	0,32	10,00	0,32	9,68	9,68	9,68	9,68
		ТП, РП от ПС Фрунзенская						9,68	9,68		9,68
	н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,94	6,30	0,94	5,36	5,36	5,36	5,36
		ТП, РП от ПС Черняково						5,36	5,36		5,36
	н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,37	2,50	0,37	2,13	2,13	2,13	2,09
		ТП, РП от ПС Борчаниново						2,13	2,13		2,09
	н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	Т-1	10	0,42					9,58	
			Т-2	10	0,66	20,00	1,08	18,92	8,92	9,34	8,92
		ТП, РП от ПС Макарово						18,92	8,92		8,92
	н.п.Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,65					9,35	
			Т-2	10	1,50	20,00	2,15	17,85	7,85	8,50	7,83
		ТП, РП от ПС Мальцево						17,85	7,85		7,83
	н.п.Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	Т-1	10	12,41					-2,41	
			Т-2	10	12,99	20,00	25,40	-5,40	-15,40	-2,99	0,00
		ТП, РП от ПС Кр.Звезда						-5,40	-15,40		0,00
	н.п. Мыльниково	Мыльниково 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,65	2,50	0,65	1,85	1,85	1,85	1,69
		ТП, РП от ПС Мыльниково						1,85	1,85		1,69
	г.Шадринск	Южная 35/10 кВ	Т-1	6,3	0,00					6,30	
			Т-2	6,3	4,87	12,60	4,87	7,73	1,43	1,43	1,37
		ТП, РП от ПС Южная						7,73	1,43		1,37
	н.п.Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,34					1,26	
			Т-2	2,5	0,88	4,10	1,22	2,88	0,38	1,62	0,38
		ТП, РП от ПС Маслянка						2,88	0,38		0,38
	н.п.Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,14	2,50	0,14	2,36	2,36	2,36	2,36
		ТП, РП от ПС Ильтяково						2,36	2,36		2,36
	н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,64					1,86	
			Т-2	2,5	0,26	5,00	0,90	4,10	1,60	2,24	1,51
		ТП, РП от ПС Канаши						4,10	1,60		1,51
	н.п.Демино	Погадайка 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,24					1,36	
			Т-2	1,6	0,00	3,20	0,24	2,96	1,36	1,60	1,34
		ТП, РП от ПС Погадайка						2,96	1,36		1,34
	г.Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	Т-1	1,6	0,04	1,60	0,04	1,56	1,56	1,56	0,78
		ТП, РП от ПС Подсобное						1,56	1,56		0,78
	н.п.Иртыш	Иртыш 35/6 кВ	Т-1	3,2	0,18	3,20	0,18	3,02	3,02	3,02	3,02
		ТП, РП от ПС Иртыш						3,02	3,02		3,02
Каргапольский район	н.п.Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	Т-1	40	0,67					39,33	
			Т-2	40	0,98	80,00	1,65	78,35	38,35	39,02	38,05
		ТП, РП от ПС Чаша-						78,35	38,35		38,05
	н.п.Каргполье	Майская 110/35/10 кВ	Т-1	16	3,22					12,78	
			Т-2	16	3,22	32,00	6,44	25,56	9,56	12,78	9,33
		ТП, РП от ПС Майская						25,56	9,56		9,33
	ст. Каргаполье	Каргаполье 110/35/10 кВ	Т-1	10	0,73					9,27	
			Т-2	10	2,00	20,00	2,73	17,27	7,27	8,00	7,27
		ТП, РП от ПС Каргаполье						17,27	7,27		7,27
	н.п. Брылино	Брылино 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,30					2,20	
			Т-2	6,3	0,60	8,80	0,90	7,90	1,60	5,70	1,60
		ТП, РП от ПС Брылино						7,90	1,60		1,60
	н.п.Житниково	Житниково 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,38	2,50	0,38	2,12	2,12	2,12	2,12
		ТП, РП от ПС Житниково						2,12	2,12		2,12

	н.п.Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,71	6,30	0,71	5,59	5,59	5,59	5,59
		ТП, РП от ПС Зауральская						5,59	5,59		5,59
	н.п. Усть-Миасское	У.Миасская 35/10 кВ	Т-1	4	1,51					2,49	
			Т-2	4	1,42	8,00	2,93	5,07	1,07	2,58	0,88
		ТП, РП от ПС У.Миасская						5,07	1,07		0,88
Катайский район	н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	Т-1	10	3,07					6,93	
			Т-2	16	3,66	26,00	6,73	19,27	3,27	12,34	0,00
		ТП, РП от ПС Катайск-Р						19,27	3,27		0,00
	н.п. Шутино	Шутино 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,35	6,30	0,35	5,95	5,95	5,95	5,90
		ТП, РП от ПС Шутино						5,95	5,95		5,90
	н.п. В. Ключи	В.Ключи 110/10 кВ	Т-1	6,3	1,44					4,86	
			Т-2	6,3	0,00	12,60	1,44	11,16	4,86	6,30	4,72
		ТП, РП от ПС В.Ключи						11,16	4,86		4,72
	н.п. Боровое	Исетская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,50					5,80	
			Т-2	6,3	0,00	12,60	0,50	12,10	5,80	6,30	5,80
		ТП, РП от ПС Исетская						12,10	5,80		5,80
	н.п. Верхняя Теча	В.Теча 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,28					2,22	
			Т-2	2,5	0,16	5,00	0,44	4,56	2,06	2,34	2,06
		ТП, РП от ПС В.Теча						4,56	2,06		2,06
	н.п. Петропавловка	Петропавловка 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,56					1,24	
			Т-2	1,8	0,00	3,60	0,56	3,04	1,24	1,80	1,24
		ТП, РП от ПС Петропавловка						3,04	1,24		1,24
Далматовский район	г. Далматово	Далматово-Р 110/35/10 кВ	Т-1	16	5,66					10,34	
			Т-2	16	2,23	32,00	7,89	24,11	8,11	13,77	1,24
		ТП, РП от ПС Далматово-Р						24,11	8,11		1,24
	н.п. Уксянка	Уксянка 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,89					5,41	
			Т-2	10	0,84	16,30	1,73	14,57	4,57	9,16	4,35
		ТП, РП от ПС Уксянка						14,57	4,57		4,35
	н.п. Песчаное-Каледино	КС-13 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,93					5,37	
			Т-2	2,5	0,25	8,80	1,18	7,62	1,32	2,25	1,28
		ТП, РП от ПС КС-13						7,62	1,32		1,28
	н.п. Крутиха	Крутиха 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,49	6,30	0,49	5,81	5,81	5,81	5,81
		ТП, РП от ПС Крутиха						5,81	5,81		5,81
	н.п. Пески	Калининская 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,51	6,30	0,51	5,79	5,79	5,79	5,79
		ТП, РП от ПС Калининская						5,79	5,79		5,79
	н.п.Тамакул	Тамакул 35/10 кВ	Т-1	1,8	0,48					1,32	
			Т-2	1,8	0,00	3,60	0,48	3,12	1,32	1,80	0,69
		ТП, РП от ПС Тамакул						3,12	1,32		0,69
	н.п. Белое	Беловская 35/10 кВ	Т-1	1	0,08	1,00	0,08	0,92	0,92	0,92	0,89
		ТП, РП от ПС Беловская						0,92	0,92		0,89
	н.п.Широково	Широково 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,18	2,50	0,18	2,32	2,32	2,32	0,89
		ТП, РП от ПС Широково						2,32	2,32		0,89
	н.п. Кривское	Спицино 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,38	2,50	0,38	2,12	2,12	2,12	2,11
		ТП, РП от ПС Спицино						2,12	2,12		2,11
	н.п. Вознесенское	Вознесенка 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,33	2,50	0,33	2,17	2,17	2,17	2,17
		ТП, РП от ПС Вознесенка						2,17	2,17		2,17
Шатровский район	н.п. Шатрово	Шатрово 110/35/10 кВ	Т-1	6,3	1,82					4,48	
			Т-2	6,3	1,71	12,60	3,53	9,07	2,77	4,59	2,58
		ТП, РП от ПС Шатрово						9,07	2,77		2,58
	н.п.Кызылбай	КС-12 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,39					5,91	
			Т-2	6,3	0,45	12,60	0,84	11,76	5,46	5,85	5,46
		ТП, РП от ПС КС-12						11,76	5,46		5,46
	н.п. Самохвалово	Самохвалово 110/10 кВ	Т-1	6,3	0,57	6,30	0,57	5,73	5,73	5,73	5,70
		ТП, РП от ПС Самохвалово						5,73	5,73		5,70
	н.п. Терсюкское	Барино 110/35/10 кВ	Т-1	5,6	1,39					4,21	
			Т-2	6,3	1,27	11,90	2,66	9,24	2,94	5,03	2,68
		ТП, РП от ПС Барино						9,24	2,94		2,68
	н.п. Кодское	Кодское 110/10 кВ	Т-1	2,5	0,70					1,80	
						2,50	0,70	1,80	1,80		1,75
		ТП, РП от ПС Кодское						1,80	1,80		1,75
	н.п. Ленская	Мехонка 35/10 кВ	Т-1	2,5	0,85					1,65	
			Т-2	2,5	0,82	5,00	1,67	3,33	0,83	1,68	0,82
		ТП, РП от ПС Мехонка						3,33	0,83		0,82
	н.п. Кондино	Кондино 35/10 кВ	Т-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,72	9,72
		ТП, РП от ПС Кондино						9,72	9,72		9,72

*- с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)