

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 31.12.2025 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	
г. Тюмень	г. Тюмень	Промбаза 110/10/10 кВ	T-1	40	12,22	80,00	24,52	55,48	15,48	9,37
			T-2	40	12,31					
	г. Тюмень	Тополя 110/10 кВ	T-1	6,3	1,75	12,60	1,89	10,71	4,41	0,00
			T-2	6,3	0,15					
	г. Тюмень	Водозабор 110/6 кВ	1Т	2,5	0,65	5,00	0,72	4,28	1,78	1,78
2Т			2,5	0,08						
г. Тюмень	Водогрейная 110/6 кВ	1Т	16	1,85	32,00	2,20	29,80	13,80	13,13	
		2Т	16	0,35						
Тобольск	г. Тобольск	Вузгородок 110/10 кВ	T-1	25	6,50	50,00	10,33	39,67	14,67	13,63
			T-2	25	3,83					