

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования  
 ПАО «СУЭНКО» на территории Курганской области на август 2017 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС КЗКТ ГПП-1, ЛР-2-110.		ТР, а/г 4ч.	3	01.08.17	03.08.17
ПС КЗКТ ГПП-1, РП-2-110, ШР-110 Т-2, ТН-2-110, ТТ-110 Т-2, Т-2, ТСН-2.		ТР и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	01.08.17	03.08.17
РП-28 РУ-10 кВ		Проверка РЗА	10	01.08.17	09.08.17
ПС Малокурейное, В 35 кВ Т-1		Проверка РЗА	3	01.08.17	03.08.17
ПС Малокурейное, В 10 кВ Т-1		Проверка РЗА	3	01.08.17	03.08.17
ПС Мокроусово, В 110 кВ Т-1		Проверка РЗА	2	01.08.17	02.08.17
ПС Мокроусово, В 35 кВ Т-1		Проверка РЗА	2	01.08.17	02.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Т-1		Проверка РЗА	2	01.08.17	02.08.17
ПС Казаркино, Т 1		ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	01.08.17	01.08.17
ПС Казаркино, В-10 Т-1		ТО В-10 Т-1, а/г 2ч	1	01.08.17	01.08.17
ПС Белозерская, В 10кВ Л-6 Култково		КР В 10кВ, а/г2ч.	1	01.08.17	01.08.17
ПС В.Суерская, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч	3	01.08.17	03.08.17
ПС Давыдовская, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	01.08.17	01.08.17
ПС Давыдовская, 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	01.08.17	01.08.17
ПС Давыдовская, Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	01.08.17	01.08.17
ПС Давыдовская, 2С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	01.08.17	01.08.17
ПС Давыдовская, СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	01.08.17	01.08.17
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-1		Замена подвесной изоляции	2	01.08.17	02.08.17
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5		Замена опор	3	01.08.17	03.08.17
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-6		Ревизия РЛНД-10 кВ	1	01.08.17	01.08.17

ПС Памятинская, ВЛ-10 кВ Л-5		Замена подвесной изоляции	1	01.08.17	01.08.17
ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-10		Замена опоры	22	01.08.17	22.08.17
ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-4		Замена опоры	22	01.08.17	22.08.17
ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-3		Замена разъединителя	8	01.08.17	08.08.17
ПС Мостовская, ВЛ-10 кВ Л-5		Замена разъединителя	5	01.08.17	05.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Выправка опоры	1	01.08.17	01.08.17
ПС Мир, Т1		КР, а/г 2ч	1	01.08.17	01.08.17
ПС Альменево, Т2, ТСН2		В/в испытания, а/г 1ч	1	01.08.17	01.08.17
ПС Звериноголовская, В 10, Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, В 10 ТСП1, В 10 ТСП2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Труд, В 35 Красногорка, СВ 35		ТО, а/г 1ч	4	01.08.17	04.08.17
ПС Долговка, В 10 Т1, В 10 Долговка, В 10 Тополевка, В 10 Жуково		КР, а/г 1ч	4	01.08.17	04.08.17
ВЛ 35 Куртамыш- Костылево		Расширение просеки, а/г 1ч	11	01.08.17	11.08.17
ПС Коровье, В 10 Сосново, В 10 Коровье, В 10 Краснознаменка, В 10 Масли		КР В 10, а/г 2ч	4	01.08.17	04.08.17
ПС Пески, Т2		Отбор проб масла из ТСН2, ТТ 110 Т2, вводов 110 Т2, а/г 1ч	1	01.08.17	01.08.17
ПС КС-12, Т1		ТО Т1, В 110 Т1, РВС 110 Т1, а/г 1 ч	1	01.08.17	01.08.17
ПС Солодянка, Т1, 1С 10 кВ		КР В 10Т1 и ремонт крыши КРУН 10 кВ, а/г 2ч	1	01.08.17	01.08.17
ПС Мокроусово, 1С 110 кВ		Отбор проб масла из ТН-1- 110 ф. А, Б, С на хром анализ.	1	02.08.17	02.08.17
ПС Саратовская, ТН-1-10		КР ТН-1-10, а/г 2ч	1	02.08.17	02.08.17
ПС Саратовская, СВ-10		КР СВ-10, а/г 2ч	1	02.08.17	02.08.17
ПС Белозерская, В 10кВ Л-7 Скопино		КР В 10кВ, а/г2ч.	1	02.08.17	02.08.17
ПС Промышленная, Т-5		ТО Т-5 и В 110 кВ Т-5, а/г 1ч.	1	02.08.17	02.08.17

ПС Боровлянская, Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	02.08.17	02.08.17
ПС Танрыкулово, В 10 Т1		ТО, доливка масла, а/г 1ч	1	02.08.17	02.08.17
ВЛ 35 кВ Бороздинка-Танрыкулово		ТО ЛР 35 на ПС Танрыкулово, а/г 1ч	1	02.08.17	02.08.17
ПС Урал, Т1		В/в испытания, а/г 1ч	1	02.08.17	02.08.17
ВЛ 110 Шумиха-Маслово-1		КР ЛР 110 на ПС Шумиха, а/г 4ч,	2	02.08.17	03.08.17
ПС Мирная, ТН1 110		Отбор проб, доливка масла, а/г 1ч	1	02.08.17	02.08.17
ПС Солодянка, Т2, 2С 10 кВ		КР В 10Т1 и ремонт крыши КРУН 10 кВ, а/г 2ч	1	02.08.17	02.08.17
ВЛ-0,4кВ ТП-391		Комплексный капитальный ремонт, а/г1 ч.	6	03.08.17	10.08.17
ПС Мокроусово, В 110 кВ Т-2		Проверка РЗА	2	03.08.17	04.08.17
ПС Мокроусово, В 35 кВ Т-2		Проверка РЗА	2	03.08.17	04.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Т-2		Проверка РЗА	2	03.08.17	04.08.17
ПС Мокроусово, 2С 110 кВ, Т-2		Отбор проб масла из ВВ-110 Т-2 ф. А, Б, С, ТН-2-110 ф. А, Б, С на хром анализ. ТО ТСН-2, а/г 2ч	1	03.08.17	03.08.17
ПС Саратовская, В-10 Т-1		КР В-10 Т-1, а/г 2ч	1	03.08.17	03.08.17
ПС Саратовская, В-10 Ввод 10 Т 2		КР Ввод 10 Т 2, а/г 2ч	1	03.08.17	03.08.17
ПС Белозерская, В 10кВ Л-8 База		КР В 10кВ, а/г2ч.	1	03.08.17	03.08.17
ПС Промышленная, Т-6		ТО Т-6 и, В 110 кВ Т-6, а/г 1ч.	1	03.08.17	03.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-2		Выправка опоры	1	03.08.17	03.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4		Замена опоры	1	03.08.17	03.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4		Замена РЛНД-10	1	03.08.17	03.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-4		Проверка разрядников ОПН со снятием с опоры	2	03.08.17	04.08.17
ПС Шумиха, КЛ 10 ТСН1		В/в испытания, а/г 1ч	1	03.08.17	03.08.17
ПС Мирная, ТН2 110		Отбор проб, доливка масла, а/г 1ч	1	03.08.17	03.08.17
ВЛ 35 кВ Тамакул-Вознесенка		КР ЛР 35 кВ Вознесенка на ПС Тамакул, а/г 3ч.	6	03.08.17	08.08.17
ПС Тамакул, 2С 35 кВ		КР ЛР Вознесенка, а/г – в/з	6	03.08.17	08.08.17
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-2 Б.Курейное		Проверка РЗА	1	04.08.17	04.08.17
ПС Басковская, Т 1		ТО Т-1, ТСН, а/г 2ч	1	04.08.17	04.08.17
ПС Басковская, В-10 Т-1		ТО В-10 Т-1, а/г 2ч	1	04.08.17	04.08.17

ПС Рябково, В 10 кВ Л-4-372		Ремонт выкатного элемента, а/г 1ч.	1	04.08.17	04.08.17
ПС Заозерная, ТСН-1		ТО ТСН, а/г 1ч.	1	04.08.17	04.08.17
ПС Заозерная, ТСН-2		ТО ТСН, а/г 1ч.	1	04.08.17	04.08.17
ПС Шумиха, 1С 10, В 10 АТ1, ТН1 10, СР 10, В 10 ЦРП, В 10 КНС-5, В 10 Мичуринец, В 10 Кипель, В 10 Забродино, В 10 Чирки, В 10 Хлебозавод, В 10 Заводская, ТСН1		КР, а/г 4ч	14	04.08.17	17.08.17
ПС Мирная, В 110 НПС-1		Отбор проб, доливка масла в ТТ 110 НПС-1, а/г 1ч	1	04.08.17	04.08.17
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Куртан		Проверка РЗА	1	07.08.17	07.08.17
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-1, ЛР-1-110.		ТР, а/г 4ч.	3	07.08.17	09.08.17
ПС 110/6кВ «КЗКТ» ГПП-1, РП-1-110, ШР-110 Т-1, ТН-1-110, ТТ-110 Т-1, ТСН-1.		ТР и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	07.08.17	09.08.17
ТП-78		Комплексный капитальный ремонт, а/г1 ч.	1	07.08.17	07.08.17
ВЛ 110 кВ Зауралье-Т – Трубечкая I цепь		Замена дефектной изоляции, ремонт фундаментов, выправка опор	5	07.08.17	11.08.17
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-4 Неверовка		Проверка РЗА	1	07.08.17	07.08.17
ПС Мокроусово, Т-1, 1С-35 кВ		ТО ТСН-1, Отбор проб Масла на СХА из ТТ-35 Т-1 ф. А, В, С, Отбор проб масла на СХА из ТТ-35 ВЛ Сунгурово ф. А, В, С, Отбор проб масла на СХА из ТТ-35 ВЛ Уварово ф. А, В, С, а/г 2 ч	1	07.08.17	07.08.17
ПС Мокроусово, Т-1, 1С-35 кВ		ТО ТСН-1, Отбор проб Масла на СХА из ТТ-35 Т-1 ф. А, В, С, Отбор проб масла на СХА из ТТ-35 ВЛ Сунгурово ф. А, В, С, Отбор проб масла на СХА из ТТ-35 ВЛ Уварово ф. А, В, С, а/г 2ч	1	07.08.17	07.08.17
ПС Саратовская, 1 С 10кВ		КР КРУН 10кВ, а/г 2 ч	1	07.08.17	07.08.17
ПС Саратовская, 2 С 10кВ		КРКРУН 10кВ, а/г 2 ч	1	07.08.17	07.08.17
ПС Солнечная, Т-1		ТО Т-1, ТР-110 Т-1, ТТ-110 Т-1, а/г 2ч	3	07.08.17	09.08.17
ПС КЗММК, Т-2		ТО, а/г 1ч.	1	07.08.17	07.08.17

ПС КЗММК, В 110 кВ Т-2		Повторный отбор проб масла с вводов 110 кВ, а/г 1	1	07.08.17	07.08.17
ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9		Замена опоры	1	07.08.17	07.08.17
ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9		Замена РЛНД-10	1	07.08.17	07.08.17
ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-9		Замена разрядников	2	07.08.17	08.08.17
ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-4		Расчистка трассы	1	07.08.17	07.08.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-2		Замна разъединителя ТП 10/0,4 кВ МК-2-5 н.п. Утичье	1	07.08.17	07.08.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-7		Ревизия разъединителя ТП 10/0,4 кВ МК-7-2 н.п. Мокроусово	1	07.08.17	07.08.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4		Обрезка крон деревьев	4	07.08.17	10.08.17
ПС Долговка, 1С 10 кВ		КР, а/г 1ч	1	07.08.17	07.08.17
ПС Кирово, Т1		ТО, отбор проб масла из вводов 110 кВ, а/г 1ч	1	07.08.17	07.08.17
ПС Пески, В 10 Филькино, В 10 Иванково, В 10 Пески, В 10 Т2		КР В 10, а/г 1ч	5	07.08.17	11.08.17
ПС Пески, 2С 10 кВ		КР ячеек 10 кВ, а/г 1ч	5	07.08.17	11.08.17
ПС Мирная, В 110 НПС-2		Отбор проб, доливка масла в ТТ 110 НПС-2, а/г 1ч	1	07.08.17	07.08.17
ВЛ 35 кВ Петропавловка-В.Теча		ТО ЛР 35 кВ В.Теча на ПС Петропавловка, а/г 2ч.	1	07.08.17	07.08.17
КС-12, Т2		ТО Т2, В 110 Т2, РВС 110 Т2, а/г 1 ч	1	07.08.17	07.08.17
ПС Петропавловка, Т2, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 В.Теча, РТ 35 Т2, Т2, а/г 2ч.	4	07.08.17	11.08.17
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Сунгурово		Проверка РЗА	1	08.08.17	08.08.17
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-5 Профинтерн		Проверка РЗА	1	08.08.17	08.08.17
ПС Белозерская, СВ 10кВ		КР В 10 кВ, а/г2ч.	1	08.08.17	08.08.17
ПС Черемухово, Т-1		ТО Т-1 и ТСН-1, а/г 1ч.	1	08.08.17	08.08.17
ПС Садовая, 1С 10 кВ		ТО 1С 10 кВ, а/г 2 ч	3	08.08.17	10.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Перетяжка провода	1	08.08.17	08.08.17
ПС Сетовное, ВЛ-10 кВ Л-4		Проверка разрядников ОПН со снятием с опоры	1	08.08.17	08.08.17
ПС Сетовное, ВЛ-10 кВ Л-4		Выправка опоры	1	08.08.17	08.08.17
ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-2		Замена опоры ВЛ 10 кВ	1	08.08.17	08.08.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-4		Замна разъединителя ТП 10/0,4 кВ МК-4-30 и МК-4- 35 н.п. Мокроусово	1	08.08.17	08.08.17
ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-7		Ревизия РЛНД-10 кВ	2	08.08.17	09.08.17

ПС Севостьяновская, Т1, ТСН1		В/в испытания, а/г 1ч	1	08.08.17	08.08.17
ПС Кипель, Т1, Т2		Отбор проб, доливка масла в ТТ 35 Т1, ТТ35 Т2, а/г 1ч	1	08.08.17	08.08.17
ПС Мокроусово, В 35 кВ ВЛ Уварово		Проверка РЗА	1	09.08.17	09.08.17
ПС Малокурейное, В 10 кВ Л-6 Пеган		Проверка РЗА	1	09.08.17	09.08.17
ПС Восточная, Т-1		ТО Т-1, В 110 кВ Т-1, а/г 1ч.	1	09.08.17	09.08.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-6		Замна разъединителя ТП 10/0,4 кВ МК-6-33 н.п. Мокроусово	1	09.08.17	09.08.17
ПС Нагорная, ВЛ-10 кВ Л-2		Ревизия РЛНД-10 кВ	1	09.08.17	09.08.17
ПС Шумиха, КЛ 10 Забродино, КЛ 10 Чирки		В/в испытания, а/г 1ч	1	09.08.17	09.08.17
ПС Кипель, Т1, 1С 35		Отбор проб, доливка масла в ТТ 35 Шмаково, а/г 1ч	1	09.08.17	09.08.17
ВЛ 35 кВ Кипель-Шмаково		Отбор проб, доливка масла в ТТ 35 Шмаково, а/г 1ч	1	09.08.17	09.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Выправка опоры	1	10.08.17	10.08.17
РП-39 РУ-10 кВ		Профконтроль РЗА	9	10.08.17	18.08.17
ТП-238		Комплексный капитальный ремонт, а/г1 ч.	1	10.08.17	10.08.17
ПС Малокурейное, ТН 10 кВ		Проверка РЗА	1	10.08.17	10.08.17
ПС Мокроусово, СВ 35 кВ		Проверка РЗА	1	10.08.17	10.08.17
ПС Саратовская, В-10 Л-1 Бородинка		КР В-10 Л-1, а/г 2ч	1	10.08.17	10.08.17
ПС Саратовская, В-10 Л-3 Клюквенное		КР В-10 Л-1, а/г 2ч	1	10.08.17	10.08.17
ПС Глядянская, Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч	1	10.08.17	10.08.17
ПС Лесники, ВЛ-10 кВ Л-1		Вырубка деревьев	1	10.08.17	10.08.17
ЦРП Лебяжье, ВЛ-10кВ Л-11		Замена провода -2,1км	1	10.08.17	10.08.17
ЦРП Лебяжье, ВЛ-10кВ Л-11		Замена разъединителя-1 шт	1	10.08.17	10.08.17
ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11		Выправка опоры	1	10.08.17	10.08.17
ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11		Выправка траверсы	1	10.08.17	10.08.17
ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1		Замна разъединителя ТП 10/0,4 кВ СП-1-20 н.п. М. Середкино	1	10.08.17	10.08.17
ПС Восток, ВЛ 10 кВ Л-4		Выправка опор-30шт	2	10.08.17	11.08.17
ПС Танрыкулово, В 10 Т1, Т1, ТСН1, В 10 Казакулово, В10 Поляна		ТО ТСН1, опробование приводов В 10, а/г 1ч	1	10.08.17	10.08.17
ПС Коровье, В 10 Т1, В 35 Т1, Т1		КР Т1, РТ1 35, ЛР 35 Бутырская-Т, ТСН1, а/г 2ч	2	10.08.17	11.08.17

ВЛ 35 кВ Бутырская-Т-Коровье		КР ЛР 35 Бутырская-Т на ПС Коровье, а/г 2ч	2	10.08.17	11.08.17
ВЛ-0,4кВ КТП-944		Комплексный капитальный ремонт, а/г1 ч.	5	11.08.17	17.08.17
ПС Мокроусово, СВ 10 кВ		Проверка РЗА	1	11.08.17	11.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-1 Лапушки		Проверка РЗА	1	11.08.17	11.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-2 Утичье		Проверка РЗА	1	11.08.17	11.08.17
ПС М.Курейное, С 10		КР РВ 10 кВ, а/г 2ч.	1	11.08.17	11.08.17
ПС Глядянская, Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч	1	11.08.17	11.08.17
ПС Трюхино, ВЛ-10 кВ Л-2		Верховой осмотр опоры	1	11.08.17	11.08.17
ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-4		Замна разъединителя ТП 10/0,4 кВ СН-4-9 н.п. Б. Песьяное	1	11.08.17	11.08.17
ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-5		Перетяжка провода 0,76 пр/км	1	11.08.17	11.08.17
ВЛ 35 кВ Мостовская – Верхнесуерская		Замена дефектной изоляции, ремонт фундаментов, выправка опор	5	14.08.17	18.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-3 Одино		Проверка РЗА	1	14.08.17	14.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-4 Мокроусово		Проверка РЗА	1	14.08.17	14.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-5 Крепость		Проверка РЗА	1	14.08.17	14.08.17
ПС Мостовская, Т-1		Отбор проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч	1	14.08.17	14.08.17
ПС Рябково, Т-1		ТО Т-1, отбор проб масла с ТТ 110 кВ Т-1, а/г 1ч.	1	14.08.17	14.08.17
ПС КЗММК, Т-1		ТО, а/г 1ч.	1	14.08.17	14.08.17
ПС КЗММК, В 110 кВ Т-1		Повторный отбор проб масла с вводов 110 кВ, а/г 1	1	14.08.17	14.08.17
ПС Глядянская, СВ-110		ТО СВ 110, а/г 2 ч	1	14.08.17	14.08.17
ПС Садовая, 2С 10 кВ		ТО 2С 10 кВ, а/г 2ч	2	14.08.17	15.08.17
ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-7		Замена разъединителя	5	14.08.17	18.08.17
ПС В.Суерская, ВЛ-10 кВ Л-3		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	5	14.08.17	18.08.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4		Валка деревьев	3	14.08.17	16.08.17
ПС Мир, Т1		КР, а/г 2ч	1	14.08.17	14.08.17
ПС Камаган, Т2, В 10 Т2, ТСН2, СВ 35, 2С 35		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР2 35 Костылево-Курорт, а/г 1ч	1	14.08.17	14.08.17
ВЛ 35 Костылево-Курорт		ТО ЛР 35 на ПС Камаган, а/г 1ч	1	14.08.17	14.08.17
ПС Мирная, Т1, В 110 Т1		ТО, а/г 3ч	5	14.08.17	18.08.17
ВЛ 35 кВ Катайск-Р-Петропавловка		ТО ЛР 35 Катайск-Р на ПС Петропавловка, а/г 2ч.	1	14.08.17	14.08.17

ПС Петропавловка, Т1, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 Катайск-Р, РТ 35 Т1, Т1, а/г 2ч.	3	14.08.17	18.08.17
ПС Тамакул, Т2		КР В 35 Т2, РТ 35 Т2, а/г 3ч.	5	14.08.17	18.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-6 Карпунино		Проверка РЗА	1	15.08.17	15.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-7 АКД		Проверка РЗА	1	15.08.17	15.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-8 Чесноково		Проверка РЗА	1	15.08.17	15.08.17
ПС Медвежье, В-10 ввода Т-1		ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов а/г 2ч	1	15.08.17	15.08.17
ПС Мостовская, Т-2		Отбор проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч	1	15.08.17	15.08.17
ПС Промышленная, ЗС 6 кВ		ТО, а/г 2ч.	1	15.08.17	15.08.17
ПС Нагорная, В-10 кВ Л-2 Утятка кольцевая, Л-3 Заборка кольцевая		ТО и опробование приводов В-10 кВ, а/г 2 ч	1	15.08.17	15.08.17
ПС Боровлянская, КЛ 10 кВ Л-3		Проф. испытания, а/г 1 час	1	15.08.17	15.08.17
ПС Рябково, ВЛ-10 кВ Л-12		Замена изоляторов	1	15.08.17	15.08.17
ПС Верхнеглубокое, ВЛ-10кВ Л-2		Замена опоры – 4 шт	1	15.08.17	15.08.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Перетяжка провода	1	15.08.17	15.08.17
ПС Камаган В 10, Камаган, Круглое, Черноборье, СВ 10		ТО, а/г 1ч	1	15.08.17	15.08.17
ПС Куртамыш, В 35 Косулино		В/в испытания, а/г 1ч	1	15.08.17	15.08.17
КТП-228		Реконструкция	1	16.08.17	16.08.17
ПС Мокроусово, В 10 кВ Л-9 Райцентр		Проверка РЗА	1	16.08.17	16.08.17
ПС Мокроусово, ТН-1 110 кВ		Проверка РЗА	1	16.08.17	16.08.17
ПС Мокроусово, ТН-2 110 кВ		Проверка РЗА	1	16.08.17	16.08.17
ПС Медвежье, В-10 ввода Т-2		ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов а/г 2ч	1	16.08.17	16.08.17
ПС Логовушка-Т, КЛ 10 кВ Л-4		Проф. испытания, а/г 1 час	1	16.08.17	16.08.17
ПС Логовушка-Т, КЛ 10 кВ Л-5		Проф. испытания, а/г 1 час	1	16.08.17	16.08.17
ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7		Проверка разрядников ОПН со снятием с опоры	1	16.08.17	16.08.17
ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7		Верховой осмотр опоры	2	16.08.17	17.08.17
ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7		Выправка опоры	1	16.08.17	16.08.17
ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7		Перетяжка провода	2	16.08.17	17.08.17



ВЛ 35 Косолапово-Камаган		ТО ЛР1 35 на ПС Камаган, а/г 1ч	1	16.08.17	16.08.17
ПС Камаган, Т1, В 10 Т1, ТСН1		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР1 35, а/г 1ч	1	16.08.17	16.08.17
ЦРП 10 кВ Коновалово, ВЛ-10кВ Л-4		Замена штыревого изолятора-120 шт.	2	17.08.17	18.08.17
ПС Мокроусово, ТН-1 35 кВ		Проверка РЗА	1	17.08.17	17.08.17
ПС Мокроусово, ТН-2 35 кВ		Проверка РЗА	1	17.08.17	17.08.17
ПС Мокроусово, ТН-1 10 кВ		Проверка РЗА	1	17.08.17	17.08.17
ПС Саратовская, В-10 Л-5 Моховое, Л-7 Требушинное		КР В-10 а/г 2ч	1	17.08.17	17.08.17
ПС Медвежье, СВ-10		ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов а/г 2ч	1	17.08.17	17.08.17
ПС Рябково, Т-2		ТО, замена термосигнализатора, а/г 2ч.	1	17.08.17	17.08.17
ПС Н.Березово, 2С 35 кВ		ТО РТ 35 кВ Т-2, ШР 35 кВ Т-2, а/г 2ч	1	17.08.17	17.08.17
ПС Просвет-Т, КЛ 10 кВ Л-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	17.08.17	17.08.17
ПС Керамзит-Т, ВЛ-10 кВ Л-5		Замена РЛНД Р-КТ-5-10	1	17.08.17	17.08.17
ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-3		Выправка опоры	1	17.08.17	17.08.17
ПС Саратовская, ВЛ-10 кВ Л-7		Ревизия разъединителя	1	17.08.17	17.08.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4		Замена изоляции	2	17.08.17	18.08.17
ПС Юломаново, В 10 Т1, В 10 Юломаново, В 10 Подьясово, В 10 Аскароро		ТО, опробование приводов, а/г 1ч	1	17.08.17	17.08.17
ПС Советская, Т1, Т2		ТО, а/г 1ч	1	17.08.17	17.08.17
ВЛ-0,4кВ КТП-301		Комплексный капитальный ремонт, а/г1 ч.	7	18.08.17	25.08.17
ПС Мокроусово, ТН-2 10 кВ		Проверка РЗА	1	18.08.17	18.08.17
ПС Медвежье, В-10 Л-1 Н.Георгиевка-кольцевая, Л-3 Очистные, Л-5 Котельная, Л-6 оз. Медвежье, Л-7 Н.Ильинка		ТО В-10 с опробованием приводов и ревизией обогревов а/г 2ч	1	18.08.17	18.08.17
ПС Восточная, ТН-1 110 кВ		Монтаж заземления, а/г 1ч.	1	18.08.17	18.08.17
ПС Н.Березово, 1С 35 кВ		ТО РТ 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ Т-1, а/г 2ч	1	18.08.17	18.08.17
ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-1		Замена траверс -2 шт.	1	18.08.17	18.08.17
ПС Сулейманово, В 10 Т1		КР, а/г 1ч	1	18.08.17	18.08.17
ПС Шумиха,		КР, а/г 4ч	14	18.08.17	31.08.17

1С 10, В 10 АТ2, ТН2 10, СВ 10, В 10 ХПП-1, В 10 РЭС, В 10 Медовый, В 10 Петухи, В 10 Кушма, В 10 КНС-6, В 10 РММ-2 ТСН2					
ПС Макарово, В 10 Макарово яч № 4, В 10 Комплекс яч № 5		ТО оборудования, опробование приводов В- 10кВ поочередно, а/г 1 ч	1	18.08.17	18.08.17
РП-36, 1С-10кВ, В-10 1С- 10кВ, ТН-1, ТСН-1.	С включением на ночь.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	21.08.17	22.08.17
РП-38 РУ-6 кВ		Проверка РЗА	8	21.08.17	31.08.17
ПС Раскатиха, В 110 кВ Т-2		Проверка РЗА	2	21.08.17	22.08.17
ПС Раскатиха, В 35 кВ Т-2		Проверка РЗА	2	21.08.17	22.08.17
ПС Раскатиха, В 10 кВ Т-2		Проверка РЗА	2	21.08.17	22.08.17
ПС Саратовская, Т 1		КР Т 1 замена РЗТ-50 а/г 2ч.	3	21.08.17	23.08.17
ЦРП Варгаши, В-10 Л-1 База РЭС кольцевая, Л-2 Элеватор 1		ТО В-10, а/г 2 ч	1	21.08.17	21.08.17
ПС Керамзит-Т, КЛ 10 кВ Л-5		Проф. испытания, а/г 1 час	1	21.08.17	21.08.17
ПС Пионер, ВЛ-10 кВ Л-3		Выправка опоры	1	21.08.17	21.08.17
ПС Макарово, В 10 Эл.котельная-1 яч № 6, СВ-10 яч № 7		ТО оборудования, опробование приводов В- 10кВ поочередно, а/г 1 ч	1	21.08.17	21.08.17
ВЛ 35 кВ Н.Березово- Обрядовская (ВЛ 35 кВ Обрядовская)		ТО РС 35 кВ, ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Н.Березово	1	22.08.17	22.08.17
ВЛ 35 кВ Н.Березово- Песьяное (ВЛ 35 кВ Песьяное)		ТО РС 35 кВ, ЛР 35 кВ ВЛ Песьяное на ПС Н.Березово	1	22.08.17	22.08.17
ЦРП Варгаши, В-10 Л-3 поселок кольцевая, Л- 4 ПТФ-1 кольцевая		ТО В-10, а/г 2 ч	1	22.08.17	22.08.17
ПС Н.Березово, 1С 35 кВ, 2С 35 кВ		ТО РС 35 кВ, а/г 2ч	1	22.08.17	22.08.17
ПС Роза-Т, КЛ 10 кВ Л-3		Проф. испытания, а/г 1 час	1	22.08.17	22.08.17
ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-2		Замена штыревого изолятора-150 шт.	2	22.08.17	23.08.17
ПС Казаркино, ВЛ-10 кВ Л-2		Выправка опоры	1	22.08.17	22.08.17
ПС Глядянская, ВЛ-10 кВ Л-7		Замена РЛНД-10 кВ	2	22.08.17	23.08.17
РП Восход, В 10 Маяк, В 10 ТСН		ТО, опробование приводов, отбор проб масла, а/г 1ч	1	22.08.17	22.08.17

ПС Макарово, В 10 Эл.котельная-2 яч № 9, СР 10		ТО оборудования, опробование приводов В- 10кВ поочередно, а/г 1 ч	1	22.08.17	22.08.17
РП-36, 2С-10кВ, В-10 2С- 10кВ, ТН-2, ТСН-2, ТСН-3.	С включением на ночь.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	23.08.17	24.08.17
ПС Раскатиха, В 35 кВ ВЛ Обухово		Проверка РЗА	1	23.08.17	23.08.17
ПС Раскатиха, В 35 кВ ВЛ Давыдовская		Проверка РЗА	1	23.08.17	23.08.17
ЦРП Варгаши, В-10 Л-5 ППО-1 кольцевая, Л- 6 ОУП-10 кольцевая		ТО В-10, а/г 2 ч	1	23.08.17	23.08.17
ПС Восточная, Т-2		ТО Т-2, В 110 кВ Т-2, устранение нагрева на вводе 110 кВ, а/г 2ч.	1	23.08.17	23.08.17
ПС Юрахлы-Т, КЛ 10 кВ Л-5		Проф. испытания, а/г 1 час	1	23.08.17	23.08.17
ПС Утяк-Т, ВЛ-10 кВ Л-5		Вырубка деревьев	1	23.08.17	23.08.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4		Верховой осмотр	1	23.08.17	23.08.17
ПС Нагорная, ВЛ-10 кВ Л-2		Ревизия РЛНД-10 кВ	1	23.08.17	23.08.17
ПС Танрыкулово, Т1, 1С 35		ТО РТ1 35, ЛР 35 Альменево, а/г 1ч	1	23.08.17	23.08.17
ВЛ 35 кВ Танрыкулово- Альменево		ТО ЛР 35 на ПС Танрыкулово, а/г 1ч	1	23.08.17	23.08.17
ПС Макарово, В 10 КРС яч № 10, В 10 Село яч № 11,		ТО оборудования, опробование приводов В- 10кВ поочередно, а/г 1 ч	1	23.08.17	23.08.17
ВЛ 35 кВ Н.Березово- Обрядовская (ВЛ 35 кВ Н.Березово)		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Березово на ПС Обрядовская	1	24.08.17	24.08.17
ПС Раскатиха, В 10 кВ Л-3 Камышное		МТЗ, АПВ, АП-50	1	24.08.17	24.08.17
ПС Раскатиха, В 10 кВ Л-5 Комплекс		МТЗ, АПВ, АП-50	1	24.08.17	24.08.17
ПС Саратовская, В 35 Т-1		КР В 35 Т 1, а/г 2ч.	2	24.08.17	25.08.17
ЦРП Варгаши, В-10 Л-10 ППО-2 кольцевая, СВ-10.		ТО В-10, а/г 2 ч	1	24.08.17	24.08.17
ПС Баксары-Т, КЛ 10 кВ Л-3		Проф. испытания, а/г 1 час	1	24.08.17	24.08.17
ПС Баксары-Т, КЛ 10 кВ Л-4		Проф. испытания, а/г 1 час	1	24.08.17	24.08.17
ПС Мир, Т1		КР, а/г 2ч	1	24.08.17	24.08.17
ВЛ 35 кВ Давыдовская- Обрядовская (ВЛ 35 кВ Давыдовская)		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская на ПС Обрядовская	1	25.08.17	25.08.17
ПС Раскатиха, ТН-1 110 кВ		Проверка РЗА	1	25.08.17	25.08.17

ПС Раскатиха, ТН-2 110 кВ		Проверка РЗА	1	25.08.17	25.08.17
ЦРП Варгаши, В-10 ввод №1, ввод №2		ТО В-10, а/г 2 ч	1	25.08.17	25.08.17
ПС Обрядовская, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Давыдовская на ПС Обрядовская, а/г 2ч	1	25.08.17	25.08.17
ПС Черемухово, ВЛ-10 кВ Л-6		Перетяжка провода выбороч.	1	25.08.17	25.08.17
ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-2		Замена разъединителя -1 шт.	1	25.08.17	25.08.17
ВЛ 35 кВ Давыдовская- Обрядовская (ВЛ 35 кВ Обрядовская)		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Давыдовская	1	28.08.17	28.08.17
ПС Раскатиха, ТН-2 35 кВ		Цепи напряжения, контроль изоляции, АП-50	1	28.08.17	28.08.17
ПС Раскатиха, ТН 10 кВ		Цепи напряжения, контроль изоляции, АП-50	1	28.08.17	28.08.17
ПС Саратовская, В 35 Т-2		КРВ 35 Т 2, а/г 2ч.	2	28.08.17	29.08.17
ПС Иковка, Т-2		ТО Т-2, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-2, а/г 1ч.	1	28.08.17	28.08.17
ПС Иковка, ТСН-2		ТО ТСН, замена масла, а/г 2ч.	1	28.08.17	28.08.17
ПС Иковка, ТН-2 10 кВ		ТО, а/г 1ч.	1	28.08.17	28.08.17
ПС Давыдовская, 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Обрядовская на ПС Давыдовская, а/г 2ч	1	28.08.17	28.08.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-4		Замена опор	2	28.08.17	29.08.17
ПС Бороздинка, Т1, ТСН1		ТО, отбор проб масла, а/г 1ч	1	28.08.17	28.08.17
ПС Сулейманово, ТН 10		КР, а/г 1ч	1	28.08.17	28.08.17
ПС Мирная, ТЗ		ТО, а/г 3ч	2	28.08.17	29.08.17
ПС Тамакул, СВ 35		КР СВ 35, а/г 3ч.	4	28.08.17	31.08.17
ВЛ 35 кВ Раскатиха- Давыдовская (ВЛ 35 кВ Раскатиха)		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха на ПС Давыдовская	1	29.08.17	29.08.17
ПС Иковка, Т-1		ТО Т-1, ОД 110 кВ Т-1 КЗ 110 кВ Т-1, а/г 1ч.	1	29.08.17	29.08.17
ПС Иковка, ТСН-1		ТО ТСН, а/г 1ч.	1	29.08.17	29.08.17
ПС Иковка, ТН-1 10 кВ		ТО, а/г 1ч.	1	29.08.17	29.08.17
ПС Давыдовская, 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха на ПС Давыдовская, а/г 2ч	1	29.08.17	29.08.17
ПС Сулейманово, 1С 10, ТСН1, ТСН2		КР, а/г 1ч	1	29.08.17	29.08.17
ПС Саратовская, СВ 35		КР СВ 35 а/г 2 ч	2	30.08.17	31.08.17