

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» на май 2019 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Нижняя 110/10кВ Т1		ТО РТ1 110, ЛР 110 Куртамыш; а/г 1ч	2	06.05.19	07.05.19
ВЛ 110 Куртамыш-Нижняя		ТО ЛР 110 на ПС Нижняя; а/г 1ч	1	06.05.19	06.05.19
ПС Мокроусово Т-1		ТО ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а/ч.	2	06.05.19	07.05.19
ПС Трюхино В 10 кВ Л-2 Покровка		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Трюхино В 10 кВ Л-3 Нива		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Трюхино ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	Совместить с работами СРЗА на В 10 кВ.	Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Каширино 2С 35 кВ		КР ЛР 35 кВ ВЛ Утяк-Т, РС-2 35 кВ ШР 35 кВ Т-2, РТ 35 Т-2, а/г 2 ч.	3	06.05.19	08.05.19
ПС Дружба ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово		Замена, выправка опор, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ВЛ 35 кВ Н.Березово-Обрядовская		Вывести в ремонт для вырубki угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	3	06.05.19	06.05.19
ВЛ 35 кВ Пашково-Актабанская		Вывести в ремонт для замены виброгасителей, а/г 2 ч.	3	06.05.19	06.05.19
ВЛ-0,4кВ ТП-102		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	06.05.19	08.09.19
ПС Целинная 110/35/10кВ ТН2 110		Отбор проб масла, а/г 1ч	1	06.05.19	06.05.19
ПС Куртамыш 110 35/10кВ Т1		ТО, а/г 1ч	2	06.05.19	07.05.19
ВЛ 35 кВ Кондино-Мехонка		КР ЛР 35 Кондино на ПС 35 кВ Мехонка, а/г 3ч	3	06.05.19	08.05.19
ПС Далматово-Р: Т1, В 110 Т1		ТО оборудования, а/г 2 ч	3	06.05.19	08.05.19
ПС Мехонка: Т1, 1С 35 кВ		ТО Т1, КР В 35 Т1, ТР 35 Т1, ШР1 35, ЛР 35 Кондино, а/г 3 ч	3	06.05.19	08.05.19
ПС Майская: Т1, В 110 Т1		ТО Т1, ТТ 110 Т1, В 110 Т1, а/г 1 ч	3	06.05.19	08.05.19
ПС Петропавловка: Т1		ТО ПР 35 Т1 РВ 35 Т1 РВ 10 ТН1, а/г 2 ч	1	06.05.19	06.05.19

ПС Сулейманово 110/35/10 кВ В 10 отходящих ВЛ		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	2	06.05.19	07.05.19
ПС Шумиха 220/110/10 В 10 кВ: Хлебозавод, Мичуринец, Кушма, Забродино, РММ-2		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	06.05.19	06.05.19
ПС Западная 110/10 кВ Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	06.05.19	06.05.19
ПС 110/10кВ «ЗДС»: ЛР-110 ВЛ КТЭЦ.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	06.05.19	07.05.19
РП-18: В-6 1С 6 кВ	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	06.05.19	08.05.19
ТП-115		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Керамзит-Т ВЛ 10 кВ Л-5 Глинки- кольцевая		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ВЛ 35 кВ Утяк-Т- Каширино		КР ЛР 35 кВ ВЛ Утяк-Т, РС- 2 35 кВ ШР 35 кВ Т-2, РТ 35 Т-2 на ПС Каширино, а/г 2 ч.	3	06.05.19	08.05.19
ПС Северная Т-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Северная ТН-1 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Северная ТСН-1		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Макушино 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Макушино 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Макушино ТСН-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Макушино ТСН-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-0 Горсети		Выправка опор, ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Пашково Т-1		ТР Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, замена силикагеля, подготовка РВС 35 к грозосезону, а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Пашково Т-2		ТР Т-2, ТСН, доливка масла в Т-2 замена силикагеля, подготовка РВС 35 к грозосезону, а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19

ПС Комсомольская Т-1		КР замена РВС-110 кВ на ОПН 110 кВ, подготовка к грозосезону, а/г 2 ч.	1	06.05.19	06.05.19
ПС Комсомольская Т-2		КР замена РВС-110 кВ на ОПН 110 кВ, подготовка к грозосезону, а/г 2 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Большое Приютное ВЛ 10 кВ Л-1 Б.Приютная		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Пионер ВЛ 10 кВ Л-2 Суслово		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Трюхино ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Трюхино Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Макушино ТН-1 110 кВ		Профилактические испытания, а/г 2 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Северная ТСН-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Северная ТН-2 6 кВ		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Северная Т-2		Подготовка к гроз. сезону, ТО, а/г 1 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ТП-225		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Западная 110/10 кВ Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	07.05.19	07.05.19
ПС Шумиха 220/110/10 В 10 кВ: Петухи, Медовый, РЭС, Чирки, Заводская,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	07.05.19	07.05.19
ПС Целинная 110/35/10кВ В 110 Пески		Отбор проб масла из вводов 110 кВ, а/г 1ч	1	07.05.19	07.05.19
ПС Петропавловка: Т2		ТО ПР 35 Т2 РВ 35 Т2 РВ 10 ТН2, а/г 2 ч	1	07.05.19	07.05.19
ПС В.Теча ВЛ 10 кВ В.Теча		КР ВЛ 10 кВ В.Теча, а/г 2ч	1	07.05.19	07.05.19
ПС Мирная 110/10кВ В 110 НПС-1		Отбор проб масла из ТТ 110; а/г 1ч	1	07.05.19	07.05.19
ПС Частоозерье Т-1		ТО Т-1, ОД-КЗ 110 кВ, а/г 2 ч.	1	07.05.19	07.05.19
ПС Частоозерье Т-2		ТО Т-2, ОД-КЗ 110 кВ, а/г 2 ч.	1	08.05.19	08.05.19
ПС Обухово Т-1		Подготовка РВС 35 кВ Т-1 к грозосезону, ТО Т-1 и ТСН-1, а/г 2 ч.	1	08.05.19	08.05.19
ПС Обухово СВ 35 кВ		ТО СВ 35 кВ, а/г 2 ч.	1	08.05.19	08.05.19
ЦРП Коновалово ВЛ 10 кВ Л-1 Кривинка		Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	08.05.19	08.05.19

ПС Трюхино В 10 кВ Л-1 Воскресенка		ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	08.05.19	08.05.19
ПС Восточная ТН-1 110		ТО, а/г 1 ч.	1	08.05.19	08.05.19
ПС Шумиха 220/110/10 В 10: СВ, ХПП-1,		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	08.05.19	08.05.19
ПС В.Теча ВЛ 10 кВ Бугаево		КР ВЛ 10 кВБугаево, а/г 2ч	1	08.05.19	08.05.19
ПС В-Ключи КРУН-10 кВ яч № 06,05,03,0,1,2,3,4,7,12,1 5		ТО 1С 10 кВ, а/г 2ч	1	08.05.19	08.05.19
ПС Половинное ВЛ 10 кВ Л-5 Половинное	С включением на ночь.	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	2	13.05.19	14.05.19
ПС Половинное Т-1		Подготовка ОПН-110 кВ, ОПН-35 кВ к грозосезону, а/г 2 ч.	2	13.05.19	14.05.19
ВЛ 35 кВ Речное- Булдак		Капитальный ремонт. Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей, выправки подвесок а/г 4 ч.	5	13.05.19	17.05.19
ВЛ-0,4кВ КТП-207		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	13.05.19	17.05.19
РП-18: В-6 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	13.05.19	15.05.19
ВЛ 35 кВ Б.Рига – Травная		Выправка опор, расчистка трассы; а/г 1ч	5	13.05.19	17.05.19
ПС Сулейманово 110/35/10 кВ Т1, ОД-КЗ 110, 1С 35, В 35 Т1, В 10 Т1, ТН1 35		ТО, опробование,; а/г 1ч	2	13.05.19	14.05.19
ВЛ 35 Сулейманово- Юломаново		ТО ЛР 35 на ПС Сулейманово; а/г 1ч	2	13.05.19	14.05.19
ПС Севостьяновская 110/10кВ В 10 Введенка1, Введенка2		ТО и опробование приводов В 10 кВ; а/г1ч	2	13.05.19	14.05.19
ВЛ 110 кВ Катайск-Т- КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино		ТО ЛР 110 кВ Катайск-Т- КНЗ-1 на ПС Шутино, а/г 2ч	4	13.05.19	16.05.19
ВЛ 35 кВ Барино- Мехонка		КР ЛР 35 Барино на ПС 35 кВ Мехонка, а/г 3ч	3	13.05.19	15.05.19
ПС В.Теча ВЛ 10 кВ Белоярка		КР ВЛ 10 кВ Белоярка, а/г 2ч	1	13.05.19	13.05.19
ПС Шутино: Т1, 1С 110 кВ,		ТО ТР 110 Т1, ЛР 110 Катайск-Т- КНЗ-1, ОД , КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 2 ч	5	13.05.19	17.05.19
ПС Мехонка: Т2, 2С 35 кВ		ТО Т2, КР В 35 Т2, ТР 35 Т2, ШР2 35, ЛР 35 Барино а/г 3ч	3	13.05.19	15.05.19
ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ Т1, Т2		ТО ВОФ ТТ 110 Т1, Т2,; а/г 1ч	2	13.05.19	14.05.19
ВЛ 35 Восход- Целинное		Расширение просеки; а/г 1ч	12	13.05.19	24.05.19
ПС Западная 110/10кВ ТН1 110		ТО ШР1 110 ТН1; а/г 1ч	1	13.05.19	13.05.19

ВЛ 110 Сулейманово-Преображенка		Выправка опор, замена изоляции; а/г 1ч	5	13.05.19	17.05.19
ПС Мирная 110/10кВ В 110 НПС-2		Отбор проб масла из ТТ 110; а/г 1ч	1	13.05.19	13.05.19
ПС 110/10кВ «Береговая»: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, РВС-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, Т-2, ТН-2-110, СВ-110, ТТ-110 СВ.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, подготовка к грозовому сезону, а/г 4ч.	5	13.05.19	17.05.19
ПС 110/10кВ «Береговая»: ТТ-110 РП.	Отключение ВЛ 110кВ Промышленная -КСМ с отпайками для безопасного производства работ по демонтажу ТТ-110 РП ф. «С» на ПС Береговая.	Демонтаж ТТ-110 РП ф. «С», а/г 4ч.	2	13.05.19	14.05.19
ПС Юнона		Профвосстановление ЗРУ-10 кВ	5	13.05.19	17.05.19
ТП-310		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-2 Барнаул		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Мостовская ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Мостовская ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая	С включением участка ЛЭП по распределительной сети.	Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-3 Петушки		Выправка опор, перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Курган С 35 кВ	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	15.05.19	16.05.19
ПС Курган Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	15.05.19	16.05.19
ПС Курган Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-1, ТСН и В 10 кВ Т-1, щит СН, а/г 2 ч.	3	15.05.19	17.05.19
ВЛ 35 кВ Каширино-Митино		КР ЛР 35 кВ ВЛ Митино, РС-1 35 кВ ШР 35 кВ Т-1, РТ 35 Т-1 на ПС Каширино, а/г 2 ч.	3	13.05.19	15.05.19
ПС Каширино 1С 35 кВ		КР ЛР 35 кВ ВЛ Митино, РС-1 35 кВ ШР 35 кВ Т-1, РТ 35 Т-1, а/г 2 ч.	3	13.05.19	15.05.19

ПС Восточная В 6 кВ Л-9 519 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-10 810 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-12 РП-34 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Центральная Т-2		Замена масла в силовом трансформаторе и замена силикагеля в термосифонном фильтре силового трансформатора, а/г 2 ч.	5	13.05.19	17.05.19
ПС Казаркино Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-4 Казаркино	Совместить с работами СИЗП на Т-1.	Перетяжка провода, а/г 2 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Мокроусово Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Мокроусово 1С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ВЛ 35 кВ Медвежье-Пашково		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково на ПС Медвежье, а/г 2 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Медвежье 2С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, РС-2 35 кВ ШР 35 кВ Т-2, ТН-2 35 кВ, а/г 2 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Медвежье Т-2		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Пашково, РС-2 35 кВ ШР 35 кВ Т-2, ТН-2 35 кВ, а/г 2 ч.	1	13.05.19	13.05.19
ПС Давыдовская В 35 кВ Т-1		КР В 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	13.05.19	14.05.19
ПС Медвежье 1С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Георгиевка, РС-1 35 кВ ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Медвежье Т-1		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Георгиевка, РС-1 35 кВ ШР 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Мокроусово 2С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.05.19	14.05.19
Пс Мокроусово Т-2		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-14 16 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-18 68 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-30 ТП В-30-1 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-4 Урал		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19

ПС Мостовская В 10 кВ Л-5 Мостовое		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ТП-344		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Кр.Уралец 110/35/10 кВ Т1, 1С 110		Замена ОСИ; а/г 4ч	4	14.05.19	17.05.19
ПС Западная 110/10кВ В 110 Т1		ТО ШР1 110; а/г 1ч	1	14.05.19	14.05.19
ПС В.Теча ВЛ 10 кВ Басказык		КР ВЛ 10 кВ Басказык, а/г 2ч	1	14.05.19	14.05.19
ТП-1004		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	14.05.19	17.05.19
ПС В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-1 Чаешное		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ВЛ 110 кВ Басковская-Большемартино	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 110 ВЛ Б. Мартино на ПС Басковская, а/г 2 ч.	4	14.05.19	17.05.19
ВЛ 110 кВ Макушино-Басковская	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 110 ВЛ Макушино на ПС Басковская, а/г 2 ч.	4	14.05.19	17.05.19
ПС Басковская 1С 110 кВ	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 110 ВЛ Макушино, ШР 110 ТН-1, ТН-1 110, РТ 110 Т-1, РС-1 110, СВ 110, а/г 2 ч.	4	14.05.19	17.05.19
ПС Басковская 2С 110 кВ	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 110 ВЛ Б. Мартино, ШР 110 ТН-2, ТН-2 110, РС-2 110, СВ 110, ТТ 110, а/г 2 ч.	4	14.05.19	17.05.19
ПС Басковская Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-1, РТ 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	4	14.05.19	17.05.19
ПС Сетовное Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Сетовное Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	2	14.05.19	15.05.19
ПС Сетовное В 10 кВ Л-3 Сетовное		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-3 Сетовное	Совместить с работами СРЗА на В 10 кВ.	Ревизия РЛНД-10, проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Сетовное В 10 кВ Л-4 Гренадеры		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Октябрьская ВЛ 10 кВ Л-5 Первомайская	С включением на ночь.	Валка деревьев, ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	3	14.05.19	16.05.19
ВЛ 35 кВ Новогеоргиевка-Медвежье		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Н.Георгиевка на ПС Медвежье, а/г 2 ч.	1	14.05.19	14.05.19
ПС Половинное Т-2		Подготовка ОПН-110 кВ, ОПН-35 кВ к грозосезону, а/г 2 ч.	3	15.05.19	17.05.19

ПС Мокроусово 1С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мокроусово 2С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мокроусово СВ 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мокроусово ТН-1 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мокроусово ТН-2 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мокроусово В 35 кВ ВЛ Уварово		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мокроусово В 35 кВ ВЛ Сунгурово		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мокроусово В 35 кВ ВЛ Куртан		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ЦРП Лебяжье ВЛ 10 кВ Л-7 РЭС		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мостовская В 10 кВ Л-7 Яблочное		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мостовская ТН-1 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Мостовская ТН-2 35 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ТП-10		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	15.05.19	16.05.19
ПС Звериноголовская 110/35/10 кВ ТН1 35, Т2 35		Подготовка ОПН 35 кВ/сезону; а/г 1ч	1	15.05.19	15.05.19
ПС Косолапово 110/35/10кВ 1С 35		ТО РВС 35 кВ; а/г 1ч	1	15.05.19	15.05.19
ПС 110 кВ Белозерская ВЛ 10 кВ Л-7 Скопино		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-33 551 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-1 ТП-10		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-3 574 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Баксары-Т ВЛ 10 кВ Л-3 Головное		Верховой осмотр, ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ПС Сетовное ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	15.05.19	15.05.19
ВЛ 35 кВ Мокроусово-Куртан	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ШР 35 кВ ВЛ Рассвет и ШР 35 кВ Т-1 на ПС Куртан, а/г 2 ч.	2	15.05.19	16.05.19
ВЛ 35 кВ Куртан-Рассвет	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Рассвет, ШР 35 кВ ВЛ Рассвет и ШР 35 кВ Т-1 на ПС Куртан, а/г 2 ч.	2	15.05.19	16.05.19

ВЛ 35 кВ Новогеоргиевка- Медвежье		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье на ПС Новогеоргиевка, а/г 2 ч.	2	15.05.19	16.05.19
ПС Н.Георгиевка С 35 кВ		ТО ШР 35 кВ Т-1, ШР 35 кВ ТН, ШР 35 кВ ВЛ Медвежье, ЛР 35 кВ ВЛ Медвежье, В 35 кВ Т-1, В 35 кВ ВЛ Медвежье, а/г 2 ч.	2	15.05.19	16.05.19
ПС Давыдовская В 10 кВ Л-3 Осиновка		КР В 10 кВ Л-3, а/г 2 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Сетовное В 10 кВ Л-5 Золотое		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Восточная В 6кВ Л- 13 583 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-15 РП-18 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-16 Насосная 7-1 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Мостовская Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Восход 110/35/10кВ Т1		ТО РТ1 110; а/г 1ч	1	16.05.19	16.05.19
ПС Петропавловка ВЛ- 10 Балино		КР: Замена опор. А/г 3ч	2	16.05.19	17.05.19
ПС Катайск-Р ВЛ 10 кВЭлеватор		Замена КТП-1106к, Р-10 у КТП, спуски. А/г 3ч	2	16.05.19	17.05.19
ПС Мехонка: СВ 35		КР СВ 35, а/г 3 ч	2	16.05.19	17.05.19
ПС Сулейманово 110/35/10/кВ ТСН 2, щит переменного тока		ТО; а/г 1ч	1	16.05.19	16.05.19
ПС Мостовская В 35 кВ ВЛ Лихачи		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Южная ТН-1 110 кВ		ТО ТН 110 кВ, а/г 2 ч.	1	16.05.19	16.05.19
ПС Новотроицкая В 35 кВ Т-1		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Новотроицкая СВ 35 кВ		Слив конденсата, доливка масла В 35, а/г 2 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-4 ДРСУ		Проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Сетовное Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Моршиха ВЛ 10 кВ Л-4 Краснотал		Проверка ОПН со снятием с опоры, перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС		Перетяжка провода, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Светлый Дол Т-2	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Профилактические испытания, а/г 2 ч.	1	17.05.19	17.05.19

ПС Шумиха 220/110/10 В 10: ЦРП, КНС-5, Кипель, КНС-6		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	1	17.05.19	17.05.19
ПС Марс 110/10кВ Т1		ТО ОД, КЗ 110, ЛР 110 Косолапово, ТСН1; а/г 1ч	1	17.05.19	17.05.19
ВЛ 110 Косолапово- Марс		ТО ЛР 110 Косолапово на ПС Марс; а/г 1ч	1	17.05.19	17.05.19
ПС Севостьяновская 110/10кВ В 10 Пестово		ТО и опробование приводов В 10 кВ; а/г1ч	1	17.05.19	17.05.19
ПС Красногорка 35/10 кВ Т1		ТО; а/г 1ч	1	17.05.19	17.05.19
ПС Катайск-Р ЗРУ- 10кВ яч.№ 4,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,17		ТО 1С 10 кВ, а/г 2ч	1	17.05.19	17.05.19
ПС Западная 110/10кВ В 110 Т3		ТО ШР1 110; а/г 1ч	1	17.05.19	17.05.19
РП-18: В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-20 263 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-21 РП-18 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-23 РП-6 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	17.05.19	17.05.19
ПС Н.Георгиевка Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО Т-1, ОД 110 кВ Т-1, РТ 35 кВ Т-1, доливка масла в Т-1, а/г 2 ч.	2	20.05.19	21.05.19
ПС Н.Георгиевка Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО ОД 110 Т-1, а/г 2 ч.	2	20.05.19	21.05.19
ПС Н.Георгиевка Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	Подготовка РВС 110 кВ, 35 кВ к грозосезону, а/г 2 ч.	2	20.05.19	21.05.19
ПС Н.Георгиевка Т-1		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	20.05.19	21.05.19
ПС Н.Георгиевка ТСН		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	2	20.05.19	21.05.19
ПС Пионер Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Пионер В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по распределитель ной сети.	ТО Т-1, В 10 кВ Т-1, ТСН, а/г 2 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Перетяжка провода; выправка опор; ревизия РЛНД-10, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Центральная Т-1		Замена масла в силовом трансформаторе и замена силикагеля в	5	20.05.19	24.05.19

		термосифонном фильтре силового трансформатора, а/г 2 ч.			
ПС Восточная В 6 кВ Л-27 РП-4 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-31 РП-21		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-32 РП-6 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ВЛ 35 кВ Раскатиха-Давыдовская	Совместить с плановым ремонтом на ПС Давыдовская.	Вывести в ремонт для вырубки угрожающих деревьев, а/г 1 ч.	5	20.05.19	24.05.19
ПС Давыдовская СВ 35 кВ		КР СВ 35 кВ, а/г 2 ч.	5	20.05.19	24.05.19
ПС Давыдовская 1С 35 кВ		КР ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиха, ШР 35 Т-1, РС-1 35 кВ, а/г 2 ч.	5	20.05.19	24.05.19
ВЛ-0,4кВ КТП-207		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	20.05.19	24.05.19
КТП-195		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
РП-18: В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	20.05.19	24.05.19
ПС Западная 110/10кВ В 110 Т2		ТО ШР2 110; а/г 1ч	1	20.05.19	20.05.19
ПС Шумиха 220/110/10 ТН1 110, ТН2 110		ТО РВС 110; а/г 1ч	1	20.05.19	20.05.19
ПС Севостьяновская 110/10кВ В 10 Быдино		ТО и опробование приводов В 10 кВ; а/г1ч	1	20.05.19	20.05.19
ПС Крутиха: 1С 110 кВ		ТО 2С 110 кВ, ЛР 110 Лещево-Т, а/г 3ч	2	20.05.19	21.05.19
ПС Крутиха: Т1		ТО РВ 110 Т1, а/г 1 час	1	20.05.19	20.05.19
ВЛ 35 кВ Майская-Кондино		Замена опор и изоляторов, а/г В3	5	20.05.19	24.05.19
ПС Исетская: Т1		ТО Т1, РВ 35 Т1 в нейтрали, РВ 110 Т1, РВ 10 Т1, РВ 10 ТН1 , а/г 2 ч	4	20.05.19	23.05.19
ПС Самохвалово:Т1		ТО ОД, КЗ 110, РВ 110, а/г 2 час	1	20.05.19	20.05.19
ПС Альменево 110/10 кВ Т1, В 110 Т1		ТО РТ1 110 Т1, В 110 Т1; а/г 1ч	2	20.05.19	21.05.19
ПС Мануйлово 35/10кВ Т1, 1С 35, В 35 Михалево		ТО РТ1 35, ЛР 35, ШР 35 Михалево, СР1 35; а/г1ч	1	20.05.19	20.05.19
ПС Мануйлово 35/10кВ С В35		ТО СР1,2 35; а/г1ч	2	20.05.19	21.05.19
ВЛ 35 Михалево-Мануйлово		ТО ЛР 35 Михалево на ПС Мануйлово; а/г1ч	1	20.05.19	20.05.19
ПС 110/6кВ «Тобол»: Т-1.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	20.05.19	21.05.19
ПС 110/10кВ ЗДС:		Плановый текущий ремонт и профилактические	5	20.05.19	24.05.19

Т-1, ТТ-110 Т-1, Т-2, ТТ-110 Т-2, ТН-2-110, В-110 ВЛ КТЭЦ, В-110 Т-2, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 ВЛ КТЭЦ, РТ-110 Т-2, ШР-2-110 Т-2.		испытания оборудования, а/г 4ч.			
ПС Труд 35/10 кВ Т1, 1С 35, СВ 35		КР ЛР 35 Курорт, РТ1 35, СР1 35; а/г 2ч	9	20.05.19	28.05.19
ПС Юнона		Профвосстановление ЗРУ-10 кВ	5	20.05.19	24.05.19
ТП-19		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	20.05.19	21.05.19
ВЛ 35 кВ Верхнесуерская – Матросовская		Вывести в ремонт по ТО для верхового осмотра ВЛ, замена гасителей и изоляции, а/г 2 ч.	4	20.05.19	23.05.19
ПС Мостовская ВЛ 10 кВ Л-1 Н.Заборка	С включением на ночь.	Замена опор, разъединителей, а/г 2 ч.	5	20.05.19	24.05.19
ПС Солнечная В 10 кВ Л-2 Дубровное		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Солнечная В 10 кВ Л-7 ЖБИ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Утяк-Т ВЛ 10 кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая	С включением участка ЛЭП по распределительной сети. С включением на ночь.	Замена изоляторов, а/г 1 ч.	5	20.05.19	24.05.19
ПС Каширино СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Каширино ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-2 Утичье	С включением на ночь.	Верховой осмотр опоры, ревизия разъединителя, а/г в/з	2	20.05.19	21.05.19
ПС Уварово В 10 кВ Л-1 Шелепово		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Уварово В 10 кВ Л-3 Комсомольская кольцевая		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Уварово В 10 кВ Л-4 Куртан		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Уварово ВЛ 10 кВ Л-4 Кокорево - кольцевая	Совместить с работами СУЭС на В 10 кВ.	Верховой осмотр опоры, ревизия разъединителя, а/г в/з	1	20.05.19	20.05.19
ПС Комсомольская В 10 кВ Л-1 М.Дубровное		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	20.05.19	20.05.19
ПС Комсомольская В 10 кВ Л-2 Байдары кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-8 Райпо		Замена опоры, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19

ПС Н.Георгиевка ТН 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Н.Георгиевка С 35 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Н.Георгиевка В 35 кВ ВЛ Медвежье		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Н.Георгиевка С 10 кВ		Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Мокроусово Т-2		ТО ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, а/г 2 ч.	2	21.05.19	22.05.19
ПС Трюхино В 10 кВ Л-3 Нива		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Трюхино ВЛ 10 кВ Л-3 Нива	С совместить с работами СУЭС на В 10 кВ.	Замена изоляторов, а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-38 РП-34 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Восточная В 6 кВ Л-34 502 кольцевая		ТО В 6, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Южная ТН-2 110 кВ		ТО ТН 110 кВ, а/г 2 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Каширино В 10 кВ Л-1 Каширино		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Каширино В 10 кВ Л-2 Зерноток		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Солнечная В 10 кВ Л-9 ХПП		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Солнечная Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ТП-232		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Западная 110/10кВ ТН2 110		ТО ШР2 110 ТН2; а/г 1ч	1	21.05.19	21.05.19
ВЛ 35 Целинная-Мануйлово		ТО ЛР 35 Целинная на ПС Мануйлово; а/г1ч	1	21.05.19	21.05.19
ПС Мануйлово 35/10кВ Т2, 2С 35		ТО РТ2 35, ЛР 35 Целинная, СР2 35; а/г1ч	1	21.05.19	21.05.19
ВЛ 35 кВ Далматово-Широково		Заделка трещин на стойке опоры, а/г ВЗ	2	21.05.19	22.05.19
ПС Брылино:Т1		ТО В 110 Т1, а/г 2 ч	2	21.05.19	22.05.19
ПС Строево Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО Т-2, ТСН, В 10 кВ Т-2, а/г 2 ч.	3	21.05.19	23.05.19
ПС Старопершино ВЛ 10 кВ Л-2 Старопершино - кольцевая		Верховой осмотр опоры, установка дополнительной опоры, а/г в/з	1	21.05.19	21.05.19
ПС Глядянская ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянокое-кольцевая		ТО, проверка ОПН со снятием с опоры, а/г 1 ч.	1	21.05.19	21.05.19
ПС Половинное ВЛ 10 кВ Л-1 Башкирское	С включением на ночь.	Верховой осмотр, а/г 1 ч.	3	22.05.19	24.05.19

ПС Октябрьская Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ПС Старопершино ВЛ 10 кВ Л-4 МТМ		Верховой осмотр опоры, ревизия разъединителя, а/г в/з	1	22.05.19	22.05.19
ПС Арлагуль ВЛ 10 кВ Л-1 Моховое		Ревизия РЛНД, а/г 1 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ТП-156		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	22.05.19	23.05.19
ПС Крутиха: 2С 110 кВ		ТО 2С 110 кВ, ЛР 110 Уксянка, а/г 3ч	2	22.05.19	23.05.19
ПС Альменево 110/10 кВ Т1		ТО ; а/г 1ч	1	22.05.19	22.05.19
ПС 110/6кВ Тобол: Т-2.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	22.05.19	23.05.19
ПС Першино В 10 кВ Л-1 Тебеньак		Ремонт В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ПС Першино В 10 кВ Л-2 Першино		Ремонт В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ПС Каширино В 10 кВ Л-3 Становое		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ПС Каширино В 10 кВ Л-4 Марково		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ПС Трюхино В 10 кВ Л-2 Покровка		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ПС Комсомольская В 10 кВ Л-3 Золотое		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	22.05.19	22.05.19
ПС Восток Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Профилактические испытания; а/г 2 ч.	1	23.05.19	23.05.19
ПС Комсомольская В 10 кВ Т-1	Совместить с ремонтом В 110 кВ Т-1.	КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.05.19	23.05.19
ПС Комсомольская В 110 кВ Т-1	Совместить с ремонтом В 10 кВ Т-1.	ТО В 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	23.05.19	24.05.19
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-1 Лапушки - кольцевая		Замена штыревого изолятора, а/г в/з	1	23.05.19	23.05.19
ПС Трюхино Т-1	С включением на ночь.	КР КРУН 10 кВ, а/г 2 ч.	2	23.05.19	24.05.19
ПС Трюхино С 10 кВ	С включением на ночь.	КР КРУН 10 кВ, а/г 2 ч.	2	23.05.19	24.05.19
ПС Каширино В 10 кВ Л-5 Светлая поляна		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	23.05.19	23.05.19
ПС Каширино В 10 кВ Л-6 Лукино		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	23.05.19	23.05.19
ПС Строево ВЛ 10 кВ Л-2 Строево	С включением на ночь.	Перетяжка провода, а/г 1 ч.	2	23.05.19	24.05.19
ПС Першино В 10 кВ Л-3 Березово		Ремонт В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.05.19	23.05.19
ПС Першино В 10 кВ Л-5 Ягодная		Ремонт В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	23.05.19	23.05.19
ПС Исетская ВЛ 10 кВ Боровое		Замена опоры №3. Кап ремонт. А/г 2ч	1	23.05.19г	23.05.19г

ПС 110 кВ Белозерская В 110 кВ ВЛ Дружба	С включением ВЛ через ОВ 110 кВ	ТО гидрозатворов, отбор проб масла из вводов 110 кВ, а/г 2 ч.	1	23.05.19	23.05.19
ПС Брылино: Т2		ТО В 110 Т2, а/г 2 ч	1	23.05.19	24.05.19
ПС Альменево 110/10 кВ Т1		ТО ТСН1; а/г 1ч	1	23.05.19	23.05.19
ПС Каширино ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	24.05.19	24.05.19
ПС Каширино Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	24.05.19	24.05.19
ПС Западная 110/10кВ В 110 Т3		ТО ШР2 110; а/г 1ч	1	24.05.19	24.05.19
ПС В.Ключи ВЛ 10 кВ Никитино, ВЛ 10 кВ Чуга		ТО В 10, ТТ 10, опробование РЗА поочередно, а/г 2ч	1	24.05.19г	24.05.19г
ТП-183		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	24.05.19	27.05.19
ПС Солнечная Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	24.05.19	24.05.19
ПС Солнечная ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1 ч.	1	24.05.19	24.05.19
ПС Комсомольская В 10 кВ Т-2	Совместить с ремонтом В 110 кВ Т-2.	КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС Комсомольская В 110 кВ Т-2	Совместить с ремонтом В 10 кВ Т-2.	ТО В 110 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	27.05.19	28.05.19
ПС Трюхино Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	КР РВС 110кВ замена на ОПН 110кВ, а/г 2 ч.	5	27.05.19	31.05.19
ПС Трюхино В 110 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	КР В 110 кВ Т-1, а/г 4 ч.	5	27.05.19	31.05.19
ПС Трюхино В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	5	27.05.19	31.05.19
ПС Трюхино В 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая		КР В 10 кВ, а/г 2 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС Трюхино ВЛ 10 кВ Л-1 Воскресенка - кольцевая		Замена ОПН, а/г в/з	1	27.05.19	27.05.19
ПС Митино Т-1		ТО Т-1, а/г 2 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС Солнечная ВЛ 10 кВ Л-4 Чащевитое-кольцевая	С включением на ночь.	Выправка опор, а/г 1 ч.	2	27.05.19	28.05.19
ВЛ 35 кВ Петухово-Т-Пашково	Не совмещать с отключением Т-1, 1 и 2С 110 кВ ПС Н.Георгиевка с 20.05 по 21.05.	Вывести в ремонт для замены виброгасителей, а/г 2 ч.	2	27.05.19	28.05.19
ПС Юнона		Профвосстановление	4	27.05.19	30.05.19

		ЗРУ-10 кВ			
ПС 110/10кВ «ЗДС»: Т-1, ТТ-110 Т-1, Т-2, ТТ-110 Т-2, ТН-2-110, В-110 ВЛ КТЭЦ, В-110 Т-2, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 ВЛ КТЭЦ, РТ-110 Т-2, ШР-2-110 Т-2.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	27.05.19	31.05.19
ВЛ 35 Сулейманово- Юломаново		Выправка опор, замена изоляции; а/г 1ч	5	27.05.19	29.05.19
ПС Пески 110/10кВ Т2		ТО ОД, КЗ 110, ЛР 110 Целинная, ТСН2; а/г 1ч	2	27.05.19	28.05.19
ВЛ 110 Целинная- Пески		ТО ЛР 110 Целинная на ПС Пески; а/г 1ч	2	27.05.19	28.05.19
ПС В.Ключи ВЛ 10 кВ ДСЗ, ВЛ 10 кВ Карьер		ТО В 10, ТТ 10, опробование РЗА поочередно, а/г 2ч	1	27.05.19г	27.05.19г
ПС Исетская: Т2		ТО Т2, РВ 35 Т2 в нейтрали РВ 110 Т2 РВ 10 Т2 РВ 10 ТН2 , а/г 2 ч	5	27.05.19	31.05.19
ПС Альменево 110/10 кВ Т2, В 110 Т2		ТО РТ2 110 Т1, В 110 Т2; а/г 1ч	2	27.05.19	28.05.19
ПС Севостьяновская 110/10кВ Т1		ТО Т1, ОД1 110, ЛР 110 Маяк, В 10 Т1	2	27.05.19	28.05.19
ПС Преображенка 110/35/10 кВ Т1, 1С 110, 2С 110, СВ 110, РП 110		ТО ЛР1 110, ЛР2 110, РП1,2 110, СР1,2 110, ВОФ ТТ 110 СВ; а/г 1ч	2	27.05.19	28.05.19
ПС Преображенка 110/35/10 кВ Т1		ТО РПН Т1; а/г1ч	4	27.05.19	30.05.19
ВЛ 110 Сулейманово- Преображенка		ТО ЛР2 110 Сулейманово на ПС Преображенка; а/г 1ч	2	27.05.19	28.05.19
ВЛ 110 Преображенка- Аджитарово		ТО ЛР1 110 Аджитарово на ПС Преображенка; а/г 1ч	2	27.05.19	28.05.19
РП-18: В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	27.05.19	27.05.19
ВЛ-10 кВ 1111-133		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	27.05.19	31.05.19
ТП-1005		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	4	27.05.19	30.05.19
ПС Барашково В 10 кВ Л-1 Пичугино		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	2	27.05.19	28.05.19
ПС Барашково В 10 кВ Л-2 Камышное		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	2	27.05.19	28.05.19
ПС Верхнесуерская В 35 кВ ВЛ Матросовская	С включением С 10 кВ ПС Матросовская по распределитель ной сети.	ТО РЗА в объёме В, а/г 1 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС Разлив ВЛ 10 кВ Л- 3 Галкино-кольцевая		Ревизия РЛНД, верховой осмотр опор, а/г 1 ч.	1	27.05.19	27.05.19

ПС Басковская Т-1		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС Сунгурово ВЛ 10 кВ Л-4 Пивिशное - кольцевая		Перетяжка провода выборочно, закрепление заземляющих спусков, а/г в/з	1	27.05.19	27.05.19
ПС Уварово Т-1	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	Монтаж В 35 кВ, а/г 2 ч.	5	27.05.19	31.05.19
ПС Давыдовская В 10 кВ Л-5 Туманово		КР В 10 кВ Л-5, а/г 2 ч.	1	27.05.19	27.05.19
ПС Давыдовская В 10 кВ Л-1 Патраки		КР В 10 кВ Л-1, а/г 2 ч.	1	28.05.19	28.05.19
ПС Басковская ТН-1 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.05.19	28.05.19
ПС Басковская ТН-2 110 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.05.19	28.05.19
ПС Першино В 35 кВ Т-1		КР В 35 кВ Т-1, а/г 2 ч.	1	28.05.19	28.05.19
РП-18: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	28.05.19	28.05.19
ПС В.Ключи ВЛ 10 кВ Окатово, ВЛ 10 кВ Синара		ТО В 10, ТТ 10, опробование РЗА поочередно, а/г 2ч	1	28.05.19г	28.05.19г
П-201		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	28.05.19	29.05.19
ПС Першино Т-1	С включением на ночь.	КР В 35 кВ, замена РВС на ОПН, замена газового реле, а/г 2 ч.	2	28.05.19	28.05.19
ПС Верхнесуерская Т-2	С включением С 10 кВ по распределительной сети.	ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	2	28.05.19	29.05.19
ПС Верхнесуерская ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	28.05.19	28.05.19
ЦРП Варгаши ВЛ 10 кВ Л-10 Завод ППСО-кольцевая	С включением на ночь.	Верховой осмотр, проверка разрядников, а/г 1 ч.	4	28.05.19	31.05.19
ПС Дубровное ВЛ 10 кВ Л-1 Круглое	С включением на ночь.	Верховой осмотр опоры, ревизия разъединителя, замена ОПН, а/г в/з	2	28.05.19	29.05.19
ПС Дубровное ВЛ 10 кВ Л-2 Травное		Замена ОПН, а/г в/з	1	28.05.19	28.05.19
ПС Куртан ВЛ 10 кВ Л-1 Шелепово		Верховой осмотр опоры, а/г в/з	1	29.05.19	29.05.19
ПС Пьянково-Т ВЛ 10 кВ Л-5	С включением на ночь.	Выправка траверс; верховой осмотр, а/г 2 ч.	3	29.05.19	31.05.19
ПС Басковская В 10 кВ Л-1 Пьянково		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.05.19	29.05.19
ПС Басковская В 10 кВ Л-2 Басковское		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	29.05.19	29.05.19
РП-18: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	29.05.19	29.05.19

ПС Барашково В 10 кВ Л-3 Комплекс		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	29.05.19	29.05.19
ПС Барашково В 10 кВ Л-4 Барашково		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	29.05.19	29.05.19
ПС Барашково СВ 10 кВ		ТО В 10 кВ, опробование приводов, а/г 2 ч.	1	29.05.19	29.05.19
ПС Митино Т-2		ТО Т-2, а/г 2 ч.	1	30.05.19	30.05.19
ПС Першино В 35 кВ ВЛ Стеклозаводская		КР В 35 кВ, а/г 2 ч.	1	30.05.19	30.05.19
ПС Лихачи Т-1	С включением на ночь.	ТО Т-1, ТСН, В 10 кВ Т-1, а/г 2 ч.	2	30.05.19	31.05.19
ТП-263		Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3ч.	2	30.05.19	31.05.19
ПС В.Теча ВЛ 10 кВ Анчугово		КР ВЛ 10 кВ Анчугово, а/г 2ч	2	30.05.19	31.05.19
ПС Верхнесуерская В 10 кВ Л-1 Середкино		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	30.05.19	30.05.19
ПС Верхнесуерская В 10 кВ Л-2 Бородино		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	30.05.19	30.05.19
ПС Верхнесуерская В 10 кВ Л-3 В.Суерская		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	31.05.19	31.05.19
ПС Катайск-Р ЗРУ- 10кВ яч№ 16,18,19,21,21,22,23,25, 26,27, 29		ТО 2С 10 кВ, а/г 2ч	1	31.05.19	31.05.19
ПС Чаша-Н: ТН1 110		ТО ТН1 110, а/г 1 ч	1	31.05.19	31.05.19
ПС Верхнесуерская Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В, а/г 1 ч.	1	31.05.19	31.05.19
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-3 Н.Роща		Выправка траверс, а/г 1 ч.	1	31.05.19	31.05.19