

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 31.12.2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
			Наименование трансформаторов	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	
г.Тюмень	г.Тюмень	Промбаза 110/10/10 кВ	T-1	40	10,10	80,00	14,19	65,81	25,81	18,56
			T-2	40	4,09					
	г.Тюмень	Тополя 110/10 кВ	T-1	6,3	0,23	12,60	0,37	12,23	5,93	0,00
			T-2	6,3	0,14					
	г.Тюмень	Водозабор 110/6 кВ	1Т	2,5	0,04	5,00	0,39	4,61	2,11	2,11
			2Т	2,5	0,35					
	г.Тюмень	Водогрейная 110/6 кВ	1Т	16	7,20	32,00	8,66	23,34	7,34	7,14
			2Т	16	1,45					
Тобольск	г. Тобольск	Вузгородок 110/10 кВ	T-1	25	7,06	50,00	10,53	39,47	14,47	10,99
			T-2	25	3,47					