

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Тюменской области
на 01.01.2020 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|-------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------------------------|-------|--|---|
| Район | Населенный пункт | Наименование ПС | Загрузка трансформаторов*, МВА | | | Загрузка центра питания (ЦП), МВА | | | | , МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП, МВА | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА |
| | | | Наименование трансформаторов | Пропускная способность тр-ров | Загрузка тр-ров | Пропускная способность ЦП | Загрузка ЦП | Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности | Резерв мощности ЦП по критерию (n-1) | | | |
| г. Тюмень | г. Тюмень | Промбаза 110/10/10 кВ | T-1 | 40 | 7,63 | 80,00 | 13,95 | 66,05 | 26,05 | 32,37 | 9,57 | 9,57 |
| | | | T-2 | 40 | 6,32 | | | | | 33,68 | | |
| | г. Тюмень | Тополя 110/10 кВ | T-1 | 6,3 | 1,15 | 12,60 | 1,15 | 11,45 | 5,15 | 5,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | T-2 | 6,3 | 0,00 | | | | | 6,30 | | |
| | г. Тюмень | Водозабор 110/6 кВ | 1Т | 2,5 | 0,07 | 5,00 | 0,48 | 4,52 | 2,02 | 2,43 | 1,78 | 1,78 |
| | | | 2Т | 2,5 | 0,41 | | | | | 2,09 | | |
| | г. Тюмень | Водогрейная 110/6 кВ | 1Т | 16 | 0,28 | 32,00 | 0,56 | 31,44 | 15,44 | 15,72 | 17,79 | 17,79 |
| | | | 2Т | 16 | 0,28 | | | | | 15,72 | | |
| г. Тобольск | г. Тобольск | Вузгородок 110/10 кВ | T-1 | 25 | 3,02 | 50,00 | 5,10 | 44,90 | 19,90 | 21,98 | 14,65 | 13,00 |
| | | | T-2 | 25 | 2,08 | | | | | 22,92 | | |