

С В Е Д Е Н И Я
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Курганской области
на 30.09.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Зарезервированная мощность по обязательствам технологического присоединения, МВт	Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА	
			Наименование трансформатора	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)			МВА
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ	T-1	10	2,61	16,3	5,11	11,19	1,19	7,39	0,91	0,24
		ТП, РП от ПС Белозерская	T-2	6,3	2,50					3,80		
	н.п. Большой Камаган	Фрунзе 110/10 кВ	T-1	2,5	0,17	2,5	0,17	2,33	2,33	2,33	0,00	2,33
		ТП, РП от ПС Фрунзе										
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ	T-1	6,3	0,55	6,3	0,55	5,75	5,75	5,75	0,06	5,69
		ТП, РП от ПС Светлый Дол										
	н.п. Песьяное	Дружба 110/10 кВ	T-1	2,5	0,16	2,5	0,16	2,34	2,34	2,34	0,06	2,28
		ТП, РП от ПС Дружба										
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод 35/10 кВ	T-1	4	0,60	4	0,60	3,40	3,40	3,40	0,28	3,11
		ТП, РП от ПС Стеклозавод										
	н.п. Памятное	Памятинская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,46	2,5	0,46	2,04	2,04	2,04	0,55	1,46
		ТП, РП от ПС Памятинская										
	н.п. Тебеняк	Першино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,54	2,5	0,54	1,96	1,96	1,96	0,13	1,82
		ТП, РП от ПС Першино										
н.п. Вагино	Вагино 35/10 кВ	T-1			2,5	0,12	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	
	ТП, РП от ПС Вагино	T-2	2,5	0,12								2,38
Лебяжьевский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ	T-1	10	0,33	20	0,84	19,16	9,16	9,67	0,03	9,13
		ТП, РП от ПС Лопатки	T-2	10	0,51					9,49		
										19,16		
	н.п. Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ	T-1	16	1,31	16	1,31	14,69	14,69	14,69	0,47	14,19
		ТП, РП от ПС В.Глубокое										
	н.п. Арлагуль	Арлагуль 110/10 кВ	T-1	6,3	0,43	6,3	0,43	5,87	5,87	5,87	0,03	5,84
		ТП, РП от ПС Арлагуль										
	н.п. Центральное	Центральная 35/10 кВ	T-1	2,5		4,3	0,31	3,99	1,49	2,50	0,05	1,44
		ТП, РП от ПС Центральная	T-2	1,8	0,31					1,49		
	н.п. Меншиково	Меншиково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,36	2,5	0,36	2,14	2,14	2,14	0,09	2,05
		ТП, РП от ПС Меншиково										
	н.п. Речное	Речное 35/10 кВ	T-1	1,8	0,00	4,3	0,27	4,03	1,53	1,80	0,02	1,51
		ТП, РП от ПС Речное	T-2	2,5	0,27					2,23		
	г. Макушино	Макушино 110/10 кВ	AT-1	200	67,94	200,00	67,94	132,06	132,06	132,06	1,67	132,06
ТП, РП от ПС Макушино		PT-1	16	1,43	16,00	1,43	14,57	14,57	14,57	12,81		
н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ	T-1	2,5	0,34	8,80	0,34	8,46	2,16	2,16	0,15	2,00	
	ТП, РП от ПС Сетовное	T-2	6,3	0,00					8,46			2,16
н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,08	6,30	0,08	6,22	6,22	6,22	0,02	6,20	
	ТП, РП от ПС Басковская											6,22
н.п. Мартино	Б. Мартино 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,20	6,30	0,20	6,10	6,10	6,10	0,02	6,08	
	ТП, РП от ПС Б. Мартино											6,10
н.п. Казаркино	Казарки 110/10 кВ	T-1	6,3	0,26	6,30	0,26	6,04	6,04	6,04	0,06	5,98	
	ТП, РП от ПС Казарки											6,04
н.п. Трюхино	Трюхино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,07	2,50	0,07	2,43	2,43	2,43	0,00	2,43	
	ТП, РП от ПС Трюхино											2,43
н.п. Моршиха	Моршиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,23	6,30	0,23	6,07	6,07	6,07	0,02	6,05	
	ТП, РП от ПС Моршиха											6,07
н.п. Клюквенное	Саратовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	6,50	0,31	6,19	2,19	2,50	0,20	1,98	
	ТП, РП от ПС Саратовская	T-2	4	0,31					6,19			2,19

н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,17	1,60	0,17	1,43	1,43	1,43	0,00	1,43
	ТП, РП от ПС М. Курейное						1,43	1,43			1,43
н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	T-1	1,8	0,51	1,80	0,51	1,29	1,29	1,29	0,08	1,20
	ТП, РП от ПС						1,29	1,29			1,20
н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,39	6,30	0,39	5,91	5,91	5,91	0,42	5,47
	ТП, РП от ПС Старопершино						5,91	5,91			5,47
н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	T-1	10	1,15					8,85	0,91	
	ТП, РП от ПС Мокроусово	T-2	10	2,76	20,00	3,91	16,09	6,09	7,24		5,13
н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	T-2	2,5	0,29	2,50	0,29	2,21	2,21	2,21	0,03	2,18
	ТП, РП от ПС Дубровное						2,21	2,21			2,18
н.п. Куртан	Куртан 35/10 кВ	T-1	2,5	0,20	2,50	0,20	2,30	2,30	2,30	0,02	2,28
	ТП, РП от ПС Куртан						2,30	2,30			2,28
н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,40	2,50	0,40	2,10	2,10	2,10	0,01	2,09
	ТП, РП от ПС Сунгурово						2,10	2,10			2,09
н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	T-1	1,8	0,38	1,80	0,38	1,42	1,42	1,42	0,07	1,35
	ТП, РП от ПС Уварово						1,42	1,42			1,35
н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	T-1	2,5	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	2,28	0,01	2,27
	ТП, РП от ПС Рассвет						2,28	2,28			2,27
н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00					6,30	0,06	
	ТП, РП от ПС Октябрьская	T-2	10	1,03	16,30	1,03	15,27	5,27	8,97		5,20
г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	T-1	10	1,54					8,46	0,36	
	ТП, РП от ПС Сибирская	T-2	10	0,09	20,00	1,63	18,37	8,37	9,91		7,99
н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	T-1	2,5	0,42					2,08	0,05	
	ТП, РП от ПС Б. Приютная	T-2	2,5	0,00	5,00	0,42	4,58	2,08	2,50		2,02
н.п. Новогеоргиевка-2	Новогеоргиевка 110/35/10 кВ	T-1	10	0,27	10,00	0,27	9,73	9,73	9,73	0,00	9,73
	ТП, РП от ПС Новогеоргиевка						9,73	9,73			9,73
н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	T-1	1,6	0,17					1,43	0,20	
	ТП, РП от ПС Медвежье	T-2	1,6	0,45	3,20	0,62	2,58	0,98	1,15		0,77
н.п. Актабан	Актабан 35/10 кВ	T-1	1,6	0,20	1,60	0,20	1,40	1,40	1,40	0,04	1,36
	ТП, РП от ПС Актабан						1,40	1,40			1,36
г. Петухово	ПЛМЗ 110/10 кВ	T-1	25	0,00					25,00	5,11	
	ТП, РП от ПС ПЛМЗ	T-2	25	1,82	50,00	1,82	48,18	23,18	23,18		17,80
н.п.Пашково	Пашково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,37					2,13	0,02	
	ТП, РП от ПС Пашково	T-2	2,5	0,00	5,00	0,37	4,63	2,13	2,50		2,11
н.п. Половинное	Половинное 110/35/10 кВ	T-1	10	2,26					7,74	0,76	
	ТП, РП от ПС Половинное	T-2	10	3,09	20,00	5,35	14,65	4,65	6,91		3,85
н.п. Сумки	Комсомольская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,00					2,50	0,12	
	ТП, РП от ПС Комсомольская	T-2	2,5	0,83	5,00	0,83	4,17	1,67	1,67		1,55
н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ	T-1	6,3	0,23	6,30	0,23	6,07	6,07	6,07	0,06	6,01
	ТП, РП от ПС Сухмень						6,07	6,07			6,01
н.п. Пищальная	Пищальная 35/10 кВ	T-1	4	0,35	4,00	0,35	3,65	3,65	3,65	0,10	3,55
	ТП, РП от ПС Пищальная						3,65	3,65			3,55
н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	T-1	1,6	0,06	1,60	0,06	1,54	1,54	1,54	0,04	1,50
	ТП, РП от ПС Булдак						1,54	1,54			1,50
н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	T-1	3,2	0,21	3,20	0,21	2,99	2,99	2,99	0,00	2,99
	ТП, РП от ПС Васильевская						2,99	2,99			2,99
н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ	T-1	6,3	3,52					2,78	0,23	
	ТП, РП от ПС Частоозерье	T-2	6,3	0,55	12,60	4,07	8,53	2,23	5,75		1,99
н.п. Восточное	Восток 110/10 кВ	T-1	6,3	0,33	6,30	0,33	5,97	5,97	5,97	0,04	5,93
	ТП, РП от ПС Восток						5,97	5,97			5,93
н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	T-1	2,5	0,03	2,50	0,03	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47
	ТП, РП от ПС Троицкая						2,47	2,47			2,47
н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,75					4,55	0,09	
	ТП, РП от ПС Мостовская	T-2	10	1,68	16,30	3,43	12,87	2,87	8,32		2,78
н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	T-2	6,3	0,36	6,30	0,36	12,87	2,87	5,94	0,18	5,76
	ТП, РП от ПС Строево						5,94	5,94			5,76

Вергашинский район	н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	T-1	16	1,59	16,00	1,59	14,41	14,41	14,41	0,61	13,77	
		ТП, РП от ПС Солнечная							14,41	14,41			13,77
	н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	T-1	4	0,18	4,00	0,18	3,82	3,82	3,82	0,00	3,82	
		ТП, РП от ПС Лихачи						3,82	3,82			3,82	
	н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00						2,50	0,11	
		ТП, РП от ПС Матросовская	T-2	1,6	0,75	4,10	0,75	3,35	0,85	0,85			0,74
								3,35	0,85				0,74
	н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	T-2	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,19	0,02	2,17	
		ТП, РП от ПС В.Суерская						2,19	2,19			2,17	
	н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	T-1	1,6	0,54						1,06	0,05	
		ТП, РП от ПС Барашково	T-2	2,5		4,10	0,54	3,56	1,06	2,50			1,01
								3,56	1,06				1,01
	н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	T-1	10	3,90						6,10	7,18	
		ТП, РП от ПС Лесники	T-2	10	5,09	20,00	8,99	11,01	1,01	4,91			0,00
								11,01	1,01				0,00
	н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ	T-1	6,3							6,30	0,43	
ТП, РП от ПС Садовая		T-2	6,3	2,73	12,60	2,73	9,87	3,57	3,57			3,12	
							9,87	3,57				3,12	
н.п. Падеринское	Разлив 110/35/10 кВ	T-2	6,3	2,32	6,30	2,32	3,98	3,98	3,98	0,68	3,26		
	ТП, РП от ПС Разлив						3,98	3,98			3,26		
н.п. Митино	Митино 35/10/6 кВ	T-1	2,5	0,03						2,47	2,62		
	ТП, РП от ПС Митино	T-2	2,5	1,25	5,00	1,28	3,72	1,22	1,25			0,00	
							3,72	1,22				0,00	
н.п. Каширино	Каширино 35/10 кВ	T-1	4	1,62						2,38	3,11		
	ТП, РП от ПС Каширино	T-2	4	2,02	8,00	3,64	4,36	0,36	1,98			0,00	
							4,36	0,36				0,00	
н.п. Шмаково	Шмаково 35/10 кВ	T-1	4	0,88	4,00	0,88	3,12	3,12	3,12	0,15	2,96		
	ТП, РП от ПС Шмаково						3,12	3,12			2,96		
												2,96	
н.п. Утяк	Утятская 110/10 кВ	T-1	10	0,91						9,09	1,58		
	ТП, РП от ПС Утятская	T-2	6,3	1,51	16,30	2,42	13,88	3,88	4,79			2,22	
							13,88	3,88				2,22	
ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	T-1	10	4,61						5,39	8,57		
	ТП, РП от ПС Боровская	T-2	10	1,69	20,00	6,30	13,70	3,70	8,31			0,00	
							13,70	3,70				0,00	
н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	T-1	5,6	0,14						5,46	2,84		
	ТП, РП от ПС Иковка	T-2	6,3	2,04	11,90	2,18	9,72	3,42	4,26			0,43	
							9,72	3,42				0,43	
н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	T-1	6,3	2,32	6,30	2,32	3,98	3,98	3,98	2,32	1,54		
	ТП, РП от ПС Черемухово						3,98	3,98			1,54		
												1,54	
н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	T-1	4	1,31						2,69	0,55		
	ТП, РП от ПС Шкодино	T-2	4	0,85	8,00	2,16	5,84	1,84	3,15			1,26	
							5,84	1,84				1,26	
г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	T-5	25	9,22						15,78	10,45		
	ТП, РП от ПС Промышленная	T-6	25	7,29	50,00	16,51	33,49	8,49	17,71			0,00	
							62,72	21,72				0,00	
г. Курган	Городская 110/6 кВ	T-1	10	8,36	10,00	8,36	1,64	1,64	1,64	3,33	0,00		
	ТП, РП от ПС Городская						1,64	1,64			0,00		
												0,00	
г. Курган	Заозерная 110/10 кВ	T-1	10	5,61						4,39	37,25		
	ТП, РП от ПС Заозерная	T-2	10	4,98	20,00	10,59	9,41	-0,59	5,02			0,00	
							9,41	-0,59				0,00	
г. Курган	Арматурная 110/6 кВ	T-1	25	8,75						16,25	8,07		
	ТП, РП от ПС Арматурная	T-2	16	0,00	41,00	8,75	32,25	7,25	16,00			0,00	
							32,25	7,25				0,00	
г. Курган	Восточная 110/6 кВ	T-1	16	9,28						6,72	3,32		
	ТП, РП от ПС Восточная	T-2	16	8,03	32,00	17,31	14,69	-1,31	7,97			0,00	
							14,69	-1,31				0,00	
г. Курган	Рябово 110/10 кВ	T-1	10	6,49						3,51	5,46		
	ТП, РП от ПС Рябово	T-2	10	5,75	20,00	12,24	7,76	-2,24	4,25			0,00	
							7,76	-2,24				0,00	
г. Курган	КЗММК 110/10 кВ	T-1	25	12,95						12,05	18,07		
	ТП, РП от ПС КЗММК	T-2	25	0,06	50,00	13,01	36,99	11,99	24,94			0,00	
							36,99	11,99				0,00	
г. Курган	Южная 110/6 кВ	T-1	25	11,56						13,44	5,46		
	ТП, РП от ПС Южная	T-2	16	9,15	41,00	20,71	20,29	-4,71	6,85			0,00	
							20,29	-4,71				0,00	
г. Курган	КЭКТ ГПП-1	T-1	32	0	63,50	10,27	53,23	21,23	32,00	3,60	17,44		
	ТП, РП от ПС КЭКТ ГПП-1	T-2	31,50	10,27			53,23	21,23	21,23			17,44	

Звериноголово	н.п. Озерное	Курорт 35/10 кВ	T-1	1,6	0,33					1,27	0,04	
			T-2	1,6	0,18	3,20	0,51	2,69	1,09	1,42		1,05
	ТП, РП от ПС Курорт							2,69	1,09			1,05
н.п. Звериноголовское	Добровольная 35/10 кВ	T-1	2,5	0,30	2,50	0,30	2,20	2,20	2,20	0,00		2,20
		ТП, РП от ПС Добровольная						2,20	2,20			2,20
н.п. Красногорка	Красногорская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,11	2,50	0,11	2,39	2,39	2,39	0,00		2,39
		ТП, РП от ПС Красногорская						2,39	2,39			2,39
н.п. Закоулово	Закоулово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,25	6,30	0,25	6,05	6,05	6,05	0,01		6,04
		ТП, РП от ПС Закоулово						6,05	6,05			6,04
	Куртамыш 110/35/10 кВ	T-1	16	6,97						9,03	1,92	
н.п. Куртамыш	ТП, РП от ПС Куртамыш	T-2	16	5,33	32,00	12,30	19,70	3,70	10,67			1,68
							19,70	3,70				1,68
н.п. Обанино	Обанино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,28	2,50	0,28	2,22	2,22	2,22	0,03		2,19
		ТП, РП от ПС Обанино						2,22	2,22			2,19
н.п. Нижнее	Нижняя 110/10 кВ	T-1	4	0,50	4,00	0,50	3,50	3,50	3,50	0,07		3,43
		ТП, РП от ПС Нижняя						3,50	3,50			3,43
н.п. Костылево	Костылево 35/10 кВ	T-1	4	0,24	4,00	0,24	3,76	3,76	3,76	0,03		3,73
		ТП, РП от ПС Костылево						3,76	3,76			3,73
н.п. Долговка	Долговка 35/10 кВ	T-1	4	0,27	4,00	0,27	3,73	3,73	3,73	0,04		3,69
		ТП, РП от ПС Долговка						3,73	3,73			3,69
н.п. Пепелино	Пепелино 35/10 кВ	T-1	4	0,35	4,00	0,35	3,65	3,65	3,65	0,01		3,64
		ТП, РП от ПС Пепелино						3,65	3,65			3,64
н.п. Советское	Советская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,10						2,40	0,16	
		T-2	2,5	0,44	5,00	0,54	4,46	1,96	2,06			1,80
н.п. Советское	ТП, РП от ПС Советская						4,46	1,96				1,80
		Камаган 35/10 кВ	T-1	2,5	0,16						2,34	0,01
н.п. Камаган	ТП, РП от ПС Камаган	T-2	2,5	0,49	5,00	0,65	4,35	1,85	2,01			1,84
							4,35	1,85				1,84
н.п. Песьяное	Песьяное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,92						0,68	0,05	
		T-2	4	0,35	5,60	1,27	4,33	0,33	3,65			0,28
н.п. Песьяное	ТП, РП от ПС Песьяное						4,33	0,33				0,28
		Косулино 35/10 кВ	T-1	3,1	0,36						2,74	0,23
н.п. Косулино	ТП, РП от ПС Косулино	T-2	2,5	0,00	5,60	0,36	5,24	2,14	2,50			1,90
							5,24	2,14				1,90
н.п. Кирово	Кирово 110/35/10 кВ	T-1	10	0,51						9,49	0,28	
		T-2	6,3	0,78	16,30	1,29	15,01	5,01	5,52			4,71
	ТП, РП от ПС Кирово						15,01	5,01			4,71	
н.п. Дубровное	Заря 110/10 кВ	T-1	6,3	0,30	6,30	0,30	6,00	6,00	6,00	0,05		5,95
		ТП, РП от ПС Заря					6,00	6,00			5,95	
н.п. Маяк	Маяк 110/10 кВ	T-1	10	2,02						7,98	1,33	
		T-2	6,3	1,78	16,30	3,80	12,50	2,50	4,52			1,10
н.п. Севастьяновка	Севастьяновская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,26	6,30	0,26	6,04	6,04	6,04	0,03		6,01
		ТП, РП от ПС Севастьяновская						6,04	6,04			6,01
н.п. Маслово	Маслово 110/10 кВ	T-1	40	0,00						40,00	0,00	
		T-2	40	6,46	80,00	6,46	73,54	33,54	33,54			33,54
н.п. Маслово	ТП, РП от ПС Маслово						73,54	33,54				33,54
		Коровье 35/10 кВ	T-1	2,5	0,56	2,50	0,56	1,94	1,94	1,94	0,03	
н.п. Коровье	ТП, РП от ПС Коровье							1,94	1,94			1,91
		Сафакулево 110/10 кВ	T-1	6,3	0,76						5,54	0,19
н.п. Сафакулево	ТП, РП от ПС Сафакулево	T-2	6,3	1,14	12,60	1,90	10,70	4,40	5,16			4,20
							10,70	4,40				4,20
н.п. Сулейманово	Сулейманово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,67	6,30	0,67	5,63	5,63	5,63	0,02		5,60
		ТП, РП от ПС Сулейманово						5,63	5,63			5,60
Преображенка	Преображенка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,66	6,30	0,66	5,64	5,64	5,64	0,06		5,58
		ТП, РП от ПС Преображенка						5,64	5,64			5,58
н.п. Аджитарово	Аджитарово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,56	6,30	0,56	5,74	5,74	5,74	0,02		5,72
		ТП, РП от ПС Аджитарово						5,74	5,74			5,72
н.п. Мартыновка	Мартыновская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,65	6,30	0,65	5,65	5,65	5,65	0,00		5,65
		ТП, РП от ПС Мартыновская						5,65	5,65			5,65
н.п. Целинное	Целинная 110/35/10 кВ	T-1	10	5,53						4,47	0,15	
		T-2	10	0,00	20,00	5,53	14,47	4,47	10,00			4,32
н.п. Косолапово	Косолапово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,42	6,30	0,42	5,88	5,88	5,88	0,03		5,85
		ТП, РП от ПС Косолапово						5,88	5,88			5,85

н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	T-1	1	0,18	1,00	0,18	0,82	0,82	0,82	0,01	0,81
	ТП, РП от ПС Караси						0,82	0,82			0,81
н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00					2,50	0,01	
	ТП, РП от ПС Вилкино	T-2	2,5	0,15	5,00	0,15	4,85	2,35	2,35		2,34
г.Шадринск	Высокая 110/10 кВ	АТ-1	125	84,74			4,85	2,35			2,34
		АТ-2	125	82,35	250,00	167,08	82,92	-42,08		40,26	
		РТ-1	25	10,24						42,65	8,17
		РТ-2	25	8,23	50,00	18,47	31,53	6,53		14,76	
	ТП, РП от ПС Высокая						31,53	6,53		16,77	0,00
г.Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	T-1	15	8,41					6,59	17,30	0,00
		T-2	15	2,27					12,73		0,00
		T-3	15	7,59	45	18,27	26,73	11,73		7,41	
ТП, РП от ПС Шадринск-Р						26,73	11,73			0,00	
н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,83					5,47	0,09	
		T-2	6,3	0,26	12,60	1,09	11,51	5,21	6,04		5,11
ТП, РП от ПС Ольховка						11,51	5,21			5,11	
н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,19					6,11	0,34	
		T-2	6,3	0,56	12,60	0,75	11,85	5,55	5,74		5,19
ТП, РП от ПС Солодянка						11,85	5,55			5,19	
н.п. Фрунзе	Фрунзенская 110/10 кВ	T-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,72	0,00	9,72
		ТП, РП от ПС Фрунзенская					9,72	9,72			9,72
н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	T-1	6,3	0,89	6,30	0,89	5,41	5,41	5,41	0,38	5,01
		ТП, РП от ПС Черняково					5,41	5,41			5,01
н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	T-1	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,19	0,05	2,14
		ТП, РП от ПС Борчаниново					2,19	2,19			2,14
н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	T-1	10	0,35					9,65	0,20	
		T-2	10	0,57	20,00	0,92	19,08	9,08	9,43		8,87
ТП, РП от ПС Макарово						19,08	9,08			8,87	
н.п. Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	T-1	10	0,62					9,38	0,09	
		T-2	10	1,54	20,00	2,16	17,84	7,84	8,46		7,75
ТП, РП от ПС Мальцево						17,84	7,84			7,75	
н.п. Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	T-1	10	0,63					9,37	0,11	
		T-2	10	5,90	20,00	6,53	13,47	3,47	4,10		3,36
ТП, РП от ПС Кр.Звезда						13,47	3,47			3,36	
н.п. Мыльниково	Мыльниково 110/10 кВ	T-1	2,5	0,53	2,50	0,53	1,97	1,97	1,97	1,25	0,66
		ТП, РП от ПС Мыльниково					1,97	1,97			0,66
г.Шадринск	Южная 35/10 кВ	T-1	6,3	1,72					4,58	0,81	
		T-2	6,3	1,99	12,60	3,71	8,89	2,59	4,31		1,74
ТП, РП от ПС Южная						8,89	2,59			1,74	
н.п.Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	T-1	1,6	0,32					1,28	0,08	
		T-2	2,5	0,24	4,10	0,56	3,54	1,04	2,26		0,96
ТП, РП от ПС Маслянка						3,54	1,04			0,96	
н.п.Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,12	2,50	0,12	2,38	2,38	2,38	0,02	2,36
		ТП, РП от ПС Ильтяково					2,38	2,38			2,36
н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	T-1	2,5	0,63					1,87	0,08	
		T-2	2,5	0,27	5,00	0,90	4,10	1,60	2,23		1,51
ТП, РП от ПС Канаши						4,10	1,60			1,51	
н.п.Демино	Погадайка 35/10 кВ	T-1	1,6	0,21					1,39	0,00	
		T-2	1,6	0,00	3,20	0,21	2,99	1,39	1,60		1,39
ТП, РП от ПС Погадайка						2,99	1,39			1,39	
г.Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	T-1	1,6	1,03	1,60	1,03	0,57	0,57	0,57	1,29	0,00
		ТП, РП от ПС Подсобное					0,57	0,57			0,00
н.п.Иртыш	Иртыш 35/6 кВ	T-1	3,2	0,15	3,20	0,15	3,05	3,05	3,05	0,00	3,05
		ТП, РП от ПС Иртыш					3,05	3,05			3,05
н.п.Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	T-1	40	0,75					39,25	0,39	
		T-2	40	0,32	80,00	1,07	78,93	38,93	39,68		38,52
	ТП, РП от ПС Чаша-Майская 110/35/10 кВ					78,93	38,93			38,52	
н.п.Каргаполье	Майская 110/35/10 кВ	T-1	16	2,79					13,21	0,80	
		T-2	16	2,85	32,00	5,64	26,36	10,36	13,15		9,52
ТП, РП от ПС Майская						26,36	10,36			9,52	
ст. Каргаполье	Каргаполье 110/35/10 кВ	T-1	10	0,79					9,21	0,14	
		T-2	10	1,73	20,00	2,52	17,48	7,48	8,27		7,33
ТП, РП от ПС Каргаполье						17,48	7,48			7,33	
н.п.Брылино	Брылино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,30					2,20	0,06	
		T-2	6,3	0,33	8,80	0,63	8,17	1,87	5,97		1,81
ТП, РП от ПС Брылино						8,17	1,87			1,81	
н.п.Житниково	Житниково 110/10 кВ	T-1	2,5	0,38	2,50	0,38	2,12	2,12	2,12	0,03	2,09
		ТП, РП от ПС Житниково					2,12	2,12			2,09

н.п.Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,69	6,30	0,69	5,61	5,61	5,61	0,09	5,51
	ТП, РП от ПС Зауральская						5,61	5,61			5,51
н.п. Усть-Мияское	У.Миясская 35/10 кВ	T-1	4	1,28					2,72	0,46	
	ТП, РП от ПС У.Миясская	T-2	4	1,44	8,00	2,72	5,28	1,28	2,56		0,80
н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	T-1	10	2,80					7,20	6,08	
	ТП, РП от ПС Катайск-Р	T-2	16	3,40	26,00	6,20	19,80	3,80	12,60		0,00
н.п. Шугино	Шугино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,23	6,30	0,23	6,07	6,07			0,00
	ТП, РП от ПС Шугино						6,07	6,07			5,99
н.п. В. Ключи	В.Ключи 110/10 кВ	T-1	6,3	1,37					4,93	0,41	
	ТП, РП от ПС В.Ключи	T-2	6,3	0,00	12,60	1,37	11,23	4,93	6,30		4,50
н.п. Боровое	Исетская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,48					5,82	0,03	
	ТП, РП от ПС Исетская	T-2	6,3	0,00	12,60	0,48	12,12	5,82	6,30		5,79
н.п. Верхняя Теча	В.Теча 35/10 кВ	T-1	2,5	0,26					2,24	0,01	
	ТП, РП от ПС В.Теча	T-2	2,5	0,14	5,00	0,40	4,60	2,10	2,36		2,09
н.п. Петропавловка	Петропавловка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,51					1,29	0,07	
	ТП, РП от ПС Петропавловка	T-2	1,8	0,00	3,60	0,51	3,09	1,29	1,80		1,22
г. Далматово	Далматово-Р 110/35/10 кВ	T-1	16	5,07					10,93	8,84	
	ТП, РП от ПС Далматово-Р	T-2	16	1,98	32,00	7,05	24,95	8,95	14,02		0,00
н.п. Уксянка	Уксянка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,78					5,52	1,18	
	ТП, РП от ПС Уксянка	T-2	10	1,07	16,30	1,85	14,45	4,45	8,93		3,20
н.п. Песчаное-Каледино	КС-13 110/10 кВ	T-1	6,3	0,93					5,37	0,07	
	ТП, РП от ПС КС-13	T-2	2,5	0,19	8,80	1,12	7,68	1,38	2,31		1,31
н.п. Крутиха	Крутиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,49					7,68	1,38	1,31
	ТП, РП от ПС Крутиха				6,30	0,49	5,81	5,81	5,81	0,11	5,70
н.п. Пески	Калининская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44					5,81	5,81	
	ТП, РП от ПС Калининская				6,30	0,44	5,86	5,86	5,86	0,09	5,76
н.п. Тамакул	Тамакул 35/10 кВ	T-1	1,8	0,20					1,60	0,44	
	ТП, РП от ПС Тамакул	T-2	1,8	0,26	3,60	0,46	3,14	1,34	1,54		0,88
н.п. Белое	Беловская 35/10 кВ	T-1	1	0,07	1,00	0,07	0,93	0,93	0,93	0,00	0,93
	ТП, РП от ПС Беловская						0,93	0,93			0,93
н.п. Широково	Широково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,19	2,50	0,19	2,31	2,31	2,31	0,03	0,93
	ТП, РП от ПС Широково						2,31	2,31			0,93
н.п. Кривское	Спицино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,48	2,50	0,48	2,02	2,02	2,02	0,02	2,00
	ТП, РП от ПС Спицино						2,02	2,02			2,00
н.п. Вознесенское	Вознесенка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,23	2,50	0,23	2,27	2,27	2,27	0,19	2,07
	ТП, РП от ПС Вознесенка						2,27	2,27			2,07
н.п. Шатрово	Шатрово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,49					4,81	0,49	
	ТП, РП от ПС Шатрово	T-2	6,3	1,58	12,60	3,07	9,53	3,23	4,72		2,71
н.п. Кызылбай	КС-12 110/10 кВ	T-1	6,3	0,40					9,53	3,23	2,71
	ТП, РП от ПС КС-12	T-2	6,3	0,44	12,60	0,84	11,76	5,46	5,86	0,03	5,43
н.п. Самохвалово	Самохвалово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,46					11,76	5,46	5,43
	ТП, РП от ПС Самохвалово				6,30	0,46	5,84	5,84	5,84	0,08	5,75
н.п. Терсюкское	Барино 110/35/10 кВ	T-1	5,6	1,25					5,84	5,84	5,75
	ТП, РП от ПС Барино	T-2	6,3	0,91	11,90	2,16	9,74	3,44	4,35	1,23	2,15
н.п. Кодское	Кодское 110/10 кВ	T-1	2,5	0,61					5,39		2,15
	ТП, РП от ПС Кодское						9,74	3,44			2,15
н.п. Ленская	Мехонка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,74					1,89	0,09	1,80
	ТП, РП от ПС Мехонка	T-2	2,5	0,58	5,00	1,32	3,68	1,18	1,76	0,21	1,80
н.п. Кондино	Кондино 35/10 кВ	T-1	10	0,24	10,00	0,24	9,76	9,76	9,76	0,40	9,34
	ТП, РП от ПС Кондино						9,76	9,76			9,34

*- с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)