

СВЕДЕНИЯ
о загрузке трансформаторных мощностей по ПАО "СУЭНКО" на территории Курганской области
на 01.04.2019

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*		Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП, МВА	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВА	
			Наименование трансформаторов	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП по критерию (n-1)	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)			
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ	T-1	5,21	16,3	5,21	11,09	1,09	1,05	0,90	
			T-2	0,00							
	н.п. Большой Камаган	Фрунзенская 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Белозерская	T-1	0,13	2,5	0,20	2,30	2,30	2,30	2,30
				ТП, РП от ПС Фрунзенская							
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Светлый Дол	T-1	0,46	6,3	0,46	5,84	5,84	5,84	5,84
				Дружба 110/10 кВ							
	н.п. Песьяное	Дружба	ТП, РП от ПС Дружба	T-1	0,16	6,3	0,16	6,14	6,14	6,13	6,14
				Стеклозавод 35/10 кВ							
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод	ТП, РП от ПС Стеклозавод	T-1	0,61	4	0,61	3,39	3,39	3,35	3,35
				Памятинская 35/10 кВ							
	н.п. Памятное	Памятинская	ТП, РП от ПС Памятинская	T-1	0,42	2,5	0,42	2,08	2,08	2,08	2,08
				Першино 35/10 кВ							
н.п. Тебеняк	Першино	ТП, РП от ПС Першино	T-1	0,56	2,5	0,56	1,94	1,94	1,90	1,87	
			Вагино 35/10 кВ								
н.п. Вагино	ТП, РП от ПС Вагино	T-1		2,5	0,18	2,32	2,32	2,32	2,32		
		T-2	0,18								
Лебяжьевский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ	T-1	0,60	20	1,14	18,86	8,86	8,86	8,86	
			T-2	0,54							
	н.п. Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ	ТП, РП от ПС В.Глубокое	T-1	1,25	16	1,25	14,75	14,75	14,69	14,67
				Арлагуль 110/10 кВ							
	н.п. Арлагуль	Арлагуль	ТП, РП от ПС Арлагуль	T-1	0,37	6,3	0,37	5,93	5,93	5,93	5,93
				Центральная 35/10 кВ							
	н.п. Центральное	Центральная	ТП, РП от ПС Центральная	T-1		4,3	0,37	3,93	2,13	2,12	2,12
				T-2	0,37						
	н.п. Меншиково	Меншиково 35/10 кВ	ТП, РП от ПС Меншиково	T-1	0,29	2,5	0,29	2,21	2,21	2,21	2,21
				Речное 35/10 кВ							
	н.п. Речное	Речное	ТП, РП от ПС Речное	T-1	0,00	4,3	0,34	3,96	1,46	1,46	1,46
				T-2	0,34						
н.п. Лебяжье	ЦРП-Лебяжье			1,53	15,22	1,53	13,69	6,08	6,07	6,08	
Макушинский район	г.Макушино	Макушино 110/10 кВ	AT-1	98,43	200,00	98,43	101,57	101,57	101,57	101,57	
			РТ-1	1,53							16,00
	н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Сетовное	T-1	0,38	8,80	0,38	8,42	2,12	2,12	2,12
				T-2	0,00						
	н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ	ТП, РП от ПС Басковская	T-1	0,07	6,30	0,07	6,23	6,23	6,23	6,23
				Б. Мартино 110/35/10 кВ							
	н.п. Мартино	Б. Мартино	ТП, РП от ПС Б. Мартино	T-1	0,20	6,30	0,20	6,10	6,10	6,10	6,10
				Казарки 110/10 кВ							
	н.п. Казаркино	Казарки	ТП, РП от ПС Казарки	T-1	0,20	6,30	0,20	6,10	6,10	6,10	6,09
				Трюхино 110/10 кВ							
	н.п. Трюхино	Трюхино	ТП, РП от ПС Трюхино	T-1	0,10	2,50	0,10	2,40	2,40	2,40	2,40
				Моршиха 110/10 кВ							
н.п. Моршиха	Моршиха	ТП, РП от ПС Моршиха	T-1	0,18	6,30	0,18	6,12	6,12	6,12	6,12	
			Саратовская 35/10 кВ								
н.п. Клюквенное	Саратовская	ТП, РП от ПС Саратовская	T-1	0,00	6,50	0,40	6,10	2,10	2,09	2,09	
			T-2	0,40							

Мокроусовский район	н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	T-1	0,24	1,60	0,24	1,36	1,36	1,36	1,36
		ТП, РП от ПС М. Курейное					1,36	1,36	1,36	1,36
	н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	T-1	0,64	1,80	0,64	1,16	1,16	1,16	1,16
		ТП, РП от ПС					1,16	1,16	1,16	1,16
	н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	T-1	0,36	6,30	0,36	5,94	5,94	5,94	5,94
		ТП, РП от ПС Старопершино					5,94	5,94	5,94	5,94
	н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	T-1	0,97	20,00	3,42	16,58	6,58	6,55	6,52
			T-2	2,45						
		ТП, РП от ПС Мокроусово					16,58	6,58	6,55	6,52
	н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	T-2	0,24	2,50	0,24	2,26	2,26	2,26	2,26
ТП, РП от ПС Дубровное						2,26	2,26	2,26	2,26	
н.п. Куртан	Куртан 35/10 кВ	T-1	0,19	2,50	0,19	2,31	2,31	2,31	2,31	
	ТП, РП от ПС Куртан					2,31	2,31	2,31	2,31	
н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	T-1	0,28	2,50	0,28	2,22	2,22	2,22	2,22	
	ТП, РП от ПС Сунгурово					2,22	2,22	2,22	2,22	
н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	T-1	0,33	1,80	0,33	1,47	1,47	1,47	1,47	
	ТП, РП от ПС Уварово					1,47	1,47	1,47	1,47	
н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	T-1	0,17	2,50	0,17	2,33	2,33	2,31	2,31	
	ТП, РП от ПС Рассвет					2,33	2,33	2,31	2,31	
Петуховский район	г. Петухово	ЦРП Петухово	-	0,72	15,22	2,75	12,47	4,86	4,84	4,82
				2,03						
	н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	T-1	0,00	16,30	0,89	15,41	5,41	5,40	5,40
			T-2	0,89						
		ТП, РП от ПС Октябрьская								
	г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	T-1	1,85	20,00	1,85	18,15	8,15	8,10	8,13
		ТП, РП от ПС Сибирская	T-2	0,00						
	н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	T-1	0,00	5,00	0,51	4,49	1,99	1,99	1,99
			T-2	0,51						
		ТП, РП от ПС Б. Приютная								
н.п. Новогеоргиевка-2	Новогеоргиевка 110/35/10 кВ	T-1	0,38	10,00	0,38	9,62	9,62	9,62	9,62	
	ТП, РП от ПС Новогеоргиевка					9,62	9,62	9,62	9,62	
н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	T-1	0,24	3,20	0,70	2,50	0,90	0,90	0,89	
		T-2	0,46							
	ТП, РП от ПС Медвежье									
н.п. Актабан	Актабан 35/10 кВ	T-1	0,24	1,60	0,24	1,36	1,36	1,36	1,36	
	ТП, РП от ПС Актабан					1,36	1,36	1,36	1,36	
н.п. Пашково	Пашково 35/10 кВ	T-1	0,35	5,00	0,35	4,65	2,15	2,15	2,15	
		T-2	0,00							
	ТП, РП от ПС Пашково									
Половинский район	н.п. Половинное	Половинное 110/35/10 кВ	T-1	1,64	20,00	3,48	16,52	6,52	6,50	6,34
			T-2	1,84						
		ТП, РП от ПС Половинное								
	н.п. Сумки	Комсомольская 110/10 кВ	T-1	0,00	5,00	0,61	4,39	1,89	1,89	1,87
			T-2	0,61						
	ТП, РП от ПС Комсомольская									
н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ	T-1	0,18	6,30	0,18	6,12	6,12	6,12	6,12	
	ТП, РП от ПС Сухмень					6,12	6,12	6,12	6,12	
н.п. Пищальное	Пищальная 35/10 кВ	T-1	0,29	4,00	0,29	3,71	3,71	3,70	3,68	
		ТП, РП от ПС Пищальная					3,71	3,71	3,70	3,68
н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	T-1	0,05	1,60	0,05	1,55	1,55	1,55	1,55	
	ТП, РП от ПС Булдак					1,55	1,55	1,55	1,55	
н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	T-1	0,19	3,20	0,19	3,01	3,01	3,01	3,01	
	ТП, РП от ПС Васильевская					3,01	3,01	3,01	3,01	
Частоозерский район	н.п. Частоозерье	Частоозерье 110/10 кВ	T-1	3,06	12,60	3,87	8,73	2,43	2,40	2,40
			T-2	0,81						
		ТП, РП от ПС Частоозерье								
	н.п. Восточное	Восток 110/10 кВ	T-1	0,36	6,30	0,36	5,94	5,94	5,91	5,90
		ТП, РП от ПС Восток					5,94	5,94	5,91	5,90
н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	T-1	0,04	2,50	0,04	2,46	2,46	2,46	2,46	
	ТП, РП от ПС Троицкая					2,46	2,46	2,46	2,46	
н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	T-1	1,69	16,30	3,46	12,84	6,54	6,53	6,53	
		T-2	1,77							
	ТП, РП от ПС Мостовская									
н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	T-2	0,37	6,30	0,37	5,93	5,93	5,93	5,93	
	ТП, РП от ПС Строево					5,93	5,93	5,93	5,93	

Варгашинский район	н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	T-1	1,57	16,00	1,57	14,43	14,43	14,39	13,76
		ТП, РП от ПС Солнечная					14,43	14,43	14,39	13,76
	н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	T-1	0,13	4,00	0,13	3,87	3,87	3,87	3,87
		ТП, РП от ПС Лихачи					3,87	3,87	3,87	3,87
	н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	T-1	0,00	4,10	0,60	3,50	1,90	1,90	1,90
			T-2	0,60						
		ТП, РП от ПС Матросовская					3,50	1,90	1,90	1,90
	н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	T-2	0,35	2,50	0,35	2,15	2,15	2,15	2,15
			ТП, РП от ПС В.Суерская				2,15	2,15	2,15	2,15
	н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	T-1	0,48	4,10	0,48	3,62	1,12	1,12	1,12
			T-2							
		ТП, РП от ПС Барашково					3,62	1,12	1,12	1,12
н.п. Варгаши	ЦРП-Варгаши	-	2,28	9,52	2,59	6,93	1,22	1,22	1,19	
		-	0,31							
Кетовский район	н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	T-1	4,94	20,00	10,01	9,99	-0,01	-0,04	-0,02
			T-2	5,07						
		ТП, РП от ПС Лесники					9,99	-0,01	-0,04	-0,02
	н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ	T-1		12,60	2,57	10,03	3,73	3,71	3,70
			T-2	2,57						
		ТП, РП от ПС Садовая					10,03	3,73	3,71	3,70
	н.п. Падеринское	Разлив 110/35/10 кВ	T-1	1,81	6,30	1,81	4,49	4,49	4,49	4,47
			ТП, РП от ПС Разлив				4,49	4,49	4,49	4,47
	н.п. Митино	Митино 35/10/6 кВ	T-1	0,00	4,10	0,44	3,66	2,06	2,06	2,06
			T-2	0,44						
		ТП, РП от ПС Митино					3,66	2,06	2,06	2,06
	н.п. Каширино	Каширино 35/10 кВ	T-1	1,88	8,00	3,42	4,58	0,58	0,36	0,33
T-2			1,54							
	ТП, РП от ПС Каширино					4,58	0,58	0,36	0,33	
н.п. Шмаково	Шмаково 35/10 кВ	T-1	1,09	4,00	1,09	2,91	2,91	2,90	2,90	
		ТП, РП от ПС Шмаково				2,91	2,91	2,90	2,90	
н.п. Утяк	Утятская 110/10 кВ	T-1	0,93	16,30	2,04	14,26	4,26	4,26	4,16	
		T-2	1,11							
	ТП, РП от ПС Утятская					14,26	4,26	4,26	4,16	
ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	T-1	5,11	16,30	5,99	10,31	10,31	10,19	10,11	
		T-2	0,88							
	ТП, РП от ПС Боровская					10,31	10,31	10,19	10,11	
н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	T-1	3,27	11,20	3,27	7,93	2,33	2,28	2,21	
		T-2	0,00							
	ТП, РП от ПС Иковка					7,93	2,33	2,28	2,21	
н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	T-1	2,39	6,30	2,39	3,91	3,91	3,91	3,91	
		ТП, РП от ПС Черемухово				3,91	3,91	3,91	3,91	
н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	T-1	0,93	8,00	1,87	6,13	2,13	1,91	1,71	
		T-2	0,94							
	ТП, РП от ПС Шкодино					6,13	2,13	1,91	1,71	
г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	T-5	7,17	50,00	19,30	30,70	5,70	5,41	4,36	
		T-6	12,13							
		РТ-1	0,82							
		РТ-2	2,91							
	ТП, РП от ПС Промышленная					58,98	17,98	17,66	16,60	
г. Курган	Городская 110/6 кВ	T-1	3,13	10,00	3,13	6,87	6,87	6,87	6,87	
		ТП, РП от ПС Городская				6,87	6,87	6,87	6,87	
г. Курган	Заозерная 110/10 кВ	T-1	7,20	20,00	12,09	7,92	-2,09	-2,83	-11,01	
		T-2	4,89							
	ТП, РП от ПС Заозерная					7,92	-2,09	-2,83	-11,01	
г. Курган	Арматурная 110/6 кВ	T-1	1,59	41,00	3,62	37,38	21,38	21,38	19,57	
		T-2	2,03							
	ТП, РП от ПС Арматурная					37,38	21,38	21,38	19,57	
г. Курган	Восточная 110/6 кВ	T-1	8,31	32,00	17,78	14,22	-1,78	-2,26	-2,56	
		T-2	9,47							
	ТП, РП от ПС Восточная					14,22	-1,78	-2,26	-2,56	
г. Курган	Рябово 110/10 кВ	T-1	6,81	20,00	14,14	5,87	-4,14	-4,41	-4,60	
		T-2	7,33							
	ТП, РП от ПС Рябово					5,87	-4,14	-4,41	-4,60	
г. Курган	КЗММК 110/10 кВ	T-1	5,04	41,00	14,14	26,86	1,86	1,85	1,83	
		T-2	9,10							
	ТП, РП от ПС КЗММК					26,86	1,86	1,85	1,83	

г. Курган	г. Курган	Южная 110/6 кВ	T-1	13,13	41,00	24,29	16,71	-8,29	-8,50	-9,27
			T-2	11,17						
	г. Курган	КЗКТ ГПП-1	T-1	4,7	63,00	6,02	45,32	13,82	13,43	13,74
			T-2	1,32						
	г. Курган	КЗКТ ГПП-2	T-1	5,63	65,00	9,78	62,62	22,63	21,97	21,81
			T-2	4,15						
	г. Курган	КСМ 110/10кВ	T-1	6,3	30,00	8,6	17,66	2,66	2,63	2,05
			T-2	2,3						
	г. Курган	Северная 35/6 кВ	T-1	1,76	20,00	5,62	14,38	4,38	4,37	4,29
			T-2	3,86						
	г. Курган	Береговая 110/10кВ	T-1	3,22	50	4,29	47,11	20,71	20,71	20,52
			T-2	1,07						
г. Курган	ЗДС 110/10кВ	T-1	0	50,00	4,80	45,20	20,20	44,85	44,76	
		T-2	4,80							
г. Курган	Тобол 110/6 кВ	T-1	2,33	32,00	7,65	24,35	8,35	23,96	24,16	
		T-2	5,32							
г. Курган	Юнона 110/10кВ	T-1	2,16	26,00	6,02	19,98	3,98	19,04	19,32	
		T-2	3,86							
г. Курган	Керамзит 35/10 кВ	T-1	0,00	13,10	0,00	13,10	5,60	5,57	5,50	
		T-2	0,00							
Приобольный район	н.п. Водный	Н.Березово 110/35/6 кВ	T-1	1,84	12,60	1,84	10,76	4,46	4,46	4,46
			T-2	0,00						
	н.п. Глядянское	Глядянская 110/10 кВ	T-1	0,00	12,60	2,71	9,89	3,59	3,56	3,56
			T-2	2,71						
	н.п. Боровлянка	Боровлянская 110/10 кВ	T-2	0,44	6,30	0,44	5,86	5,86	5,86	5,86
			T-1	0,00						
	н.п. Раскатиha	Раскатиha 110/35/10 кВ	T-2	0,62	10,00	0,62	9,38	9,38	9,37	9,37
			T-1	0,90						
	н.п. Нагорское	Нагорная 110/10 кВ	T-1	0,90	6,30	0,90	5,40	5,40	5,37	5,35
			T-2	0,00						
	н.п. Обрядовка	Обрядовская 35/10 кВ	T-1	0,64	4,00	0,64	3,36	3,36	3,36	3,36
			T-2	0,18						
н.п. Давыдовка	Давыдовка 35/10 кВ	T-1	0,00	3,60	0,18	3,42	3,42	3,42	3,42	
		T-2	0,18							
н.п. Обухово	Обухово 35/10 кВ	T-1	0,21	4,00	0,21	3,79	3,79	3,79	3,79	
		T-2	0,00							
п.п. Альменево	Альменево 110/35/10 кВ	T-1	4,45	20,00	4,45	15,55	5,55	5,51	5,45	
		T-2	0,00							
н.п. Мир	Мир 110/10 кВ	T-1	0,54	6,30	0,54	5,76	5,76	5,74	5,75	
		T-2	0,00							
н.п. Танрыкулово	Танрыкулово 35/10 кВ	T-1	0,27	4,00	0,27	3,73	3,73	3,73	3,72	
		T-2	0,00							
н.п. Юломаново	Юломанова 35/10 кВ	T-1	0,20	1,80	0,20	1,60	1,60	1,60	1,59	
		T-2	0,00							
н.п. Бороздинка	Бороздинка 35/10 кВ	T-1	0,13	2,50	0,13	2,37	2,37	2,37	2,37	
		T-2	0,00							
		Звериноголовская	T-1	2,46						

Звериноголовский район	н.п. Звериноголовское	110/35/10 кВ	T-2	2,02	16,30	4,48	11,82	1,82	1,74	1,77
		ТП, РП от ПС Звериноголовская					11,82	1,82	1,74	1,77
	н.п. Прорывное	Прорыв 110/10 кВ	T-1	0,54	6,30	0,54	5,76	5,76	5,74	5,70
		ТП, РП от ПС Прорыв					5,76	5,76	5,74	5,70
	н.п. Труд и Знание	Труд 35/10 кВ	T-1	0,22	4,10	0,22	3,88	1,38	1,38	1,34
			T-2							
		ТП, РП от ПС Труд					3,88	1,38	1,38	1,34
	н.п. Озерное	Курорт 35/10 кВ	T-1	0,24	3,20	0,58	2,62	1,02	1,02	1,02
			T-2	0,34						
		ТП, РП от ПС Курорт					2,62	1,02	1,02	1,02
н.п. Красногорка	Красногорская 35/10 кВ	T-1	0,04	2,50		2,50	2,50	2,50	2,50	
		ТП, РП от ПС Красногорская				2,50	2,50	2,50	2,50	
Куртамышский район	н.п. Закоулово	Закоулово 110/10 кВ	T-1	0,40	6,30	0,40	5,90	5,90	5,90	5,90
		ТП, РП от ПС Закоулово					5,90	5,90	5,90	5,90
	н.п. Куртамыш	Куртамыш 110/35/10 кВ	T-1	6,49	32,00	11,43	20,57	4,57	4,29	4,13
			T-2	4,94						
		ТП, РП от ПС Куртамыш					20,57	4,57	4,29	4,13
	н.п. Обанино	Обанино 110/10 кВ	T-1	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	2,26	2,26
			ТП, РП от ПС Обанино				2,28	2,28	2,26	2,26
	н.п. Нижнее	Нижняя 110/10 кВ	T-1	0,45	4,00	0,45	3,55	3,55	3,54	3,53
			ТП, РП от ПС Нижняя				3,55	3,55	3,54	3,53
	н.п. Костылево	Костылево 35/10 кВ	T-1	0,24	4,00	0,24	3,76	3,76	3,76	3,76
ТП, РП от ПС Костылево						3,76	3,76	3,76	3,76	
н.п. Долговка	Долговка 35/10 кВ	T-1	0,27	4,00	0,27	3,73	3,73	3,72	3,71	
		ТП, РП от ПС Долговка				3,73	3,73	3,72	3,71	
н.п. Пепелино	Пепелино 35/10 кВ	T-1	0,31	4,00	0,31	3,69	3,69	3,69	3,69	
		ТП, РП от ПС Пепелино				3,69	3,69	3,69	3,69	
н.п. Советское	Советская 35/10 кВ	T-1	0,53	5,00	0,53	4,47	1,97	1,95	1,94	
		T-2								
	ТП, РП от ПС Советская					4,47	1,97	1,95	1,94	
н.п. Камаган	Камаган 35/10 кВ	T-1		5,00	0,88	4,12	1,62	1,62	1,62	
		T-2	0,88							
	ТП, РП от ПС Камаган					4,12	1,62	1,62	1,62	
н.п. Песьяное	Песьяное 35/10 кВ	T-1	0,84	5,60	0,84	4,76	0,76	0,75	0,75	
		T-2								
	ТП, РП от ПС Песьяное					4,76	0,76	0,75	0,75	
н.п. Косулино	Косулино 35/10 кВ	T-1		5,60	0,30	5,30	2,20	2,19	2,19	
		T-2	0,30							
	ТП, РП от ПС Косулино					5,30	2,20	2,19	2,19	
Мишкинский район	н.п. Кирово	Кирово 110/35/10 кВ	T-1	1,18	16,30	2,71	13,59	3,59	3,55	3,55
			T-2	1,53						
		ТП, РП от ПС Кирово					13,59	3,59	3,55	3,55
	н.п. Дубровное	Заря 110/10 кВ	T-1	0,27	6,30	0,27	6,03	6,03	6,02	6,02
			ТП, РП от ПС Заря				6,03	6,03	6,02	6,02
	н.п. Маяк	Маяк 110/10 кВ	T-1	2,25	16,30	3,78	12,52	2,52	2,43	2,35
			T-2	1,53						
		ТП, РП от ПС Маяк					12,52	2,52	2,43	2,35
	н.п. Севастьяновка	Севастьяновская 110/10 кВ	T-1	0,19	6,30	0,19	6,11	6,11	6,11	6,11
			ТП, РП от ПС Севастьяновская				6,11	6,11	6,11	6,11
н.п. Маслово	Маслово 110/10 кВ	T-1	16,18	80,00	16,18	63,82	23,82	23,82	23,82	
		T-2	0,00							
	ТП, РП от ПС Маслово					63,82	23,82	23,82	23,82	
н.п. Коровье	Коровье 35/10 кВ	T-1	0,53	2,50	0,53	1,97	1,97	1,96	1,94	
		ТП, РП от ПС Коровье				1,97	1,97	1,96	1,94	
н.п. Мишкино	РП - 10 "Восход"	-	0,41	9,03	0,41	8,62	3,58	3,57	3,56	
		-								
Сафакулевский район	н.п. Сафакулево	Сафакулево 110/10 кВ	T-1	0,79	12,60	1,83	10,77	4,47	4,46	4,45
			T-2	1,04						
		ТП, РП от ПС Сафакулево					10,77	4,47	4,46	4,45
	н.п. Сулейманово	Сулейманово 110/35/10 кВ	T-1	1,12	6,30	1,12	5,18	5,18	5,18	5,17
			ТП, РП от ПС Сулейманово				5,18	5,18	5,18	5,17
	Преображенка	Преображенка 110/10 кВ	T-1	0,55	6,30	0,55	5,75	5,75	5,74	5,75
			ТП, РП от ПС Преображенка				5,75	5,75	5,74	5,75
	н.п. Аджитарово	Аджитарово 110/10 кВ	T-1	0,52	6,30	0,52	5,78	5,78	5,76	5,76
			ТП, РП от ПС Аджитарово				5,78	5,78	5,76	5,76
	н.п. Мартыновка	Мартыновская 110/10 кВ	T-1	0,78	6,30	0,78	5,52	5,52	5,51	5,51

Целинный район	н.п. Мартыновка	ТП, РП от ПС Мартыновская					5,52	5,52	5,51	5,51
	н.п. Целинное	Целинная 110/35/10 кВ	T-1	4,04	20,00	6,56	13,44	3,44	3,37	3,39
			T-2	2,52						
	н.п. Косолапово	Косолапово 110/35/10 кВ	T-1	1,18	6,30	1,18	5,12	5,12	5,12	5,12
			ТП, РП от ПС Косолапово							
	н.п. Половинное	Восход 110/35/10 кВ	T-1	0,40	6,30	0,40	5,90	5,90	5,89	5,90
			ТП, РП от ПС Восход							
	н.п. Марс	Марс 110/10 кВ	T-1	0,81	6,30	0,81	5,49	5,49	5,48	5,48
			ТП, РП от ПС Марс							
	н.п. Пески	Пески 110/10 кВ	T-1	0,27	6,30	0,27	6,03	6,03	5,98	5,96
ТП, РП от ПС Пески										
н.п. Мануйлово	Мануйлово 35/10 кВ	T-1	0,00	6,50	0,81	5,69	1,69	1,69	1,69	
		T-2	0,81							
н.п. Михалево	Михалево 35/10 кВ	T-1	0,27	2,50	0,27	2,23	2,23	2,22	2,22	
		ТП, РП от ПС Михалево								
Шумихинский район	н.п. Шумиха	Шумиха 110/10 кВ	AT-1	12,25	325,00	31,90	293,10	93,10	93,10	93,10
			AT-2	19,65						
			PT-1	6,49						
			PT-2	3,47						
	н.п. Большая Николаевка	Свердловская 110/10 кВ	T-1	0,27	6,30	0,27	6,03	6,03	6,03	6,03
			ТП, РП от ПС Свердловская							
	н.п. Благовещенское	Искра 110/10 кВ	T-1	0,13	6,30	0,13	6,17	6,17	6,17	6,17
			ТП, РП от ПС Искра							
	н.п. Галкино	Галкино 110/35/10 кВ	T-1	1,08	20,00	2,46	17,54	7,54	7,54	7,54
			T-2	1,38						
	район н.п. Мал.Дюрягино	Урал 110/10 кВ	T-1	3,15	16,00	3,15	12,85	12,85	12,85	12,84
			ТП, РП от ПС Урал							
	н.п. Столбово	Машзавод 110/10 кВ	T-1	4,04	2,50	4,04	-1,54	-1,54	-1,54	-1,56
			ТП, РП от ПС Машзавод							
	н.п. Большая Рига	Б.Рига 35/10 кВ	T-1	0,00	3,60	0,34	3,26	1,46	1,46	1,46
			T-2	0,34						
	н.п. Травяное	Травная 35/10 кВ	T-1	0,10	1,80	0,10	1,70	1,70	1,70	1,70
			ТП, РП от ПС Травная							
н.п. Карачельское	Карачельская 35/10 кВ	T-1	0,81	2,50	0,81	1,69	1,69	1,69	1,69	
		ТП, РП от ПС Карачельская								
Щучанский район	н.п. Кузнецово	Кузнецовская 110/10 кВ	T-1	0,27	8,8	1,21	7,59	1,29	1,29	1,28
			T-2	0,94						
	н.п. Сухоборское	Сухоборская 110/10 кВ	T-1	0,58	5	0,58	4,42	1,92	1,92	1,92
			ТП, РП от ПС Сухоборская							
	н.п. Белоярское	Белоярская 110/10 кВ	T-1	0,4	6,3	0,4	5,90	5,90	5,90	5,88
			ТП, РП от ПС Белоярская							
	н.п. Нифанка	Нифанская 110/10 кВ	T-1	0,45	20	1,39	18,61	8,61	8,60	8,59
			T-2	0,94						
	н.п. Пуктыш	Пуктыш 110/10 кВ	T-1	0,27	6,3	0,27	6,03	6,03	6,02	6,01
			ТП, РП от ПС Пуктыш							
	н.п. Медведское	Западная 110/10 кВ	T-1	8,27	120	23,01	96,99	56,99	56,98	56,42
			T-2	8,99						
T-3			5,75							
н.п. Песчанское	Песчанка 35/10 кВ	T-1	0,36	5,00	0,36	4,64	1,44	1,44	1,44	
		T-2	0,11							
н.п. Щучье	ЦРП - Щучье	-	0,60	11,78	1,49	10,29	4,40	4,38	4,39	
		-	0,89							
н.п. Пивкино	ЦРП - Пивкино	-	0,85	10,65	1,24	9,41	2,66	2,65	2,65	
		-	0,39							
н.п. Новый Мир	Мирная 110/10 кВ	T-1	1,89	120,00	13,52	106,48	66,48	66,48	66,48	
		T-2	0,40							
		T-3	11,23							
		ТП, РП от ПС Мирная				106,48	66,48	66,48	66,48	

Юргамышский район	н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	T-1	2,33	10,00	2,33	7,67	7,67	7,67	7,67
		ТП, РП от ПС Красный Уралец					7,67	7,67	7,67	7,67
	н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	T-1	0,61	16,00	0,61	15,39	15,39	15,38	15,37
		ТП, РП от ПС Гагарье					15,39	15,39	15,38	15,37
	н.п. Кислянокское	Кислянка 35/10 кВ	T-1	1,24	6,50	1,24	5,26	1,26	1,26	1,26
			T-2	0,00						
	н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	T-1	0,00	5,00	0,00	5,00	2,50	2,50	2,48
			T-2	0,54						
	н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	T-1	0,02	1,00	0,02	0,98	0,98	0,98	0,98
			ТП, РП от ПС Караси							
н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	T-1	0,00	5,00	0,17	4,84	2,34	2,34	2,34	
		T-2	0,17							
н.п. Юргамыш	ЦРП - Юргамыш	-	2,47	19,98	5,61	14,37	4,38	4,24	4,23	
		-	3,14							
г.Шадринск	Высокая 110/10 кВ	AT-1	56,70	250,00	90,40	159,60	34,60	34,12	34,03	
		AT-2	33,70							
		PT-1	7,96							
		PT-2	7,11							
		ТП, РП от ПС Высокая								
г.Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	T-1	8,83	45	20,73	24,27	9,27	9,06	8,35	
		T-2	3,26							
		T-3	8,64							
н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	T-1	0,21	12,60	0,51	12,09	5,79	5,78	5,78	
		T-2	0,30							
н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	T-1	0,21	12,60	0,99	11,61	5,31	5,30	5,29	
		T-2	0,78							
н.п. Фрунзе	Фрунзе 110/10 кВ	T-1	0,64	10,00	0,64	9,36	9,36	9,36	9,36	
		ТП, РП от ПС Фрунзе								
н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	T-1	0,91	6,30	0,91	5,39	5,39	5,38	5,34	
		ТП, РП от ПС Черняково								
н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	T-1	0,36	2,50	0,36	2,14	2,14	2,14	2,14	
		ТП, РП от ПС Борчаниново								
н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	T-1	0,00	20,00	0,93	19,07	9,07	9,06	9,04	
		T-2	0,93							
н.п. Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	T-1	1,06	20,00	1,96	18,04	8,04	8,04	8,04	
		T-2	0,90							
н.п.Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	T-1	0,60	20,00	6,99	13,01	3,01	3,01	3,01	
		T-2	6,39							
н.п. Мыльниково	Мыльниково 110/10 кВ	T-1	0,66	2,50	0,66	1,84	1,84	1,84	1,82	
		ТП, РП от ПС Мыльниково								
г.Шадринск	Южная 35/10 кВ	T-1	2,18	12,60	5,38	7,22	0,92	0,91	0,85	
		T-2	3,20							
н.п.Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	T-1	0,40	4,10	0,63	3,47	0,97	0,97	0,97	
		T-2	0,23							
н.п.Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	T-1	0,27	2,50	0,27	2,23	2,23	2,23	2,22	
		ТП, РП от ПС Ильтяково								
н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	T-1	0,53	5,00	1,32	3,68	1,18	1,18	1,06	
		T-2	0,79							
н.п.Демино	Погадайка 35/10 кВ	T-1	0,24	3,20	0,24	2,96	1,36	1,36	1,35	
		T-2	0,00							
г.Шадринск	Тепличная 35/10 кВ	T-1	2,75	8,00	6,46	1,54	-2,46	-2,46	-2,46	
		T-2	3,71							
г.Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	T-1	0,49	1,60	0,49	1,11	1,11	1,03	0,91	
		ТП, РП от ПС Подсобное								
г.Шадринск	ЗОК 110/10кВ	T-1	7,08	25,00	7,08	17,92	17,92	17,87	17,83	
		ТП, РП от ПС ЗОК								
		Иртыш 35/6 кВ	T-1	0,16	3,20	0,16	3,04	3,04	3,04	3,04

Каргапольский район	н.п.Иртыш	ТП, РП от ПС Иртыш					3,04	3,04	3,04	3,04
	н.п.Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	T-1	3,54	80,00	4,05	75,95	75,95	75,95	74,97
			T-2	0,51						
	н.п.Каргополье	Майская 110/35/10 кВ	T-1	5,35	32,00	9,38	22,62	6,62	6,31	6,31
			T-2	4,03						
	ст. Каргаполье	Каргаполье 110/35/10 кВ	T-1	0,00	20,00	2,17	17,83	7,83	7,83	7,83
			T-2	2,17						
	н.п. Брылино	Брылино 110/10 кВ	T-1	0,34	8,80	1,16	7,64	1,34	1,34	1,33
			T-2	0,82						
	н.п.Житниково	Житниково 110/10 кВ	T-1	0,43	2,50	0,43	2,07	2,07	2,06	2,06
			T-2							
	н.п.Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	T-1	0,70	6,30	0,70	5,60	5,60	5,58	5,58
			T-2							
	н.п. Усть-Миасское	У.Миасская 35/10 кВ	T-1	1,78	8,00	3,27	4,73	0,73	0,72	0,65
T-2			1,49							
н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	T-1	4,33	26,00	9,89	16,11	0,11	0,09	0,02	
		T-2	5,56							
н.п. Шутино	Шутино 110/10 кВ	T-1	0,39	6,30	0,39	5,91	5,91	5,91	5,91	
		T-2								
н.п. В. Ключи	В.Ключи 110/10 кВ	T-1	1,24	12,60	1,24	11,36	5,06	5,05	5,04	
		T-2								
н.п. Боровое	Исетская 110/10 кВ	T-1	0,92	12,60	0,92	11,68	5,38	5,38	5,38	
		T-2								
н.п. Верхняя Теча	В.Теча 35/10 кВ	T-1	0,54	5,00	0,69	4,31	1,81	1,81	1,81	
		T-2	0,15							
н.п. Петропавловка	Петропавловка 35/10 кВ	T-1	0,71	3,60	0,71	2,89	1,09	1,09	1,08	
		T-2	0,00							
г. Далматово	Далматово-Р 110/35/10 кВ	T-1	6,43	32,00	9,45	22,55	6,55	6,49	6,36	
		T-2	3,02							
н.п. Уксянка	Уксянка 110/10 кВ	T-1	2,33	16,30	2,33	13,97	3,97	3,96	3,69	
		T-2	0,00							
н.п. Песчаное-Каледино	КС-13 110/10 кВ	T-1	1,00	8,80	1,37	7,43	1,13	1,13	1,13	
		T-2	0,37							
н.п. Крутиха	Крутиха 110/10 кВ	T-1	0,50	6,30	0,50	5,80	5,80	5,77	5,76	
		T-2								
н.п. Пески	Калининская 110/10 кВ	T-1	0,53	6,30	0,53	5,77	5,77	5,77	5,66	
		T-2								
н.п.Тамакул	Тамакул 35/10 кВ	T-1	0,20	3,60	0,19	3,41	1,61	1,61	1,61	
		T-2	0,19							
н.п. Белое	Беловская 35/10 кВ	T-1	0,03	1,00	0,06	0,94	0,94	0,94	0,94	
		T-2								
н.п.Широково	Широково 35/10 кВ	T-1	0,26	2,50	0,26	2,24	2,24	2,24	2,24	
		T-2								
н.п. Кривское	Спицино 35/10 кВ	T-1	0,26	2,50	0,26	2,24	2,24	2,24	2,23	
		T-2								
н.п. Вознесенское	Вознесенка 35/10 кВ	T-1	0,16	2,50	0,16	2,34	2,34	2,34	2,34	
		T-2								
н.п. Новопетропавловское	Рудная 110/10 кВ	T-1	5,80	6,30	5,80	0,50	0,50	0,50	0,50	
		T-2								
н.п. Шатрово	Шатрово 110/35/10 кВ	T-1	1,93	12,60	3,97	8,63	2,33	2,30	2,27	
		T-2	2,04							
н.п.Кызылбай	КС-12 110/10 кВ	T-1	1,39	12,60	2,02	10,58	4,28	4,27	4,27	
		T-2	0,63							

Шарковский район	н.п. Самохвалово	Самохвалово 110/10 кВ	T-1	0,52	6,30	0,52	5,78	5,78	5,76	5,76
		ТП, РП от ПС Самохвалово					5,78	5,78	5,76	5,76
	н.п. Терсюкское	Барино 110/35/10 кВ	T-1	1,11	11,90	2,16	9,74	3,44	3,44	3,43
			T-2	1,05						
	н.п. Кодское	Кодское 110/10 кВ	T-1	1,01	2,50	1,01	1,49	1,49	1,45	1,44
			ТП, РП от ПС Кодское							
	н.п. Ленская	Мехонка 35/10 кВ	T-1	0,96	8,00	1,48	6,52	1,02	1,01	1,01
			T-2	0,52						
	н.п. Кондино	Кондино 35/10 кВ	T-1	0,33	10,00	0,33	9,67	9,67	9,67	9,67
			ТП, РП от ПС Кондино							

*- с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)