

Данные об усредненной величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения за 4 квартал 2025 г. по потребителям электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности сетей АО «СУЭНКО» на территории Курганской области составляет не менее 670 кВт.

Квартал, год	Резервируемая максимальная мощность до конечного потребителя, МВт	ВН	СН1	СН2	НН
4 квартал 2025 года	1047,61	888,873	16,602	110,435	31,702