

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства  
Тюменской области



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа



СОГЛАСОВАНО:

Директор Филиала АО "СО ЭЭС" Тюменской области



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО "Тюменьэнерго"



2. График ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг. по Филиалу ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири, АО "Тюменьэнерго" на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири - первичный получатель команд</b>																	
1.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Центральное ПМЭС		26,86	53,72	80,58	107,44	134,30	161,16	188,02	214,88	241,74	268,60					
1.1.	Район ПС Шубинская		12,10	24,20	36,30	48,40	60,50	72,60	84,70	96,80	108,90	121,00					
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35/6 Шубинская	12,10	24,20	36,30	48,40	60,50	72,60	84,70	96,80	108,90	121,00	Перемитин Андрей Николаевич	Главный энергетик	(3463) 335-919; ПДС (3463) 332-227; 332-233	г. Нефтеюганск	
1.2.	Район ПС Магистральная		2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00					
1	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 220/10/10 КС-5	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50	25,00	Жербеков Андрей Леонидович	Главный энергетик	(3462) 75-04-46, 31-01-38	г. Сургут	
1.3.	Район ПС Пыть-Ях		4,58	9,16	13,74	18,32	22,90	27,48	32,06	36,64	41,22	45,80					
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/35/10 Усть-Балык	1,35	2,70	4,05	5,40	6,75	8,10	9,45	10,80	12,15	13,50	Перемитин Андрей Николаевич	Главный энергетик	(3463) 335-919; ПДС (3463) 332-227; 332-233	г. Нефтеюганск	
2	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 500/220/110/35 Пыть-Ях	3,23	6,46	9,69	12,92	16,15	19,38	22,61	25,84	29,07	32,30					
1.4.	Район ПС Ленинская		3,71	7,42	11,13	14,84	18,55	22,26	25,97	29,68	33,39	37,10					
1	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35 Ленинская	3,71	7,42	11,13	14,84	18,55	22,26	25,97	29,68	33,39	37,10	Перемитин Андрей Николаевич	Главный энергетик	(3463) 335-919; ПДС (3463) 332-227; 332-233	г. Нефтеюганск	
1.5.	Район ПС ЮБГПЗ		1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	12,70					
1	Филиал АО "СибурТюменьГаз" - Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод	ПС 220/10 ЮБГПЗ	1,27	2,54	3,81	5,08	6,35	7,62	8,89	10,16	11,43	12,70	Ильченко Валентин Леонидович	Главный энергетик	(3463) 44-72-40	г. Пыть-Ях	
1.6.	Район ПС Картоны		1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00					
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь."	ПС 220/110 Новая	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	Детков Андрей Георгиевич	Главный энергетик-руководитель группы энергообеспечения	(34676) 42-526, 8-952-696-9900, ОДСЦ УРАЙЭНЕРГОНЕФТЬ (34676) 42-131	г. Урай	
1.7.	Район ПС Красноленинская		1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00					
1	Филиал АО "СибурТюменьГаз"-Наганьгазпереработка	ПС 220/10 КГПЗ	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Ивашенко Михаил Петрович	Главный энергетик	(34672) 9-76-47	г.Нагань	
2.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Южное ПМЭС		5,40	10,80	16,20	21,60	27,00	32,40	37,80	43,20	48,60	54,00					
2.1.	Район ПС Западно-Салымская		2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00					
1	Салым Петролеум Деवलпмент Н.В.	ПС 110/35 Западно-Салымская	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	Митин Алексей Евгеньевич	Главный энергетик	(3463) 29-73-00, доб. 2955. Диспетчер ПДС ООО "НЭН" (3463) 29-73-00, доб. 3407, 3270.	г.Нефтеюганск	
2.2.	Район ПС Заводоуковск		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00					
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/35/10 Заводоуковск	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Гилев Владислав Михайлович	Начальник ОДС	(34535) 3-58-12	г. Заводоуковск	
2.3.	Район ПС Ишим		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00					
1	ПАО "СУЭНКО"	ПС 220/110/10 Ишим	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Володин Владимир Владимирович	Заместитель директора по электросетевому комплексу	(34551) 7-92-32	г. Ишим	
2.4.	Район ПС ЗапСиб		1,40	2,80	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60	14,00					
1	ООО "ЗапСибНефтехим"	ООО "ЗапСибНефтехим" распределительные устройства 10 кВ: РУ-10 3780-НА-V02 РУ-10 4780-НА-V02	1,40	2,80	4,20	5,60	7,00	8,40	9,80	11,20	12,60	14,00	Пармонов Андрей Николаевич	Служба главного энергетика,руководитель направления	(916) 4563820	г.Тобольск	
3.	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Восточное ПМЭС		7,30	14,60	21,90	29,20	36,50	43,83	51,10	58,40	65,70	73,00					
3.1.	Район ПС Варьган		0,82	1,64	2,46	3,28	4,10	4,95	5,74	6,56	7,38	8,20					
1	ОАО "Варьганнефтегаз"	ПС 220/110/10/35/6 Варьган	0,52	1,04	1,56	2,08	2,60	3,15	3,64	4,16	4,68	5,20	Козинчук Владимир Николаевич	Главный инженер	(34668)46-0-55, 40-1-02	г.Радужный	
2	Филиал АО "Торэлектросеть" "РГЭС"	ПС 220/110/10/35/6 Варьган	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Крот Александр Петрович	Главный инженер	(34668) 3-68-02; 3-86-87	г.Радужный	
3.2.	Район ПС ГПП-2		6,48	12,96	19,44	25,92	32,40	38,88	45,36	51,84	58,32	64,80					
1	Филиал АО "СибурТюменьГаз"-Нижневартовский ГПЗ	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Сибирская, Васильев)	5,60	11,20	16,80	22,40	28,00	33,60	39,20	44,80	50,40	56,00	Головатый Олег Александрович	Главный энергетик	(3466) 29-46-18	г. Нижневартовск	
	Филиал АО "СибурТюменьГаз"-Нижневартовский ГПЗ	ПС 220/110/6 ГПП-2 (Мегон)	0,73	1,46	2,19	2,92	3,65	4,38	5,11	5,84	6,57	7,30					
	Филиал АО "СибурТюменьГаз"-Нижневартовский ГПЗ	ПС 110/6/6 ГПП-1 (Мегон)	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50					

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	Филиал ПАО "ФСК ЭЭС" - Ямало-Ненецкое ПМЭС		5,38	10,76	16,14	21,52	26,90	32,28	37,66	43,04	48,42	53,80				
4.1.	Район ПС Вынгинур		5,38	10,76	16,14	21,52	26,90	32,28	37,66	43,04	48,42	53,80				
1	АО "Газпромнефть-Ноябрьскфтегаз"	ПС 110/35/6 Ярайнерская	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00	Бойчук Игорь Федорович	Главный энергетик	(3496) 370-337	г. Ноябрьск
2	АО "Газпромнефть-Ноябрьскфтегаз"	ПС 110/35/6 Чуркинская	1,90	3,80	5,70	7,60	9,50	11,40	13,30	15,20	17,10	19,00				
3	АО "Газпромнефть-Ноябрьскфтегаз"	ПС 110/35/6 Хорошунская	2,28	4,56	6,84	9,12	11,40	13,68	15,96	18,24	20,52	22,80				
	Всего по сети филиала ПАО "ФСК ЭЭС" - МЭС Западной Сибири		44,94	89,88	134,82	179,76	224,70	269,67	314,58	359,52	404,46	449,40				
<b>АО "Тюменьэнерго" - первичный получатель команд</b>																
1.	Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети		12,78	25,56	38,34	51,12	63,92	77,88	105,86	125,84	139,72	150,00				
1	АО "Сибнефтемаш"	ПС 110/10 Ембаево	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Чистяков С.Г.	Главный энергетик	(3452) 53-50-50 доб.1039, 8-919-953-26-22	г. Тюмень
2	АО "ГМС Нефтемаш"	ПС 110/10 Западная	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70	Южаков С.С.	Главный энергетик	(3452) 73-10-64, 8-919-956-98-66	г. Тюмень
3	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Западная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
4	ОАО "Тюменский Акумуляторный завод"	ПС 110/10 Западная	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Борцов В.А.	Главный энергетик	8-929-269-50-26	г. Тюмень
5	ОАО "Тюменский комбинат хлебопродуктов"	ПС 110/10 Сибжилстрой	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Купочкин А.Н.	Главный энергетик	8-905-858-68-88	г. Тюмень
6	ООО "Рем-ЭнергоСтройСервис"	ПС 110/10 Сибжилстрой	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Бойдов И.В.	Главный инженер	8-912-927-91-22	г. Тюмень
7	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Сибжилстрой	0,17	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53	1,70	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
8	ООО "Агентство Интеллект-Сервис" (ОАО ТТК "Кросно")	ПС 110/10 КСК	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Колесов Д.А. (Сувшин В.П.)	Директор (Гл. энергетик)	(3452) 79-24-27 8-919-956-80-29	г. Тюмень
9	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Промбаза	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
10	Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Торгили	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ефимов В.Г.	Главный энергетик	(3452) 20-53-29	г. Тюмень
11	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Н-Техническая	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
12	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	РП 10/10 Техническая	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
13	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Щербаковская	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	3,00	3,00	3,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
14	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Бурдун	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
15	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Алабашево	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
16	ООО "Альтера" (ООО "Ивлет-Служба-Стройсервис")	ПС 110/10 Винзлии	0,31	0,61	0,92	1,23	1,54	1,84	2,15	2,46	2,76	3,07	Ельцов Д.А. (Ключ А.П.)	Ответственный за э/х (Гл. энергетик)	(3452) 73-20-15 8-912-927-35-56	г. Тюмень
17	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 ЛПК	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
18	ООО "Тюменский фанерный завод"	ПС 110/10 Домостроительная	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	Муралов Иван Сергеевич	Зам. технического директора	г. 8-912-384-20-59 т. (3452) 63-77-65 (т/линия)	г. Тюмень
19	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Граничная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	6,00	6,00	6,00	6,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
20	ООО "ДСК-Энерго"	ПС 110/10 Суходольская	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Чудиновских А.К. (Самохвалов Ф.Н.)	Директор, (ответственный за э/х)	(3452) 27-69-50, 8-982-982-04-50	г. Тюмень
21	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Суходольская	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
22	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 35/10 Белническая	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
23	ООО "Агентство Интеллект-Сервис" (ПАО "Управляющая компания-Тюменские моторостроители")	ПС 110/10 Моторный завод	0,32	0,65	0,97	1,29	1,62	1,94	2,26	2,58	2,91	3,23	Салтыков А.А.	Главный энергетик	(3452) 79-24-27, 8-919-956-80-29(3452) 54-60-08, 8-919-929-54-87, (3452) 54-60-06	г. Тюмень
24	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 220/110/10 Ожогинно	0,24	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
25	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Северная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
26	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Боровое	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
27	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Загородная	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
28	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Тарманы	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
29	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Казарово	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
30	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Мурманская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
31	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Пыльницкая	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
32	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Центральная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
33	Филиал ПАО "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети	ПС 110/10 Широкая	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Песецкий В.И.	Главный инженер	(3452) 41-44-30	г. Тюмень
34	АО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"	ПС 110/10 Медик	0,27	0,54	0,81	1,08	1,35	1,62	1,89	2,16	2,43	2,70	Мартынов А.И.	Главный инженер	8-982-914-65-01; 8-922-193-44-45	г. Тюмень
	район ПС Ожогинно (трансформатор 110 кВ Ожогинно - Кармак)		0,25	0,50	0,75	1,00	1,26	1,50	13,95	14,20	14,45	14,70				
1	ООО "Региональная ЭНК"	ПС 110/10 Ремдомаш	0,13	0,25	0,38	0,51	0,64	0,76	0,89	1,02	1,14	1,27	Великанов Е.Д.	Директор	г. 8-982-977-94-10	г. Тюмень
2	ООО "ЭкоПроф"	ПС 110/10 Утяшево	0,12	0,25	0,37	0,49	0,62	0,74	0,86	0,98	1,11	1,23	Мыл В.В.	Главный энергетик	(3452)39-33-44 доб.1090 8-912-380-42-45	г. Тюмень
3	Тюменское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Рафайево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ефимов В.Г.	Главный энергетик	(3452) 20-53-29	г. Тюмень

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тобольские ТПО</b>		<b>7,74</b>	<b>22,49</b>	<b>66,10</b>	<b>98,93</b>	<b>142,53</b>	<b>150,26</b>	<b>158,00</b>	<b>165,75</b>	<b>173,48</b>	<b>215,40</b>				
2.1	<b>Район ПС Демьянская:</b>		<b>7,74</b>	<b>22,49</b>	<b>66,10</b>	<b>98,93</b>	<b>142,53</b>	<b>150,26</b>	<b>158,00</b>	<b>165,75</b>	<b>173,48</b>	<b>215,40</b>				
1	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Горная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,78	Зайцев С.С.	Главный энергетик	(3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Энергодиспетчер ТУМН (3456) 24-15-45	г. Тобольск
2	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 КС-7	0,00	0,00	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	Гок Ю.А.	Главный инженер	(3462) 36-21-74, 75-19-02, 36-24-59, 75-19-08.	г. Сургут
3	ООО "РН-Уватнефтегаз"	ПС 110/6 кВ Кальча	0,41	0,81	1,22	1,63	2,04	2,44	2,85	3,26	3,66	4,07	Иванов Г.Г., Стрижак А.Н.	Зам. главного инженера, Зам. начальника УЭ	8(3452)389-999(доб.1061), 8-922-261-08-29, 89199510337	г. Тюмень
4	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/6 Уват	0,32	0,63	0,95	1,26	1,58	1,90	2,21	2,53	2,84	3,16	Зайцев С.С.	Главный энергетик	(3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Энергодиспетчер ТУМН (3456) 24-15-45	г. Тобольск
5	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 КС-9	0,00	0,00	35,86	35,86	71,72	71,72	71,72	71,72	71,72	71,72	Гок Ю.А.	Главный инженер	(3462) 36-21-74, 75-19-02, 36-24-59, 75-19-08.	г. Сургут
6	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Сетово	0,00	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	7,02	Зайцев С.С.	Главный энергетик	(3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Энергодиспетчер ТУМН (3456) 24-15-45	г. Тобольск
7	ООО "Сибур-Тобольск"	ГРУ-10 Тобольская ТЭЦ	3,25	6,50	9,75	13,00	16,25	19,50	22,75	26,00	29,25	32,50	Леонтьев А.В.	Главный энергетик- начальник отдела	8(3456)26-62-68, 89129208721	г. Тобольск
8	Тобольское УМН филиал АО "Транснефть-Сибирь"	ПС 110/10 Менделеево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	Зайцев С.С.	Главный энергетик	(3456) 25-75-67, 8-922-480-02-15 Энергодиспетчер ТУМН (3456) 24-15-45	г. Тобольск
9	ООО "Сибур-Тобольск"	ГРУ-10 Тобольская ТЭЦ, ПС 110/10 ТПП-3	3,23	6,46	9,70	12,93	16,16	19,39	22,62	25,86	29,09	32,32	Леонтьев А.В.	Главный энергетик- начальник отдела	8(3456)26-62-68, 89129208721	г. Тобольск
10	ООО "Сибур-Тобольск"	ПС 110/10 Сырская	0,53	1,07	1,60	2,14	2,67	3,20	3,74	4,27	4,81	5,34	Леонтьев А.В.	Главный энергетик- начальник отдела	8(3456)26-62-68, 89129208721	г. Тобольск
11	Ишимское РНУ филиал АО "Транснефть-Западная Сибирь"	ПС 110/10/6 Татарка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96	Образцов А.В.	Главный энергетик	(34551) 2-12-92, 8-922-004-36-35	г. Ишим
3.	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Южное ТПО</b>		<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>19,50</b>	<b>21,00</b>	<b>22,50</b>	<b>24,00</b>	<b>25,50</b>	<b>27,00</b>	<b>28,50</b>	<b>30,00</b>				
3.1	<b>Район ПС Заводоуковск:</b>		<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>6,00</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>10,50</b>	<b>12,00</b>	<b>13,50</b>	<b>15,00</b>				
1	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Юргинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Юрга	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Юргинского РЭС (34543)2-38-66	н.п. Юрга
2	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Ялуторовский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/10 кВ Ялуторовск	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,42	3,99	4,56	5,13	5,70	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Ялуторовского РЭС (34555)3-22-19	г. Ялуторовск
3	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Упоровский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Упорово	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Упоровского РЭС (34541)3-14-00	н.п. Упорово
4	Распределительные сети Южное ТПО, Муниципальные сети Омутинский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110/35/10 кВ Омутинка	0,43	0,86	1,29	1,72	2,15	2,58	3,01	3,44	3,87	4,30	Шахтарин А.В.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Омутинского РЭС (34544)3-23-57	н.п. Омутинка
3.2	<b>Район ПС Княжево:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>				
1	Сургутский филиал ООО "Газпромэнерго"	ПС КС-11, ЗРУ-10	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Спичочкин Е.Н.	Начальник ПДС СФПЭС	Диспетчер ПДС СФПЭС (3462)36-24-59, 36-24-58	перекладка находится в районе н.п. Богдановка
4.	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО</b>		<b>0,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,14</b>	<b>0,20</b>	<b>0,24</b>	<b>0,30</b>	<b>0,34</b>	<b>0,38</b>	<b>0,44</b>	<b>0,48</b>				
4.1	<b>Район ПС Ишим:</b>		<b>0,06</b>	<b>0,10</b>	<b>0,14</b>	<b>0,20</b>	<b>0,24</b>	<b>0,30</b>	<b>0,34</b>	<b>0,38</b>	<b>0,44</b>	<b>0,48</b>				
1	Распределительные сети Ишимского ТПО Викуловский район, в т.ч коммунально-бытовая нагрузка	ПС 110 кВ Викулово	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	1,62	Поворозков В.А.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Сорочинского РЭС (34550)2-16-77	н.п. Сорочино
2	Распределительные сети Ишимского ТПО, Сорочинский муниципальный район	ПС 110 кВ Сорочино	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	1,90	Поворозков В.А.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Сорочинского РЭС (34550)2-16-77	н.п. Сорочино
3	Распределительные сети Ишимского ТПО, Абатский муниципальный район	ПС 110 кВ Абатск	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	1,52	Поворозков В.А.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Абатского РЭС (34556)4-17-47	н.п. Абатское
4	Распределительные сети Ишимского ТПО, Аромашевский муниципальный район	ПС 110 кВ Аромашево	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,06	1,34	Поворозков В.А.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Аромашевского РЭС (34545)2-17-74	н.п. Аромашево
5	Распределительные сети Ишимского ТПО, Гольшмановский муниципальный район	ПС 110 кВ Мальшенка	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	1,10	Поворозков В.А.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Гольшмановского РЭС (34546)2-56-03	н.п. Гольшманово
6	Распределительные сети Ишимского ТПО, Казанский муниципальный район	ПС 110 кВ Казанка	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	1,27	Поворозков В.А.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Казанского РЭС (34553)4-91-70	н.п. Казанка
7	Распределительные сети Ишимского ТПО, Ишимский муниципальный район	ПС 110 кВ Памятных	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	Поворозков В.А.	Главный инженер ТПО	Диспетчер Ишимского РЭС (34551)7-22-39	г. Ишим
5.	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети</b>		<b>6,41</b>	<b>12,82</b>	<b>19,23</b>	<b>25,64</b>	<b>32,05</b>	<b>38,46</b>	<b>44,87</b>	<b>51,28</b>	<b>57,49</b>	<b>66,00</b>				
5.1	<b>Район ПС Новая</b>		<b>2,31</b>	<b>4,62</b>	<b>6,93</b>	<b>9,24</b>	<b>11,55</b>	<b>13,86</b>	<b>16,17</b>	<b>18,48</b>	<b>20,79</b>	<b>24,00</b>				
1	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Мортюмья	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай
2	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Филипповская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	1,00	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай
3	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Ловиновская	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай
4	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Лазаревская	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ЗАО "Туринг"	ПС 110/6 Славянская	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Буравов Д.Н.	Главный энергетик	(34676) 4-49-24; 8-912-812-0020	г. Урай
<b>5.2</b>	<b>Район ПС Картопля</b>		<b>3,40</b>	<b>6,80</b>	<b>10,20</b>	<b>13,60</b>	<b>17,00</b>	<b>20,40</b>	<b>23,80</b>	<b>27,20</b>	<b>30,60</b>	<b>35,00</b>				
1	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Геологическая	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Кузнец А.Г.	Начальник службы ЭЭС Комсомольского ЛПУМГ	(34675) 2-52-19	г. Югорск
2	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Новокомсомольская	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	Кузнец А.Г.	Начальник службы ЭЭС Комсомольского ЛПУМГ	(34675) 2-52-19	г. Югорск
3	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг" - "Лесопильные заводы Югры"	ПС 110/10 Алъёво	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	Мишуткин В.И.	Начальник отдела энергообеспечения	8(34675)3-79-90 доб.104, сот. 89028254999	г. Советский
4	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг" - "Лесопильные заводы Югры"	ПС 110/10 Агизит	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40	Мишуткин В.И.	Начальник отдела энергообеспечения	8(34675)3-79-90 доб.104, сот. 89028254999	г. Советский
5	АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг" - "Югра-лент"	ПС 110/10 Соболеница	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Чиван В.Н.	Главный энергетик	8(34675)3-79-90 доб.128	г. Советский
6	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Лемя	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	12,00	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай
7	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Комаровская	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай
8	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/6 Давыловка	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай
9	ТПП "Урайнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	ПС 110/35/10 Самса	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50	Гайсин И.Г.	Главный инженер	8(34676)42102, 42100, 41750	г. Урай
<b>5.3</b>	<b>Район ПС Ягодная</b>		<b>0,70</b>	<b>1,40</b>	<b>2,10</b>	<b>2,80</b>	<b>3,50</b>	<b>4,20</b>	<b>4,90</b>	<b>5,60</b>	<b>6,10</b>	<b>7,00</b>				
1	АО "Транснефть-Сибирь" Урайское УМН	ПС 110/10 Луцки	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,40	4,00	Косачев А.А.	Главный энергетик	(34676)5-29-27, 6-01-05	г. Урай
2	АО "Транснефть-Сибирь" Урайское УМН	ПС 110/10 Клин	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Косачев А.А.	Главный энергетик	(34676)5-29-27, 6-01-05	г. Урай
<b>6.</b>	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс</b>		<b>1,67</b>	<b>3,34</b>	<b>5,01</b>	<b>6,68</b>	<b>8,35</b>	<b>10,02</b>	<b>11,69</b>	<b>15,66</b>	<b>19,33</b>	<b>21,00</b>				
6.1.	Район ПС Красноленинская		0,79	1,58	2,37	3,16	3,95	4,74	5,53	6,32	7,11	7,90				
1	АО "РН-Нганьнефтегаз"	ПС 110/35/6 Хугор	0,79	1,58	2,37	3,16	3,95	4,74	5,53	6,32	7,11	7,90	Балынский В.В.	Зам. главного инженера - главный энергетик	8(34672) 9-22-22 доп.1578 8-912-413-14-54	г. Нягань
<b>6.2.</b>	<b>Район ПС Хора</b>		<b>0,71</b>	<b>1,42</b>	<b>2,13</b>	<b>2,84</b>	<b>3,55</b>	<b>4,26</b>	<b>4,97</b>	<b>5,68</b>	<b>6,39</b>	<b>7,10</b>				
1	АО "РН-Нганьнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,71	1,42	2,13	2,84	3,55	4,26	4,97	5,68	6,39	7,10	Балынский В.В.	Зам. главного инженера - главный энергетик	8(34672) 9-22-22 доп.1578 8-912-413-14-54	г. Нягань
<b>6.3.</b>	<b>Район ПС Белоярская</b>		<b>0,17</b>	<b>0,34</b>	<b>0,51</b>	<b>0,68</b>	<b>0,85</b>	<b>1,02</b>	<b>1,19</b>	<b>3,66</b>	<b>5,83</b>	<b>6,00</b>				
1	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 Верхнеказымская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	Гок Ю.А.	Главный инженер	(3462) 36-21-74, 75-19-02	п.Верхнеказымский Белоярский р-он
2	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/6 Перегребное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	Гок Ю.А.	Главный инженер	(3462) 36-21-74, 75-19-02	п.Перегребное Белоярский р-он
3	ООО "Газпром энерго"	ПС 110/10 Сосновская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63	0,63	Гок Ю.А.	Главный инженер	(3462) 36-21-74, 75-19-02	п.Сосновка Белоярский р-он
4	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Белоярская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	Кишко М.А.	Главный энергетик	(34675) 2-22-19	г. Белоярский
5	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Октябрьская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69	Кишко М.А.	Главный энергетик	(34675) 2-22-19	п.г.т. Андра, Октябрьский р-он
6	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Бобровская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	Кишко М.А.	Главный энергетик	(34675) 2-22-19	п.Лямма, Белоярский р-он
7	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Сорум	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	Кишко М.А.	Главный энергетик	(34675) 2-22-19	п.Сорум, Белоярский р-он
8	АО "ЮРЭС"	ПС 110/6 Белоярская	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	Максимов Ю.И.	Главный инженер	8(34670) 2-77-27	г. Белоярский
9	АО "ЮРЭС"	ПС 110/10 Кода	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10	Бычков Е.С.	Начальник ОДС	8(3467) 31-85-95 доп.9-1220, 8(3467) 31-85-97	п.г.т. Октябрьское Октябрьский р-он
<b>7.</b>	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети</b>		<b>39,59</b>	<b>79,18</b>	<b>118,77</b>	<b>158,36</b>	<b>197,95</b>	<b>237,54</b>	<b>277,13</b>	<b>316,72</b>	<b>356,31</b>	<b>395,90</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Район ПС Пыть-Ях</b>		<b>7,85</b>	<b>15,70</b>	<b>23,55</b>	<b>31,40</b>	<b>39,26</b>	<b>47,11</b>	<b>54,96</b>	<b>62,81</b>	<b>70,66</b>	<b>78,51</b>				
1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Парус	1,36	2,72	4,08	5,44	6,80	8,16	9,52	10,88	12,24	13,60	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
2.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Юганская	0,71	1,41	2,12	2,82	3,53	4,24	4,94	5,65	6,35	7,06	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
3.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Луцкая	0,50	0,99	1,49	1,98	2,48	2,97	3,47	3,96	4,46	4,95	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
4.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ощипанская	0,61	1,22	1,83	2,44	3,06	3,67	4,28	4,89	5,50	6,11	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
5.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-18	0,32	0,64	0,96	1,28	1,60	1,92	2,24	2,56	2,88	3,20	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
6.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мамонтовская	1,02	2,04	3,06	4,08	5,10	6,12	7,14	8,16	9,18	10,20	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
7.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Компрессорная	1,08	2,16	3,25	4,33	5,41	6,49	7,57	8,66	9,74	10,82	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
8.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Лосинка	1,02	2,04	3,06	4,08	5,10	6,12	7,14	8,16	9,18	10,20	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
9.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Иглинская	0,46	0,93	1,39	1,86	2,32	2,78	3,25	3,71	4,18	4,64	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
10.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Промысловая	0,77	1,55	2,32	3,09	3,87	4,64	5,41	6,18	6,96	7,73	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.2.	Район ПС Ленинская		4.44	8.88	13.32	17.76	22.20	26.64	31.08	35.52	39.96	44.40				
1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтеюганская	0,58	1,15	1,73	2,30	2,88	3,45	4,03	4,60	5,18	5,75	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
2.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Звездная	0,53	1,05	1,58	2,10	2,63	3,16	3,68	4,21	4,73	5,26	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
3.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Бекметьевская	0,99	1,98	2,97	3,96	4,95	5,93	6,92	7,91	8,90	9,89	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
4.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Островная	1,08	2,16	3,25	4,33	5,41	6,49	7,57	8,66	9,74	10,82	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
5.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Асомкинская	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
6.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Восточно-Сургутская	0,19	0,37	0,56	0,74	0,93	1,12	1,30	1,49	1,67	1,86	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
7.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Широковская	0,40	0,80	1,21	1,61	2,01	2,41	2,81	3,22	3,62	4,02	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
8.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приморская	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
7.3.	Район ПС Магистральная		5.50	11.01	16.51	22.01	27.52	33.02	38.52	44.02	49.53	55.03				
1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тепловская	0,62	1,24	1,85	2,47	3,09	3,71	4,33	4,94	5,56	6,18	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
2.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Петелинская	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,89	4,54	5,19	5,84	6,49	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
3.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Корниловская	0,84	1,67	2,51	3,34	4,18	5,01	5,85	6,68	7,52	8,35	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
4.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Малообальская	0,80	1,61	2,41	3,22	4,02	4,82	5,63	6,43	7,24	8,04	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
5.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сибирь	0,40	0,80	1,21	1,61	2,01	2,41	2,81	3,22	3,62	4,02	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
6.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Речная	0,77	1,55	2,32	3,09	3,87	4,64	5,41	6,18	6,96	7,73	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
7.	ОА "Грансифтез-Сибирь" Нефтеюганское УМН	ПС 110/10 Кингус	0,59	1,17	1,76	2,35	2,94	3,52	4,11	4,70	5,28	5,87	Ермаченко А.Н.	Главный энергетик	(3463) 29-82-27	г. Нефтеюганск
8.	ОА "Грансифтез-Сибирь" Нефтеюганское УМН	ПС 110/6 Южная-Балык	0,19	0,37	0,56	0,74	0,93	1,12	1,30	1,49	1,67	1,86	Ермаченко А.Н.	Главный энергетик	(3463) 29-82-27	г. Нефтеюганск
9.	ООО «КанБайкал»	ПС 110/35/6 Давыдовская	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,89	4,54	5,19	5,84	6,49	Домнин Б.Н.	Главный энергетик	(3463) 23-29-99 доб. 11-12	г. Нефтеюганск
7.4.	Район ПС Средний Балык		5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00				
1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 220/110/35/6 Средний Балык	0,39	0,77	1,16	1,55	1,94	2,32	2,71	3,10	3,48	3,87	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
2.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сорочинская	0,71	1,42	2,13	2,84	3,56	4,27	4,98	5,69	6,40	7,11	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
3.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Солнечная	2,17	4,34	6,51	8,68	10,85	13,02	15,19	17,36	19,53	21,70	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
4.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-20	1,18	2,35	3,53	4,70	5,88	7,05	8,23	9,40	10,58	11,75	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
5.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Чупальская	0,56	1,11	1,67	2,23	2,79	3,34	3,90	4,46	5,01	5,57	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
7.5.	Район ПС Правдинская		5.50	11.00	16.50	22.00	27.50	33.00	38.50	44.00	49.50	55.00				
1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мухомово	2,27	4,54	6,82	9,09	11,36	13,63	15,90	18,18	20,45	22,72	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
2.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северный Салым	0,56	1,11	1,67	2,23	2,79	3,34	3,90	4,46	5,01	5,57	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
3.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Водозабор	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,41	3,98	4,55	5,12	5,69	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
4.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приразломная	0,37	0,74	1,11	1,48	1,86	2,23	2,60	2,97	3,34	3,71	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
5.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Евсеенковская	0,43	0,87	1,30	1,73	2,17	2,60	3,03	3,46	3,90	4,33	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
6.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Пойковская	0,68	1,36	2,04	2,72	3,40	4,08	4,76	5,44	6,12	6,80	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
7.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Приобская	0,62	1,24	1,85	2,47	3,09	3,71	4,33	4,94	5,56	6,18	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
7.6.	Район ПС Фоминская		3.04	6.08	9.12	12.16	15.20	18.24	21.28	24.32	27.36	30.40				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ООО "Газпромнефть-Хантос"	ПС 110/35/6 Фомильская	3,0	6,1	9,1	12,2	15,2	18,2	21,3	24,3	27,4	30,40	Защепин Д.В.	Нач. управления ЭО	(3467) 35-48-23	г.Ханты-Майский
7.7	Район ПС Югра		2,26	4,51	6,77	9,02	11,28	13,54	15,79	18,05	20,30	22,56				
7.8	МП "Ханты-Мансийские городские электрические сети"	ПС 110/10 Ханты-Мансийская	2,26	4,51	6,77	9,02	11,28	13,54	15,79	18,05	20,30	22,56	Чайковский С.А.	Начальник ОДС	(3467) 33-31-11	г.Ханты-Майский
7.8	Район ПШ Угутский		6,90	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00				
1.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тайга	1,97	3,95	5,92	7,89	9,87	11,84	13,81	15,78	17,76	19,73	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
2.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вишневая	1,15	2,31	3,46	4,61	5,77	6,92	8,07	9,22	10,38	11,53	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
3.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Среднеугутская	1,55	3,11	4,66	6,21	7,77	9,32	10,87	12,42	13,98	15,53	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
4.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Фасховская	0,19	0,37	0,56	0,74	0,93	1,12	1,30	1,49	1,67	1,86	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
5.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Встречная	0,70	1,40	2,11	2,81	3,51	4,21	4,91	5,62	6,32	7,02	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
6.	ООО "РН-Юганскнефтегаз"	ПС 110/35/6 Князьковская	0,43	0,87	1,30	1,73	2,17	2,60	3,03	3,46	3,90	4,33	Перемитин А.Н.	Заместитель главного инженера - главный энергетик	(3463) 33-59-19	г. Нефтеюганск
8.	Филиал АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети		20,49	40,97	61,46	81,94	102,43	122,91	143,40	163,88	184,17	204,60				
8.1.	Район ПС Конгур		1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Алёксанская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Н.Сортынская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-01	г. Сургут
3.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-10	0,80	1,60	2,40	3,20	4,00	4,80	5,60	6,40	7,20	8,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
8.2.	Район ПС Пимская (транзит Пимская-Конгур)		2,78	5,55	8,33	11,10	13,88	16,65	19,43	22,20	24,98	27,50				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ КНС-6	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, (3462) 42-60-55, дежурный (3462) 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Транспортная	0,83	1,65	2,48	3,30	4,13	4,95	5,78	6,60	7,43	8,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, (3462) 42-60-55, дежурный (3462) 41-07-00	г. Сургут
3.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Ключевая	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, (3462) 42-60-55, дежурный (3462) 41-07-00	г. Сургут
4.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Лягторская	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, (3462) 42-60-55, дежурный (3462) 41-07-00	г. Сургут
5.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ КНС-17	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, (3462) 42-60-55, дежурный (3462) 41-07-00	г. Сургут
8.3.	Район ПС Пимская		3,75	7,50	11,25	15,00	18,75	22,50	26,25	30,00	33,75	37,50				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Вега	0,90	1,80	2,70	3,60	4,50	5,40	6,30	7,20	8,10	9,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/10кВ КНС-3	1,05	2,10	3,15	4,20	5,25	6,30	7,35	8,40	9,45	10,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
3.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Масликовская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
4.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Э.Камышная	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
5.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Дальняя	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
8.4.	Район ПС Пачетдор		1,60	3,20	4,80	6,40	8,00	9,60	11,20	12,80	14,20	16,00				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Яун-Дор	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,20	6,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Брунечья	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
3.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Вачюнская	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
8.5.	Район ПС Импдор		1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ КНС-9	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Кусет	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
3.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Родиковая	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
4.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ КНС-2	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
5.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ КНС-4	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
6.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/10кВ КСП-4	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
8.6.	Район ПС Восточно-Моховая		0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6кВ Савуйская	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
8.7.	Район ПС Полоцкая		2,30	4,60	6,90	9,20	11,50	13,80	16,10	18,40	20,70	23,00				

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очерь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Алмаз	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Быстринская	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
3.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Блочная	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
4.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Технолог	0,55	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	4,95	5,50	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
5.	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 110/6 Бензиновая, ПС 110/6 Кондесат-2	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20	Гок Ю.А.	И.о. г. инженера	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
<b>8.8.</b>	<b>Район ПС Барово (транзит Сургут-Барово)</b>		<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>	<b>24,00</b>	<b>28,00</b>	<b>32,00</b>	<b>36,00</b>	<b>40,00</b>				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/6 №46	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/10 Трансгаз	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, 42-60-55, 41-07-00	г. Сургут
3.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Геолог	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
4.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Энергетик	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
5.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Олимпийская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
6.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Зеленая	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00	10,50	12,00	13,50	15,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
7.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Западная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
8.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Азерит	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
9.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Сайма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
10.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Северная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
11.	ООО "Сургутские городские эл.сети"	ПС 110/10 Черный мост	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Григорьев А.С.	Главный инженер	(3462) 52-46-02, дежурный (3462) 32-35-35	г. Сургут
12.	АО "ЮРЭСК"	ПС 110/10/6 Пioneрная-2	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	Галкин А.И.	Главный инженер	(3467) 31-85-95, дежурный (3462) 34-90-39	г. Ханты-Мансийск
13.	ООО "Газпром трансгаз Сургут"	ПС 110/10 Трансгаз, ПС 110/6 Строительная	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	Жеребцов А.Л.	Главный энергетик	(3462) 75-04-46	г. Сургут
14.	ООО ДСК "Сибпромстрой" (ОАО "ЭЖБИ")	ПС 110/6 Пупкинская	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80	Пако А.В.	Главный энергетик	(3462) 21-21-31	г. Сургут
<b>8.9.</b>	<b>Район ПС Сургут</b>		<b>1,76</b>	<b>3,52</b>	<b>5,28</b>	<b>7,04</b>	<b>8,80</b>	<b>10,56</b>	<b>12,32</b>	<b>14,08</b>	<b>15,84</b>	<b>17,60</b>				
1.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Дорожная	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, (3462) 41-07-00	г. Сургут
2.	ПАО "Сургутнефтегаз"	ПС 110/35/6 Элегаз	0,76	1,52	2,28	3,04	3,80	4,56	5,32	6,08	6,84	7,60	Зенков М.Г.	Главный энергетик	(3462) 42-62-85, (3462) 41-07-00	г. Сургут
3.	Сургутский филиал ООО "Газпром энерго"	ПС 110/6 Бензиновая, ПС 110/6 Кондесат-2	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Гок Ю.А.	Главный инженер	(3462) 42-62-85, (3462) 41-07-00	г. Сургут
<b>9.</b>	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети</b>		<b>24,98</b>	<b>49,86</b>	<b>74,89</b>	<b>99,80</b>	<b>124,90</b>	<b>149,70</b>	<b>174,68</b>	<b>199,64</b>	<b>224,59</b>	<b>255,70</b>				
<b>9.1.</b>	<b>Район ПС Князьнинская</b>		<b>3,32</b>	<b>6,60</b>	<b>9,91</b>	<b>13,19</b>	<b>16,53</b>	<b>19,81</b>	<b>23,11</b>	<b>26,40</b>	<b>29,70</b>	<b>33,20</b>				
1.	ООО "Метгидроэнерго"	ПС 110/35/6 Мартовская	0,02	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,22	Мирошниценко Е.В.	Генеральный директор	(34643) 4-19-58	г. Мегион
2.	ООО "Метгидроэнерго"	ПС 110/35/6 Дельта	0,12	0,23	0,35	0,46	0,58	0,70	0,81	0,93	1,04	1,16	Мирошниценко Е.В.	Генеральный директор	(34643) 4-19-58	г. Мегион
3.	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Ермаковская	0,38	0,75	1,13	1,50	1,88	2,25	2,63	3,00	3,38	3,75	Кулешов В.В.	Главный энергетик	(3466) 67-00-77 д. 55-10, 8-922-794-99-95	г. Нижневартовск
4.	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Ореховская	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,22	0,25	0,29	0,32	0,36	Кулешов В.В.	Главный энергетик	(3466) 67-00-77 д. 55-10, 8-922-794-99-95	г. Нижневартовск
5.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мега	0,36	0,71	1,07	1,43	1,79	2,14	2,50	2,86	3,21	3,57	Клоппин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
6.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Таския	0,18	0,36	0,53	0,71	0,89	1,07	1,25	1,42	1,60	1,78	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
7.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Мартовская	0,27	0,55	0,82	1,10	1,37	1,64	1,92	2,19	2,47	2,74	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
8.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вятковская	0,63	1,26	1,90	2,53	3,16	3,79	4,42	5,06	5,69	6,32	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
9.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Маргяновская	0,27	0,53	0,80	1,06	1,33	1,60	1,86	2,13	2,39	2,66	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
10.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Забое	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
11.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Кетовская	0,13	0,26	0,39	0,51	0,64	0,77	0,90	1,02	1,15	1,28	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
12.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новооткуская	0,20	0,41	0,61	0,81	1,02	1,22	1,42	1,62	1,83	2,03	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
13.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северо-Вятковская	0,42	0,83	1,25	1,66	2,08	2,49	2,91	3,32	3,74	4,15	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
14.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Южно-Аганская	0,25	0,50	0,74	0,99	1,24	1,49	1,74	1,98	2,23	2,48	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
15.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Похамовская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
<b>9.2.</b>	<b>Район ПС Лысенковская</b>		<b>3,78</b>	<b>7,39</b>	<b>11,10</b>	<b>14,80</b>	<b>18,51</b>	<b>22,20</b>	<b>25,90</b>	<b>29,61</b>	<b>33,30</b>	<b>37,00</b>				
1.	ООО "Метгидроэнерго"	ПС 110/35/6 Лысенковская	0,83	1,70	2,56	3,41	4,26	5,11	5,96	6,82	7,67	8,52	Мирошниценко Е.В.	Генеральный директор	(34643) 4-19-58	г. Мегион
2.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Январская	1,30	2,59	3,89	5,19	6,49	7,78	9,08	10,38	11,67	12,97	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
3.	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	ПС 110/35/6 Аганская	1,55	3,10	4,65	6,20	7,76	9,31	10,86	12,41	13,96	15,51	Черевко М.А.	Генеральный директор	(34643) 4-67-02	г. Мегион
<b>9.3.</b>	<b>Район ПС Самотлор</b>		<b>0,78</b>	<b>1,56</b>	<b>2,34</b>	<b>3,12</b>	<b>3,90</b>	<b>4,68</b>	<b>5,46</b>	<b>6,24</b>	<b>7,02</b>	<b>7,80</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-19	0,37	0,75	1,12	1,50	1,87	2,24	2,62	2,99	3,37	3,74	Клоппин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
2.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Самотлор	0,41	0,81	1,22	1,62	2,03	2,44	2,84	3,25	3,65	4,06	Клоппин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>9.4.</b>	<b>Район ПС Узловая</b>		<b>4,49</b>	<b>8,92</b>	<b>13,51</b>	<b>18,00</b>	<b>22,52</b>	<b>27,00</b>	<b>31,50</b>	<b>36,01</b>	<b>40,52</b>	<b>45,00</b>				
1.	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Хохряково	0,51	1,02	1,54	2,05	2,56	3,07	3,58	4,10	4,61	5,12	Кулешов В.В.	Главный энергетик	(3466) 67-00-77 д. 55-10, 8-922-794-99-95	г. Нижневартовск
2.	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Перьяк	0,89	1,78	2,67	3,56	4,46	5,35	6,24	7,13	8,02	8,91	Кулешов В.В.	Главный энергетик	(3466) 67-00-77 д. 55-10, 8-922-794-99-95	г. Нижневартовск

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очердь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	ПС 110/35/6 Копильская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Кулепов В.В.	Главный энергетик	(3466) 67-00-77 д. 55-10, 8-922-794-99-95	г. Нижневартовск
4.	АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие"	КС 110/35/10 Хоёрковская	0,81	1,63	2,44	3,25	4,07	4,88	5,69	6,50	7,32	8,13	Кулепов В.В.	Главный энергетик	(3466) 67-00-77 д. 55-10, 8-922-794-99-95	г. Нижневартовск
5.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новомолодежная	0,05	0,10	0,16	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42	0,47	0,52	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
6.	ПАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Верхне-Колек-Егнэская	1,07	2,15	3,22	4,30	5,37	6,44	7,52	8,59	9,67	10,74	Кузнецов М.Ю.	И.о. главного энергетика	(3466) 67-00-77 д. 55-11, 8-929-204-62-46	г. Радужный
7.	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Бахитовская	0,27	0,54	0,82	1,09	1,36	1,63	1,90	2,18	2,45	2,72	Козинчук В.Н.	Главный инженер	(34668) 4-60-55, 4-01-02	г. Радужный
8.	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Северо-Хохорковская	0,24	0,47	0,71	0,94	1,18	1,41	1,65	1,88	2,12	2,35	Козинчук В.Н.	Главный инженер	(34668) 4-60-55, 4-01-02	г. Радужный
9.	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тагиринская	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50	Козинчук В.Н.	Главный инженер	(34668) 4-60-55, 4-01-02	г. Радужный
<b>9.5.</b>	<b>Район ПС Орбита, Факел</b>		<b>2,75</b>	<b>5,50</b>	<b>8,25</b>	<b>10,99</b>	<b>13,77</b>	<b>16,51</b>	<b>19,25</b>	<b>22,00</b>	<b>24,75</b>	<b>27,50</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-7	0,26	0,52	0,77	1,03	1,29	1,55	1,81	2,06	2,32	2,58	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
2.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-11	0,49	0,98	1,47	1,96	2,46	2,95	3,44	3,93	4,42	4,91	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
3.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-12	0,29	0,58	0,88	1,17	1,46	1,75	2,04	2,34	2,63	2,92	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
4.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-14	0,40	0,81	1,21	1,61	2,02	2,42	2,82	3,22	3,63	4,03	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
5.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-32	0,42	0,84	1,26	1,68	2,10	2,51	2,93	3,35	3,77	4,19	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
6.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 УПСВ-1	0,37	0,74	1,11	1,48	1,86	2,23	2,60	2,97	3,34	3,71	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
7.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Большечерногорская	0,52	1,03	1,55	2,06	2,58	3,10	3,61	4,13	4,64	5,16	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>9.6.</b>	<b>Район ПС Факел, Мирная</b>		<b>0,87</b>	<b>1,76</b>	<b>2,64</b>	<b>3,53</b>	<b>4,40</b>	<b>5,27</b>	<b>6,16</b>	<b>7,04</b>	<b>7,93</b>	<b>8,80</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,11	0,23	0,34	0,46	0,57	0,68	0,80	0,91	1,03	1,14	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
2.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5А	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
3.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5Б	0,22	0,44	0,67	0,89	1,11	1,33	1,55	1,78	2,00	2,22	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
4.	Район ПС Лысенковская	ПС 110/35/6 КНС-26	0,06	0,13	0,19	0,26	0,32	0,38	0,45	0,51	0,58	0,64	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>9.7.</b>	<b>Район ПС Мирная, Самотлор</b>		<b>0,48</b>	<b>0,94</b>	<b>1,42</b>	<b>1,88</b>	<b>2,36</b>	<b>2,82</b>	<b>3,30</b>	<b>3,76</b>	<b>4,24</b>	<b>4,70</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/6 КНС-4	0,02	0,03	0,05	0,06	0,08	0,09	0,11	0,12	0,14	0,15	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
2.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-21	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,73	3,19	3,64	4,10	4,55	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>9.8.</b>	<b>Район ПС Белозерная</b>		<b>0,87</b>	<b>1,72</b>	<b>2,59</b>	<b>3,44</b>	<b>4,31</b>	<b>5,16</b>	<b>6,03</b>	<b>6,88</b>	<b>7,75</b>	<b>8,60</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-15	0,51	1,02	1,53	2,04	2,55	3,06	3,57	4,08	4,59	5,10	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
2.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Каскад	0,23	0,45	0,68	0,90	1,13	1,35	1,58	1,80	2,03	2,25	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
3.	АО "Копоранич Юганефть"	ПС 110/35/6 Малочерногорская	0,13	0,25	0,38	0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	Мамиев В.Г.	Генеральный директор	(3466) 52-20-24	г. Нижневартовск
<b>9.9.</b>	<b>Район ПС Северный Варьеган</b>		<b>0,86</b>	<b>1,69</b>	<b>2,55</b>	<b>3,40</b>	<b>4,26</b>	<b>5,10</b>	<b>5,95</b>	<b>6,81</b>	<b>7,64</b>	<b>8,50</b>				
1.	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Светлая	0,15	0,29	0,44	0,59	0,74	0,88	1,03	1,18	1,32	1,47	Козинчук В.Н.	Главный инженер	(34668) 4-60-55, 4-01-02	г. Радужный
2.	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	0,27	0,53	0,80	1,07	1,34	1,60	1,87	2,14	2,40	2,67	Козинчук В.Н.	Главный инженер	(34668) 4-60-55, 4-01-02	г. Радужный
3.	ОАО "Варьеганнефтегаз"	ПС 110/35/6 Западный Варьеган	0,44	0,87	1,31	1,74	2,18	2,62	3,05	3,49	3,92	4,36	Козинчук В.Н.	Главный инженер	(34668) 4-60-55, 4-01-02	г. Радужный
<b>9.10.</b>	<b>Район ПС Комета</b>		<b>1,13</b>	<b>2,26</b>	<b>3,39</b>	<b>4,52</b>	<b>5,67</b>	<b>6,78</b>	<b>7,91</b>	<b>9,04</b>	<b>10,17</b>	<b>11,30</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-13	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,37	1,60	1,83	2,06	2,29	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
2.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-18	0,13	0,25	0,38	0,51	0,64	0,76	0,89	1,02	1,14	1,27	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
3.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-22	0,22	0,44	0,66	0,88	1,11	1,33	1,55	1,77	1,99	2,21	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
4.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-23	0,13	0,27	0,40	0,53	0,67	0,80	0,93	1,06	1,20	1,33	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
5.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-33	0,30	0,60	0,91	1,21	1,51	1,81	2,11	2,42	2,72	3,02	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
6.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-37	0,12	0,24	0,35	0,47	0,59	0,71	0,83	0,94	1,06	1,18	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>9.11.</b>	<b>Район ПС Мираж</b>		<b>2,23</b>	<b>4,46</b>	<b>6,69</b>	<b>8,92</b>	<b>11,16</b>	<b>13,38</b>	<b>15,61</b>	<b>17,84</b>	<b>20,07</b>	<b>22,30</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вах	0,17	0,34	0,51	0,68	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
2.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-3А	0,63	1,26	1,88	2,51	3,14	3,77	4,40	5,02	5,65	6,28	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
3.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-9	0,17	0,34	0,50	0,67	0,84	1,01	1,18	1,34	1,51	1,68	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
4.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-9А	0,44	0,88	1,31	1,75	2,19	2,63	3,07	3,50	3,94	4,38	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
5.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-17А	0,29	0,58	0,87	1,16	1,45	1,73	2,02	2,31	2,60	2,89	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
6.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-27	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
7.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/10/10 Лесная	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
8.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Медревля	0,08	0,16	0,25	0,33	0,41	0,49	0,57	0,66	0,74	0,82	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
9.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Усть-Вахская	0,15	0,30	0,46	0,61	0,76	0,91	1,06	1,22	1,37	1,52	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>9.12.</b>	<b>Район ПС Кольцевая</b>		<b>2,00</b>	<b>3,99</b>	<b>6,00</b>	<b>8,01</b>	<b>10,01</b>	<b>11,99</b>	<b>14,00</b>	<b>16,01</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00</b>				
1.	АО "Самотлорнефтегаз"	ПС 110/35/6 Кольцевая	0,43	0,86	1,30	1,73	2,16	2,59	3,02	3,46	3,89	4,32	Клюшнин М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-25	0,35	0,71	1,06	1,42	1,77	2,12	2,48	2,83	3,19	3,54	Клопов М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
3.	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-8А	0,47	0,93	1,40	1,87	2,34	2,80	3,27	3,74	4,20	4,67	Клопов М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
4.	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-16	0,75	1,49	2,24	2,99	3,74	4,48	5,23	5,98	6,72	7,47	Клопов М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>9.13.</b>	<b>Район ПС Меридиан</b>		<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,50</b>	<b>6,00</b>	<b>7,50</b>	<b>9,00</b>	<b>10,50</b>	<b>12,00</b>	<b>13,50</b>	<b>15,00</b>				
1.	филиал АО "СибурТюменьГаз" - "Нижневартовский ГПП"	ПС 110/10 Меридиан	0,99	1,97	2,96	3,94	4,93	5,92	6,90	7,89	8,87	9,86	Головатый О.А.	Диспетчер НВБПК	(3466) 29-47-34, 29-46-72, 29-45-77, 29-47-25	г. Нижневартовск
2.	АО "Самоторнефтегаз"	ПС 110/35/6 Молодежная	0,51	1,03	1,54	2,06	2,57	3,08	3,60	4,11	4,63	5,14	Клопов М.Г.	начальник ЦИТС	(3466) 62-21-10(11) 62-20-85(86)	г. Нижневартовск
<b>10.</b>	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские электрические сети</b>		<b>51,46</b>	<b>102,88</b>	<b>154,35</b>	<b>205,78</b>	<b>257,25</b>	<b>308,66</b>	<b>360,12</b>	<b>411,56</b>	<b>463,01</b>	<b>514,20</b>				
<b>10.1.</b>	<b>Район ПС Когалым</b>		<b>5,40</b>	<b>10,81</b>	<b>16,21</b>	<b>21,62</b>	<b>27,02</b>	<b>32,41</b>	<b>37,82</b>	<b>43,22</b>	<b>48,63</b>	<b>54,00</b>				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Сарытская	2,63	5,26	7,89	10,52	13,15	15,77	18,40	21,03	23,66	26,19	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Тевлин	1,51	3,03	4,54	6,06	7,57	9,08	10,60	12,11	13,63	15,14	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Омгечка	1,26	2,52	3,78	5,04	6,30	7,56	8,82	10,08	11,34	12,67	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
<b>10.2.</b>	<b>Транзит ВЛ-10кВ Киргилдовская - Когалым</b>		<b>10,89</b>	<b>21,79</b>	<b>32,68</b>	<b>43,58</b>	<b>54,48</b>	<b>65,37</b>	<b>76,27</b>	<b>87,16</b>	<b>98,06</b>	<b>109,34</b>				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/10 Уральская	2,35	4,70	7,05	9,40	11,76	14,11	16,46	18,81	21,16	24,01	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ягун	1,89	3,78	5,67	7,56	9,45	11,34	13,23	15,12	17,01	18,83	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Дружная	2,45	4,90	7,35	9,80	12,25	14,70	17,15	19,60	22,05	24,50	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Весна	4,20	8,41	12,61	16,82	21,02	25,22	29,43	33,63	37,84	42,00	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
<b>10.3.</b>	<b>Район ТПП Таврическая</b>		<b>9,91</b>	<b>19,77</b>	<b>29,68</b>	<b>39,55</b>	<b>49,46</b>	<b>59,34</b>	<b>69,23</b>	<b>79,12</b>	<b>89,00</b>	<b>98,79</b>				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 Вать-Еган	0,89	1,78	2,67	3,56	4,45	5,34	6,23	7,12	8,01	8,90	Кокин В.С.	Главный энергетик	(34667) 6-40-25	г. Когалым
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-1	0,99	1,97	2,96	3,95	4,94	5,92	6,91	7,90	8,88	9,87	Кокин В.С.	Главный энергетик	(34667) 6-40-25	г. Когалым
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 Белая	1,91	3,81	5,72	7,62	9,53	11,43	13,34	15,24	17,15	19,05	Кокин В.С.	Главный энергетик	(34667) 6-40-25	г. Когалым
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 Айва	1,74	3,47	5,21	6,94	8,68	10,42	12,15	13,89	15,62	17,36	Кокин В.С.	Главный энергетик	(34667) 6-40-25	г. Когалым
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/35/6 КНС-5	2,77	5,54	8,31	11,08	13,85	16,62	19,39	22,16	24,93	27,50	Кокин В.С.	Главный энергетик	(34667) 6-40-25	г. Когалым
6	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Товкнефтегаз"	ПС 110/10 Луч	1,15	2,29	3,44	4,58	5,73	6,87	8,02	9,16	10,31	11,55	Кокин В.С.	Главный энергетик	(34667) 6-40-25	г. Когалым
7	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Когалымнефтегаз"	ПС 110/35/6 Слава	0,46	0,91	1,37	1,82	2,28	2,74	3,19	3,65	4,10	4,56	Фархутдинов И. Д.	Главный энергетик	(34667) 6-20-25	г. Когалым
<b>10.4.</b>	<b>Район ПС Урьевская</b>		<b>9,35</b>	<b>18,70</b>	<b>28,05</b>	<b>37,40</b>	<b>46,75</b>	<b>56,10</b>	<b>65,45</b>	<b>74,80</b>	<b>84,15</b>	<b>93,00</b>				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 220/110/6 Урьевская	6,65	13,30	19,95	26,60	33,25	39,90	46,55	53,20	59,85	66,00	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Каюковская	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтепроводная	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
<b>10.5.</b>	<b>Район ПС Прогресс</b>		<b>10,08</b>	<b>20,16</b>	<b>30,25</b>	<b>40,33</b>	<b>50,41</b>	<b>60,49</b>	<b>70,57</b>	<b>80,66</b>	<b>90,74</b>	<b>100,82</b>				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	ПС 110/35/6 Нефтяник	2,22	4,44	6,67	8,89	11,11	13,33	15,55	17,78	20,00	22,22	Иванов А.В.	Главный энергетик	(34669) 3-70-20	г. Покачи
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	ПС 110/35/6 Покачевская	0,83	1,66	2,49	3,32	4,15	4,98	5,81	6,64	7,47	8,30	Иванов А.В.	Главный энергетик	(34669) 3-70-20	г. Покачи
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	ПС 110/35/6 Нои-Еганская	2,76	5,52	8,28	11,04	13,80	16,56	19,32	22,08	24,84	27,60	Иванов А.В.	Главный энергетик	(34669) 3-70-20	г. Покачи
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	ПС 110/35/6 Фотон	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Кокин В.С.	Главный энергетик	(34667) 6-40-25	г. Когалым
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	ПС 110/35/6 Роса	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50	Иванов А.В.	Главный энергетик	(34669) 3-70-20	г. Покачи
6	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Качалка	2,24	4,48	6,72	8,96	11,20	13,44	15,68	17,92	20,16	22,40	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
7	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Поточная	0,68	1,36	2,04	2,72	3,40	4,08	4,76	5,44	6,12	6,80	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
<b>10.6.</b>	<b>Район ПС Лас-Еганская</b>		<b>5,83</b>	<b>11,65</b>	<b>17,48</b>	<b>23,30</b>	<b>29,13</b>	<b>34,95</b>	<b>40,78</b>	<b>46,60</b>	<b>52,43</b>	<b>58,25</b>				
1	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 220/110/10/6 Лас-Еганская	2,03	4,05	6,08	8,10	10,13	12,15	14,18	16,20	18,23	20,25	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
2	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Нивагальская	1,80	3,60	5,40	7,20	9,00	10,80	12,60	14,40	16,20	18,00	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
3	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Южно-Покачевская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
4	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Покачевнефтегаз"	ПС 110/35/6 Южно-Покачевская	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,40	6,00	Иванов А.В.	Главный энергетик	(34669) 3-70-20	г. Покачи
5	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Лангепаснефтегаз"	ПС 110/35/6 Поточная	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Якимов Л.Г.	Главный энергетик	(34669) 3-60-55	г. Лангепас
<b>11.</b>	<b>Филиал АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети</b>		<b>14,82</b>	<b>29,64</b>	<b>44,46</b>	<b>59,28</b>	<b>74,10</b>	<b>88,92</b>	<b>103,74</b>	<b>118,56</b>	<b>133,38</b>	<b>148,20</b>				
<b>11.1.</b>	<b>Район ПС Тарко-Сале</b>		<b>1,30</b>	<b>2,60</b>	<b>3,90</b>	<b>5,20</b>	<b>6,50</b>	<b>7,80</b>	<b>9,10</b>	<b>10,40</b>	<b>11,70</b>	<b>13,00</b>				
1	ООО "НОВАТЭК-НУРОВСКИЙ ЗПК"	ПС 110/10 Нуровский ЗПК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Александров Г.Е.	Начальник смены ПДС	(34 997) 46 308	г. Тарко-Сале
2	ООО "НОВАТЭК-НУРОВСКИЙ ЗПК"	ПС 110/10 Лыбей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Александров Г.Е.	Начальник смены ПДС	(34 997) 46 316	г. Тарко-Сале
3	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/10 Победа	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Бандурко А.В.	Главный энергетик	(34936) 5-53-72	г. Губкинский
4	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Харампурская	0,70	1,40	2,10	2,80	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	Бандурко А.В.	Главный энергетик	(34936) 5-53-72	г. Губкинский
5	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Ямальская	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	2,80	3,20	3,60	4,00	Бандурко А.В.	Главный энергетик	(34936) 5-53-72	г. Губкинский
<b>11.2.</b>	<b>Район ПС Муравленковская</b>		<b>3,64</b>	<b>7,28</b>	<b>10,92</b>	<b>14,56</b>	<b>18,20</b>	<b>21,84</b>	<b>25,48</b>	<b>29,12</b>	<b>32,76</b>	<b>36,40</b>				
1	АО "Газпромнефть-Ноябрьские" Филиал "Газпромнефть-Муравленко"	ПС 110/35/6 Орловская	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40	Ушчиков В.Г.	Главный энергетик	(34938) 6-37-15	г. Муравленко
2	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Новотугейская	1,10	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60	7,70	8,80	9,90	11,00	Бандурко А.В.	Главный энергетик	(34936) 5-53-72	г. Губкинский
3	ООО "РН-Пурнефтегаз"	ПС 110/35/6 Барычовская	2,20	4,40	6,60	8,80	11,00	13,20	15,40	17,60	19,80	22,00	Бандурко А.В.	Главный энергетик	(34936) 5-53-72	г. Губкинский
<b>11.3.</b>	<b>Район ПС Янга-Янг</b>		<b>1,80</b>	<b>3,60</b>	<b>5,40</b>	<b>7,20</b>	<b>9,00</b>	<b>10,80</b>	<b>12,60</b>	<b>14,40</b>	<b>16,20</b>	<b>18,00</b>				



№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт										Потребитель			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Ф.И.О. лица, ответственного за ввод графиков ограничения	Должность	Телефон	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ООО "ГазНефтеХолдинг"	ПС 110/10 Фарафонтъевская	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	Десятков К.А.	Директор	(3494) 92-33-81, 92-33-80, моб. 8-909-195-50-00	г. Новый Уренгой
37	ООО "Корпорация РОСНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/10 Фарафонтъевская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	Савельева Г.А.	Генеральный директор	(3494) 99-71-71, моб. 8-922-457-00-53	г. Новый Уренгой
38	ООО "Газпром подземмонт Уренгой"	ПС 110/10 Фарафонтъевская	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,12	0,14	Нуждин В.Н.	Главный энергетик	(3494) 64-94-43, моб. 8-992-400-40-25	г. Новый Уренгой
39	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС УГТЭС-72	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,10	0,12	0,14	0,15	0,17	Литвиенко А. Н.	Начальник ПДС	(3494) 94-01-51	г. Новый Уренгой
40	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС Ужгородская	0,10	0,19	0,29	0,39	0,48	0,58	0,67	0,77	0,87	0,96	Литвиенко А. Н.	Начальник ПДС	(3494) 94-01-51	г. Новый Уренгой
41	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС Холод	0,03	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,23	0,26	0,29	0,32	Литвиенко А. Н.	Начальник ПДС	(3494) 94-01-51	г. Новый Уренгой
42	АО "Арктикгаз"	СП Бурян	0,07	0,15	0,22	0,30	0,37	0,44	0,52	0,59	0,66	0,74	Мачнев А.В.	Главный энергетик	(3494) 93-50-00	г. Новый Уренгой
<b>12.2.</b>	<b>Район ПС Надым</b>		<b>0,60</b>	<b>1,20</b>	<b>1,80</b>	<b>2,40</b>	<b>3,02</b>	<b>3,61</b>	<b>4,19</b>	<b>4,80</b>	<b>5,38</b>	<b>6,00</b>				
1	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Морозка	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,39	1,59	1,79	1,99	Петренко В.С.	Начальник ПДС	(34-99) 53-19-27, 53-33-34	г. Надым
2	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Голубика	0,18	0,35	0,53	0,70	0,88	1,06	1,23	1,41	1,58	1,76	Петренко В.С.	Начальник ПДС	(34-99) 53-19-27, 53-33-34	г. Надым
3	ЗАО "НадымЭнергоСбыт"	ПС 110/6 Голубика	0,02	0,04	0,06	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	Яковлев В.Я.	Главный энергетик	(34-99) 53-19-20, моб. 8-951-987-16-79	г. Надым
4	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 6/6/110 Береговая	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,13	Петренко В.С.	Начальник ПДС	(34-99) 53-19-27, 53-33-34	г. Надым
5	МУП "Надымские городские электрические сети"	ПС 110/6 Старый Надым	0,01	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,13	Петренко В.С.	Начальник ПДС	(34-99) 53-19-27, 53-33-34	г. Надым
6	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/6 Ленокеттинская	0,03	0,07	0,10	0,14	0,17	0,21	0,24	0,28	0,31	0,35	Ретивых А.А.	Начальник службы ЭЭС	(34-99) 51-20-70	г. Надым
7	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/6 Лопп-Юган	0,04	0,07	0,11	0,15	0,19	0,22	0,26	0,30	0,33	0,37	Бутайский А.В.	Начальник сл.ЭЭС-главный инженер	(34-99) 51-65-19	г. Югорск
8	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10 Приозерная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,35	0,39	Гильгур В.С.	Начальник службы ЭЭС	(34-99) 51-20-70	г. Надым
9	Надымский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110 КС-0	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65	Цымбаленко И.В.	Начальник службы ЭЭС	(34-99) 51-62-19, моб.8-922-466-53-29	г. Надым
<b>12.3.</b>	<b>Район ПС Ямбург</b>		<b>0,80</b>	<b>1,60</b>	<b>2,40</b>	<b>3,20</b>	<b>4,01</b>	<b>4,80</b>	<b>5,60</b>	<b>6,40</b>	<b>7,20</b>	<b>8,00</b>				
1	Уренгойский филиал ООО "Газпром Энерго"	ПС 110/10 Ямбург	0,62	1,24	1,86	2,48	3,10	3,72	4,34	4,96	5,58	6,20	Литвиенко А. Н.	Начальник ПДС	(3494) 94-01-51	г. Н. Уренгой
2	ООО "Газпром трансгаз Югорск"	ПС 110/10 Ямбург	0,03	0,06	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,25	0,28	0,31	Даутов А.Л.	Начальник сл.ЭЭС Ямбургское ЛПУ	(3499) 59-55-19	г. Югорск
3	ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"	ПС 110/35/6 Юрхарово	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,89	1,04	1,19	1,34	1,49	Верещагин О.В.	Главный энергетик	(3494) 98-01-96	г. Н. Уренгой
<b>12.4.</b>	<b>Район ПС Салехард</b>		<b>1,54</b>	<b>3,08</b>	<b>4,62</b>	<b>6,16</b>	<b>7,70</b>	<b>9,24</b>	<b>10,78</b>	<b>12,32</b>	<b>13,87</b>	<b>15,40</b>				
1.	АО "РСК Ямала"	ПС 110/6 Полярник	0,54	1,07	1,61	2,14	2,68	3,22	3,75	4,29	4,83	5,36	Брыгин А.Е.	Главный инженер	(34-92) 24-34-52	г. Салехард
2.	АО "РСК Ямала"	ПС 110/35/6 Северное Ситпие	1,00	2,01	3,01	4,02	5,02	6,02	7,03	8,03	9,04	10,04	Брыгин А.Е.	Главный инженер	(34-92) 24-34-52	г. Салехард
<b>Всего по сети АО "Тюменьэнерго"</b>			<b>192,19</b>	<b>391,25</b>	<b>634,35</b>	<b>851,55</b>	<b>1080,76</b>	<b>1274,07</b>	<b>1481,64</b>	<b>1683,45</b>	<b>1878,50</b>	<b>2118,80</b>				
<b>Всего по энергосистеме:</b>			<b>237,13</b>	<b>481,13</b>	<b>769,17</b>	<b>1031,31</b>	<b>1305,46</b>	<b>1543,74</b>	<b>1796,22</b>	<b>2042,97</b>	<b>2282,96</b>	<b>2568,20</b>				

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-41,1 °С).

И.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг АО "Тюменьэнерго"

В. А. Кирюхин

Первый заместитель генерального директора - главный инженер АО "Тюменьэнерго"

А. А. Брагин

Первый заместитель генерального директора - главный инженер филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Западной Сибири

В. В. Кунишевский

Первый заместитель директора - главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС" Тюменское РДУ

П. П. Груздев