

Сводные данные об аварийных отключениях оборудования
АО «СУЭНКО» на территории Тюменской зоны обслуживания за 2024 год и его техническом состоянии

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
01.01.2024	01.01.2024	РП Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2145-1 - ТП-2144-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2024	02.01.2024	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - РП-8-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2024	03.01.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-66 - ТП-1184-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.01.2024	03.01.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение провода в пролете оп. № 26 - 1а отпайки на ТП-3270	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2024	04.01.2024	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-1	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-53 - ТП-1385-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.01.2024	05.01.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2024	06.01.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-761-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-1 - ТП-761-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.01.2024	06.01.2024	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Дом отдыха, КРУН-22	Повреждение КЛ 10 кВ КРУН-2 - КРУН-22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.01.2024	08.01.2024	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, снег) (схлест провода в пролете оп. № 231 - 232)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.01.2024	08.01.2024	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-439 - ТП-125-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.01.2024	08.01.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-429 - ТП-380-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.01.2024	09.01.2024	ТП-892, КЛ 10 кВ ТП-891-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-892-1 - ТП-891-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.01.2024	10.01.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.01.2024	11.01.2024	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-1 (ТП-720-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - ТП-720-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.01.2024	12.01.2024	ПС Пышминская,	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		ВЛ 10 кВ Тюлькино	смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.01.2024	12.01.2024	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ ТП- 722-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 19 - ТП- 3522-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.01.2024	12.01.2024	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.01.2024	13.01.2024	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-402 - ТП-313- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2024	15.01.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Муллаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень) (повреждение провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2024	15.01.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Пединститут	Повреждение КЛ 10 кВ в пролете оп. № 59 - 60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2024	15.01.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1034 - ТП- 1076-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2024	15.01.2024	ПС Казарово, КЛ 10 кВ РП ЮГ-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП ЮГ-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2024	16.01.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2024	17.01.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2, КЛ 10 кВ ТП-521-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1783)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2024	17.01.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-80-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2024	17.01.2024	РП-132, КЛ 10 кВ ТП-3423-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2024	17.01.2024	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-60	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-50 - ТП-42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2024	17.01.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Волгинская - ТП-133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2024	17.01.2024	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-1Г-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27 - ТП-1Г-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.01.2024	18.01.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-180-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-66 - ТП-180-1)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.01.2024	19.01.2024	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-53-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогино - РП-53-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.01.2024	19.01.2024	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-57Б-2 - оп. № 1 отпайки на ТП-57Б КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.01.2024	19.01.2024	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-33-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-33-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.01.2024	19.01.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-26 - ТП-1644-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.01.2024	21.01.2024	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-219-2 - ТП-694-2, КЛ 10 кВ ТП-693-2 - ТП-694-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.01.2024	22.01.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-58-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.01.2024	22.01.2024	РП-99, КВЛ 10 кВ ТП-612-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-929)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.01.2024	24.01.2024	ПС Чермет, ВЛ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Торфомассив	оборудования в смежной электрической сети (СК Восток) (повреждение шлейфа оп. № 11)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2024	24.01.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-699-2 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2024	24.01.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Драмтеатр, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-12, КЛ 10 кВ оп. № 16 - ТП-108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.01.2024	25.01.2024	РП-10, КЛ 10 кВ Киевский (ТП-404), РП-59, КЛ 10 кВ ТП-1551-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-59-2 - ТП-1551-2, КЛ 10 кВ ТП-1255-2 - ТП-171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.01.2024	25.01.2024	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1100-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-71-2 - ТП-1100-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.01.2024	26.01.2024	РП-9, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (РП-9)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.01.2024	27.01.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.01.2024	28.01.2024	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1089-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-672-2 - ТП-171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
28.01.2024	28.01.2024	РП-43, КЛ 10 ТП-682-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-43-1 - ТП-682- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.01.2024	30.01.2024	ПС Ново- Техническая, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-702-2 - ТП- 703-2, КЛ 10 кВ ТП- 702-2 - оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.02.2024	01.02.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.02.2024	01.02.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-5	Повреждение оборудования в ТП- 132	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.02.2024	01.02.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Промстрой-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.02.2024	01.02.2024	РП-45, В 10 кВ RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-936-1 - ТП- 1048-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2024	02.02.2024	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский (ТП-373)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-937-2 - ТП- 1370-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2024	03.02.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Повреждение кабельной перемычки оп. № 34 - 35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2024	03.02.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220-1 - ТП-1430	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2024	03.02.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ТП-1384 АО «НордЭнерджиСистемс»)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.02.2024	03.02.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2024	04.02.2024	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-703-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-702 - ТП-703)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2024	04.02.2024	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-1264-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-28 - ТП-1264	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2024	05.02.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Повреждение разрядника в ТП-3270	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2024	06.02.2024	ПС Байкалово, ВЛ 10 кВ Байкалово	Ветровые нагрузки (повреждение разрядника в ТП-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2024	05.02.2024	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-895-1 - ТП-896-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2024	05.02.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2024	06.02.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 102 - 103)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2024	06.02.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2024	06.02.2024	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1292)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2024	07.02.2024	ПС Чугунаево, КВЛ 10 кВ Водозабор	Повреждение изолятора оп. № 98 РЛНД 10 кВ Р-044	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2024	07.02.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2024	07.02.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2024	08.02.2024	ПС Казарово,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Дружба, РВА- 109	трансформатора в ТП-1860	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.02.2024	08.02.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.02.2024	08.02.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП- 38-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3596)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.02.2024	08.02.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.02.2024	09.02.2024	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-826-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.02.2024	09.02.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.02.2024	09.02.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-765-1 - ТП- 1053-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.02.2024	09.02.2024	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1385 - РП-53- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

				прочие мероприятия
10.02.2024	11.02.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1986-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-117-2 - ТП-1986-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.02.2024	11.02.2024	РП-49, КЛ 10 кВ ТРЦ-2 (ТП-1000-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-49-2 - ТП-1000-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.02.2024	11.02.2024	РП Техническая, КВЛ 10 кВ РП-99-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая-2 - РП-99-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2024	13.02.2024	РП Квартал, КЛ 10 кВ Поселок-1 (ТП-2163-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП Квартал - ТП-2163-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2024	14.02.2024	ПС Рошино, ВЛ 10 кВ Садовод	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2024	14.02.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ КПП-2	Повреждение шлейфа РТП-19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2024	14.02.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-2, КЛ 10 кВ ТП-1644-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-26-2 - ТП-1644-2, КЛ 10 кВ РП-26 - 1644-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2024	14.02.2024	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Схлест провода в пролете оп. № 18 - 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2024	14.02.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2024	15.02.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-31-1, КВЛ 10 кВ Интернат	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-31-1, КЛ 10 кВ ТП-702-2 - оп. № 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2024	15.02.2024	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Целинстрой, реклоузер № 388	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-50П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2024	15.02.2024	ПС Монтажная, ВЛ 10 кВ Зайково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2024	15.02.2024	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-117-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-117-1 - ТП-1986-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2024	15.02.2024	ПС Утяшево, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.02.2024	15.02.2024	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение оборудования в ТП-3518	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

16.02.2024	16.02.2024	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-3Г-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27 - ТП-3Г-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2024	17.02.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 38 - 39)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2024	17.02.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Повреждение изолятора оп. № 4 отпайки на ТП-2434	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.02.2024	19.02.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-80- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.02.2024	20.02.2024	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Повреждения в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2024	21.02.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.02.2024	22.02.2024	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-925-1 - ТП- 1073	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.02.2024	22.02.2024	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.02.2024	22.02.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Холодильник-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Боровое - оп. № 1 Р-43Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.02.2024	23.02.2024	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-588	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.02.2024	24.02.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 37 - 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.02.2024	25.02.2024	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-436-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22-1 - ТП-436-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2024	26.02.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220-1 - ТП-1430	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.02.2024	26.02.2024	РП-44, КЛ 10 кВ РП-19-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44-2 - РП-19-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2024	27.02.2024	РП-59, КЛ 10 кВ ТП-1551-2, РП-10, КЛ 10 кВ ТП-470-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-59-2 - ТП-1551-2, КЛ 10 кВ РП-10-2 - ТП-470-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2024	27.02.2024	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-41-2 - ТП-1412-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.02.2024	28.02.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-196 - ТП-415-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2024	28.02.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Сокольники, В-10 КРУН-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 11 - ТП-592	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.02.2024	28.02.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.03.2024	01.03.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-838-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.03.2024	04.03.2024	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-2171-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП Патрушево - ТП-2171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.03.2024	05.03.2024	РП-94-1, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-330 - ТП-470-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2024	06.03.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2024	06.03.2024	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-2	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-111 - ТП-3588-2)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.03.2024	06.03.2024	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44 - ТП-677-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2024	07.03.2024	ПС Туринская, КВЛ 10 кВ Ембаево	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2024	07.03.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КВЛ 10 кВ Геолог ТП-231 - оп. № 32 РЛНД 10 кВ Р-997)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2024	07.03.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2024	08.03.2024	ПС КС-7, КВЛ 10 кВ Пионерный-2	Повреждение разрядника оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.03.2024	10.03.2024	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 9 - ТП-3381	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2024	13.03.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.03.2024	13.03.2024	РП Техническая, КВЛ 10 кВ РП-99-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-99-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.03.2024	14.03.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-5-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-5 - ТП-279-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.03.2024	15.03.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение РЛНД Р-б/н оп. № 1 ВЛ 10 кВ Геолог отпайка на ТП-3566)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.03.2024	15.03.2024	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.03.2024	17.03.2024	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский (ТП-373)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-382-1 - ТП-233-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2024	18.03.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-231 - РЛНД 10 кВ Р-996 оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.03.2024	19.03.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1001 - ТП-100-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

19.03.2024	19.03.2024	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-600-1	Повреждение опорной изоляции 1С 10 кВ ТП-600	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.03.2024	19.03.2024	ТП-1978, КЛ 10 кВ ТП-3100-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1978 - ТП- 3100-1) (баланс ООО "ТЭТ")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.03.2024	20.03.2024	РП-11, КЛ 10 кВ ТП-405	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1223-1 - ТП- 468-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.03.2024	20.03.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение изолятора оп. № 33/3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.03.2024	20.03.2024	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП- 283)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-293 - ТП-283	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2024	21.03.2024	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-65 - ТП-325-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2024	21.03.2024	РП-90, КЛ 10 кВ ТП-1585-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-538 - ТП- 1781-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.03.2024	21.03.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-521-1 - ТП- 1362-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2024	22.03.2024	ПС Медик, КЛ 10 кВ Технолог-2, КЛ 10 кВ Сбербанк-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-889-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2024	22.03.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-253 – ТП-15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2024	22.03.2024	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-233-1 - ТП-687	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2024	22.03.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1, КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2024	22.03.2024	РП Техническая, КЛ 10 кВ Хлебокомбинат (ТП-399-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - ТП-399-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2024	24.03.2024	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-76-2 - ТП-806-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2024	24.03.2024	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЭСС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2024	24.03.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2024	25.03.2024	ПС Пышминская, ВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2024	25.03.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-372-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17 - ТП-372-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2024	25.03.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-902-1 - ТП-904-1, КЛ 10 кВ ТП-902-1 - ТП-901-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2024	25.03.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-67-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-67-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2024	25.03.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-67-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-67-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2024	26.03.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение проводов в пролете оп. № 28 - 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2024	27.03.2024	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-1; ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ Холодильник-1 оп. № 27 РЛНД-Р-48Б - оп. № 2 РЛНД Р-88Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

27.03.2024	27.03.2024	ПС Кирсарай, ВЛ 10 кВ Осинник	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2024	28.03.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-62- 2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-62-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2024	28.03.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика, КВЛ 10 кВ Пединститут	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода автокраном в пролете оп. № 45 - 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2024	29.03.2024	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-587 - ТП-487	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.03.2024	30.03.2024	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-33- 2	Повреждение КЛ 10 кВ Суходольская - РП-33-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2024	31.03.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-485	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-39 - ТП-485	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2024	01.04.2024	ПС Ожогино, ВЛ 10 кВ Кордон	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2024	31.03.2024	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1657-1 - ТП- 1658-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2024	01.04.2024	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 30	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2024	02.04.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2024	03.04.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2024	03.04.2024	ПС Березняки, КВЛ 10 кВ Поток-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2024	03.04.2024	РП-44, КВЛ 10 кВ ТП-676-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-110)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2024	03.04.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 80	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2024	03.04.2024	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Поселок 3	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-321 - ТП-339	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2024	03.04.2024	РП-Юг, КВЛ 10	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ Луч	оборудования в ТП-1893	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -2, реклоузер № 42	Повреждение изолятора в ТП-3228	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ ДСУ-3	Повреждение изолятора оп. № 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 63	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Молчаново - оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ СМУ-21	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Городская - СМУ-21 оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4 - ТП-256	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220 - ТП-1430, КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4В-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Пышминская - РП-4В-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2024	04.04.2024	ТП-33, КЛ 10 кВ ТП-538-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-945, ТЭТ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.04.2024	06.04.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-815)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2024	07.04.2024	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-726	Повреждение КЛ 10 кВ РП-32 - ТП-726	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2024	07.04.2024	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Маяк-1 (ТП-292-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1303-1 - ТП-1457-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.04.2024	07.04.2024	ТП-1Б, КВЛ 10 кВ Боровое-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-13Б-1 - ТП-16Б-1, КЛ 10 кВ ТП-17Б-2 - ТП-83Б-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2024	08.04.2024	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-78Л-1 - оп. № 13 РЛНД 10 кВ Р-1362	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2024	08.04.2024	РП-4-1, КЛ 10 кВ ТП-930	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-771-1 - ТП-772-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2024	08.04.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220-1 - ТП-1430	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.04.2024	09.04.2024	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-159-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-580-2 - ТП-1624-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.04.2024	09.04.2024	РП-70,1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1248-1 - ТП-1207-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.04.2024	09.04.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-66-1 - ТП-1184-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.04.2024	11.04.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ ЯЦ-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 30 - ТП-118	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.04.2024	11.04.2024	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35-1 - ТП-875-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.04.2024	11.04.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП "Источник Советский")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.04.2024	12.04.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-398-1 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2024	12.04.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ Порт (ТП-545-2), КЛ 10 кВ Газпром-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Газпром энерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2024	13.04.2024	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1, КЛ 10 кВ ТП-522-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-544-2 - ТП-694-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2024	13.04.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2024	14.04.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Дом связи (ТП-505-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.04.2024	14.04.2024	РП-6, ВЛ 10 кВ Чкалова	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-56П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2024	15.04.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП-383-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2024	15.04.2024	ПС Западная, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2024	15.04.2024	ПС Алебашево,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		КЛ 10 кВ РП-89-1	кВ ПС Алебашево - РП-89-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2024	15.04.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1; РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ Боровое-1 оп. № 17 - ТП-16Б-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2024	15.04.2024	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-1	Повреждение КЛ-10 кВ ТП-880-1 - ТП-3087	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2024	15.04.2024	РП ЮГ, КВЛ 10 кВ ПС Казарово-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	16.04.2024	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оп. № 112	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	16.04.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Муллаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	16.04.2024	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 1	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	16.04.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Выпадение дерева из лесного массива ВЛ 10 кВ отпайки на ТП-942	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	16.04.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 113	Повреждение изолятора ТП-2040	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	16.04.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	16.04.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 102 - 109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2024	17.04.2024	ПС Чикча, КВЛ 10 кВ Юрты, реклоузер отпайки в сторону СНТ Солнечное	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО «НОРДЭНЕРДЖИС ИСТЕМС»)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2024	17.04.2024	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Утяшево	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2024	17.04.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2024	17.04.2024	РП ДОК Энерго, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2024	17.04.2024	РП-10, КЛ 10 кВ Киевский (ТП-404)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-404 - ТП-403	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2024	17.04.2024	РП-8, КЛ 10 кВ Телецентр (ТП-348)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-348 - ТП-397-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.04.2024	17.04.2024	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-139 - ТП-482	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2024	18.04.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ СМУ-21	Повреждение КЛ 10 кВ на оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2024	18.04.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, отпайка на СНТ Сирень	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 46 - 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2024	18.04.2024	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Повреждение КВЛ 6 кВ ТП-2004 - ТП-3267	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2024	18.04.2024	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-661-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-31 - ТП-661-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2024	20.04.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение РВО оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2024	20.04.2024	РП-45, В 10 кВ RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1048-1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			936-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.04.2024	20.04.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2024	21.04.2024	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1537-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-78-2 - ТП-1537-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2024	21.04.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57 - ТП-780-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2024	21.04.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 80	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2024	21.04.2024	РП-6, КВЛ 10 кВ ТП-39л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-115-2 - оп. № 38	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2024	21.04.2024	РП-8, КЛ 10 кВ Жилпоселок (ТП-331)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-331 - ТП-355-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2024	21.04.2024	РП-15, КЛ 10 кВ Спецстрой (ТП-507-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-15 - ТП-507-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

23.04.2024	23.04.2024	РП-85л, КЛ 10 кВ ТП-14л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-17л-1 - ТП-23л	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2024	24.04.2024	РП-12, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-271 - ТП-291	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2024	24.04.2024	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ РП-12	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Вузгородок - РП-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2024	24.04.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-237 - ТП-28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2024	25.04.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба, РВА-109	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	26.04.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-12-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-12-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	26.04.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	26.04.2024	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-927-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-752-1 - ТП-756-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	26.04.2024	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-893-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-890)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	26.04.2024	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-785-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-785)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	26.04.2024	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	26.04.2024	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП- 17А-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Камышинская - РП-17А-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2024	27.04.2024	РП-79Б, КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-66Б - оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2024	27.04.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2024	27.04.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-109	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-584-2 - ТП-1265	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2024	27.04.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.04.2024	27.04.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-1, КЛ 10 кВ ТП-ТП-3125-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3768, ТП-3878)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.04.2024	27.04.2024	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85 - ТП-19Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.04.2024	27.04.2024	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ РП-55Л-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО ТЭСК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.04.2024	27.04.2024	РП-15, КЛ 10 кВ Кишиневский-2 (ТП-159-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-191-2 - ТП-578-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2024	28.04.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-231 - оп. № 32 РЛНД 997	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2024	28.04.2024	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Повреждение оборудования в ТП-1312	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2024	28.04.2024	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-619-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.04.2024	28.04.2024	ПС Затон, КВЛ 10 кВ	Повреждение изолятора Р-16 оп. №	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Судоверфь-2	9	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	28.04.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	28.04.2024	РП-60А, КЛ 10 кВ ТП-4А-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-9А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	29.04.2024	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	29.04.2024	ПС Молчаново КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	29.04.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение провода в пролете оп. № 92 - 93	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	28.04.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	29.04.2024	ВЛ 10 кВ Садовод, В-10 Реклоузер оп. № 47	Повреждение КВЛ 10 кВ Садовод оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

28.04.2024	28.04.2024	ВЛ 10 кВ Крдон, В-10 кВ Реклоузер № 58	Повреждение шлейфа оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	29.04.2024	КРУН-24, КВЛ 10 кВ Керамический завод	Повреждение шлейфа оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	28.04.2024	ПС Байкалово, ВЛ 10 кВ Байкалово	Повреждение изолятора оп. № 56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2024	28.04.2024	ЦТП-1, КЛ 10 кВ ТП-901	Повреждение КЛ 10 кВ ЦТП-1 - ТП-901-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2024	29.04.2024	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-56-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогино - РП-56-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2024	29.04.2024	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-545-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-997-2 - ТП- 878-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2024	29.04.2024	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ТТЭЦ-1 - РП- 8-2, КЛ 10 кВ ТП-293 - ТП-283	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2024	29.04.2024	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ МКР-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП- 55Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2024	30.04.2024	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение изолятора оп. № 6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2024	01.05.2024	ПС Западная, КЛ 10 кВ Пож.депо	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-87-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2024	01.05.2024	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-238	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-238 - оп. № 6 КВЛ 10 кВ Нефтяник	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2024	01.05.2024	ПС Белинская, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2024	02.05.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2024	02.05.2024	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2), Ввод-1 ПС КСК	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-1 - ТП-310-1, КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-436-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2024	02.05.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-94-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-94-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2024	02.05.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Ветровые нагрузки (повреждение провода оп. № 29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	РП-44-1, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44-1 - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	РП-8, КЛ 10 кВ Училище (ТП-347)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-271 - ТП-347	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение оборудования в ТП-672	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	РП-45, В 10 кВ RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1028-2 - ТП-1444-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.05.2024	03.05.2024	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-1	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			(гроза) (повреждение разрядника оп. № 1 отпайки на ТП-27В)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	РП-85Л, КЛ 10 кВ ТП-10Л-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 7-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ Тура-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС Торгили, КВЛ 10 кВ Мияги, РВА-51	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 38 - 39 отпайки на ТП-3278)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС Менделеево, ВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение оборудования в КТП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

03.05.2024	04.05.2024	РП-19, КВЛ 10 кВ ТП-995	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода на отпайке ТП-995)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	РП-44, КВЛ 10 кВ ТП-676-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 21-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 14-15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-300-1 (КБО)	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 18-19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	КРУН-24, КВЛ 10 кВ Керамический завод	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 13-14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 7а-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2024	04.05.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-730)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 55-56)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ГАУ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	05.05.2024	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ Дружба	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на ВЛ 10 кВ отпайки на ТП-558)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ Верхний Бор	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	РП Коттеджи, КВЛ 10 кВ Мыс-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева оп. № 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Медик-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 43-44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			пролете оп. № 29а-30)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 3-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	05.05.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 2-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в сторону ТП-1677)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ Завод	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 9-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода отпайка на ТП-1184)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Знаменская - ТП-106	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода на отпайке ТП-913)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ	Прочие воздействия неблагоприятных	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Площадка 3	природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 1-2)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода отпайка на ТП Советский)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (повреждение РВО на ТП-350)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1732-2 - ТП-104-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	05.05.2024	ПС Белинская, КВЛ 10 кВ Маяк-2 (ТП-363)	Повреждение оборудования в ТП-768	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	05.05.2024	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Маяк-1 (ТП-292-1)	Повреждение оборудования в ТП-768	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	05.05.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, В-10 РВА-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2024	04.05.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

04.05.2024	04.05.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 53-54)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2024	05.05.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк, Реклоузер № 107	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1464-1 - ТП-1465-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2024	05.05.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 Реклоузер оп. № 47	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 28-29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2024	05.05.2024	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2024	05.05.2024	ПС Созоново, ВЛ 10 кВ Созоново - 2	Повреждение изолятора оп. № 1 отпайки на ТП-604/3227	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2024	05.05.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба, РВА-109	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 12 - 13 отпайки на ТП-1859)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2024	05.05.2024	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1325-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74 - ТП-1325-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение изоляторов оп. № 96, 128	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	РП-29, КВЛ 10 кВ ТП-784-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1635-2 - ТП-221А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-267	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-433 - ТП-415-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-580-2 - ТП-1624-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Ветровые нагрузки (попадание ветки на РЛНД Р-221)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	РП Успенка, ВЛ 10 кВ Чаплык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2024	06.05.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, В-10 Реклоузер оп. № 47	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 71 - 72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.05.2024	07.05.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2024	07.05.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 13 - 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2024	07.05.2024	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-10Л-1 - ТП-46Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2024	07.05.2024	РП-4, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-179 - ТП-176	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2024	07.05.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода оп. № 10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2024	07.05.2024	РП-33, КЛ 10 кВ РП-1385-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-53-2 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2024	07.05.2024	РП ЮГ, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.05.2024	08.05.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-2, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (БКУ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.05.2024	08.05.2024	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Дружба, РВА-29	смежной электрической сети (АО «НОРДЭНЕРДЖИС ИСТЕМС»)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2024	08.05.2024	РП Квартал, КЛ 10 кВ КНС-1 (ТП-2178-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2178-1 - ТП-2179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2024	09.05.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-6	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2024	09.05.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Новый	Повреждение опорных изоляторов Р-163	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2024	09.05.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Ветровые нагрузки (попадание провода связи на ВЛ 10 кВ оп. № 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2024	09.05.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2024	09.05.2024	ТП-289, ВЛ 10 кВ Строитель	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 31 - 32)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2024	09.05.2024	ТП-21Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 24-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

09.05.2024	09.05.2024	ПС Колос, КВЛ 10 кВ РП-9-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-9-2 - Р-10 № 297	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2024	10.05.2024	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 63	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2024	10.05.2024	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-750-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-2 - ТП-750-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2024	10.05.2024	ПС Зиново, КВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Повреждение разрядника на ТП-214	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2024	10.05.2024	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-111-2 - ТП-3588-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2024	11.05.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Мельница	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов»)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2024	11.05.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба, РВА-87	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 28-29)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2024	11.05.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2024	11.05.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 16-17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2024	12.05.2024	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2024	12.05.2024	ПС Ингаир, ВЛ 10 кВ Горнослинкино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2024	12.05.2024	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-71-1 - ТП-1110-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2024	12.05.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ ЯЦ-1	Повреждение провода в пролете оп. № 3 - 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2024	12.05.2024	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 19-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2024	12.05.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная, РВА-52	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2024	12.05.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			энергии (ТП-1030)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-1 - ТП-835-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-867-1 - ТП-868-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение оборудования в ТП-682	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	ПС Ялуторовск, КЛ 10 кВ РП-8-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (пробой опорных изоляторов ТП-158)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ МКЗ-1	Повреждение оборудования в ТП-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 12-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	КРУН-2, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода в пролете оп. № 69-70)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.05.2024	13.05.2024	ПС Перевалово, ВЛ 10 кВ Колос	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2024	14.05.2024	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Калинина (ТП-480)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-576 - ТП-473	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2024	14.05.2024	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский (ТП-373)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-169 - ТП-937-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2024	14.05.2024	РП-59, КЛ 10 кВ ТП-1551-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-59 - ТП-1551-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2024	14.05.2024	ПС Затон, КВЛ 10 кВ База	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (производство погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ, отпайка на ТП-371, повреждение провода в пролете оп. № 39/1 - 39/2 автомашиной КАМАЗ)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2024	15.05.2024	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-936-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-1 - ТП-936-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2024	15.05.2024	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

			кВ ТП-69Л - оп. № 14)	прочие мероприятия
15.05.2024	15.05.2024	РП Техническая, КВЛ 10 кВ РП-99-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-99-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2024	15.05.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-777-1 - ТП-778	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2024	15.05.2024	РП-2, КВЛ 10 кВ Сельхозтехника (ТП-236)	Повреждение оборудования в ТП-11	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.05.2024	16.05.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение КВЛ 10 кВ Бурдун - оп. № 10 РЛНД 10 кВ Р-1425	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2024	17.05.2024	ПС Перевалово, ВЛ 10 кВ Зырянка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2024	17.05.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, СВ-2 В-10	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2024	17.05.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.05.2024	17.05.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2024	17.05.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-180-1	Повреждение КЛ 10 кВ Т-1 в ТП-180	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2024	17.05.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2024	17.05.2024	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кВ РП-Техническая - оп. № 1/5 РЛНД 10 кВ Р-1173	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2024	17.05.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (схлест провода на отпайке Тп-3275)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.05.2024	18.05.2024	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-1365-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1365-1 - ТП-1628-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2024	18.05.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, Реклоузер № 118	Ветровые нагрузки (неисправность реклоузера № 118)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2024	18.05.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-589 - ТП-97-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.05.2024	18.05.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-695-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-695-1 -ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			419-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2024	18.05.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение автотранспортом оп. № 2 отпайки на ТП-3141)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2024	18.05.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2	"Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-26-2	
"	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия			
19.05.2024	19.05.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2024	19.05.2024	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

			кВ ТП-397-1 - ТП-348	прочие мероприятия
19.05.2024	19.05.2024	ТП-1Б, КВЛ 10 кВ Боровое-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-13Б-1 - ТП-17Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2024	20.05.2024	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2024	20.05.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2024	20.05.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк, Реклоузер № 107	Ветровые нагрузки (выпадение дерева на провода в пролете оп. № 29 - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2024	21.05.2024	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2024	21.05.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2024	21.05.2024	ПС Горьковка, КВЛ 10 кВ Школьный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2024	21.05.2024	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1664-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-68-1 - ТП-1664-1, КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.05.2024	21.05.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2024	22.05.2024	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-475-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-68-1 - ТП-463-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2024	22.05.2024	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-807-2 - ТП-117-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.05.2024	23.05.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1430)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2024	24.05.2024	ПС Антипино, КЛ 10 кВ Антипино-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Антипино - РП-60А-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2024	24.05.2024	ЛПДС Сетово, КВЛ 10 кВ Жилой поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ЛПДС Сетово - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2024	24.05.2024	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение провода в пролете оп. № 27-28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.05.2024	24.05.2024	ТП-505-1, КЛ 10 кВ ТП-506-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			ТП-505-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2024	24.05.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-45-2	Повреждение оборудования в ТП-1028	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2024	24.05.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-45-1	Повреждение оборудования в ТП-1234	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2024	24.05.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Институт (ТП-505-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-1, КЛ 10 кВ ТП-297-1 - ТП-378-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2024	24.05.2024	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4В-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Пышминская - РП-4В-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2024	24.05.2024	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2024	24.05.2024	ТП-1Б, КВЛ 10 кВ Боровое-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 28Б-1 - оп. № 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2024	25.05.2024	РП-15, КЛ 10 кВ Кишиневский-2 (ТП-159-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-438-2 - ТП-580-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

26.05.2024	26.05.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение изолятора оп. № 1/1 отпайка на ТП Советский	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2024	26.05.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-45- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-45-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2024	26.05.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44- 1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44-1 - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2024	26.05.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-22- 2, КЛ 10 кВ ТП-324-2 - ТП-295-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2024	26.05.2024	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Очистные	Ветровые нагрузки (повреждение траверсы оп. № 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2024	27.05.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-70- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-70-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2024	27.05.2024	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-1272-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-16Л-1 - ТП- 19Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-470-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-328 - ТП-342-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 142 - 143)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 4-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	ПС Казарово, КРУН-24, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 10-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 237 - 238)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Город	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	ПС Велижаны, ВЛ 10 кВ Водозабор КРУН В-10 отпайка на Крысово	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 157-158)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2024	28.05.2024	ПС Кирсарай, КВЛ 10 кВ Лыжная база	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.05.2024	28.05.2024	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора РЛНД Р-1173)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2024	29.05.2024	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-436-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-1 - ТП-310-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2024	29.05.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-109	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17-1 - ТП-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2024	29.05.2024	ТП-19Р, КВЛ 10 кВ АБЗ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2024	29.05.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-470-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-328 - ТП-353-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.05.2024	30.05.2024	ПС Ялutorовская, КВЛ 10 кВ КПП-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-102 - ТП-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.05.2024	30.05.2024	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-347	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-408 - ТП-271	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.05.2024	30.05.2024	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3828 - 3514	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2024	30.05.2024	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-4	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2024	30.05.2024	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1605-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1437-1 - ТП-1605	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2024	31.05.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1637 - оп. № 24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2024	31.05.2024	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1605-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1437-2 - ТП-1326	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2024	31.05.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1430)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2024	31.05.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-1	Повреждение КВЛ 10 кВ Кедр-1 в пролете оп. № 12 - № 53	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2024	31.05.2024	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-1 - ТП-38-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

31.05.2024	31.05.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 80	Повреждение шлейфа оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2024	01.06.2024	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-Юг - оп. № 1 РЛНД Р-990	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2024	01.06.2024	РП Квартал, КЛ 10 кВ КНС-1 (ТП-2178-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2178-1 - ТП-2179	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2024	01.06.2024	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ Завод	Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2024	01.06.2024	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2024	02.06.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2024	02.06.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение в ТП-427 (повреждение подшинка дугогасящей камеры)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2024	02.06.2024	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1732 - ТП-104-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2024	02.06.2024	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Камышинская - РП-17А-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2024	03.06.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3581-1 - ТП-1113-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2024	03.06.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-31-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-31-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2024	03.06.2024	РП-11, КЛ 10 кВ ТП-59	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-433 - ТП-60)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2024	04.06.2024	РП-56, КЛ 10 кВ ТП-1665	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2024	04.06.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2024	04.06.2024	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Филатова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2024	04.06.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-885-2 - ТП-483-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880-1 - ТП-885-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-12-1 - ТП-554-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-906-1 - ТП-1417-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, В-10 РВА-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-11)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.06.2024	05.06.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			потребителей электрической энергии (ТП-949)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2024	05.06.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-838-1, КЛ 10 кВ ТП-838-1 - ТП-716-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2024	06.06.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-470-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-470-2 - ТП-330-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2024	06.06.2024	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2024	06.06.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2024	06.06.2024	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2 (ТП-175-2), КЛ 10 кВ Авиатор-2(ТП-742-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-320 - ТП-395-2, КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-742-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2024	06.06.2024	ТП-3250, КЛ 10 кВ ТП-3249-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3249-2 - ТП-3250	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2024	06.06.2024	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32-2 - ТП-579-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
06.06.2024	07.06.2024	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1089-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-171-1 - ТП- 1449-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2024	06.06.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-12- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-12-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2024	07.06.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3125-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3768)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2024	07.06.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-217)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2024	07.06.2024	ПС Перевалово, ВЛ 10 кВ Зырянка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2024	07.06.2024	ПС Башкова, ВЛ 10 кВ № 2 ТП-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2024	07.06.2024	ПС Гужевое ВЛ 10 кВ Ф2 ПЭ	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение оборудования ТП- 3568 СНТ Исток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.06.2024	07.06.2024	ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-715-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1743)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.06.2024	07.06.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.06.2024	07.06.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12 - ТП-483-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2024	08.06.2024	ПС Тарманы, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2024	08.06.2024	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-1287-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-27-2 - ТП-1287	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2024	08.06.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2024	08.06.2024	ПС Загородная, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2024	09.06.2024	РП-22-1, 1С 10 кВ	Ветровые нагрузки (повреждение опорной изоляции РП-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2024	08.06.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп.	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		завод	№ 44)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.06.2024	08.06.2024	РП Квартал, КЛ 10 кВ КНС-1 (ТП-2178-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-Квартал-2 - ТП-2178-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2024	09.06.2024	РП-85, КЛ 10кВ ТП-27Л	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-17Л-2 - ТП-23Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2024	10.06.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-5 - ТП-126	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2024	10.06.2024	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2024	10.06.2024	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 30	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2024	10.06.2024	ПС Чикча, КВЛ 10 кВ Юрты, РВА-50	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2024	10.06.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

11.06.2024	11.06.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2024	11.06.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4 - ТП-256	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2024	11.06.2024	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-1, реклоузер № 85	Ветровые нагрузки (выпадение дерева в пролете оп. № 17 - 18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2024	12.06.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-91-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-91-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2024	12.06.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2024	12.06.2024	РП 70, КЛ 10 кВ ТП-1283-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-365 - ТП-505-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2024	12.06.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-70-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-70-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2024	12.06.2024	РП-51, КЛ 10 кВ ТП-979-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-51-2 - ТП-979-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2024	12.06.2024	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 30	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2024	12.06.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-80 - ТП-1583	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2024	12.06.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1, КЛ 10 кВ ТП-554 - ТП-429-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2024	12.06.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2024	12.06.2024	КРУН-7, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 47 - оп. № 51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.06.2024	12.06.2024	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-16Л-1 - ТП-19Л-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.06.2024	13.06.2024	РП-7, ВЛ 10 кВ Казанская	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.06.2024	13.06.2024	ПС Затон, КВЛ 10 кВ	Воздействие животных и птиц	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Судоверфь-3	(попадание птицы оп. № 78)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2024	13.06.2024	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-1	Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2024	13.06.2024	ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-534-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-530-1 - ТП-534-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2024	13.06.2024	ПС Вузгородок, КВЛ 10 кВ ТП-289	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-312 - ТП-313	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2024	13.06.2024	ПС Загородная КЛ 10 кВ РП-37-2, КЛ 10 кВ РП-45-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-45-2, КЛ 10 кВ - РП-37-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2024	14.06.2024	РП-88, КЛ 10 кВ КРУН-23 (РП-6-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6-1 оп. № 37 - оп. № 33, КЛ 10 кВ ТП-711-1 - оп. № 33, повреждение РЛНД Р-316	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2024	13.06.2024	ПС Монтажная, КВЛ 10 кВ РП Очистные сооружения-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Монтажная - РП Очистные сооружения-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2024	13.06.2024	ТП-720-1, КЛ 10 кВ ТП-424-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-402 - ТП-408	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

13.06.2024	14.06.2024	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-331, КЛ 10 кВ ТП-347	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107-1 - ТП- 355-1, КЛ 10 кВ ТП- 408 - ТП-424-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	14.06.2024	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-46л-1 - ТП- 16л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	14.06.2024	РП ЮГ, КЛ 10 кВ ТП-2164-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2164-2 - ТП- 2165-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	14.06.2024	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-549-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-47 Дружба оп.№ 4/1 - 14/1, КЛ 10 кВ ТП-243 - ТП- 245-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	14.06.2024	КРУН-25, КЛ 10 кВ ТП-132-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-504-1 - ТП- 1308-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	14.06.2024	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-111-1 - ТП- 3588-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	14.06.2024	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1019-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-210-1 - ТП- 407-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	15.06.2024	ПС Кирсарай, КВЛ 10 кВ Ивановка	Повреждение КЛ 10 кВ выход на оп. № 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2024	15.06.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2024	15.06.2024	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1785-2 - ТП-149, КЛ 10 кВ ТП-234 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2024	15.06.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2024	15.06.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Муллаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2024	15.06.2024	ПС Ульяновская, КВЛ 10 кВ Маслозавод	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2024	15.06.2024	РП-122, КВЛ 10 кВ Дом отдыха	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1608 - оп. № 6, КЛ 10 кВ КРУН-22 - КРУН-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2024	15.06.2024	ПС КСК, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "АИС")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2024	15.06.2024	РП-1, 1С 10 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание животного в РП-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.06.2024	15.06.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Драмтеатр	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 66 - КТП-108	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.06.2024	16.06.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-906-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-906-2 - ТП-900-2, КЛ 10 кВ ТП-904-2 - ТП-909-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.06.2024	17.06.2024	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-1558-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-433 - ТП-60	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2024	18.06.2024	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-324-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2024	18.06.2024	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-626-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1193)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2024	18.06.2024	РП Техническая, КВЛ 10 кВ РП-99-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.06.2024	18.06.2024	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1658-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1654-2 - ТП-1656-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2024	19.06.2024	ПС Бурдун КЛ-10кВ РП-4-1,	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		РП-66 КЛ 10 кВ ТП-1184-2, РП-4 КЛ 10 кВ ТП-848-1, РП-4 КЛ 10 кВ ТП-1054-1	потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ РП-4 ТП-1054)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2024	19.06.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2024	19.06.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-900-1 - ТП-906-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2024	19.06.2024	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2024	19.06.2024	ПС Перевалово, ВЛ 10 кВ Зырянка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2024	19.06.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-111-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-957-1 - 1227-2, КЛ 10 кВ ТП-1452-2 - ТП-1079-2, КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-7-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2024	19.06.2024	ПС Войновка, КЛ 10 кВ ЦРП-1-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2024	19.06.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Олимпиец	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

20.06.2024	20.06.2024	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1673)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2024	20.06.2024	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-826-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-45-1 - ТП-826-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2024	20.06.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1, КЛ 10 кВ ТП-78-2 - ТП-1306-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2024	20.06.2024	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-590-1 - ТП-1283-1, повреждение оборудования в ТП-590	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2024	20.06.2024	ПС Кыштырла, КВЛ 10 кВ ГФИ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2024	21.06.2024	ПС Колос, КВЛ 10 кВ РП-9-1	Повреждение КЛ 10 кВ Р-10 - РП-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2024	21.06.2024	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов на КТП-35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2024	21.06.2024	РП-90, КЛ 10 кВ ТП-1585-1, КЛ 10 кВ ТП-672-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1585-1 - ТП-538-1)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.06.2024	21.06.2024	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-1622-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "АИС")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2024	22.06.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-31А-2 - ТП-775-2, КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2024	22.06.2024	РП-25, 2С 10 кВ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-25-2 - ТП-597-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2024	22.06.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2024	22.06.2024	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Калинина (ТП-480)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Белинская - ТП-480	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.06.2024	22.06.2024	ПС Метелево, КЛ 10 кВ ТП-953-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Метелево - ТП-953-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2024	23.06.2024	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1287-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-27-2 - ТП-1287-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2024	23.06.2024	РП-17, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-1022-2	кВ ТП-1022-2 - 1360-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2024	24.06.2024	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП-283)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-293 - ТП-283, КЛ 10 кВ ТП-263-2 - ТП-107-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1360-1 - ТП-1034-1, КЛ 10 кВ ТП-1022-1 - ТП-1360-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Муллаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1985-2, КЛ 10 кВ ТП-591-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-556)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, СВ-2 В-10	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.06.2024	24.06.2024	ПС Рошино, ВЛ 10 кВ Садовод	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2024	25.06.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1324 - ТП-504-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2024	25.06.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Элеватор	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 35 - 36)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2024	25.06.2024	РП-30, КЛ 10 кВ МКР-5-2 (ТП-651-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-762-2 - ТП-666-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2024	25.06.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-821)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2024	25.06.2024	ТП-33, КЛ 10 кВ ТП-538-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2024	25.06.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-33-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2024	26.06.2024	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1, КЛ 10 кВ ТП-930-1, РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2024	26.06.2024	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-1587-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1435-1 - ТП-417-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2024	26.06.2024	РП-105, КЛ 10 кВ ПС Домостроительная-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-58Л-1 - ТП-57Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2024	26.06.2024	РП ДОК Энерго, КЛ 10 кВ ТП-54-1, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2024	26.06.2024	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-889-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2024	26.06.2024	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС-Камышинская - РП-17А-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2024	27.06.2024	РП-11, КЛ 10 кВ ТП-444-2	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-11-1 - ТП-405)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2024	27.06.2024	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-57-1 - ТП-609-1, КЛ 10 кВ ТП-57-2 - ТП-609-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2024	27.06.2024	РП-62, КЛ 10 кВ ТП-392-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-37-1 - ТП-3-1, КЛ 10 кВ ТП-3-1 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2024	27.06.2024	РП-11, КЛ 10 ТП-418-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-11-2 - ТП-418-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2024	27.06.2024	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-562-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22-2 - ТП-562-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.06.2024	27.06.2024	РП-80, КЛ 10 кВ ТП-1238-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.06.2024	28.06.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.06.2024	28.06.2024	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1191-1 - ТП-913-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	28.06.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	28.06.2024	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-634)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	28.06.2024	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-Урал автодор)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	28.06.2024	КРУН-2, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	28.06.2024	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-936-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-369-1 - ТП-605-1, КЛ 10 кВ ТП-936- ТП-104-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	28.06.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-48-1 - ТП-81	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	28.06.2024	ПС Щербаковская, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2024	29.06.2024	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1205)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Олимпиец	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	ПС Казарово, 1С 10 кВ	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.06.2024	29.06.2024	ПС Казарово, КРУН-24, КВЛ	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		10 кВ Керамзитовый завод	(гроза)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная, РВА-52	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ Дружба	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ Верхний Бор	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-1, КЛ 10 кВ МКР-6-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ МКР-6-1, КЛ 10 кВ МКР-6-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26-1 - ТП-602-1, КЛ 10 кВ ТП-1587 - ТП-417-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	РП ЮГ, КВЛ 10 кВ ПС Казарово-1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ Дружба	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	30.06.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-8	Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ ТП-1318)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Лед-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3397 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2024	29.06.2024	ПС Казарово, КРУН-24, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 37 - 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП-1734-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	ПС Чикча, КВЛ 10 кВ Юрты, реклоузер отпайки в сторону СНТ Приозерное	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО «НОРДЭНЕРДЖИС ИСТЕМС»)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-1376-1, РП-6, КЛ 10 кВ ТП-39Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-55Л-1 - ТП-1376-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-8	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора на РЛНД оп.44 отпайка на ТП-3786)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - РП-122-2, КРУН-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2024	30.06.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Институт (ТП-505-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2024	01.07.2024	РП Юг, КВЛ-10 кВ Восток-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2164-1 - ТП-2165-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2024	01.07.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2, КЛ 10 кВ РП-18-2 - ТП-456Н-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2024	01.07.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2024	01.07.2024	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ РП-12	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Вузгородок - РП-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2024	02.07.2024	ПС Войновка, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2024	02.07.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410-1 - ТП-623-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

02.07.2024	02.07.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2024	02.07.2024	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-3	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-31А-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-12-2 - ТП- 31А-2, КЛ 10 кВ ТП- 778-2 - ТП-501-2, КЛ 10 кВ ТП-1078-2 - ТП-777-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	ПС Западная, КЛ 10 кВ РП-86-2, КЛ 10 кВ Авиатор-2 (ТП- 742-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная-2 - РП-86-2, КЛ 10 кВ ПС Западная-2 -ТП- 742-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-622-2 - ТП- 628	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение шлейфа оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк- 1 (ТП-889-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			(повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-889-1)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1, РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-26 - ТП-1644-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2024	03.07.2024	ТП-1113, КЛ 10 кВ ТП-3581-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3878)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2024	04.07.2024	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-3Г-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27-1 - ТП-3Г-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2024	04.07.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 128 - 129)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2024	04.07.2024	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-17А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-281-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-281-2 - ТП-611	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Сузгун	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		2	РП-29-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	РП-3, КЛ 10 кВ Ресторан (ТП-494-2)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (НЭС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-595-1 - ТП-560-1, КЛ 10 кВ ТП-507-1 - ТП-539-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-5	Повреждение опорного изолятора в РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-121	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	РП-105, КЛ 10 кВ ТП-59Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-57Л-1 - ТП-58Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	ТП-18, КВЛ 10 кВ ТП-254	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 42 - 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2024	05.07.2024	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-300-1 (КБО)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-585-1 - ТП-573-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

06.07.2024	06.07.2024	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 - ТП-619-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	07.07.2024	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-62	Повреждение КЛ 10 кВ Р-1484 - Р-1624	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	07.07.2024	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Общепит (ТП- 576)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Оборонэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	07.07.2024	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Маяк-1 (ТП-292-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1303-2 - ТП- 1457-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	07.07.2024	РП-2, КЛ 10 кВ РП-100-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-90 - ТП-570-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	07.07.2024	ПС Широкая, КЛ 10 кВ РП-74- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Широкая - РП-74-1, КЛ 10 кВ РП-71-1 - ТП-1530-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	07.07.2024	РП-82, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	07.07.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-574-2 - ТП- 217-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	08.07.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 - ТП-716-1, КЛ 10 кВ ТП-636 - ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2024	08.07.2024	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-324-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2024	08.07.2024	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-1357	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А - ТП-1357	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2024	08.07.2024	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1732-1 - ТП-104-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2024	08.07.2024	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-340 - ТП-244	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2024	08.07.2024	ПС Загородная КЛ 10 кВ РП-90-1; ПС Центральная КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1, КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2024	08.07.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2024	09.07.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-880-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880-2 - ТП-440-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.07.2024	09.07.2024	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1177-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-448 - ТП-320	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.07.2024	09.07.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2024	10.07.2024	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-47	Повреждение проходного изолятора в ТП-3435	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2024	10.07.2024	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-722-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-32-1 - ТП-722-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2024	11.07.2024	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2024	12.07.2024	РП-29, КВЛ 10 кВ ТП-784-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-221 - ТП-423-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	12.07.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-71Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	12.07.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-45-	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		1	РП-45-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	12.07.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-398-1 - оп. № 1, КЛ 10 кВ ТП-1552 - ТП-1974	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	12.07.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение провода в пролете оп. № 58 - 59	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	12.07.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение разрядника оп. № 29	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	13.07.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждение изолятора ТП-240	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	12.07.2024	РП-47, КЛ 10 кВ ТП-3104-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-47 - ТП-3104-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2024	12.07.2024	РП-Квартал, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2162-2 - ТП-2163-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2024	13.07.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

14.07.2024	14.07.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-589 - ТП-97-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2024	14.07.2024	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Березка	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-1 - ТП-144	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2024	14.07.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 113	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание фальгированного воздушного шарика на провода отпайки от реклоузера №113)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-13Б-1 - ТП- 17Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Повреждение КВЛ 10 кВ оп. № 8 - ТП-22Т- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН- 20	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1273)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	РП-45, В 10 кВ RM-6-2	Повреждение оборудования в ТП- 936	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1278-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1420-2 - ТП-1199-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-48-2 - ТП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2024	15.07.2024	РП-43, КЛ 10 кВ РП-124-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2024	16.07.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Транзит Электро Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2024	16.07.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ ТП-885-2; ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-885-2, КЛ 10 кВ ТП-12-2 - ТП-253	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2024	16.07.2024	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1287-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-70-2 - ТП-1287-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2024	17.07.2024	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-896-2 - ТП-924-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2024	18.07.2024	РП-38, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-838-2 - ТП-1243-2, КЛ 10 кВ РП-38-2 - оп. № 56	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2024	18.07.2024	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-203 - ТП-340	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2024	18.07.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода отпайки на ТП Советский)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2024	18.07.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 113	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 1 - 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2024	18.07.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Горводопровод-2 (ТП-1991-2)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.07.2024	19.07.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1053-2 - ТП-931-2, КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.07.2024	19.07.2024	РП Квартал, Ввод-2 ПС Казарово	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2178-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.07.2024	19.07.2024	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-115	Повреждение опорного изолятора в ТП-64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2024	21.07.2024	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-57-2 - ТП-609-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2024	21.07.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Повреждение разрядника оп. № 84	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.07.2024	21.07.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2024	22.07.2024	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-527-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22-1 - ТП-527-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2024	22.07.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-466-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-466-1 - ТП-1286-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2024	22.07.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-621-2 - оп. № 70	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2024	22.07.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-937-1 - ТП-765-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2024	23.07.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Повреждение проходного изолятора в ТП-290	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
23.07.2024	23.07.2024	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-368-1 - ТП- 233-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2024	23.07.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2024	23.07.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП- 1734-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2024	23.07.2024	ПС Водогрейная, 2С 6 кВ	Повреждение СР-6 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2024	23.07.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Повреждение шлейфа оп. № 71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2024	24.07.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26-1 - ТП- 1644-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2024	24.07.2024	ТП-1Б, КВЛ 10 кВ Боровое-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-71Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2024	24.07.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-16Б-1 - ТП-13Б)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.07.2024	24.07.2024	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-2171-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - РП-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.07.2024	24.07.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП Патрушево - ТП-2171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.07.2024	25.07.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-163)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.07.2024	25.07.2024	РП-125, КЛ 10 кВ ТП-3114-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-125-2 - ТП-3114-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.07.2024	25.07.2024	РП-15, КЛ 10 кВ Строитель (ТП-544-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-15-2 - ТП-544-1, КЛ 10 кВ ТП-1050-1 -ТП-606-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.07.2024	25.07.2024	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ Промбаза 2	Повреждение РВО оп. № 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.07.2024	26.07.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-45-2, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

25.07.2024	26.07.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-2, КЛ 10 кВ РП-45-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25-1 - ТП-597-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	РП Успенка, ВЛ 10 кВ Чаплык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Промстрой-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	ПС Зоново, ВЛ 10 кВ Лебедевка	Повреждение разрядника в ТП-797	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	ПС Медик, КЛ 10 кВ ТП-581-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-581-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			Тюмень)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	ТП-124, КЛ 10 кВ ТП-71	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-124 - ТП-71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2024	26.07.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Промстрой-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-54-1 - ТП-3091-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3125-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3601)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1986-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3503 - ТП-3768	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Повреждение опорного изолятора в ТП-141	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (отпайка на ТП-1936 АЗС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ ЖБИ	Повреждение РЛНД 10 кВ Р-110	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-636, КЛ 10 кВ ТП-838-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-636-2 - ТП-710-2, КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-838-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-521-1 - ТП-1362-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2024	27.07.2024	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-895-2 - ТП-896-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2024	28.07.2024	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2024	28.07.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220-1 - ТП-1430	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2024	28.07.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-198-2 - оп. № 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2024	28.07.2024	РП-122, КЛ 10	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ ТП-323-2	кВ ТП-3354 - ТП-1615	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2024	28.07.2024	РП ОПХ, ВЛ 10 кВ Падерина	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2024	28.07.2024	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-228 - ТП-229	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2024	29.07.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Дом связи (ТП-505-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2024	29.07.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-885-2 - ТП-483-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2024	29.07.2024	РП-15, КЛ 10 кВ Спецстрой (ТП-507-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-539-1 - ТП-541-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2024	29.07.2024	ПС ТТЭЦ-1, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ТТЭЦ-1 - РП-8-2, КЛ 10 кВ РП-8-2 - ТП-348	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2024	29.07.2024	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-722-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-32-2 - ТП-722-2, КЛ 10 кВ ТП-1515-2 - ТП-1514-2, КЛ 10 кВ ТП-723-2 - ТП 721-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2024	30.07.2024	РП-82, КВЛ 10 кВ ТП-3385-2	Повреждение изолятора оп. № 1 РЛНД 10 кВ Р-400	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2024	30.07.2024	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2024	30.07.2024	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Повреждение РВО оп. № 125	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2024	31.07.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Повреждение КЛ 10 кВ Р-111 - ТП-643	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2024	31.07.2024	ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-534-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-13-2 - ТП-1027	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2024	31.07.2024	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-530-1 - ТП-534	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2024	31.07.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива оп. № 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2024	31.07.2024	ПС НПУ-1, КВЛ 6 кВ Жилпоселок	Повреждение провода в пролете оп. № 32 - 33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.07.2024	01.08.2024	ПС Туринская, КВЛ 10 кВ Ембаево, Реклоузер № 74	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2024	01.08.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-281-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3-2 - ТП-281-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2024	01.08.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение РВО оп. № 296	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2024	01.08.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-7-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7 - ТП-197	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.08.2024	01.08.2024	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1732-1 - ТП-104-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2024	02.08.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2024	02.08.2024	ТП-104-2, КЛ 10 кВ ТП-239	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-2 - ТП-239-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.08.2024	02.08.2024	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ КПП	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		2	(гроза)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2024	02.08.2024	ПС Пышминская, ВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2024	02.08.2024	РП-4В-1, 1С 10 кВ	Повреждение реклоузера № 85 оп. № 6А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2024	02.08.2024	ПС Томилово, ВЛ 10 кВ Очистные сооружения	Повреждение опорного изолятора в ТП-156	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2024	02.08.2024	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-46Л-2 - ТП-10Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2024	02.08.2024	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2024	02.08.2024	РП-4В, КВЛ 10кВ ПЛК-1, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-11В-2 - оп. № 4 КВЛ 10 кВ ПЛК-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2024	03.08.2024	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-861	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода оп. № 12 ВЛ 10 кВ Школа)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

03.08.2024	03.08.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-8-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тобольская - РП-8, КЛ 10 кВ РП-8 - РП-4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2024	04.08.2024	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2024	03.08.2024	КРУН-24, КВЛ 10 кВ Керамический завод	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ оп. № 1-2 отпайки на ТП-3593	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2024	03.08.2024	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2024	03.08.2024	РП-23, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-31-2 - ТП-658-2, КЛ 10 кВ РП Техническая-2 - РП-23-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2024	04.08.2024	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1605-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-78-2 - ТП-1605-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2024	04.08.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2024	04.08.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение изолятора оп. № 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2024	04.08.2024	ПС Зиново, КВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-212)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2024	04.08.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2024	05.08.2024	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-1	Повреждение изолятора оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2024	05.08.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-33 - ТП-253	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2024	05.08.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2024	05.08.2024	ПС Алебашево, ЗС 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень"), РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2024	05.08.2024	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Повреждение В 10 кВ СБРУН № 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2024	05.08.2024	ПС Причал, КЛ 10 кВ РП 115-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Причал - РП-115-2)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.08.2024	05.08.2024	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-635-2 - ТП-791-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.08.2024	05.08.2024	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский, РВА-63	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.08.2024	05.08.2024	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение опорного изолятора в ТП-2110	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.08.2024	05.08.2024	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-3617-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Оборонэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2024	06.08.2024	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-1558-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-60 - ТП-433	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2024	06.08.2024	ПС Чугунаево, КВЛ 10 кВ Водозабор	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 98 - 99)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2024	06.08.2024	КРУН-2, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-646)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.08.2024	06.08.2024	ПС Вузгородок,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ ТП-289	оборудования потребителей электрической энергии (ТП-245)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2024	06.08.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2024	06.08.2024	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.08.2024	06.08.2024	РП-99, КВЛ 10 кВ ФКИ	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание фальгированного шарика оп. № 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2024	07.08.2024	РП-4В, 1С 10 кВ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-77В - ТП-62В)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2024	07.08.2024	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-1, РП-38, КЛ 10 кВ ТП-636-1, РП 44, КЛ 10 кВ ТП-677-1.	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44-1 - ТП-677-1, КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2024	08.08.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-267	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-455 - ТП-433)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2024	08.08.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Волгинская - ТП-133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
08.08.2024	08.08.2024	ПС Метелево, КЛ 10 кВ ТП- 954-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Метелево - ТП-954-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2024	08.08.2024	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203-2	Повреждение опорного изолятора в ТП-229	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2024	08.08.2024	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880-2 - ТП- 885-2, КЛ 10 кВ ТП- 885-2 - ТП-3253-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2024	08.08.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1986-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-117-2 - ТП- 1986-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2024	09.08.2024	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2024	09.08.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП- 10-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2024	09.08.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-3-1 - ТП-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2024	09.08.2024	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-3	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2024	10.08.2024	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-105 - ТП-605-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2024	10.08.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-716-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-716-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2024	10.08.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2024	10.08.2024	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1107-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-71-2 - ТП-1107-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2024	11.08.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2024	10.08.2024	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-1054-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.08.2024	10.08.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2024	11.08.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2024	11.08.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2, КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2024	11.08.2024	РП Успенка, ВЛ 10 кВ Чаплык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2024	11.08.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22-1 - ТП-436-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2024	11.08.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2024	12.08.2024	РП-52, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Повреждение шлейфа на ТП-1237	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2024	13.08.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Северный	Повреждение РВО 10 кВ КТП 233	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2024	13.08.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-306 - ТП-935-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2024	13.08.2024	РП Техническая,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		КЛ 10 кВ База-2 (ТП-998)	кВ РП Техническая - ТП-998	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2024	13.08.2024	РП Техническая, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2024	14.08.2024	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2024	13.08.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-780-1 - ТП-554-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2024	13.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, РВА-64	Повреждение РВА № 64	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2024	14.08.2024	ПС Войновка, КЛ 10 кВ ЦРП-1-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2024	15.08.2024	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-699-2 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2024	15.08.2024	ПС Винзили, ВЛ 10 кВ Домостроителей, РВА-10	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
15.08.2024	15.08.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2024	16.08.2024	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1746-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3420)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2024	16.08.2024	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 9 - ТП-3381	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2024	16.08.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-2, КЛ 10 кВ Порт (ТП-545-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-2, КЛ 10 кВ ПС Загородная - ТП-545-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2024	16.08.2024	ПС Киево, ВЛ 10 кВ КРС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1152)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2024	17.08.2024	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-39Л-2 - РП-6-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.08.2024	17.08.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-2 - ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2024	18.08.2024	РП-70, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-8 - ТП-215-1, КЛ 10 кВ ТП-325-1 - ТП-65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2024	18.08.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2024	18.08.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2024	19.08.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - РП-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2024	19.08.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение шлейфа оп. № 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2024	19.08.2024	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1292)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2024	19.08.2024	РП-25, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-544-2 - 694-2, КЛ 10 кВ ТП-558-2 - ТП-544-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2024	19.08.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3770)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2024	19.08.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-1571-1	Повреждение изолятора оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2024	19.08.2024	РП-60А, КЛ 10 кВ ТП-4А-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4А-1 - ТП-5А-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2024	20.08.2024	РП-122, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1042)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2024	20.08.2024	ПС ЖБИ, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2024	20.08.2024	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-46л-1 - ТП-16л-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2024	20.08.2024	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-93-1 - ТП-274-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2024	21.08.2024	РП-95, КЛ 10 кВ ТП-735-2, РП-30, КЛ 10 кВ МКР-2 (ТП-651-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-735-2 выход на оп. № 3 отпайки на ТП-428	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2024	21.08.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ГАУ	Воздействие животных и птиц (попадание птицы в ТП-174)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

21.08.2024	21.08.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Биофабрика	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-5 - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2024	21.08.2024	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-239	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-2 - ТП- 239	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2024	21.08.2024	ПС Щербаковская, КЛ 10 кВ РП-47- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - РП-47-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2024	21.08.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2 - ТП-900-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2024	21.08.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино, ВЛ 10 кВ Кедр-1, Реклоузер № 40	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 3 КВЛ 10 кВ Кедр-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2024	21.08.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-503-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-503-2 - ТП- 392-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2024	22.08.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба, РВА- 109	Повреждение изолятора оп. № 28	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2024	22.08.2024	ПС Казарово, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2024	22.08.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ГАУ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-17П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2024	22.08.2024	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 37 - оп. № 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2024	23.08.2024	ПС Чикча, КВЛ 10 кВ Юрты	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2024	23.08.2024	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2024	22.08.2024	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-238	Повреждение проходного изолятора ТП-490	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2024	23.08.2024	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880-2 - ТП-885-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2024	23.08.2024	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ Решетниково, РВА № 27	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-730)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2024	23.08.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(ООО РЭНК)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2024	23.08.2024	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2024	23.08.2024	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ РП-55Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК - РП-55Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2024	24.08.2024	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Первомайская	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 4с - № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2024	24.08.2024	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1019-1, КЛ 10 кВ ТП-1089-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-407 - ТП-361, КЛ 10 кВ ТП-1449-1 - ТП-319	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2024	24.08.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-33-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2024	24.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение ОПН 10 кВ в ТП-1775	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2024	24.08.2024	РП-95, КЛ 10 кВ ТП-735-2	Ветровые нагрузки (попадание фольгированного воздушного шарика на отпайку к ТП-428)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2024	25.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод,	Ветровые нагрузки (выпадение дерева)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		КРУН-16	оп. № 50 отпайки на СНТ Фиалка)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.08.2024	24.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, РВА-64	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядников на РВА-64)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2024	25.08.2024	РП-82, КЛ 10 кВ ТП-1231-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-906-1 - ТП-1417-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2024	25.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-16	Повреждение РВО ТП-1684 СНТ Электрон	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2024	25.08.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП-1734-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.08.2024	25.08.2024	ПС Винзили, КЛ 10 кВ Быт-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2037В-2 - ТП-787В-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2024	26.08.2024	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-198 -2 - оп. № 7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2024	26.08.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ в пролете оп. № 45 - 46 КВЛ 10 кВ ПНС-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

26.08.2024	26.08.2024	РП-2, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-740 - ТП-457	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2024	26.08.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-1 - ПС Мурманская	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2024	26.08.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2024	27.08.2024	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-4	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2024	27.08.2024	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2024	27.08.2024	РП-85Л, КЛ 10 кВ ТП-10Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85Л - ТП-10Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2024	28.08.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение провода в пролете оп. № 29 - 30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2024	28.08.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2024	28.08.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2024	28.08.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2024	28.08.2024	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-86-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ к ТП-3460)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2024	28.08.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-57-1, РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2, ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-57-1, КЛ 10 кВ ТП-95 - ТП-80, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2024	28.08.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2024	28.08.2024	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4 - ТП-18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2024	29.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-16	Ветровые нагрузки (выпадение дерева в пролетах оп. № 50 - 54 отпайки на СНТ Фиалка)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2024	29.08.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 34 - 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2024	29.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, РВА-64	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2024	29.08.2024	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-1, РП-40, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Оборонэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2024	29.08.2024	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-70 - ТП-1287-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2024	29.08.2024	РП ДОК Энерго, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП ДОК - ТП-54-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2024	29.08.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2024	30.08.2024	РП Верхний Бор, КВЛ 10 Дружба, РВА-27	Повреждение оборудования в ТП-1867	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2024	30.08.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, РВА-64	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2024	31.08.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 -1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		38-1, РП-38, КЛ 10 кВ ТП-838-1	838-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2024	31.08.2024	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-895 -1 - ТП-896-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2024	31.08.2024	РП-25, 2С 10 кВ, РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25 -2 - ТП-522-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2024	31.08.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 -2 -ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2024	31.08.2024	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1151	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-378-1 - ТП-297-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2024	31.08.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2024	31.08.2024	ПС Войновка, 1С 10 кВ (баланс ОАО РЖД)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2024	31.08.2024	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-1 - ТП-143-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

31.08.2024	01.09.2024	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-3	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-73 - ТП-94	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2024	02.09.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22-1 - ТП-436- 1, КЛ 10 кВ ТП-295-1 - ТП-310-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2024	02.09.2024	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1605-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1326-2 - ТП- 1437-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2024	02.09.2024	РП-47, КЛ 10 кВ ТП-680-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-220-1 - ТП- 1430	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2024	02.09.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1414)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2024	02.09.2024	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-313-2 - ТП- 402	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2024	02.09.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево-2 - РП-52-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2024	04.09.2024	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-1 (ТП-720-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-720-1 - РП-8-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2024	04.09.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2024	04.09.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Институт (ТП-505-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2024	04.09.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-53-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-53-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2024	04.09.2024	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ РП-7А	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Вузгородок - РП-7А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	05.09.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3457-2 - ТП-1113-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	05.09.2024	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-1356	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А - ТП-1356	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	05.09.2024	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1500-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-740 - ТП-457-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	05.09.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	05.09.2024	ТП-289, ВЛ 10 кВ Строитель	Повреждение опорного изолятора в ТП-226	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	05.09.2024	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-2 - ТП-835-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	06.09.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение провода в пролете оп. № 10 - 11 - 12 - 13	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2024	05.09.2024	РП 70, КЛ 10 кВ ТП-1283-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-590-2 - ТП-394	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2024	06.09.2024	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2024	06.09.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-609-1 - ТП-210-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2024	08.09.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 13 - 14	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2024	07.09.2024	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-1	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-693-1 - ТП-694-1)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2024	08.09.2024	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2, РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-139 - ТП-157, КЛ 10 кВ РП-26-2 - ТП-1644-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2024	08.09.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2024	08.09.2024	ПС Разбахта, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2024	08.09.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2024	08.09.2024	ПС Бурдун, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2024	08.09.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ ЖБИ, РВА-205	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 82/23 - 82/24	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2024	09.09.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
09.09.2024	09.09.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2024	09.09.2024	ПС Западная, КЛ 10 кВ Авиатор-2 (ТП-742-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-742-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2024	10.09.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Наброс посторонних предметов (фольгированная лента на проводах в пролете оп. № 30 - 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2024	10.09.2024	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1197-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-78 - ТП-1605-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2024	10.09.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3879)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2024	10.09.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2, КВЛ 10 кВ РП-43-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2, КЛ 10 кВ ТП-673 - ТП-613-2, КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2024	10.09.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-621-2 - ТП-474-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2024	11.09.2024	ПС КС-7, ВЛ 10 кВ Пионерный-1	Проезд крупногабаритной техники под ВЛ в пролете оп. № 19 - 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
11.09.2024	11.09.2024	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Филатова	Повреждение траверсы ВЛ 10 кВ оп. № 1 отпайка на КТП-2162	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.09.2024	12.09.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-66 - ТП-1184-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.09.2024	12.09.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.09.2024	12.09.2024	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-1, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение оборудования ТП-175)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.09.2024	12.09.2024	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-857-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-588, КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-180-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.09.2024	13.09.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-95-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.09.2024	13.09.2024	ПС Томилово, ВЛ 10 кВ Очистные сооружения	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РТП-123)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
13.09.2024	13.09.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-485	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-588, КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-180-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2024	13.09.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-267	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-267	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2024	13.09.2024	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1177-2	Повреждение оборудования в ТП - 320	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2024	13.09.2024	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 45 - 46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2024	13.09.2024	РП-26, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26-2 - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2024	14.09.2024	ПС Казарово, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2024	14.09.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Повреждение изолятора оп. № 14 отпайки на ТП-3580	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2024	14.09.2024	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-1	Повреждение КЛ 10 В ТП-1969-1 - ТП-1565-1, КЛ 10 КВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			РП-61-1 - ТП-1031-1	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2024	14.09.2024	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-764-2, РП-15, КЛ 10 кВ Строитель (ТП-544-1), РП-15, КЛ 10 кВ Кишиневский-2 (ТП-159-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-15-2 - ТП-544-1, КЛ 10 кВ РП-15-2 - ТП-764-2, КЛ 10 кВ ТП-578-2 - ТП-191-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2024	14.09.2024	РП-99, КВЛ 10 кВ ТП-612-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-99-2 - ТП-612-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2024	14.09.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода в пролете оп. № 13 - 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.09.2024	14.09.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3660 - ТП-1633	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2024	15.09.2024	ПС Перевалово, ВЛ 10 кВ Зырянка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2024	15.09.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - ТП-3200	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.09.2024	16.09.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Промстрой-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-54-1 - ТП-3091-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2024	17.09.2024	ПС	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Лед-1	опорной изоляции на РЛНД Р-1061	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2024	17.09.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2024	17.09.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2024	17.09.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-53-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-53-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.09.2024	17.09.2024	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-70- 2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-70-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2024	18.09.2024	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2024	18.09.2024	РП-132, КЛ 10 кВ ТП-3423-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-132 -1 - ТП- 3423-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2024	19.09.2024	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО «НОРДЭНЕРДЖИС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			ИСТЕМС») (ТП-486)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2024	19.09.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-548-2 - ТП-545-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2024	19.09.2024	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ Р-68Б - ТП-82Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2024	19.09.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2024	19.09.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-2 - ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2024	19.09.2024	ПС Антипино, КЛ 10 кВ Антипино-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Антипино - РП-60-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2024	19.09.2024	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1654-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-107-2 - ТП-1654-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2024	20.09.2024	РП-132, КЛ 10 кВ ТП-3423-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3423)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2024	20.09.2024	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.09.2024	21.09.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-121 - ТП-30	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2024	21.09.2024	ПС Колос, КВЛ 10 кВ РП-9-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 297 - РП-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2024	21.09.2024	ТП-18 Птицефабрика, ВЛ 10 кВ КТП-21-23	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-21-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.09.2024	21.09.2024	ПС Каскара, ВЛ 10 кВ Янтык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.09.2024	22.09.2024	РП-33, КЛ 10 кВ РП-1385-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-53-2 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.09.2024	22.09.2024	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветер, дождь)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.09.2024	23.09.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Олимпиец	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.09.2024	22.09.2024	ПС Туринская, КВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Ембаево	смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	РП-33, КЛ 10 кВ РП-1385-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-2 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Выпадение дерева в пролете оп. № 50 - 51 отпайки на СНТ Фиалка	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Аэропорт	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Аэропорт Рощино)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	ПС Стрехнино, ВЛ 10 кВ Автодор	Повреждение вязки оп. № 58	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2024	23.09.2024	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ Автоцентр-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1593-2 - ТП- 1592-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2024	30.09.2024	ПС Тополя, КВЛ 10 кВ РП-2 Гусево	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2024	01.10.2024	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ Завод	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Утяшево - оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2024	30.09.2024	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Филатова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2024	01.10.2024	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский (ТП-373)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-173, КЛ 10 кВ ТП-233-2 - ТП-382-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2024	01.10.2024	РП-80, КЛ 10 кВ ТП-1007-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1007-1 - ТП- 529-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.10.2024	01.10.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-78- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-78-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.10.2024	02.10.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 37 - 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2024	03.10.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12-1 - ТП-253	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2024	03.10.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Промстрой-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-ДОК-1 - ТП-54-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2024	03.10.2024	РП-46, КЛ 10 кВ ТП-3835	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (НЭС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2024	03.10.2024	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-627-1, РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-622-1 - ТП-613-1, КЛ 10 кВ ТП-628-1 - ТП-683-1, КЛ 10 кВ ТП-622-2 - ТП-628-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2024	03.10.2024	РП-30, КЛ 10 кВ Логунова - 2 (ТП-641-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-641 - ТП-640-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2024	03.10.2024	ПС Щербаковская, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2024	03.10.2024	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-600-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-47-2 - ТП-3104	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2024	04.10.2024	РП-125, КВЛ 10	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ РП-69-1	кВ РП-46-1 - оп. № 5а	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2024	04.10.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-80-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2024	04.10.2024	РП-60А, КЛ 10 кВ ТП-4А-2	Повреждение оборудования в ТП-9А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2024	04.10.2024	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2024	05.10.2024	ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-534-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-530-1 - ТП-453-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2024	05.10.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1985-2	Повреждение КЛ 10 кВ РЛНД Р-1686 - ТП-3844	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2024	05.10.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое, реклоузер № 93	Повреждение РВО 10 кВ ТП-3685	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2024	06.10.2024	РП-45, В 10 кВ RM-6-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1028-2 - ТП-1225	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
06.10.2024	06.10.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-466-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-37 - ТП-466-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2024	06.10.2024	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2024	06.10.2024	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-86-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-598-1 - ТП-1079-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2024	07.10.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2024	07.10.2024	РП-34, КЛ 10 кВ ТП-600-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-604 - ТП-551	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2024	07.10.2024	ПС Щербаковская, КЛ 10 кВ Зарека-1 (ТП-66-1)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2024	08.10.2024	РП-59, КЛ 10 кВ ТП-1551-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-9 - ТП-311-2, КЛ 10 кВ ПС Понижающая - РП-9-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2024	08.10.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50 - 51 отпайки на ТП-1689	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.10.2024	08.10.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ РП-34-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - РП-34-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.10.2024	09.10.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1986-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-117-2 - ТП-1986-2, КЛ 10 кВ ТП-1934-2 - ТП-3178-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.10.2024	09.10.2024	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410-1 - ТП-623-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.10.2024	09.10.2024	РП-120, КЛ 10 кВ ТП-3443-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-120-1 - ТП-3443-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.10.2024	09.10.2024	РП-120, КЛ 10 кВ ТП-3443-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-120-2 - ТП-3443-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.10.2024	09.10.2024	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-682-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.10.2024	09.10.2024	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.10.2024	10.10.2024	ПС	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2024	10.10.2024	ПС Березняки, КВЛ 10 кВ Поток-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2024	11.10.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2024	11.10.2024	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-663-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-658-2 -ТП-647-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2024	11.10.2024	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.10.2024	11.10.2024	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Попадание ветки на провода пролете оп. № 19 - 20	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2024	13.10.2024	ПС ЖБИ, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.10.2024	13.10.2024	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-24-1 - ТП-895-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
13.10.2024	13.10.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2024	14.10.2024	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-86-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1552 - ТП-52)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2024	14.10.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-761-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-1 - ТП-761-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2024	15.10.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-710-2 - ТП-636-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2024	15.10.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-6 - ТП-94	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2024	15.10.2024	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-504-2 - ТП-1308-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2024	15.10.2024	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Водозабор	Повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2024	16.10.2024	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-885-2 - ТП-483-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.10.2024	17.10.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Мелькомбинат-1 (ТП-50)	Повреждение изолятора оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2024	17.10.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП-1734-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2024	17.10.2024	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-36	Повреждение оборудования в ТП-163	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.10.2024	17.10.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-605 - ТП-1193	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2024	18.10.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-109	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17 - ТП-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2024	18.10.2024	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-52 - ТП-398	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2024	18.10.2024	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Повреждение провода в пролете оп. № 52 - 54	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2024	18.10.2024	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.10.2024	19.10.2024	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1978-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1978-2 - 3589-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.10.2024	19.10.2024	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-1558-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-39-1 - ТП-1558-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2024	21.10.2024	ПС Березняки, КВЛ 10 кВ Поток-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.10.2024	22.10.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Повреждение оборудования в ТП-247П	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2024	22.10.2024	ПС Западная, КЛ 10 кВ РП-86-1, РП-86, КЛ 10 кВ Ямской (ТП-446)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - РП-86-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2024	22.10.2024	ПС Кедровая, ВЛ 10 кВ Котельная-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2024	22.10.2024	ТП-395, КЛ 10 кВ ТП-367-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-480 - ТП-565-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2024	22.10.2024	ПС Онохино, ВЛ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Головино, РВА-59	оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2024	23.10.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-605-2 - ТП-369-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2024	23.10.2024	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение оборудования в ТП-815	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2024	24.10.2024	РП-56, КЛ 10 кВ ТП-980-1, РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1, КЛ 10 кВ ТП-560-2 - ТП-597-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2024	25.10.2024	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК-1 - РП-22-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2024	25.10.2024	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-200	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-197 - ТП-199	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.10.2024	26.10.2024	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-46л-2 - ТП-10л-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2024	27.10.2024	РП-31, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-661-2 - ТП-662-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2024	27.10.2024	РП-Техническая, КЛ 10 кВ РП-99-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-Техническая - РП-99-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2024	27.10.2024	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1, КВЛ 10 кВ РП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-1, КЛ 10 кВ ТП-1074-1 - ТП-622-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2024	27.10.2024	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-864	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-864 - ТП-865-1, КВЛ 10 кВ ТП-864 - ТП-866	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2024	27.10.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.10.2024	27.10.2024	ПС Комарово, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2024	28.10.2024	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-372-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Транзит Электро Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2024	29.10.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Казарово	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.10.2024	29.10.2024	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба, РВА-29	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2024	30.10.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-1637	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2024	31.10.2024	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 6 - ТП-3192)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2024	31.10.2024	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-79Б - ТП-33Б-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2024	01.11.2024	РП ТУМН, ВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение шлейфа оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2024	01.11.2024	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1448-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74-2 - ТП-1448-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2024	01.11.2024	ПС Антипино, КВЛ 10 кВ Промбаза-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Антипино - РП Промбаза-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2024	01.11.2024	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

01.11.2024	01.11.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Казарово	Повреждение оборудования в ТП- 2048	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.11.2024	01.11.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Мелькомбинат-1 (ТП-50)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-50	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2024	02.11.2024	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-3617-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Оборонэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.11.2024	02.11.2024	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-330 - ТП-470- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 Р-1467 - ТП-3609-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение вязки оп. № 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ТП-3Б, КЛ 10 кВ ТП-75Б-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3Б-1 - ТП- 75Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Повреждение шлейфа оп. № 1а отпайка на ТП-1677	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Затон, КВЛ 10 кВ Судоверфь-2	Повреждение РВО 10 кВ в ТП-149	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Повреждение провода в пролете оп. № 16 - 18 отпайки на ТП 1677 (Лесная Поляна)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Лесозавод	Повреждение провода от РТП-751 к ТП	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-26-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2024	03.11.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Казарово	Повреждение изолятора оп. № 12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2024	04.11.2024	РП-122, КЛ 10 кВ РП-41-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-41-2 - РП-122-2, КЛ 10 кВ ТП-63-2 - ТП-786-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.11.2024	04.11.2024	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Красный яр	Повреждение провода в пролете оп. № 47 - 48	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.11.2024	04.11.2024	РП-40, КЛ 10 кВ ТП-1272-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-41 - ТП-976-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2024	05.11.2024	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-131 - ТП-616	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2024	05.11.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2024	05.11.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Повреждение провода в пролете оп. № 78 - 79а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.11.2024	05.11.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный, РП-4, КЛ 10 кВ ТП-594-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-4 - ТП-594-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.11.2024	06.11.2024	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Повреждение изолятора оп. № 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.11.2024	06.11.2024	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-1229-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-57-1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			1229-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2024	06.11.2024	РП-7, ВЛ 10 кВ Казанская	Повреждение изолятора оп. № 21	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2024	06.11.2024	РП-3, ВЛ 10 кВ Гостиница	Повреждение оборудования в ТП-213	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2024	06.11.2024	РП-7, ВЛ 10 кВ Питомник	Повреждение провода в пролете оп. № 4 - 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.11.2024	06.11.2024	ПС Ялуторовск, КЛ 10 кВ РП-8-1	Повреждение проходных изоляторов в ТП-166	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2024	07.11.2024	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2024	07.11.2024	РП Новотарманский , КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.11.2024	07.11.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-542 - Р-140	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

08.11.2024	08.11.2024	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1478-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2024	08.11.2024	ТП-66, В 10 кВ Т2	Повреждение оборудования в ТП- 66	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2024	08.11.2024	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2024	09.11.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение опорной изоляции в ТП-384	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2024	10.11.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП- 1279-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - ТП-1279-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2024	11.11.2024	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2024	11.11.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26 - ТП-1644- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2024	11.11.2024	РП-28, КЛ 10 кВ ТП-703-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-423 -2 - ТП- 221А-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2024	11.11.2024	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-8	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2024	11.11.2024	РП-143, КЛ 10 кВ ТП-3694-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-143-2 - ТП-3694	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2024	12.11.2024	РП-85Л, КЛ 10 кВ ТП-10Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85 - ТП-10Л2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2024	13.11.2024	ПС КС-7, ВЛ 10 кВ Пионерный-1, ВЛ 10 кВ Пионерный-2	Повреждение провода в пролете оп. № 14 - 15	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2024	13.11.2024	РП-6, КВЛ 10 кВ ТП-39л-2	Повреждение оборудования в ТП-127	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.11.2024	14.11.2024	ПС Томилово, КВЛ 10 кВ Юнимилк-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-9 - ТП-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2024	14.11.2024	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-317-1 - ТП-319	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.11.2024	14.11.2024	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(ООО Дорстрой)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2024	15.11.2024	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз Уватский	Повреждение изолятора в КТП-5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2024	15.11.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Домостроитель	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2024	15.11.2024	РП-11, КЛ 10 кВ ТП-444-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1383-2 - ТП-1494-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2024	15.11.2024	РП-15, КЛ 10 кВ Спецстрой (ТП-507-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-219-2 - ТП-694-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.11.2024	16.11.2024	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский (ТП-373)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-173	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.11.2024	16.11.2024	РП-2, КЛ 10 кВ РП Вокзала	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.11.2024	16.11.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.11.2024	17.11.2024	ПС Косач, КВЛ 10 кВ Совхоз	Повреждение опорного изолятора в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Уватский	КТП-15	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2024	18.11.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ МКЗ-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 87 - ТП 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.11.2024	18.11.2024	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.11.2024	19.11.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-907-1	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2-1 - ТП-907-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.11.2024	19.11.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-902-1 - ТП-991-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.11.2024	20.11.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Промстрой-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2024	20.11.2024	РП 70, КЛ 10 кВ ТП-1287-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-27 - ТП-1287-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.11.2024	21.11.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3125-1	Повреждение оборудования в ТП-3768	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

22.11.2024	22.11.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2024	22.11.2024	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-256	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-74 - ТП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2024	23.11.2024	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-848-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-4-2 - ТП-848-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2024	23.11.2024	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1, КЛ 10 кВ ТП-1644-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-97-2 - ТП-381- 1, КЛ 10 кВ РП-26-1 - ТП-1644-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2024	23.11.2024	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-262	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-570-2 - ТП- 618-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2024	23.11.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-91- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-91-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2024	23.11.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР- 6-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - ТП-189	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2024	24.11.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2024	24.11.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение провода оп. № 21 отпайки на ТП-948	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2024	24.11.2024	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оп. № 21, 21а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2024	25.11.2024	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Город-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2024	25.11.2024	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН- 5	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3583 -ТП-3584	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2024	27.11.2024	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-1 - ТП-835- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2024	27.11.2024	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1598-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74-2 - ТП- 1598-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2024	28.11.2024	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-116-1 , КЛ 10 кВ РП- 106-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-116-1, КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП- 106-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2024	28.11.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-1571-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-374 - ТП-734- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2024	28.11.2024	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-10-1, КЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ТТЭЦ-1 - РП-10-1, КЛ 10 кВ ПС ТТЭЦ-1 - РП-10-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2024	28.11.2024	ПС ЛПК, КВЛ 10 кВ РП-55-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК-2 - РП-55-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.11.2024	29.11.2024	ТП-113, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в ТП-113	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2024	29.11.2024	ПС Комарово, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2024	29.11.2024	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1107-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-71-1 - ТП-1107-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.11.2024	30.11.2024	ПС Центральная, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-12-1, ПС Центральная - ТП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.11.2024	30.11.2024	ПС Северная, КЛ 10 кВ Промстрой-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-ДОК-2 - ТП-54-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.12.2024	03.12.2024	РП Юг, КЛ 10 кВ ТП-2164-1,	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		КЛ 10 кВ ТП-2164-2	организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП Юг - ТП-2164-1, КЛ 10 кВ РП Юг - ТП-2164-2)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2024	04.12.2024	ПС Сибжилстрой, ЗС 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2024	04.12.2024	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2024	04.12.2024	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-72 - ТП-3581-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2024	04.12.2024	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2024	05.12.2024	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение РВО 10 кВ ТП-679	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2024	05.12.2024	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1, РП-6, КЛ 10 кВ ТП-39Л-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-16Л-2 - ТП-19Л-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2024	06.12.2024	РП-Юг, КЛ 10 кВ Запад-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2177 - ТП-2176	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2024	07.12.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-80-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2024	07.12.2024	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 369-2 - ТП-605-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2024	07.12.2024	РП-7, КВЛ 10 кВ Береговой	Повреждение КЛ 10 кВ РП 7 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.12.2024	07.12.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - ТП-189	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.12.2024	08.12.2024	КРУН-8, КВЛ 10 кВ Садовод оп. № 80Б	Повреждение ПКУ 10 кВ отпаyki на СНТ Царево	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2024	09.12.2024	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-907-1	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2 - ТП-907-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2024	09.12.2024	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1732-2 - ТП-104-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.12.2024	09.12.2024	ПС Ожогоино, КВЛ 10 кВ РП Патрушево-1	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-Патрушево-2 - ТП-2171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.12.2024	09.12.2024	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1111-1 - ТП-1106-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2024	10.12.2024	ПС Причал, КЛ 10 кВ РП-54-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-835 - РП-54-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2024	10.12.2024	ПС Западная, КЛ 10 кВ Авиатор-2 (ТП-742-2)	Повреждение КЛ 10 кВ Западная - ТП-742-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2024	11.12.2024	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3588)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2024	11.12.2024	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2024	11.12.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2024	12.12.2024	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП 24Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2024	13.12.2024	РП-82, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-1513-2	кВ ТП-1515-2 - ТП-721-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2024	13.12.2024	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Северный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-40 - оп. № 34	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2024	13.12.2024	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение РЛНД оп. № 23	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2024	15.12.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Повреждение РЛНД Р-1304	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2024	15.12.2024	ПС Алебашево, 4С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2024	16.12.2024	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2024	16.12.2024	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-3347-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-112 - Р-216	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2024	17.12.2024	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
17.12.2024	17.12.2024	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Схлест провода в пролете оп. № 36 - 37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2024	17.12.2024	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный -1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295 1 - ТП- 310-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.12.2024	18.12.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР- 7А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-201 - ТП-202	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2024	19.12.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89- 1, КВЛ 10 кВ РП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1, КЛ 10 кВ ТП-629-2 - ТП-635-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2024	19.12.2024	ПС Широкая, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.12.2024	19.12.2024	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-48-2 - ТП- 1202-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2024	21.12.2024	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-699-2 - ТП- 701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.12.2024	21.12.2024	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-1, ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17А-1 - ТП- 807-1, КЛ 10 кВ ТП- 7-1 - ТП-218-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2024	21.12.2024	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-324	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2024	21.12.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.12.2024	22.12.2024	ПС Медик, КЛ 10 кВ Телецентр-2 (ТП-1196-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик-2 - ТП-1196-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.12.2024	22.12.2024	РП-87, КЛ 10 кВ ТП-1978-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1978-2 - ТП-3100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2024	23.12.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Схлест провода от РТП-175 до КТП-175	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2024	23.12.2024	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ГАУ	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-100)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.12.2024	23.12.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.12.2024	24.12.2024	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2024	25.12.2024	РП-116, КЛ 10 кВ ТП-1641-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1640-1 - ТП-1638-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2024	25.12.2024	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2024	25.12.2024	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-34-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-34-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2024	26.12.2024	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-5-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (схлест провода в пролете оп. № 24-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.12.2024	26.12.2024	ПС Тополя, КВЛ 10 кВ РП-2 Гусево	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2024	27.12.2024	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-117-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Комарово - РП-117-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2024	27.12.2024	РП-71, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-71 - Т-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2024	27.12.2024	ПС Бурдун, КВЛ	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ РП-40-1	(повреждение изолятора на РЛНД 10 кВ Р-304 оп. № 30/2)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2024	27.12.2024	ПС Приозерная, КВЛ 10 кВ Целинное	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2024	29.12.2024	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-7-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7 - ТП-193	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2024	30.12.2024	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-95-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2024	30.12.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.12.2024	31.12.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-267	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-267	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.12.2024	31.12.2024	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-281-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-281	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.12.2024	31.12.2024	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
31.12.2024	31.12.2024	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-216-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-228-2 - ТП- 353-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.12.2024	31.12.2024	ВЛ 10 кВ Металлобаза-2, В-10 кВ Реклоузер № 47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 средневзвешенные значения индекса технического состояния (далее ИТС) по состоянию на 01.01.2025 г. попадают в диапазоны соответствующие хорошему и очень хорошему виду технического состояния, а именно:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 35 кВ АО «СУЭНКО» - 70,649;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 35 кВ АО «СУЭНКО» - 93,155;
- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» - 76,847;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ и выше АО «СУЭНКО» - 90,376.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.