

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
АО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на январь 2020 года

| Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта | | |
|---|--|---|---|---------------|------------------|
| | | | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| ТП-Промкотельная | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 10.01.20 | 10.01.20 |
| ПС Большое Приютное ВЛ 10 кВ Л-6 Стрельцы | | Выправка опор, а/г 1 ч. | 1 | 10.01.20 | 10.01.20 |
| РП-31: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1 | | Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 13.01.20 | 14.01.20 |
| КТП-28 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 13.01.20 | 13.01.20 |
| ПС Половинное ВЛ 10 кВ Л-8 Чулошное | | Выправка опор, а/г 1 ч. | 1 | 13.01.20 | 13.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-2 Корвет-1 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 13.01.20 | 13.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-3-138 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 13.01.20 | 13.01.20 |
| ПС Звериноголовская В-10: Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, В 10 ТСП1, В 10ТСП2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2 | с включением на ночь | ТО, ревизия обогревов ; а/г 1ч | 5 | 13.01.20 | 17.01.20 |
| ВЛ 35 Юргамыш-Т-Кислянка | с включением на ночь | Замена изоляции, выправка ГВН; а/г 1ч | 5 | 13.01.20 | 17.01.20 |
| ТП-33 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 14.01.20 | 14.01.20 |
| КТП-923 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 1 | 14.01.20 | 14.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-6 РП-4 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 14.01.20 | 14.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-8 Грузовой | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 14.01.20 | 14.01.20 |
| ПС Каширино ВЛ 10 кВ Л-6 Лукино | | Ревизия РЛНД ТП К-6-30; а/г 1 ч. | 1 | 14.01.20 | 14.01.20 |
| РП-31: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2 | | Техническое обслуживание и профилактические | 2 | 15.01.20 | 16.01.20 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|----------|----------|
| | | испытания оборудования, а/г 4ч. | | | |
| КТП-131 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 15.01.20 | 15.01.20 |
| ВЛ-0,4кВ РП-34 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 15.01.20 | 16.01.20 |
| ВЛ 35 кВ Раскатиha - Обухово | | Замена виброгасителей, а/г 2 ч. | 1 | 15.01.20 | 15.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-9 РП-46 | | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч. | 1 | 15.01.20 | 15.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ БСК- 3(яч.№10) | | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч. | 1 | 15.01.20 | 15.01.20 |
| ПС Песьяное 35/10кВ СВ 10, В 10 Т1, В 10 Т2, В 10: Ключики, Пушкино, Песьяное, Лебязье, Толстоверетино | с включением на ночь | ТО, опробование приводов, ревизия обогревов; а/г 1ч | 2 | 15.01.20 | 16.01.20 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ В 35: Мануйлово, Михалево, Восход, В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35 | с включением на ночь | ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч | 3 | 15.01.20 | 17.01.20 |
| КТП-159 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 16.01.20 | 16.01.20 |
| ПС Дружба ВЛ 10 кВ Л-4 Пухово | | Замена опоры, а/г 3 ч. | 1 | 16.01.20 | 16.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-13 РП-46 | | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч. | 1 | 16.01.20 | 16.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-15 РП-7 | | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч. | 1 | 16.01.20 | 16.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-17-421 | | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч. | 1 | 17.01.20 | 17.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-18 Корвет -2 | | ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч. | 1 | 17.01.20 | 17.01.20 |
| ПС Каширино ВЛ 10 кВ Л-3 Становое кольцевая | | Ревизия РЛНД ТП К-3-4; а/г 1 ч. | 1 | 17.01.20 | 17.01.20 |
| РП-34: 1С-6кВ, В-6 1С- 6кВ, ТН-1, ТСН-1 | | Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 20.01.20 | 21.01.20 |
| КТП-167 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 20.01.20 | 20.01.20 |
| ВЛ 35 кВ Разлив - Барашково | | Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра; а/г 2 ч. | 5 | 20.01.20 | 24.01.20 |
| ПС Рябково ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | | Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч. | 1 | 20.01.20 | 20.01.20 |
| ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-3 Сетовное | | Перетяжка провода, а/г 1 ч. | 1 | 20.01.20 | 20.01.20 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|----------|----------|
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-19 Компрессор | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 20.01.20 | 20.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-20 ТП-Пр- 20-1 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 20.01.20 | 20.01.20 |
| ПС Труд 35/10кВ В-10: Труд, Звериноголовская, Редуть, Северная, В 10 Т1, В-10Т-2, В 10 Северное, СВ 10 | | ТО, ревизия обогревов ;а/г 1ч | 1 | 20.01.20 | 20.01.20 |
| ПС Целинная 110/35/10кВ В 10: №1Сырзавод, Целинное, Рыбное, Южное, Дубровное, Бухаринка, №7Сырзавод, ХПП, Заманилки, Матвеевка, Птичник, Комхоз, В 10 ТСНЗ, В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10 | с включением на ночь | ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч | 5 | 20.01.20 | 24.01.20 |
| ТП-339 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 21.01.20 | 21.01.20 |
| ТП-609 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 21.01.20 | 22.01.20 |
| ПС Иковка ВЛ 10 кВ Л-9 Чашинск | | Ревизия РЛНД ТП; а/г 1 ч. | 1 | 21.01.20 | 21.01.20 |
| ПС Рябово ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | | Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч. | 1 | 21.01.20 | 21.01.20 |
| ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-2 Обутки | | Проверка разрядников со снятием с опоры, а/г 1 ч. | 1 | 21.01.20 | 21.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-24-608 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 21.01.20 | 21.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-25 РП-46 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 21.01.20 | 21.01.20 |
| ВЛ 35 кВ Куртамыш- Долговка | с включением на ночь | Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч | 3 | 21.01.20 | 23.01.20 |
| РП-34: 2С-6кВ, В-6 2С- 6кВ, ТН-2, ТСН-2 | | Техническое обслуживание и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч. | 2 | 22.01.20 | 23.01.20 |
| КТП-423 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| ПС В.Глубокое ВЛ 10 кВ Л-2 Н.Глубокое кольцевая | | Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры- 3шт.; а/г 1 ч. | 1 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-27 РП-46 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-28 РП-7 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 22.01.20 | 22.01.20 |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|----------|----------|
| ПС Митино ВЛ 10 кВ Л-1 Митино-кольцевая | | Ревизия РЛНД Р-М-1-13; а/г 1 ч. | 1 | 22.01.20 | 22.01.20 |
| КТП-436 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| ПС Рябково ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | | Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1 ч. | 1 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ БСК-4(яч.№29) | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ БСК-4(яч.№30) | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| ПС Саратовская ВЛ 10 кВ Л-5 Моховое | | Перетяжка провода, а/г 1 ч. | 1 | 23.01.20 | 23.01.20 |
| ВЛ 110 Кузнецовская-Белоярская | с включением на ночь | Замена изоляции; а/г 1ч | 2 | 23.01.20 | 24.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-31-855 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 24.01.20 | 24.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-34 РП-12 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 24.01.20 | 24.01.20 |
| ТП-533 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 27.01.20 | 27.01.20 |
| ВЛ 110 кВ Зауралье-Т-Трубцкая II цепь | | Вывести в ремонт для ТО, верхового осмотра; а/г 2 ч. | 5 | 27.01.20 | 31.01.20 |
| ПС Рябково ВЛ 10 кВ Л-12 Б.Чаусово кольцевая | | Замена опоры № 25 основной ВЛ 10 кВ, а/г 1 ч. | 1 | 27.01.20 | 27.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-36-188 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 27.01.20 | 27.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-38 РП-24 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 27.01.20 | 27.01.20 |
| ПС Малокурейное ВЛ 10 кВ Л-5 Профинтерн | | Перетяжка провода, выправка траверсы; а/г 1 ч. | 1 | 27.01.20 | 27.01.20 |
| ПС Целинная 110/35/10 В 110 Пески | | ТО, опробование приводов, а/г 1ч | 1 | 27.01.20 | 27.01.20 |
| КТП-604 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 28.01.20 | 28.01.20 |
| ВЛ-0,4кВ ТП-493 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 28.01.20 | 29.01.20 |
| ТП-726 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч. | 2 | 28.01.20 | 29.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-40 Корвет-3 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 28.01.20 | 28.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-42-534 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 28.01.20 | 28.01.20 |
| ВЛ 35 Н.Березво-Песьяное | с включением на ночь | Вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч | 2 | 28.01.20 | 29.01.20 |
| КТП-704 | | Комплексный капитальный ремонт, а.г. 3 ч. | 1 | 29.01.20 | 29.01.20 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|----------|----------|
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-43 РП-15 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 29.01.20 | 29.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-44 ТП-Пр- 44-2 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 29.01.20 | 29.01.20 |
| ПС Трюхино ВЛ 10 кВ Л-2 Покровка | | Перетяжка провода, а/г 1 ч. | 1 | 30.01.20 | 30.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-45 ТП-610 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 30.01.20 | 30.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ БСК- 5(яч.№46) | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 30.01.20 | 30.01.20 |
| ПС Пески 110/10кВ В 10: Филькино, Иванково, Пески, В 10 Т2 | с включением на ночь | ТО, опробование приводов, проверка РЗА, а/г 1ч | 2 | 30.01.20 | 31.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-51 РП-3 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 31.01.20 | 31.01.20 |
| ПС Промышленная В 6 кВ Л-52 РП-24 | | ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч. | 1 | 31.01.20 | 31.01.20 |