

**С В Е Д Е Н И Я**  
о загрузке трансформаторных мощностей по АО "СУЭНКО" на территории Курганской области  
на 31.03.2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Район	Населенный пункт	Наименование ПС	Загрузка трансформаторов*, МВА			Загрузка центра питания (ЦП), МВА				Зарезервированная мощность по обязательствам технологического присоединения, МВт	Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА	
			Наименование трансформатора	Пропускная способность тр-ров	Загрузка тр-ров	Пропускная способность ЦП	Загрузка ЦП	Текущий резерв мощности ЦП учетом присоединенной мощности	Резерв мощности ЦП по критерию (n-1)			МВА
Белозерский район	н.п. Белозерское	Белозерская 110/35/10 кВ	T-1	10	2,61	16,3	5,11	11,19	1,19	7,39	0,70	0,45
		ТП, РП от ПС Белозерская	T-2	6,3	2,50					3,80		
	н.п. Большой Камаган	Фрунзенская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,17	2,5	0,17	2,33	2,33	2,33	0,00	2,33
		ТП, РП от ПС Фрунзенская						2,33	2,33			2,33
	н.п. Светлый Дол	Светлый Дол 110/10 кВ	T-1	6,3	0,55	6,3	0,55	5,75	5,75	5,75	0,02	5,73
		ТП, РП от ПС Светлый Дол						5,75	5,75			5,73
	н.п. Песьяное	Дружба 110/10 кВ	T-1	2,5	0,16	2,5	0,16	2,34	2,34	2,34	0,06	2,28
		ТП, РП от ПС Дружба						2,34	2,34			2,28
	н.п. Стеклозавод	Стеклозавод 35/10 кВ	T-1	4	0,60	4	0,60	3,40	3,40	3,40	0,13	3,26
		ТП, РП от ПС Стеклозавод						3,40	3,40			3,26
	н.п. Памятное	Памятинская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,46	2,5	0,46	2,04	2,04	2,04	0,51	1,51
		ТП, РП от ПС Памятинская						2,04	2,04			1,51
н.п. Тебеняк	Першино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,54	2,5	0,54	1,96	1,96	1,96	0,08	1,88	
	ТП, РП от ПС Першино						1,96	1,96			1,88	
н.п. Вагино	Вагино 35/10 кВ	T-1								0,00		
	ТП, РП от ПС Вагино	T-2	2,5	0,12	2,5	0,12	2,38	2,38	2,38		2,38	
Лебязевский район	н.п. Лопатки	Лопатки 110/35/10 кВ	T-1	10	0,33	20	0,84	19,16	9,16	9,67	0,02	9,14
		ТП, РП от ПС Лопатки	T-2	10	0,51					9,49		
	н.п. Верхнеглубокое	В.Глубокое 110/10 кВ	T-1	16	1,31	16	1,31	14,69	14,69	14,69	0,23	14,44
		ТП, РП от ПС В.Глубокое						14,69	14,69			14,44
	н.п. Арлагуль	Арлагуль 110/10 кВ	T-1	6,3	0,43	6,3	0,43	5,87	5,87	5,87	0,02	5,84
		ТП, РП от ПС Арлагуль						5,87	5,87			5,84
	н.п. Центральное	Центральная 35/10 кВ	T-1	2,5		4,3	0,31	3,99	1,49	2,50	0,01	1,48
		ТП, РП от ПС Центральная	T-2	1,8	0,31					1,49	0,00	
	н.п. Меншиково	Меншиково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,36	2,5	0,36	2,14	2,14	2,14	0,08	2,06
		ТП, РП от ПС Меншиково						2,14	2,14			2,06
	н.п. Речное	Речное 35/10 кВ	T-1	1,8	0,00	4,3	0,27	4,03	1,53	1,80	0,01	1,52
		ТП, РП от ПС Речное	T-2	2,5	0,27					2,23	0,00	
Макушинский район	г.Макушино	Макушино 110/10 кВ	AT-1	200	67,94	200,00	67,94	132,06	132,06	132,06	0,23	131,82
		РТ-1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	н.п. Сетовное	Сетовное 110/10 кВ	T-1	2,5	0,34	8,80	0,34	8,46	2,16	2,16	0,10	2,05
		ТП, РП от ПС Сетовное	T-2	6,3	0,00					6,30		
	н.п. Басковское	Басковская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,08	6,30	0,08	6,22	6,22	6,22	0,02	6,20
		ТП, РП от ПС Басковская						6,22	6,22			6,20
	н.п. Мартино	Б. Мартино 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,20	6,30	0,20	6,10	6,10	6,10	0,01	6,09
		ТП, РП от ПС Б. Мартино						6,10	6,10			6,09
	н.п. Казаркино	Казарки 110/10 кВ	T-1	6,3	0,26	6,30	0,26	6,04	6,04	6,04	0,01	6,03
		ТП, РП от ПС Казарки						6,04	6,04			6,03
	н.п. Трюхино	Трюхино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,07	2,50	0,07	2,43	2,43	2,43	0,00	2,43
		ТП, РП от ПС Трюхино						2,43	2,43			2,43
н.п. Моршиха	Моршиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,23	6,30	0,23	6,07	6,07	6,07	0,02	6,05	
	ТП, РП от ПС Моршиха						6,07	6,07			6,05	
н.п. Ключевенное	Саратовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	6,50	0,31	6,19	2,19	2,50	0,19	1,99	
	ТП, РП от ПС Саратовская	T-2	4	0,31					3,69			
							6,19	2,19			1,99	

н.п. Малое Курейное	М. Курейное 35/10 кВ	T-1	1,6	0,17	1,60	0,17	1,43	1,43	1,43	0,00	1,43
	ТП, РП от ПС М. Курейное						1,43	1,43			1,43
н.п. Пионер	Пионер 35/10 кВ	T-1	1,8	0,51	1,80	0,51	1,29	1,29	1,29	0,05	1,23
	ТП, РП от ПС						1,29	1,29			1,23
н.п. Старопершино	Старопершино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,39	6,30	0,39	5,91	5,91	5,91	0,02	5,89
	ТП, РП от ПС Старопершино						5,91	5,91			5,89
н.п. Мокроусово	Мокроусово 110/35/10 кВ	T-1	10	1,15					8,85	0,75	
	ТП, РП от ПС Мокроусово	T-2	10	2,76	20,00	3,91	16,09	6,09	7,24		5,31
н.п. Травное	Дубровное 110/10 кВ	T-2	2,5	0,29	2,50	0,29	2,21	2,21	2,21	0,01	2,20
	ТП, РП от ПС Дубровное						2,21	2,21			2,20
н.п. Куртан	Куртан 35/10 кВ	T-1	2,5	0,20	2,50	0,20	2,30	2,30	2,30	0,00	2,30
	ТП, РП от ПС Куртан						2,30	2,30			2,30
н.п. Сунгурова	Сунгурово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,40	2,50	0,40	2,10	2,10	2,10	0,01	2,09
	ТП, РП от ПС Сунгурово						2,10	2,10			2,09
н.п. Уварово	Уварово 35/10 кВ	T-1	1,8	0,38	1,80	0,38	1,42	1,42	1,42	0,00	1,42
	ТП, РП от ПС Уварово						1,42	1,42			1,42
н.п. Рассвет	Рассвет 35/10 кВ	T-1	2,5	0,22	2,50	0,22	2,28	2,28	2,28	0,00	2,28
	ТП, РП от ПС Рассвет						2,28	2,28			2,28
н.п. Октябрьское	Октябрьская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,00					6,30	0,01	
	ТП, РП от ПС Октябрьская	T-2	10	1,03	16,30	1,03	15,27	5,27	8,97		5,26
г. Петухово	Сибирская 110/10 кВ	T-1	10	1,54					15,27	5,27	
	ТП, РП от ПС Сибирская	T-2	10	0,09	20,00	1,63	18,37	8,37	9,91	0,92	7,40
н.п. Большеприютное	Б. Приютная 110/10 кВ	T-1	2,5	0,42					18,37	8,37	
	ТП, РП от ПС Б. Приютная	T-2	2,5	0,00	5,00	0,42	4,58	2,08	2,08	0,01	2,07
н.п. Новогеоргиевка-2	Новогеоргиевка 110/35/10 кВ	T-1	10	0,27	10,00	0,27	9,73	9,73	9,73	0,00	9,73
	ТП, РП от ПС Новогеоргиевка						9,73	9,73			9,73
н.п. Медвежье	Медвежье 35/10 кВ	T-1	1,6	0,17					1,43	0,15	
	ТП, РП от ПС Медвежье	T-2	1,6	0,45	3,20	0,62	2,58	0,98	1,15		0,83
н.п. Актабан	Актабан 35/10 кВ	T-1	1,6	0,20	1,60	0,20	1,40	1,40	1,40	0,01	1,39
	ТП, РП от ПС Актабан						1,40	1,40			1,39
г. Петухово	ПЛМЗ 110/10 кВ	T-1	25	0,00					25,00	1,22	
	ТП, РП от ПС ПЛМЗ	T-2	25	1,82	50,00	1,82	48,18	23,18	23,18		21,90
н.п.Пашково	Пашково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,37					2,13	0,02	
	ТП, РП от ПС Пашково	T-2	2,5	0,00	5,00	0,37	4,63	2,13	2,50		2,11
н.п. Половинное	Половинное 110/35/10 кВ	T-1	10	2,26					7,74	0,49	
	ТП, РП от ПС Половинное	T-2	10	3,09	20,00	5,35	14,65	4,65	6,91		4,13
н.п. Сумки	Комсомольская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,00					2,50	0,08	
	ТП, РП от ПС Комсомольская	T-2	2,5	0,83	5,00	0,83	4,17	1,67	1,67		1,59
н.п. Сухмень	Сухмень 110/10 кВ	T-1	6,3	0,23	6,30	0,23	6,07	6,07	6,07	0,05	6,02
	ТП, РП от ПС Сухмень						6,07	6,07			6,02
н.п. Пищальная	Пищальная 35/10 кВ	T-1	4	0,35	4,00	0,35	3,65	3,65	3,65	0,07	3,57
	ТП, РП от ПС Пищальная						3,65	3,65			3,57
н.п. Булдак	Булдак 35/10 кВ	T-1	1,6	0,06	1,60	0,06	1,54	1,54	1,54	0,04	1,50
	ТП, РП от ПС Булдак						1,54	1,54			1,50
н.п. Васильевка	Васильевская 35/10 кВ	T-1	3,2	0,21	3,20	0,21	2,99	2,99	2,99	0,00	2,99
	ТП, РП от ПС Васильевская						2,99	2,99			2,99
н.п. Частозерье	Частозерье 110/10 кВ	T-1	6,3	3,52					2,78	0,19	
	ТП, РП от ПС Частозерье	T-2	6,3	0,55	12,60	4,07	8,53	2,23	5,75		2,03
н.п. Восточное	Восток 110/10 кВ	T-1	6,3	0,33	6,30	0,33	5,97	5,97	5,97	0,01	5,96
	ТП, РП от ПС Восток						5,97	5,97			5,96
н.п. Новотроицкая	Троицкая 35/10 кВ	T-1	2,5	0,03	2,50	0,03	2,47	2,47	2,47	0,00	2,47
	ТП, РП от ПС Троицкая						2,47	2,47			2,47
н.п. Мостовское	Мостовская 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,75					4,55	0,07	
	ТП, РП от ПС Мостовская	T-2	10	1,68	16,30	3,43	12,87	2,87	8,32		2,80
н.п. Строево	Строево 110/10 кВ	T-2	6,3	0,36	6,30	0,36	12,87	2,87	5,94	0,18	5,76
	ТП, РП от ПС Строево						5,94	5,94			5,76

Вергашинский район	н.п. Варгаши	Солнечная 110/10 кВ	T-1	16	1,59	16,00	1,59	14,41	14,41	14,41	2,09	12,21
		ТП, РП от ПС Солнечная							14,41	14,41		
	н.п. Лихачи	Лихачи 35/10 кВ	T-1	4	0,18	4,00	0,18	3,82	3,82	3,82	0,00	3,82
		ТП, РП от ПС Лихачи						3,82	3,82			3,82
	н.п. Б.Просеково	Матросовская 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00						2,50	0,08
		ТП, РП от ПС Матросовская	T-2	1,6	0,75	4,10	0,75	3,35	0,85	0,85		0,77
								3,35	0,85			0,77
	н.п. В.Суерское	В.Суерская 35/10 кВ	T-2	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,19	0,00	2,19
		ТП, РП от ПС В.Суерская						2,19	2,19			2,19
	н.п. Барашково	Барашково 35/10 кВ	T-1	1,6	0,54						1,06	0,04
		ТП, РП от ПС Барашково	T-2	2,5		4,10	0,54	3,56	1,06	2,50		1,02
								3,56	1,06			1,02
	н.п. КГСХА	Лесники 110/10 кВ	T-1	10	3,90						6,10	5,63
		ТП, РП от ПС Лесники	T-2	10	5,09	20,00	8,99	11,01	1,01	4,91		0,00
								11,01	1,01			0,00
	н.п. Садовое	Садовая 110/10 кВ	T-1	6,3							6,30	0,36
ТП, РП от ПС Садовая		T-2	6,3	2,73	12,60	2,73	9,87	3,57	3,57		3,20	
							9,87	3,57			3,20	
н.п. Падеринское	Разлив 110/35/10 кВ	T-2	6,3	2,32	6,30	2,32	3,98	3,98	3,98	0,64	3,31	
	ТП, РП от ПС Разлив						3,98	3,98			3,31	
н.п. Митино	Митино 35/10/6 кВ	T-1	2,5	0,03						2,47	2,60	
	ТП, РП от ПС Митино	T-2	2,5	1,25	5,00	1,28	3,72	1,22	1,25		0,00	
							3,72	1,22			0,00	
н.п. Каширино	Каширино 35/10 кВ	T-1	4	1,62						2,38	2,51	
	ТП, РП от ПС Каширино	T-2	4	2,02	8,00	3,64	4,36	0,36	1,98		0,00	
							4,36	0,36			0,00	
н.п. Шамаково	Шамаково 35/10 кВ	T-1	4	0,88	4,00	0,88	3,12	3,12	3,12	0,12	2,99	
	ТП, РП от ПС Шамаково						3,12	3,12			2,99	
н.п. Утяк	Утятская 110/10 кВ	T-1	10	0,91						9,09	1,88	
	ТП, РП от ПС Утятская	T-2	6,3	1,51	16,30	2,42	13,88	3,88	4,79		1,91	
							13,88	3,88			1,91	
ПТФ Боровская	Боровская 110/10 кВ	T-1	10	4,61						5,39	7,70	
	ТП, РП от ПС Боровская	T-2	6,3	1,69	16,30	6,30	10,00	0,00	4,61		0,00	
							10,00	0,00			0,00	
н.п. Иковка	Иковка 110/10 кВ	T-1	5,6	0,14						5,46	2,75	
	ТП, РП от ПС Иковка	T-2	6,3	2,04	11,90	2,18	9,72	3,42	4,26		0,53	
							9,72	3,42			0,53	
н.п. Черемухово	Черемухово 110/10 кВ	T-1	6,3	2,32	6,30	2,32	3,98	3,98	3,98	1,68	2,21	
	ТП, РП от ПС Черемухово						3,98	3,98			2,21	
н.п. Шкодино	Шкодино 35/10 кВ	T-1	4	1,31						2,69	0,34	
	ТП, РП от ПС Шкодино	T-2	4	0,85	8,00	2,16	5,84	1,84	3,15		1,48	
							5,84	1,84			1,48	
г. Курган	Промышленная 110/10 кВ	T-5	25	9,22						15,78	9,29	
	ТП, РП от ПС Промышленная	T-6	25	7,29	50,00	16,51	33,49	8,49	17,71		0,00	
							62,72	21,72			0,00	
г. Курган	Городская 110/6 кВ	T-1	10	8,36	10,00	8,36	1,64	1,64	1,64	3,29	0,00	
	ТП, РП от ПС Городская						1,64	1,64			0,00	
г. Курган	Заозерная 110/10 кВ	T-1	10	5,61						4,39	35,57	
	ТП, РП от ПС Заозерная	T-2	10	4,98	20,00	10,59	9,41	-0,59	5,02		0,00	
							9,41	-0,59			0,00	
г. Курган	Арматурная 110/6 кВ	T-1	25	8,75						16,25	8,09	
	ТП, РП от ПС Арматурная	T-2	16	0,00	41,00	8,75	32,25	7,25	16,00		0,00	
							32,25	7,25			0,00	
г. Курган	Восточная 110/6 кВ	T-1	16	9,28						6,72	3,89	
	ТП, РП от ПС Восточная	T-2	16	8,03	32,00	17,31	14,69	-1,31	7,97		0,00	
							14,69	-1,31			0,00	
г. Курган	Рябово 110/10 кВ	T-1	10	6,49						3,51	3,77	
	ТП, РП от ПС Рябово	T-2	10	5,75	20,00	12,24	7,76	-2,24	4,25		0,00	
							7,76	-2,24			0,00	
г. Курган	КЗММК 110/10 кВ	T-1	25	12,95						12,05	17,25	
	ТП, РП от ПС КЗММК	T-2	25	0,06	50,00	13,01	36,99	11,99	24,94		0,00	
							36,99	11,99			0,00	
г. Курган	Южная 110/6 кВ	T-1	25	11,56						13,44	5,05	
	ТП, РП от ПС Южная	T-2	16	9,15	41,00	20,71	20,29	-4,71	6,85		0,00	
							20,29	-4,71			0,00	
г. Курган	КЭКТ ГПП-1	T-1	31,5	0	63,00	10,27	52,73	21,23	31,50	1,89	19,24	
	ТП, РП от ПС КЭКТ ГПП-1	T-2	31,50	10,27			52,73	21,23			19,24	



Зверинк	н.п. Озерное	Курорт 35/10 кВ	T-1	1,6	0,33					1,27	0,01		
			T-2	1,6	0,18		3,20	0,51	2,69	1,09	1,42		1,08
		ТП, РП от ПС Курорт						2,69	1,09			1,08	
н.п. Красногорка	Красногорская 35/10 кВ		T-1	2,5	0,11		2,50	0,11	2,39	2,39	2,39	0,00	2,39
		ТП, РП от ПС Красногорская							2,39	2,39			2,39
н.п. Закоулово	Закоулово 110/10 кВ		T-1	6,3	0,25		6,30	0,25	6,05	6,05	6,05	0,01	6,04
		ТП, РП от ПС Закоулово							6,05	6,05			6,04
н.п. Куртамыш	Куртамыш 110/35/10 кВ		T-1	16	6,97						9,03	1,54	
			T-2	16	5,33		32,00	12,30	19,70	3,70	10,67		2,08
	ТП, РП от ПС Куртамыш							19,70	3,70			2,08	
н.п. Обанино	Обанино 110/10 кВ		T-1	2,5	0,28		2,50	0,28	2,22	2,22	2,22	0,00	2,22
		ТП, РП от ПС Обанино							2,22	2,22			2,22
н.п. Нижнее	Нижняя 110/10 кВ		T-1	4	0,50		4,00	0,50	3,50	3,50	3,50	0,05	3,44
		ТП, РП от ПС Нижняя							3,50	3,50			3,44
н.п. Костылево	Костылево 35/10 кВ		T-1	4	0,24		4,00	0,24	3,76	3,76	3,76	0,00	3,76
		ТП, РП от ПС Костылево							3,76	3,76			3,76
н.п. Долговка	Долговка 35/10 кВ		T-1	4	0,27		4,00	0,27	3,73	3,73	3,73	0,03	3,70
		ТП, РП от ПС Долговка							3,73	3,73			3,70
н.п. Пепелино	Пепелино 35/10 кВ		T-1	4	0,35		4,00	0,35	3,65	3,65	3,65	0,01	3,64
		ТП, РП от ПС Пепелино							3,65	3,65			3,64
н.п. Советское	Советская 35/10 кВ		T-1	2,5	0,10						2,40	0,01	
			T-2	2,5	0,44		5,00	0,54	4,46	1,96	2,06		1,95
	ТП, РП от ПС Советская							4,46	1,96			1,95	
н.п. Камаган	Камаган 35/10 кВ		T-1	2,5	0,16						2,34	0,01	
			T-2	2,5	0,49		5,00	0,65	4,35	1,85	2,01		1,84
	ТП, РП от ПС Камаган							4,35	1,85			1,84	
н.п. Песьяное	Песьяное 35/10 кВ		T-1	1,6	0,92						0,68	0,03	
			T-2	4	0,35		5,60	1,27	4,33	0,33	3,65		0,30
	ТП, РП от ПС Песьяное							4,33	0,33			0,30	
н.п. Косулино	Косулино 35/10 кВ		T-1	3,1	0,36						2,74	0,22	
			T-2	2,5	0,00		5,60	0,36	5,24	2,14	2,50		1,91
	ТП, РП от ПС Косулино							5,24	2,14			1,91	
н.п. Кирово	Кирово 110/35/10 кВ		T-1	10	0,51						9,49	0,23	
			T-2	6,3	0,78		16,30	1,29	15,01	5,01	5,52		4,77
	ТП, РП от ПС Кирово							15,01	5,01			4,77	
н.п. Дубровное	Заря 110/10 кВ		T-1	6,3	0,30		6,30	0,30	6,00	6,00	6,00	0,03	5,97
		ТП, РП от ПС Заря							6,00	6,00			5,97
н.п. Маяк	Маяк 110/10 кВ		T-1	10	2,02						7,98	1,12	
			T-2	6,3	1,78		16,30	3,80	12,50	2,50	4,52		0,00
	ТП, РП от ПС Маяк							12,50	2,50			0,00	
н.п. Севастьяновка	Севастьяновская 110/10 кВ		T-1	6,3	0,26		6,30	0,26	6,04	6,04	6,04	0,03	6,01
		ТП, РП от ПС Севастьяновская							6,04	6,04			6,01
н.п. Маслово	Маслово 110/10 кВ		T-1	40	0,00						40,00	0,00	
			T-2	40	6,46		80,00	6,46	73,54	33,54	33,54		33,54
	ТП, РП от ПС Маслово							73,54	33,54			33,54	
н.п. Коровье	Коровье 35/10 кВ		T-1	2,5	0,56		2,50	0,56	1,94	1,94	1,94	0,03	1,91
		ТП, РП от ПС Коровье							1,94	1,94			1,91
н.п. Сафакулево	Сафакулево 110/10 кВ		T-1	6,3	0,76						5,54	0,07	
			T-2	6,3	1,14		12,60	1,90	10,70	4,40	5,16		4,32
	ТП, РП от ПС Сафакулево							10,70	4,40			4,32	
н.п. Сулейманово	Сулейманово 110/35/10 кВ		T-1	6,3	0,67		6,30	0,67	5,63	5,63	5,63	0,01	5,62
		ТП, РП от ПС Сулейманово							5,63	5,63			5,62
Преображенка	Преображенка 110/10 кВ		T-1	6,3	0,66		6,30	0,66	5,64	5,64	5,64	0,03	5,61
		ТП, РП от ПС Преображенка							5,64	5,64			5,61
н.п. Аджитарово	Аджитарово 110/10 кВ		T-1	6,3	0,56		6,30	0,56	5,74	5,74	5,74	0,00	5,74
		ТП, РП от ПС Аджитарово							5,74	5,74			5,74
н.п. Мартыновка	Мартыновская 110/10 кВ		T-1	6,3	0,65		6,30	0,65	5,65	5,65	5,65	0,00	5,65
		ТП, РП от ПС Мартыновская							5,65	5,65			5,65
н.п. Целинное	Целинная 110/35/10 кВ		T-1	10	5,53						4,47	0,06	
			T-2	10	0,00		20,00	5,53	14,47	4,47	10,00		4,41
	ТП, РП от ПС Целинная							14,47	4,47			4,41	
н.п. Косолапово	Косолапово 110/35/10 кВ		T-1	6,3	0,42		6,30	0,42	5,88	5,88	5,88	0,02	5,86
		ТП, РП от ПС Косолапово							5,88	5,88			5,86

Целинный район	н.п. Половинное	Восход 110/35/10 кВ	T-1	6,3	0,49	6,30	0,49	5,81	5,81	5,81	0,02	5,78
		ТП, РП от ПС Восход						5,81	5,81			5,78
	н.п. Марс	Марс 110/10 кВ	T-1	6,3	0,61	6,30	0,61	5,69	5,69	5,69	0,02	5,67
		ТП, РП от ПС Марс						5,69	5,69			5,67
	н.п. Пески	Пески 110/10 кВ	T-1	6,3	0,30	6,30	0,30	6,00	6,00	6,00	0,02	5,98
		ТП, РП от ПС Пески						6,00	6,00			5,98
	н.п. Мануйлово	Мануйлово 35/10 кВ	T-1	2,5	0,57	6,50	0,57	5,93	1,93	1,93	0,00	1,93
			T-2	4	0,00							
		ТП, РП от ПС Мануйлово						5,93	1,93			1,93
	н.п. Михалево	Михалево 35/10 кВ	T-1	2,5	0,32	2,50	0,32	2,18	2,18	2,18	0,00	2,18
ТП, РП от ПС Михалево							2,18	2,18			2,18	
н.п. Шумиха	Шумиха 110/10 кВ	АТ-1	125	15,17	325,00	42,51	282,49	82,49	109,83	0,69	81,84	
		АТ-2	200	27,34								172,66
		РТ-1	16	1,06								14,94
		РТ-2	16	3,62								12,38
	ТП, РП от ПС Шумиха					27,32	11,32				10,59	
н.п. Большая Николаевка	Свердловская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,19	6,30	0,19	6,11	6,11	6,11	0,03	6,08	
	ТП, РП от ПС Свердловская						6,11	6,11			6,08	
н.п. Благовещенское	Искра 110/10 кВ	T-1	6,3	0,15	6,30	0,15	6,15	6,15	6,15	0,01	6,14	
	ТП, РП от ПС Искра						6,15	6,15			6,14	
н.п. Галкино	Галкино 110/35/10 кВ	T-1	10	1,08	20,00	1,43	18,57	8,57	8,92	0,00	8,57	
		T-2	10	0,35								9,65
	ТП, РП от ПС Галкино						18,57	8,57			8,57	
район н.п. Мал.Джурягино	Урал 110/10 кВ	T-1	16	1,14	16,00	1,14	14,86	14,86	14,86	0,02	14,84	
	ТП, РП от ПС Урал						14,86	14,86			14,84	
н.п. Столбово	Машзавод 110/10 кВ	T-1	6,3	4,20	6,30	4,20	2,10	2,10	2,10	0,18	1,91	
	ТП, РП от ПС Машзавод						2,10	2,10			1,91	
н.п. Большая Рига	Б.Рига 35/10 кВ	T-1	1,8	0,00	3,60	0,30	3,30	1,50	1,80	0,01	1,49	
		T-2	1,8	0,30								1,50
ТП, РП от ПС Б.Рига						3,30	1,50			1,49		
н.п. Травяное	Травная 35/10 кВ	T-1	1,8	0,08	1,80	0,08	1,72	1,72	1,72	0,00	1,72	
	ТП, РП от ПС Травная						1,72	1,72			1,72	
н.п. Карачельское	Карачельская 35/10 кВ	T-1	2,5	1,00	2,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,02	1,48	
	ТП, РП от ПС Карачельская						1,50	1,50			1,48	
н.п. Кузнецово	Кузнецовская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,26	8,8	1,24	7,56	1,26	2,24	0,45	0,79	
		T-2	6,3	0,98								5,32
	ТП, РП от ПС Кузнецовская						7,56	1,26			0,79	
	н.п. Щучье	Щучанская ПС 220 кВ	АТ-1	63	0,37	126	0,75	125,25	62,25	62,63	0,00	62,25
АТ-2			63	0,39	62,61							
н.п. Сухоборское	Сухоборская 110/10 кВ	T-1	2,5	0,64	5	0,64	4,36	1,86	1,86	0,05	1,80	
		T-2	2,5	0								2,50
	ТП, РП от ПС Сухоборская						4,36	1,86			1,80	
н.п. Белоярское	Белоярская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44	6,3	0,44	5,86	5,86	5,86	0,01	5,85	
	ТП, РП от ПС Белоярская						5,86	5,86			5,85	
н.п. Нифанка	Нифанская 110/10 кВ	T-1	10	1,10	20	1,47	18,53	8,53	9,63	0,51	8,00	
		T-2	10	0,37								
н.п. Пуктыш	Пуктыш 110/10 кВ	T-1	6,3	0,31	6,3	0,31	5,99	5,99	5,99	0,00	5,99	
	ТП, РП от ПС Пуктыш						5,99	5,99			5,99	
н.п. Медведское	Западная 110/10 кВ	T-1	40	7,46	120	8,51	111,49	71,49	32,54	0,02	71,47	
		T-2	40	0,79								39,21
		T-3	40	0,26								39,74
н.п. Песчанское	Песчанка 35/10 кВ	T-1	3,2	0,44	5,00	0,49	4,51	1,31	2,76	0,06	1,24	
		T-2	1,8	0,05								1,75
ТП, РП от ПС Песчанка						4,51	1,31			1,24		
н.п. Новый Мир	Мирная 110/10 кВ	T-1	40	2,29	120,00	10,46	109,54	69,54	37,71	0,24	69,29	
		T-2	40	8,00								32,00
		T-3	40	0,17								39,83
ТП, РП от ПС Мирная						109,54	69,54			69,29		
н.п. Красный Уралец	Красный Уралец 110/35/10 кВ	T-1	10	0,36	10,00	0,36	9,64	9,64	9,64	0,05	9,58	
	ТП, РП от ПС Красный Уралец						9,64	9,64			9,58	
н.п. Гагарье	Гагарье 110/10 кВ	T-1	6,3	0,64	6,30	0,64	5,66	5,66	5,66	0,04	5,62	
		ТП, РП от ПС Гагарье						5,66	5,66			5,62
н.п. Кислянокское	Кислянка 35/10 кВ	T-1	4	0,34	6,50	1,12	5,38	1,38	3,66	0,05	1,32	
		T-2	2,5	0,78								1,72
ТП, РП от ПС Кислянка						5,38	1,38			1,32		
н.п. Кипель	Кипель 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00	5,00	0,56	4,44	1,94	2,50	0,08	1,85	
		T-2	2,5	0,56								1,94
ТП, РП от ПС Кипель						4,44	1,94			1,85		

Шардинский район	н.п. Караси	Караси 35/10 кВ	T-1	1	0,18	1,00	0,18	0,82	0,82	0,82	0,00	0,82	
		ТП, РП от ПС Караси							0,82	0,82			0,82
	н.п. Вилкино	Вилкино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,00						2,50	0,01	
			T-2	2,5	0,15	5,00	0,15	4,85	2,35	2,35			2,34
		ТП, РП от ПС Вилкино							4,85	2,35			2,34
	г.Шадринск	Высокая 110/10 кВ	АТ-1	125	84,74						40,26		
			АТ-2	125	82,35	250,00	167,08	82,92	-42,08		42,65		0,00
			РТ-1	25	10,24						14,76	7,48	
			РТ-2	25	8,23	50,00	18,47	31,53	6,53		16,77		0,00
		ТП, РП от ПС Высокая						31,53	6,53				0,00
	г.Шадринск	Шадринск-Р 110/35/10 кВ	T-1	15	8,41						6,59	16,69	0,00
			T-2	15	2,27						12,73		
			T-3	15	7,59	45	18,27	26,73	11,73		7,41		
		ТП, РП от ПС Шадринск-Р						26,73	11,73				0,00
	н.п. Ольховка	Ольховка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,83						5,47	0,00	
			T-2	6,3	0,26	12,60	1,09	11,51	5,21		6,04		5,21
		ТП, РП от ПС Ольховка						11,51	5,21				5,21
	н.п. Батурино	Солодянка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,19						6,11	0,34	
			T-2	6,3	0,56	12,60	0,75	11,85	5,55		5,74		5,19
		ТП, РП от ПС Солодянка						11,85	5,55				5,19
	н.п. Фрунзе	Фрунзе 110/10 кВ	T-1	10	0,28	10,00	0,28	9,72	9,72	9,72		0,00	9,72
			ТП, РП от ПС Фрунзе						9,72	9,72			9,72
	н.п. Черняково	Черняково 110/10 кВ	T-1	6,3	0,89	6,30	0,89	5,41	5,41	5,41		0,36	5,04
			ТП, РП от ПС Черняково					5,41	5,41				5,04
	н.п. Борчаниново	Борчаниново 110/10 кВ	T-1	2,5	0,31	2,50	0,31	2,19	2,19	2,19		0,04	2,15
			ТП, РП от ПС Борчаниново					2,19	2,19				2,15
н.п. Кр.Нива	Макарово 110/10 кВ	T-1	10	0,35						9,65	0,09		
		T-2	10	0,57	20,00	0,92	19,08	9,08		9,43		8,99	
	ТП, РП от ПС Макарово						19,08	9,08				8,99	
н.п. Мальцево	Мальцево 110/35/10 кВ	T-1	10	0,62						9,38	0,06		
		T-2	10	1,54	20,00	2,16	17,84	7,84		8,46		7,78	
	ТП, РП от ПС Мальцево						17,84	7,84				7,78	
н.п. Красная Звезда	Кр.Звезда 110/35/10 кВ	T-1	10	0,63						9,37	0,09		
		T-2	10	5,90	20,00	6,53	13,47	3,47		4,10		3,38	
	ТП, РП от ПС Кр.Звезда						13,47	3,47				3,38	
н.п. Мыльниково	Мыльниково 110/10 кВ	T-1	2,5	0,53	2,50	0,53	1,97	1,97	1,97		1,20	0,71	
		ТП, РП от ПС Мыльниково					1,97	1,97				0,71	
г.Шадринск	Южная 35/10 кВ	T-1	6,3	1,72						4,58	0,39		
		T-2	6,3	1,99	12,60	3,71	8,89	2,59		4,31		2,18	
	ТП, РП от ПС Южная						8,89	2,59				2,18	
н.п.Маслянка	Маслянка 35/10 кВ	T-1	1,6	0,32						1,28	0,08		
		T-2	2,5	0,24	4,10	0,56	3,54	1,04		2,26		0,96	
	ТП, РП от ПС Маслянка						3,54	1,04				0,96	
н.п.Ильтяково	Ильтяково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,12	2,50	0,12	2,38	2,38	2,38		0,02	2,36	
		ТП, РП от ПС Ильтяково					2,38	2,38				2,36	
н.п. Канаши	Канаши 35/10 кВ	T-1	2,5	0,63						1,87	0,06		
		T-2	2,5	0,27	5,00	0,90	4,10	1,60		2,23		1,54	
	ТП, РП от ПС Канаши						4,10	1,60				1,54	
н.п.Демино	Погадайка 35/10 кВ	T-1	1,6	0,21						1,39	0,00		
		T-2	1,6	0,00	3,20	0,21	2,99	1,39		1,60		1,39	
	ТП, РП от ПС Погадайка						2,99	1,39				1,39	
г.Шадринск	Подсобное 35/10 кВ	T-1	1,6	1,03	1,60	1,03	0,57	0,57	0,57		0,90	0,00	
		ТП, РП от ПС Подсобное					0,57	0,57					
г.Шадринск	ЗОК 110/10кВ	T-1	25	6,76	25,00	6,76	18,24	18,24	18,24		0,67	17,53	
		ТП, РП от ПС ЗОК										17,53	
н.п.Иртыш	Иртыш 35/6 кВ	T-1	3,2	0,15	3,20	0,15	3,05	3,05	3,05		0,00	3,05	
		ТП, РП от ПС Иртыш										3,05	
н.п.Чаши	Чаша-Н 110/10 кВ	T-1	40	0,75						39,25	0,15		
		T-2	40	0,32	80,00	1,07	78,93	38,93		39,68		38,77	
	ТП, РП от ПС Чаша-Н						78,93	38,93				38,77	
н.п.Каргополье	Майская 110/35/10 кВ	T-1	16	2,79						13,21	0,56		
		T-2	16	2,85	32,00	5,64	26,36	10,36		13,15		9,77	
	ТП, РП от ПС Майская						26,36	10,36				9,77	
ст. Каргаполье	Каргаполье 110/35/10 кВ	T-1	10	0,79						9,21	0,12		
		T-2	10	1,73	20,00	2,52	17,48	7,48		8,27		7,35	
	ТП, РП от ПС Каргаполье						17,48	7,48				7,35	
н.п. Брылино	Брылино 110/10 кВ	T-1	2,5	0,30						2,20	0,04		
		T-2	6,3	0,33	8,80	0,63	8,17	1,87		5,97		1,83	
	ТП, РП от ПС Брылино						8,17	1,87				1,83	
н.п.Житниково	Житниково 110/10 кВ	T-1	2,5	0,38	2,50	0,38	2,12	2,12	2,12		0,03	2,09	
		ТП, РП от ПС Житниково					2,12	2,12				2,09	

Шардинский район

Каргапольский район

н.п.Зауральская	Зауральская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,69	6,30	0,69	5,61	5,61	5,61	0,07	5,53
	ТП, РП от ПС Зауральская						5,61	5,61			5,53
н.п. Усть-Миасское	У.Миасская 35/10 кВ	T-1	4	1,28					2,72	0,39	
	ТП, РП от ПС У.Миасская	T-2	4	1,44	8,00	2,72	5,28	1,28	2,56		0,87
н.п. Катайск	Катайск-Р 110/35/10 кВ	T-1	10	2,80					7,20	5,87	
	ТП, РП от ПС Катайск-Р	T-2	16	3,40	26,00	6,20	19,80	3,80	12,60		0,00
н.п. Шугино	Шугино 110/10 кВ	T-1	6,3	0,23	6,30	0,23	6,07	6,07	6,07	0,00	6,07
	ТП, РП от ПС Шугино						6,07	6,07			6,07
н.п. В. Ключи	В.Ключи 110/10 кВ	T-1	6,3	1,37					4,93	0,32	
	ТП, РП от ПС В.Ключи	T-2	6,3	0,00	12,60	1,37	11,23	4,93	6,30		4,60
н.п. Боровое	Исетская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,48					5,82	0,01	
	ТП, РП от ПС Исетская	T-2	6,3	0,00	12,60	0,48	12,12	5,82	6,30		5,81
н.п. Верхняя Теча	В.Теча 35/10 кВ	T-1	2,5	0,26					2,24	0,00	
	ТП, РП от ПС В.Теча	T-2	2,5	0,14	5,00	0,40	4,60	2,10	2,36		2,10
н.п. Петропавловка	Петропавловка 35/10 кВ	T-1	1,8	0,51					1,29	0,07	
	ТП, РП от ПС Петропавловка	T-2	1,8	0,00	3,60	0,51	3,09	1,29	1,80		1,22
г. Далматово	Далматово-Р 110/35/10 кВ	T-1	16	5,07					10,93	6,86	
	ТП, РП от ПС Далматово-Р	T-2	16	1,98	32,00	7,05	24,95	8,95	14,02		1,73
н.п. Уксянка	Уксянка 110/10 кВ	T-1	6,3	0,78					5,52	0,95	
	ТП, РП от ПС Уксянка	T-2	10	1,07	16,30	1,85	14,45	4,45	8,93		3,44
н.п. Песчаное-Каледино	КС-13 110/10 кВ	T-1	6,3	0,93					5,37	0,03	
	ТП, РП от ПС КС-13	T-2	2,5	0,19	8,80	1,12	7,68	1,38	2,31		1,35
н.п. Крутиха	Крутиха 110/10 кВ	T-1	6,3	0,49					7,68	1,38	1,35
	ТП, РП от ПС Крутиха				6,30	0,49	5,81	5,81	5,81	0,09	5,72
н.п. Пески	Калининская 110/10 кВ	T-1	6,3	0,44					5,81	5,81	
	ТП, РП от ПС Калининская				6,30	0,44	5,86	5,86	5,86	0,08	5,78
н.п. Тамакул	Тамакул 35/10 кВ	T-1	1,8	0,20					1,60	0,40	
	ТП, РП от ПС Тамакул	T-2	1,8	0,26	3,60	0,46	3,14	1,34	1,54		0,92
н.п. Белое	Беловская 35/10 кВ	T-1	1	0,07					3,14	1,34	0,92
	ТП, РП от ПС Беловская				1,00	0,07	0,93	0,93	0,93	0,00	0,93
н.п. Широково	Широково 35/10 кВ	T-1	2,5	0,19					0,93	0,93	0,93
	ТП, РП от ПС Широково				2,50	0,19	2,31	2,31	2,31	0,03	0,93
н.п. Кривское	Спицино 35/10 кВ	T-1	2,5	0,48					2,31	2,31	0,93
	ТП, РП от ПС Спицино				2,50	0,48	2,02	2,02	2,02	0,01	2,01
н.п. Вознесенское	Вознесенка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,23					2,02	2,02	2,01
	ТП, РП от ПС Вознесенка				2,50	0,23	2,27	2,27	2,27	0,04	2,23
н.п. Шатрово	Шатрово 110/35/10 кВ	T-1	6,3	1,49					2,27	2,27	2,23
	ТП, РП от ПС Шатрово	T-2	6,3	1,58	12,60	3,07	9,53	3,23	4,72		2,80
н.п. Кызылбай	КС-12 110/10 кВ	T-1	6,3	0,40					9,53	3,23	2,80
	ТП, РП от ПС КС-12	T-2	6,3	0,44	12,60	0,84	11,76	5,46	5,86	0,03	5,43
н.п. Самохвалово	Самохвалово 110/10 кВ	T-1	6,3	0,46					11,76	5,46	5,43
	ТП, РП от ПС Самохвалово				6,30	0,46	5,84	5,84	5,84	0,04	5,80
н.п. Терсюкское	Барино 110/35/10 кВ	T-1	5,6	1,25					5,84	5,84	5,80
	ТП, РП от ПС Барино	T-2	6,3	0,91	11,90	2,16	9,74	3,44	4,35	1,03	2,36
н.п. Кодское	Кодское 110/10 кВ	T-1	2,5	0,61					5,39		2,36
	ТП, РП от ПС Кодское				2,50	0,61	1,89	1,89	1,89	0,09	1,80
н.п. Ленская	Мехонка 35/10 кВ	T-1	2,5	0,74					1,89	1,89	1,80
	ТП, РП от ПС Мехонка	T-2	2,5	0,58	5,00	1,32	3,68	1,18	1,76	0,12	1,05
н.п. Кондино	Кондино 35/10 кВ	T-1	10	0,24					3,68	1,18	1,05
	ТП, РП от ПС Кондино				10,00	0,24	9,76	9,76	9,76	0,39	9,35
							9,76	9,76			9,35

\*- с учетом реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ)