

Сводные данные об аварийных отключениях оборудования  
АО «СУЭНКО» на территории Тюменской зоны обслуживания за 2025 год и его  
техническом состоянии

Дата возникновения ТН	Дата восстановления электроснабжения потребителей	Диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей	Причина возникновения технологического нарушения	Мероприятия
01.01.2025	01.01.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Драмтеатр	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 72 - 73)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2025	01.01.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Сокольники	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 7 - 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2025	01.01.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ ОПХ	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 22/14с - 22/15с)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.01.2025	01.01.2025	ВЛ 10 кВ Металлобаза-2, В-10 кВ Реклоузер № 47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2025	02.01.2025	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1034-2 - ТП-1076-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2025	02.01.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, В-10 СВ-3	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.01.2025	02.01.2025	ПС Монтажная, ВЛ 10 кВ Зайково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2025	04.01.2025	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 35А - 35Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.01.2025	04.01.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.01.2025	05.01.2025	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-280 - ТП-1270-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.01.2025	05.01.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2025	06.01.2025	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2025	06.01.2025	ТП-450, КЛ 10 кВ ТП-335-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-390 - ТП-420-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

06.01.2025	06.01.2025	ПС Памятных, ВЛ 10 кВ Лесная	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-187)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2025	06.01.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.01.2025	06.01.2025	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-2 - ТП- 1385-2, КВЛ 10 кВ РП-53-2 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.01.2025	07.01.2025	ТП-542, КЛ 10 кВ ТП-586-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2025	08.01.2025	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МК3-4	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2025	08.01.2025	РП-3, КЛ 10 кВ ОПС	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-1195-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2025	08.01.2025	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.01.2025	08.01.2025	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1664-1	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			смежной электрической сети (ООО Электонт)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.01.2025	09.01.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.01.2025	09.01.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение РЛНД 10 кВ ТП-3223)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.01.2025	11.01.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.01.2025	11.01.2025	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Поток-1, КВЛ 10 кВ Поток-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.01.2025	13.01.2025	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-19-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.01.2025	13.01.2025	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2025	15.01.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-485, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная -ТП-485, КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-48-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2025	15.01.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-904-1 - ТП-902-1, КЛ 10 кВ ТП-902-1 - ТП-901-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.01.2025	15.01.2025	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-682-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2025	16.01.2025	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1177-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1177-2 - ТП-1493	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2025	16.01.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-62	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - 3/1 отпайки на ТП-3394-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2025	16.01.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1, РВА-61	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - 2/1 отпайки на ТП-3394-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.01.2025	16.01.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-1, КЛ 10 кВ ТП-1605-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-48-1 - ТП-1202-1, КЛ 10 кВ РП-78 - ТП-1605-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2025	17.01.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-3253-2	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-885-2 - ТП-3253-2)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.01.2025	17.01.2025	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-29-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-29-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.01.2025	18.01.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1605-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-78-2 - ТП-1605-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.01.2025	18.01.2025	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1441-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1433-2 - ТП-3504-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.01.2025	18.01.2025	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-51	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-126 - ТП-132	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.01.2025	19.01.2025	РП-85л, КЛ 10 кВ ТП-14л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85л - ТП-14л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2025	20.01.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-70-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная-2 - РП-70-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2025	20.01.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Земснаряд, КВЛ 10 кВ Боровое-2	смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2025	20.01.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-3253-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-885-1 - ТП-3253-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2025	20.01.2025	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2025	20.01.2025	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино, реклоузер №46	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ оп. № 1Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.01.2025	20.01.2025	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино, реклоузер №46	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ оп. № 1Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.01.2025	21.01.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-647-1 - ТП-658-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.01.2025	21.01.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-762 - оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива на ВЛ 10 кВ отпайки на ТП-18)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 19-20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-27Л	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-27Л-1 - ТП-26Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-47	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	23.01.2025	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-8 оп. № 80Б	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.01.2025	22.01.2025	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 91-92)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.01.2025	23.01.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.01.2025	23.01.2025	РП-87, КЛ 10 кВ Причал-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-87-1 - ТП-1978-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2025	24.01.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2025	24.01.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.01.2025	24.01.2025	КРУН-8, КВЛ 10 кВ Садовод оп. № 80Б	Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства вблизи оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.01.2025	25.01.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-417-1 - ТП-1435-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.01.2025	26.01.2025	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-726	Повреждение КЛ 10 кВ РП-32 - ТП-726	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.01.2025	25.01.2025	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-109	Повреждение КЛ 10 кВ РП-17-1 - ТП-109	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.01.2025	27.01.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-26-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.01.2025	29.01.2025	РП-Квартал, КЛ 10 кВ Заря-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2160-2 - ТП-2159-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.01.2025	31.01.2025	ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-715-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-715-1 - ТП-1743-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.02.2025	01.02.2025	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-117-1, КЛ 10 кВ РП-117-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Комарово - РП-117-1, КЛ 10 кВ ПС Комарово - РП-117-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2025	02.02.2025	РП-12, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-12 - ТП-271	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.02.2025	02.02.2025	ПС Ожогоино, КВЛ 10 кВ РП Патрушево-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.02.2025	04.02.2025	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35-1 - ТП-875-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2025	05.02.2025	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3581-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1113-2 - ТП-3636)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.02.2025	05.02.2025	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 61 - 62, КЛ 10 кВ ТП-179 - оп. № 65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2025	06.02.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-32-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.02.2025	06.02.2025	РП-15, КЛ 10 кВ Строитель (ТП-544-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-15-2 - ТП-544-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.02.2025	07.02.2025	ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - РП-10-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.02.2025	07.02.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение оборудования РП-31	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.02.2025	08.02.2025	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-1054-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.02.2025	09.02.2025	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1598-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74-2 - ТП- 1598-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.02.2025	09.02.2025	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение разрядника ТП-604	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.02.2025	10.02.2025	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-930-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-771-1 - ТП- 128-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.02.2025	10.02.2025	РП-52, КВЛ 10 кВ Мыс-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-52-1 - оп. № 61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.02.2025	10.02.2025	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-127	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-30 - ТП-121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
10.02.2025	10.02.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Нефтяник-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-30 - ТП-121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2025	10.02.2025	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-300-1 (КБО)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-19-1 - ТП-300- 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2025	10.02.2025	ПС Сибжилстрой, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.02.2025	11.02.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский, КВЛ 10 кВ Кедр	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1615 - ТП- 3354, КЛ 10 кВ ТП- 1215 - РЛНД оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.02.2025	11.02.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-690)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.02.2025	11.02.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.02.2025	11.02.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

12.02.2025	12.02.2025	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1392-1 - ТП- 1478-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.02.2025	12.02.2025	РП-82, КЛ 10 кВ ТП-1513-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1515-2 - ТП- 721-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2025	13.02.2025	РП-2, КЛ 10 кВ РП Вокзала	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2025	13.02.2025	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2025	13.02.2025	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-331	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-336 - ТП-107- 1, КЛ 10 кВ ТП-331 - ТП-355-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2025	13.02.2025	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2025	13.02.2025	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-36	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1491-1 - Р-556	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.02.2025	13.02.2025	КРУН-25, КЛ 10 кВ ТП-132-1	Воздействие посторонних лиц и	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-504-1 - ТП-1324)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2025	14.02.2025	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-557-2 - ТП-529-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.02.2025	14.02.2025	ПС Березняки, КВЛ 10 кВ Поток-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.02.2025	16.02.2025	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-1567-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1567-2 - ТП-1714-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2025	17.02.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток) (повреждение провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2025	17.02.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 46 - 47)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2025	17.02.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (мокрый снег) (попадание ветки на провода в пролете оп. № 11 - 12)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.02.2025	17.02.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2025	18.02.2025	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-522-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-694-2 - ТП- 219-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2025	18.02.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.02.2025	19.02.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, КВЛ 10 кВ Казарово	Повреждение шлейфа оп. № 4 КВЛ 10 кВ Березняки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.02.2025	19.02.2025	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1654-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1657-1 - ТП- 1658-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.02.2025	20.02.2025	ПС Западная, КЛ 10 кВ ТП-742-2, РП-86, КЛ 10 кВ ТП-1489-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-742-2, КЛ 10 кВ РП-86-2 - ТП-1489-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.02.2025	20.02.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.02.2025	21.02.2025	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Поселок 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Речпорт - ТП- 154	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2025	21.02.2025	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ КНС-17-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тобольская - ТП-175	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2025	21.02.2025	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-3464 - ТП-3321)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.02.2025	21.02.2025	РП-116, КЛ 10 кВ ТП-1404-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1404-2 - ТП-1405-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.02.2025	22.02.2025	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-29 - ТП-701-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.02.2025	22.02.2025	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-742-1 - ТП-268-1, КЛ 10 кВ ТП-880-1 - ТП-3087)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.02.2025	22.02.2025	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.02.2025	23.02.2025	ПС Новая Заимка, ВЛ 10 кВ Марково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.02.2025	23.02.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовый, отпайка на СНТ Сирень	Повреждение РВО 10 кВ оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.02.2025	23.02.2025	ПС Каскара, ВЛ 10 кВ Янтык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.02.2025	24.02.2025	РП Квартал, КЛ 10 кВ КНС-2 (ТП-2178-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП Квартал - ТП-2178-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.02.2025	24.02.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1, РВА-61	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РЛНД Р-1516 - Р-1517)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.02.2025	25.02.2025	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - РП-8-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.02.2025	26.02.2025	РП-18, КВЛ 10 кВ ТП-1983	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1602 - ТП-3459	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2025	27.02.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение оборудования в ТП-199	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.02.2025	27.02.2025	ПС Комарово, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
28.02.2025	28.02.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ОПС	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-62-1 - ТП-75	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.03.2025	01.03.2025	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ РП-2-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 34)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.03.2025	01.03.2025	РП Квартал, КЛ 10 кВ Заря-2 ТП-2159-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2159-1 - ТП-2160-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.03.2025	02.03.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.03.2025	03.03.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Спортивный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-168-2 - ТП-407	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.03.2025	03.03.2025	РП-85Л, КЛ 10 кВ ТП-10Л-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

			кВ ТП-46Л - Р-394)	прочие мероприятия
03.03.2025	03.03.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, В-10 СВ-3	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.03.2025	03.03.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 242)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2025	07.03.2025	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-630-1 - ТП-631-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.03.2025	07.03.2025	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-3Г-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-27-1 - ТП-3Г-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2025	08.03.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26-1 - ТП-1644-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2025	08.03.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163-1	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в ТП-163)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2025	08.03.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-906-2	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2 - ТП-906	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.03.2025	08.03.2025	РП-31, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-658-1, КЛ 10 кВ ТП-663-1	кВ ТП-658 - ТП-647, КЛ 10 кВ ТП-3153 - ТП-2181	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.03.2025	09.03.2025	РП-84, КЛ 10 кВ ТП-1334-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "ДСК-Энерго")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.03.2025	10.03.2025	РП-Квартал, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в ТП-2161)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.03.2025	10.03.2025	ТП-885, КВЛ 10 кВ ТП-483-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ оп. № 5 - ТП-3233)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.03.2025	11.03.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1410-1 - ТП-623-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2025	12.03.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1615 - ТП-3354	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.03.2025	12.03.2025	РП-43, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3504)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2025	13.03.2025	РП-3, КЛ 10 кВ ТП-463-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3-1 - ТП-463-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2025	13.03.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-15-2, РП-15, КЛ 10 кВ Строитель (ТП-544-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-15-2 - ТП-544-1, КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-15-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2025	13.03.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-30-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ Ново-Техническая - РП-30-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2025	13.03.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.03.2025	13.03.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы оп. № 17/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2025	14.03.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.03.2025	14.03.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 236)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2025	15.03.2025	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Березка	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			потребителей электрической энергии (ТП-47П)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2025	15.03.2025	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Целинстрой, реклоузер № 388	Проезд крупногабаритной техники в пролете оп. № 2 - 3 отпайки на ТП-328	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.03.2025	15.03.2025	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-1099	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-640-2 - ТП-644-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2025	16.03.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Станция подкачки	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.03.2025	16.03.2025	ПС Зоново, ВЛ 10 кВ Лебедевка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-0810П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2025	17.03.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ ТП-980-1, РП-25 КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная-1 - ТП-980-1, КЛ 10 кВ ТП 597-1 - ТП-631-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2025	17.03.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.03.2025	17.03.2025	ТП-3Б-1, КВЛ 10 кВ Боровое-1, КРУН-11	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			энергии (ТП-23Б)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2025	18.03.2025	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-31А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП 777-2 - ТП-1078-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.03.2025	18.03.2025	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-325-1 - ТП-65	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.03.2025	19.03.2025	РП Техническая, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.03.2025	19.03.2025	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.03.2025	19.03.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-128	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.03.2025	19.03.2025	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ мкр-8-4	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в РП-8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2025	20.03.2025	РП Успенка, ВЛ 10 кВ Чаплык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.03.2025	20.03.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1605-1	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в ТП-1605)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2025	20.03.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 3318)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2025	20.03.2025	РП-4,1С 10 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в РП-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.03.2025	20.03.2025	РП-4, 1С 10 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в РП-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2025	21.03.2025	РП-4, 2С 10 кВ	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в РП-4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.03.2025	21.03.2025	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-35Л-2 - ТП-80Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.03.2025	22.03.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

22.03.2025	22.03.2025	ПС Туринская, КВЛ 10 кВ Ембаево	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.03.2025	22.03.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	ТП-885, КВЛ 10 кВ ТП-483-1	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 36 - 37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 16т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	РП-88, КВЛ 10 кВ СБРУН-23-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-968)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 5 - 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки (схлест провода в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Арсентьевский	пролете оп. № 129 - 130)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод	Ветровые нагрузки (схлест провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.03.2025	23.03.2025	РП-2, ВЛ 10 кВ Сквжина	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (АО Птицефабрика «Боровская»)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2025	24.03.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.03.2025	24.03.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 94)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2025	25.03.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Воздействие животных и птиц (попадание мыши в РП-37)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2025	25.03.2025	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Маслозавод	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.03.2025	25.03.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2025	26.03.2025	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3858)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2025	26.03.2025	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-1	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 36/21 - 36/22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2025	26.03.2025	РП-91, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-352-1 - ТП-935-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.03.2025	27.03.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-542-2 - оп. № 19, КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2025	28.03.2025	ПС Широкая, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2025	28.03.2025	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1448-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74-1 - ТП-1448-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2025	28.03.2025	ПС Кедровая, ВЛ 10 кВ Котельная-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2025	28.03.2025	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогино - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.03.2025	29.03.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод-1, КРУН-133	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП - 3133)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2025	29.03.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1279-1 - ТП-3922)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2025	29.03.2025	РП-100, КЛ 10 кВ ТП-1618-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Оборонэнерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2025	29.03.2025	ПС Белинская, КВЛ 10 кВ Маяк-2	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-593	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2025	29.03.2025	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-169 - ТП-937-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.03.2025	29.03.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-26-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-26-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
29.03.2025	29.03.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Мулаши, ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Холодильник-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2025	31.03.2025	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-320 - ТП-395-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.03.2025	31.03.2025	РП-6, КЛ 10 кВ ТП-185	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.04.2025	01.04.2025	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-122 - ТП-323-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2025	02.04.2025	РП-7, КВЛ 10 кВ Школа № 11	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7-1 - оп. №1 Р-1201	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2025	02.04.2025	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1177-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1493-1 - ТП-21-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2025	02.04.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-1 - ТП-143)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

02.04.2025	02.04.2025	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-7-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тобольская - РП-7	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.04.2025	03.04.2025	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2025	03.04.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-1, РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП- 1249-1 - ТП-1576-1, КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-58-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2025	03.04.2025	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Мясокомбинат	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-245П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2025	03.04.2025	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2025	03.04.2025	ПС Торгили, КВЛ 10 кВ Мяги	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2025	03.04.2025	ПС Химфарм, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.04.2025	03.04.2025	ПС Белинская, КВЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Маяк-2	1303-2 - ТП-1457-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2025	04.04.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Колос	Повреждение КЛ 10 кВ ТП- 353-1 - ТП-313-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2025	04.04.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Дом связи (ТП-505-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2025	04.04.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.04.2025	04.04.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-120-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-120-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2025	05.04.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-716-1, КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-838-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2025	05.04.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-2, КЛ 10 кВ Порт (ТП-545-2); РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2, КЛ 10 кВ ТП-503-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение КЛ 10 кВ ТП-957-2 - ТП-3842-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.04.2025	05.04.2025	ПС Щербаковская, ВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
05.04.2025	05.04.2025	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-722-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-723-2 - ТП-721-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.04.2025	06.04.2025	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-848-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-848-1 - ТП-1671-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.04.2025	06.04.2025	ПС Широкая, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.04.2025	07.04.2025	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1530-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-74-2 - ТП-1530-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.04.2025	07.04.2025	ПС Широкая, КЛ 10 кВ РП-74-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.04.2025	07.04.2025	РП-56, КЛ 10 кВ ТП-980-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.04.2025	07.04.2025	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-2, РП-24, КЛ 10 кВ ТП-893-2, РП-25, КЛ 10 кВ Пансионат-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			(повреждение КЛ 10 кВ РП-25-1 - ТП-522-1)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2025	08.04.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2025	08.04.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода оп. № 14 отпайка на ТП-905)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2025	08.04.2025	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-544-2 - ТП-558-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2025	08.04.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ ТП-980-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная-ТП-980-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.04.2025	08.04.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-62	Ветровые нагрузки (повреждение провода от РЛНД № 1484 до РЛНД № 1624)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.04.2025	09.04.2025	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-896-2 - ТП-924-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2025	10.04.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд, РВА (отпайка на СНТ Мичуринец-2)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2025	10.04.2025	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино, реклоузер №44	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 35)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2025	10.04.2025	ПС Белинская, КВЛ 10 кВ Маяк-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 2 - 3 отпайка на ТП-3419	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2025	10.04.2025	ПС Ялutorовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание полиэтилена на провода в пролете оп. № 72/1 - 72/2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.04.2025	10.04.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 2 - 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2025	11.04.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 22-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2025	11.04.2025	ПС Комсомольская, ВЛ 10 кВ Лесхоз-2	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 46/8 - 46/9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2025	11.04.2025	ПС Чугунаево, КВЛ 10 кВ Водозабор	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

11.04.2025	11.04.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.04.2025	11.04.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-907-2	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2-2 - ТП-907-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2025	12.04.2025	ПС Зиново, КВЛ 10 кВ Сингульский водозабор	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 76/17 - 76/18	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2025	12.04.2025	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.04.2025	12.04.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.04.2025	13.04.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2025	15.04.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-58-1 - ТП-1249-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2025	15.04.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1986-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-117-2 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			1986-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2025	15.04.2025	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-848-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-4-1 - ТП-848-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2025	15.04.2025	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-121	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32 - ТП-121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2025	15.04.2025	РП-12, КЛ 10 кВ Красных Зорь-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-12-1 - ТП-31А-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.04.2025	15.04.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.04.2025	16.04.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2025	17.04.2025	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Вагай	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора на ТП-13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2025	17.04.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора на ТП-3484)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2025	17.04.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1615 - ТП-3354)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2025	17.04.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.04.2025	17.04.2025	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1530-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1710-1 - ТП-1530-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2025	18.04.2025	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-4	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2025	18.04.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-1 - ТП-143)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2025	18.04.2025	ПС Комарово, КЛ 10 кВ РП-101-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.04.2025	18.04.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП-48-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-48-1 - ТП-81)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.04.2025	18.04.2025	РП-25, 2С 10 кВ, РП-15, КЛ 10 кВ Спецстрой	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25-2 - ТП-597-2, КЛ 10 кВ ТП-595-2 - 597-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.04.2025	19.04.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение КЛ 10 кВ 658-2 - ТП-647-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.04.2025	20.04.2025	ПС ЖБИ, КЛ 10 кВ РП-118-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-118-1 - ТП-3189-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2025	20.04.2025	ПС Горьковка, КВЛ 10 кВ Школьный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2025	20.04.2025	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Подхоз-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2025	20.04.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.04.2025	20.04.2025	ПС Ялуторовск, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.04.2025	21.04.2025	РП-11, КЛ 10 ТП-418-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-11-2 - ТП-418-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.04.2025	21.04.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.04.2025	21.04.2025	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Гормолзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-482 - ТП-459, КЛ 10 кВ ТП- 699-1 - ТП-701-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.04.2025	22.04.2025	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-678-1, ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.04.2025	22.04.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.04.2025	22.04.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.04.2025	22.04.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-1 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

			143)	
22.04.2025	22.04.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 50 - 51 отпайки на ТП-1689	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2025	22.04.2025	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 41	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора на ТП-1800)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.04.2025	23.04.2025	РП-7, КВЛ 10 кВ Казанская	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-102 - Р-300	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2025	23.04.2025	ТП-1732, КЛ 10 кВ ТП-104-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-6 - ТП-3492-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2025	23.04.2025	РП-45, В 10 кВ RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1048-1 - ТП-936-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.04.2025	24.04.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-132-2 - ТП-1308-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2025	24.04.2025	ПС Моторный завод, КВЛ 10 кВ ТП-40-5	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2025	24.04.2025	ПС	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		Понижающая, КЛ 10 кВ ТП-311	посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-9-2 - ТП-311-2)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2025	24.04.2025	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-283	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-312 - ТП-322	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.04.2025	24.04.2025	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-71Л	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-71Л - ТП-74Л)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2025	25.04.2025	РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-3347-2	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.04.2025	26.04.2025	ПС Башкова, ВЛ 10 кВ № 2 ТП-2	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора на КТП-323)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2025	26.04.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406, КЛ 10 кВ ТП-3660 - ТП-1633	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2025	26.04.2025	РП-3, КЛ 10 кВ Музучилище	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-267, КЛ 10 кВ ТП-299 - ТП-454-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2025	26.04.2025	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-189-2 - ТП-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			674-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.04.2025	26.04.2025	ПС Ульяновская, ВЛ 10 кВ Вагай	Ветровые нагрузки (повреждение проходного изолятора на ТП-22А)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2025	27.04.2025	ТП-1113, КЛ 10 кВ ТП-3581-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3768)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2025	27.04.2025	ПС Зверосовхоз, КВЛ 10 кВ Звероферма	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 1 - 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2025	27.04.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-647-2 - ТП-658-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2025	27.04.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.04.2025	27.04.2025	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-93-1 - ТП-274-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2025	28.04.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-2, КВЛ 10 кВ РП-48-1, РП-48,	Повреждение оборудования потребителей электрической	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

		КЛ 10 кВ ТП-791-1	энергии (ТП-44)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2025	28.04.2025	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-440 - ТП-880-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2025	28.04.2025	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2, РП Техническая, КВЛ 10 кВ Октябрь	Повреждение КЛ 10 кв ТП-775 - ТП-776-2, КЛ 10 кВ ТП-439 - ТП-149	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.04.2025	28.04.2025	РП-88, КВЛ 10 кВ Тепличный	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-402	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-253 - Т2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	ТП-124, КВЛ 10 кВ Водоканал	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	ПС Тобольская, ВЛ 10 кВ Семаково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Общепит (ТП-576)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-576-2 - ТП-473	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ МКЗ-1	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора на ТП-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-1470)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба, РВА-87	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.04.2025	29.04.2025	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-628-2 - ТП-683-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2025	30.04.2025	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1022-1 - ТП-1360-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2025	30.04.2025	РП-115, КЛ 10 кВ ТП-1251-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-537 - ТП-1251-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2025	30.04.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
30.04.2025	30.04.2025	РП-74, КЛ 10 кВ ТП-1448-1	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора на ТП- 1448)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.04.2025	30.04.2025	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-368-1 - ТП- 233-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2025	01.05.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-5- 2	Ветровые нагрузки (повреждение РЛНД 10 кВ оп. № 59)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2025	01.05.2025	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-320 - ТП-395- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2025	01.05.2025	ПС Западная, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2025	01.05.2025	ПС Рошино, ВЛ 10 кВ Садовод	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 8 - 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2025	01.05.2025	ПС Белинская, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.05.2025	01.05.2025	ТП-3Б, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-75Б-1	кВ ТП-3Б-1 - ТП-75Б-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2025	02.05.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Олимпиец	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2025	02.05.2025	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54 - ТП-835-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.05.2025	02.05.2025	ПС Ожогоино, 3С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2025	03.05.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-62	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 3/1 Р-1484 - оп. № 1 Р-1624	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2025	04.05.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Дружба, РВА-87	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.05.2025	04.05.2025	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1106-2 - ТП-1111-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2025	04.05.2025	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-3472 (ТП-4)	Повреждение изоляторов реклоузера № 102	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2025	04.05.2025	ПС Ишим, ВЛ 10 кВ Первомайская	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-278П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.05.2025	04.05.2025	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1663-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-68-1 - ТП-1663-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2025	05.05.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Каменка	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-172)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2025	05.05.2025	РП-93, КЛ 10 кВ ТП-3342	Повреждение КЛ 10 кВ Р-1685 оп. № 3 - ТП-3931	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.05.2025	05.05.2025	ПС Ялutorовск, КЛ 10 кВ Детдом	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-86 - ТП-58)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2025	06.05.2025	РП-88, КЛ 10 кВ ТП-450-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-335 - ТП-450	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.05.2025	06.05.2025	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-331	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-278 - ТП-333	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2025	07.05.2025	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 45 - 46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.05.2025	06.05.2025	РП-8, КЛ 10 кВ ТП-331	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-331 - ТП-355-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2025	07.05.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2025	07.05.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 54	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2025	07.05.2025	РП Верхний бор, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2050 - выход на оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2025	07.05.2025	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение опорного изолятора Р-1374 на ТП-3498	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.05.2025	07.05.2025	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение опорного изолятора Р-1374 на ТП-3498	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
08.05.2025	08.05.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 - ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2025	08.05.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод-1, КРУН-133	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3872 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2025	08.05.2025	ПС Пышминская, ВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.05.2025	09.05.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - ТП-1615	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2025	09.05.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод-1, КРУН-133	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1741)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2025	09.05.2025	РП-49, КЛ 10 кВ ТРЦ-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-49-1 - ТП- 1000-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.05.2025	10.05.2025	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1292)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.05.2025	10.05.2025	РП-19, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-300-1 (КБО)	кВ ТП-573-1 - ТП-585-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2025	11.05.2025	РП-110, КЛ 10 кВ ТП-1334-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1335-1 - ТП-1579-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.05.2025	11.05.2025	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-1 (ТП-889-1), ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-3314-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-581-1 - ТП-3314-1, КЛ 10 кВ ТП-1494-1 - ТП-1383-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Московский, Реклоузер № 12	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1; РП-52, КЛ 10 кВ ТП-864	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1, КЛ 10 кВ РП-52-1 - ТП-864	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		завод, КВЛ 10 кВ РП-38-2		необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ № 1, КЛ 10 кВ № 5; РП-7, КЛ 10 кВ РП-14-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - ТП-48, КЛ 10 кВ РП-7-2 - РП-14-2, КЛ 10 кВ ТП-91-1 - ТП-345	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Полевая, ВЛ 10 кВ Бикор	Повреждение оборудования в ТП-781	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.05.2025	12.05.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-15-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-15-2, КЛ 10 кВ РП-15-2 - ТП-544-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2025	13.05.2025	ПС Тополя, КВЛ 10 кВ ТП-3636-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тополя - ТП-3636-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2025	13.05.2025	РП-37, КЛ 10 кВ Загородный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-398-1 - ТП-52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2025	13.05.2025	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-300-1 (КБО)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-518-2 - ТП-370-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2025	14.05.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-80-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2025	14.05.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-635-2 - ТП-791-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.05.2025	14.05.2025	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-613-1 - ТП-622-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2025	14.05.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-158-2 - ТП-602-1, КЛ 10 кВ ТП-417-1 - ТП-1435-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.05.2025	14.05.2025	ПС Колос, КВЛ 10 кВ РП-9-1	Повреждение КЛ 10 кВ Р-10 № 296 - РП-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2025	15.05.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24-9	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-895-1 - ТП-896-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2025	15.05.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2025	15.05.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-1	Повреждение ВН Т1 в ТП-62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.05.2025	16.05.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-963, ТП-559)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.05.2025	15.05.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.05.2025	16.05.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.05.2025	16.05.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406, КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-586-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.05.2025	16.05.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.05.2025	16.05.2025	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-869-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-52 - ТП-869-2, КЛ 10 кВ ТП-863-2 - ТП-870	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.05.2025	16.05.2025	РП-45, В 10 кВ RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1028-1 - ТП-1444-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

18.05.2025	18.05.2025	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП- 1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1827)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-722-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-722-2 - ТП- 723-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-15- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-15-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Повреждение разрядника ТП-350	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-17- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-17-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-12- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-12-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ Дом	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная -	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		связи (ТП-505-2)	ТП-505-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.05.2025	18.05.2025	ПС Вузгородок, КВЛ 10 кВ ТП-289	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-22)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2025	19.05.2025	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2025	19.05.2025	РП-37, КЛ 10 кВ Щорса, КЛ 10 кВ Северный	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-466-2 - ТП-195-2, КЛ 10 кВ ТП-503-2 - ТП-392-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2025	19.05.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-56-2, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-56-2, КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2025	19.05.2025	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-86-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Брусника)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2025	19.05.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Тарманы-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-4Т-2 - ТП-5Т-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.05.2025	19.05.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1986-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-117-2 - ТП-1986-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2025	20.05.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2025	20.05.2025	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-228 - ТП-229	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2025	20.05.2025	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-1; ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-57Б-1 - оп. № 3, КЛ 10 кВ ТП-106Б - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2025	20.05.2025	ПС Загородная, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2025	20.05.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ ТП-697-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-699-1 - ТП-701)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.05.2025	20.05.2025	РП-99, КВЛ 10 кВ ФКИ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-99-1 - оп. № 52	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2025	21.05.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2025	21.05.2025	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП-1950)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2025	21.05.2025	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2025	21.05.2025	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Элеватор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (РТП-0674)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2025	21.05.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.05.2025	21.05.2025	РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-25-2 -ТП-597-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2025	22.05.2025	ПС Западная, КЛ 10 кВ ТП-887	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-887-1 - ТП-3536-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.05.2025	22.05.2025	ТП-1997, КЛ 10 кВ ТП-285-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-285-2 - ТП-1997	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2025	22.05.2025	ПС Западная, КЛ 10 кВ Авиатор-2 (ТП-742-2)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная-2 - ТП-742-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2025	22.05.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-58-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2025	22.05.2025	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2, РП-7, КВЛ 10 кВ ТП-3347-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-226-2 - ТП-952-2, КЛ 10 кВ ТП-952-2 - ТП-105, КЛ 10 кВ ТП-3347-1 - оп. № 10а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2025	23.05.2025	РП-14, КВЛ 10 кВ Береговой	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7-2 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2025	22.05.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2, РП-41, В 10 кВ Ввод-2 ПС Северная	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12-2 - ТП-253, КЛ 10 кВ РП-122-2 - РП-41-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2025	23.05.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Промсектор	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.05.2025	22.05.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-656-1 - ТП-762-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2025	24.05.2025	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2025	23.05.2025	ПС Колос, ВЛ 10 кВ Водозабор-1	Повреждение изолятора оп. № 42	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2025	23.05.2025	РП-4, КЛ 10 кВ ТП-181-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-179 - ТП-176	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.05.2025	24.05.2025	ПС Торгили, КВЛ 10 кВ Мяги	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2025	24.05.2025	ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880 - ТП-885	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2025	24.05.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2025	24.05.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 90 - 91)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

24.05.2025	25.05.2025	Демьянская НПС-3, КВЛ 10 кВ Жилой поселок	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 7 - 8, 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.05.2025	25.05.2025	ПС Кирсарай, ВЛ 10 кВ Осинник	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ ТП- 722-1	Повреждение оборудования в ТП- 3867	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	ПС НПУ-1, КВЛ 6 кВ Жилпоселок	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 30 - 31)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа оп. № 85)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	ПС Кедровая, КВЛ 10 кВ ДСУ- 3	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 15 - 16)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Ветровые нагрузки (попадание ветки на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			провода в пролете оп. № 5 - 6)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 24 - 25	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.05.2025	25.05.2025	ПС Бурдун, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2025	26.05.2025	РП-44, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-44-1 - РП-19-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2025	26.05.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-166 - ТП-167	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2025	26.05.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-125	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-125-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2025	26.05.2025	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 45 - 46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.05.2025	26.05.2025	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1078-2 - ТП-777-2)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2025	26.05.2025	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1019-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-805-2 - ТП-403)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.05.2025	26.05.2025	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-826-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-877-2 - ТП-875-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.05.2025	27.05.2025	РП-4В, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-4 - Т-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.05.2025	27.05.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.05.2025	27.05.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 49	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.05.2025	27.05.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-1, КРУН-11	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Электонт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
27.05.2025	27.05.2025	РП Техническая, КЛ 10 кВ Холодильник-2, КВЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-23-2, КЛ 10 кВ ТП-439 - ТП-149	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

		Октябрь		отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2025	27.05.2025	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Филатова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2025	27.05.2025	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 27	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.05.2025	27.05.2025	ПС Горьковка, КВЛ 10 кВ Школьный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2025	28.05.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2025	28.05.2025	РП-1, КВЛ 10 кВ Механический	Повреждение концевой муфты Р-148	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2025	28.05.2025	РП-44, КВЛ 10 кВ ТП-676-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-676-1 - ТП-685-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.05.2025	28.05.2025	РП-15, КЛ 10 кВ Строитель (ТП-544-1)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-15 - ТП-544-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.05.2025	29.05.2025	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Райцентр	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 51)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2025	29.05.2025	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Котельная-2	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на РЛНД 10 кВ оп. № 5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2025	29.05.2025	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино, РВА № 17	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2025	29.05.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП-283)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1705-2 - ТП-1223-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2025	29.05.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Харьковская	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-326-1 - ТП-455	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2025	29.05.2025	ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-10-2, КЛ 10 кВ РП-8-2, РП-10, КЛ 10 кВ Техникум, РП-8, КЛ 10 кВ Телецентр (ТП-348)	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - РП-10-2, КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1 - РП-8-2, КЛ 10 кВ ТП-171-1 - ТП-330-2, КЛ 10 кВ ТП-348 - ТП-397	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
29.05.2025	29.05.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24-1, РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-24-2, КЛ 10 кВ ТП-631-1 - ТП-597-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

29.05.2025	29.05.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2025	30.05.2025	РП-22, 1С 10 кВ, РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2, РП-22 КЛ 10 кВ ВНИИгаэ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-436-2, КЛ 10 кВ РП-22 - ТП-527-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2025	30.05.2025	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Целинстрой	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-53П, ТП-159П)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2025	30.05.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение КЛ 10 кВ от ТП-15 - оп. № 87	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2025	30.05.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-1, РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1500-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-1, КЛ 10 кВ РП-2-1 - ТП-1500-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2025	30.05.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.05.2025	30.05.2025	ПС Пышминская, ВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

				электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	РП-47, КВЛ 10 кВ Дружба	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	РП-6, КВЛ 10 кВ ТП-39л-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое, реклоузер № 7	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Тарманы - Р-1740, КВЛ 10 кВ ТП-22Т - оп. № 7 Р-586	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-115	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-48)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Боровое-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Боровое - ТП-1Б, КЛ 10 кВ ТП-28Б - оп. № 27а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Северный	Повреждение проходного изолятора в ТП-61	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.05.2025	31.05.2025	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-38-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54-2 - ТП-38-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2025	01.06.2025	ПС Перевалово, ВЛ 10 кВ Зырянка, реклоузер № 100	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2025	01.06.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 75)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2025	01.06.2025	ПС Монтажная, ВЛ 10 кВ Зайково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2025	01.06.2025	РП-33, КЛ 10 кВ РП-53-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33-2 - ТП-1385-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2025	01.06.2025	РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.06.2025	01.06.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КВЛ 10 кВ Пивзавод	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.06.2025	02.06.2025	РП-19, КВЛ 10 кВ ТП-995	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2025	02.06.2025	РП ОПХ, КВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2025	02.06.2025	ПС Бурдун, ЗС 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень"), КЛ 10 кВ РП-26-1, КВЛ 10 кВ РП-28-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2025	02.06.2025	ПС Водогрейная, КВЛ 6 кВ НЗС	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КТП рк "Дельвер")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2025	02.06.2025	РП-2, КВЛ 10 кВ Спартак (ТП-619-1)	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.06.2025	02.06.2025	ПС Томилово, ВЛ 10 кВ Ремзавод	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника в ТП-177)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
03.06.2025	03.06.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 - ТП-710-2, КЛ 10 кВ ТП-636-2 - ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

03.06.2025	03.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Тарманы-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-10Т - оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2025	03.06.2025	ПС Тарманы, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2025	03.06.2025	ПС Белинская, КВЛ 10 кВ Маяк-2 (ТП-363)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-768-2 - ТП- 1303-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2025	03.06.2025	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-619-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-2-1 - ТП-619- 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2025	03.06.2025	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-27Л	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-85-2 - ТП- 27Л-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2025	03.06.2025	ПС КСК, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "АИС")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2025	03.06.2025	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-15 - ТП-8	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

03.06.2025	03.06.2025	ПС Чикча ВЛ 10 кВ Юрты	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.06.2025	04.06.2025	ПС Казарово, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2025	04.06.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2025	04.06.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - ТП-1615	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.06.2025	04.06.2025	РП-41, КЛ 10 кВ ТП-1412-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-41 - ТП-1412-2, КЛ 10 кВ ТП-952-2 - ТП-105	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2025	05.06.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная-1 - РП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2025	05.06.2025	РП-56, КЛ 10 кВ ТП-980-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП 56-1 - ТП-1665-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2025	05.06.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		505-1	III - ТП-505-1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.06.2025	05.06.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника оп. № 8)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2025	06.06.2025	РП-15, КЛ 10 кВ Спецстрой	Повреждение КЛ 10 кВ РП-15 - ТП-507-2, КЛ 10 кВ ТП-597-1 - ТП-560-2, КЛ 10 кВ ТП-507 - ТП-539-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2025	06.06.2025	РП-15, КЛ 10 кВ Кишиневский-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-580-1 - ТП-438-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2025	06.06.2025	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-1470	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2025	06.06.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-166- ТП-167)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2025	06.06.2025	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-5-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение опорного изолятора в РП-5)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.06.2025	06.06.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП-283)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107-2 - ТП-1616-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
06.06.2025	06.06.2025	ПС Понижающая, КЛ 10 кВ ТП-311	Повреждение КЛ 10 кВ РП-9-2 - ТП-311-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.06.2025	07.06.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино -IV - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.06.2025	07.06.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-62-1, РП-62, КЛ 10 кВ ТП-392-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
07.06.2025	07.06.2025	ТП-1500, КЛ 10 кВ РП-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-329-1 - ТП-570-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2025	08.06.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2025	08.06.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2, РП-4, КЛ 10 кВ ТП-1054-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.06.2025	08.06.2025	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2025	09.06.2025	РП-14, КВЛ 10 кВ РП-7-2	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 6-7)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2025	09.06.2025	ПС Томилово, КЛ 10 кВ МКЗ-3	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Томилово - РП-3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2025	09.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3976 - оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2025	09.06.2025	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1015)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.06.2025	09.06.2025	РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2025	10.06.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-111-1 - ТП-3588-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.06.2025	10.06.2025	РП-30, КЛ 10 кВ МКР-5-2 (ТП-651-2), КЛ 10 кВ ТП-1422	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-653-2 - ТП-655-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	РП-25, КЛ 10 кВ Пансионат-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-510-1 - ТП- 694-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-521-1 - ТП- 766-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	ПС Киево, ВЛ 10 кВ КРС-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы в ТП-1153)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	ПС Приозерная, КВЛ 10 кВ Целинное	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-109	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-584-2 - ТП- 1265-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	РП-2, КЛ-10 кВ ТП-115-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-115)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	11.06.2025	ПС Казарово,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ Верхний Бор	оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	12.06.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-35- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-35-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.06.2025	12.06.2025	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1102-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-71-2 - ТП- 1102-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-602-1 - ТП- 158-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	РП-82, КЛ 10 кВ ТП-1511-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1512-2 - ТП- 1510-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	ПС Ново- Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-100-1 - ТП- 1001-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	ПС Ново- Техническая, КЛ 10 кВ РП-30-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново- Техническая - РП-30- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-252-1 - ТП- 611-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-1365-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1365-2 - ТП-1628-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1500-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-1500-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	РП-53, КЛ 10 кВ ТП-696-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1776 - ТП-3546-1, КЛ 10 кВ ТП-1776 - ТП-696-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-20	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3872 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.06.2025	12.06.2025	РП-72, КЛ 10 кВ ТП-3125-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2025	13.06.2025	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-826-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-45-1 - ТП-826-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2025	13.06.2025	ПС Тополя, КЛ 10 кВ ТП-3457-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3457-2 - ТП-3636-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.06.2025	14.06.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-40 - ТП-1272-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-274 - ТП-93-1, КЛ 10 кВ ТП-193 - ТП-439	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-16, КЛ 10 кВ ТП-368-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-193 - ТП-93-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-106-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-106-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Лесозавод	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РЛНД 10 кВ ТП-684)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Город	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разъединителя Р-190)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-8, ВЛ 10 кВ Новостройка	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 16 - 17)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1654-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1657-1 - ТП- 1658-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Эlevator	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение проходных изоляторов на ТП- 661)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Затон, КВЛ 10 кВ Ермакова	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП- 1007-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Котельная	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение провода в пролете оп. № 14 - 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-56, КЛ 10 кВ ТП-980-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-907-1	кВ ЦРП-2-2 - ТП-907-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ПС Велижаны, КВЛ 10 кВ Водозабор	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	15.06.2025	ПС Туртас, ВЛ 10 кВ Поселок-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РВО 10 кВ в КТП-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-9, КЛ 10 кВ ТП-211	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Волгинская - РП-9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-79Б, КВЛ 10 кВ КРУН-3Б	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ оп. № 1-13 КВЛ 10 кВ Боровое-2 отпайка на ТП-48Б	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-554-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-780-1 - ТП-1230-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.06.2025	14.06.2025	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-76-2 - ТП-806	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2025	15.06.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2025	15.06.2025	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-895-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-24-2 - ТП-895-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2025	15.06.2025	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (попадание птицы в ТП-171)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.06.2025	15.06.2025	ПС Ялуторовск, КВЛ 10 кВ Детдом	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2025	16.06.2025	РП-93, КЛ 10 кВ ТП-3342	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3547 - оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2025	16.06.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1971 - ТП-3307	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2025	16.06.2025	РП-2, КВЛ 10 кВ Сельхозтехника	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1296)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2025	16.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 34/9 - 34/10)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2025	16.06.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.06.2025	17.06.2025	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ РП-55Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК-1 - РП-55Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ Автоцентр-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "АИС")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	РП 68, КЛ 10 кВ ТП-1664-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-2 - ТП-1665-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-690)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	ПС Мурманская, КЛ 10 кВ РП-57-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Мурманская - РП-57-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Гормолзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-459 - ТП-832-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-1022-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1034-1 - ТП- 1076-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Ермак	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 18 - 19)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	РП-94, КЛ 10 кВ ТП-317-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-258-1 - ТП- 183-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-695-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-179-2 - ТП- 964-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.06.2025	17.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП- 1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2025	18.06.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод-1, КРУН-133	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1741)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2025	18.06.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 - ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2025	18.06.2025	ПС ЖБИ, КЛ 10	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ РП-118-1	кВ ПС ЖБИ - РП-118-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2025	18.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Тарманы-2	Повреждение КЛ 10 кВ в пролете оп. № 36 - 37	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2025	18.06.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод, реклоузер отпайки на ТП-1948	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2025	18.06.2025	РП-27, КЛ 10 кВ ТП-1287-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-70-2 - ТП-1287-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.06.2025	18.06.2025	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35-1 - ТП-875-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 20 - 21)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	ПС Комарово, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	ЦРП-1, КВЛ 10 кВ Мостоотряд 36	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-199-2 - ТП-325-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	20.06.2025	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Ветровые нагрузки (повреждение изоляторов ТП-3357)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Решетниково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень, АО «НОРДЭНЕРДЖИС ИСТЕМС» )	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-372-1 - ТП-807-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника ТП-3858)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	19.06.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-47-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-47-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2025	19.06.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1605-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2025	19.06.2025	ПС Моторный завод, КВЛ 10 кВ ТП-40-5	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2025	19.06.2025	РП Верхний бор, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2025	19.06.2025	РП-44, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-19-1 - РП-44-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2025	19.06.2025	ПС Вузгородок, КЛ 10 кВ РП-12	Повреждение КЛ 10 кВ РП-12 - ТП-271	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2025	19.06.2025	ПС Моторный завод, КВЛ 10 кВ ТП-40-5	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
19.06.2025	19.06.2025	ПС Пышминская, ВЛ 10 кВ Тюлькино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
19.06.2025	20.06.2025	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-243 - ТП-245-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.06.2025	20.06.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-19-2 - РП-44-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2025	20.06.2025	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-383-1 - ТП-1184-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2025	20.06.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2025	20.06.2025	ТП-124, КЛ 10 кВ ТП-71	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-124 - ТП-71	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.06.2025	20.06.2025	РП-52, КЛ 10 кВ ТП-1567-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1567-1 - ТП-1714-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	21.06.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-28-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	21.06.2025	РП-58, КЛ 10 кВ	Воздействие	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-1249-2	животных и птиц (попадание животного в ТП-482)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	21.06.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-2, ТП-885, КВЛ 10 кВ ТП-483-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	21.06.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	21.06.2025	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Город, РВА-201	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 29с - 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	21.06.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	21.06.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1, КВЛ 10 кВ РП-43-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	22.06.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение изоляции ТП-3272, ТП-3273)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.06.2025	22.06.2025	РП-85л, КЛ 10 кВ ТП-14л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-85-1 - ТП-14л-	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

			1	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2025	22.06.2025	ПС Вузгородок, КВЛ 10 кВ ТП-289	Ветровые нагрузки (повреждение изоляции ТП-226)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2025	22.06.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2025	22.06.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2025	22.06.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2025	22.06.2025	ПС Тараскуль, ВЛ 10 кВ Б.Тараскуль	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение ВЛ 10 кВ ТП-3357)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2025	22.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-542 - оп.19А	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.06.2025	23.06.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Училище (ТП-347)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-313-2 - ТП-734-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2025	23.06.2025	ТП-450, КЛ 10 кВ ТП-335-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-335-1 - ТП-450	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2025	23.06.2025	РП-41, КЛ 10 кВ РП-122-1	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-41-1 - РП-122-1, КВЛ 10 кВ ТП-887-1 - ТП-3536-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2025	23.06.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-86-2 - ТП-215-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2025	23.06.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Парфеново-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП-61-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2025	23.06.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2025	23.06.2025	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-2145-2 - ТП-2146-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.06.2025	23.06.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-166 - ТП-167)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2025	23.06.2025	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ мкр-9- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-212 - ТП-252	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2025	23.06.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (касание провода в пролете оп. № 12 - 13 крупногабаритной техникой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.06.2025	23.06.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-217-1 - ТП- 381-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.06.2025	24.06.2025	ТП-27, КЛ 10 кВ ТП-1287-2, КЛ 10 кВ ТП-533-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-27-2 - ТП-533- 2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2025	25.06.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-111 - ТП- 3588-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2025	25.06.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр- 2, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 34, на РЛНД 10 кВ отпайки на ТП-3613)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2025	25.06.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Техникум	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - ТП-470-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2025	25.06.2025	ТП-19Р, КВЛ 10 кВ АБЗ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2025	25.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2025	25.06.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-880-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-440)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2025	25.06.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-52 - ТП-398-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2025	25.06.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-95-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-95-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2025	25.06.2025	ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-527-2 - ТП-1995	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.06.2025	25.06.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2025	26.06.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-62	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3394-1 - РЛНД Р-1484	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2025	26.06.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2025	26.06.2025	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-436-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-310-1 - ТП-295-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.06.2025	26.06.2025	РП-24, КЛ 10 кВ ТП-893-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ТЭСК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2025	26.06.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-24-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2025	26.06.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Яр	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
26.06.2025	26.06.2025	ПС Широкая, КВЛ 10 кВ Ермак	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
26.06.2025	26.06.2025	ПС Утяшево, ВЛ 10 кВ ОПХ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.06.2025	26.06.2025	РП-6, ВЛ 10 кВ Чкалова	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - оп. №1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2025	27.06.2025	ТП-885, КВЛ 10 кВ ТП-483-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-885-1 - ТП-483-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2025	27.06.2025	РП Техническая, КЛ 10 кВ Холодильник-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-23-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2025	27.06.2025	РП Техническая, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.06.2025	28.06.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2025	28.06.2025	РП-2, КВЛ 10 кВ Спартак (ТП-619-1)	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 24-25)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2025	28.06.2025	ПС Загородная,	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.06.2025	29.06.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2025	29.06.2025	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Калинина, КВЛ 10 кВ Маяк-2, КЛ 10 кВ РП-100-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2025	29.06.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-2, КВЛ 10 кВ РП-48-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-2, КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2025	29.06.2025	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-648-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-642-2 - ТП-648-2, КЛ 10 кВ РП-30 - ТП-642-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.06.2025	29.06.2025	РП-3, КЛ 10 кВ Облкниготорг	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-281-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2025	30.06.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1521)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2025	30.06.2025	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1040-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-389 - ТП-585-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2025	30.06.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Парфеново-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.06.2025	30.06.2025	ПС Туртас, ВЛ 10 кВ Поселок-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение РВО-10 оп. № 46)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2025	01.07.2025	РП-84, КЛ 10 кВ ТП-1439-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-84 - ТП-1439-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2025	01.07.2025	ТП-1732, КЛ 10 кВ ПС Камишинская-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-239 - ТП-255-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2025	01.07.2025	ТП-885, КЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-81 - ТП-369-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2025	01.07.2025	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-262	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-1-2 - ТП-626-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.07.2025	01.07.2025	РП ТУМН, ВЛ 10 кВ Поселок	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			технологическом процессе (касание провода ВЛ 10 кВ Поселок оп. № 12 - 14 трубокладчиком)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
01.07.2025	01.07.2025	ПС Чикча, КВЛ 10 кВ Юрты, РВА-50	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2025	02.07.2025	РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-507-2 - ТП-580-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2025	02.07.2025	ПС Зверосовхоз, КВЛ 10 кВ Звероферма	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 1 - 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2025	02.07.2025	РП-2, КЛ 10 кВ ТП-127	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (КЛ 10 кВ ТП-127 - ТП-72)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2025	02.07.2025	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-190, ТП-887, КЛ 10 кВ ТП-3536-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-41-1 - ТП-1177-1, КЛ 10 кВ ТП-887-1 - ТП-3536-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2025	02.07.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
02.07.2025	03.07.2025	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			Тюмень)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.07.2025	02.07.2025	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1827)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2025	03.07.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (касание провода в пролете оп. № 12 - 14 трубоукладчиком)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2025	03.07.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Тарманы-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-1Т-2 - ТП-15Т-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2025	03.07.2025	РП-62, КЛ 10 кВ ТП-392-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-392-1 - ТП-150-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2025	03.07.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-1, КЛ 10 кВ РП-1 - ТП-1500-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2025	04.07.2025	ПС Утяшево, КВЛ 10 кВ Завод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Утяшево - оп. № 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2025	03.07.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.07.2025	03.07.2025	ПС Загородная КЛ 10 кВ РП-37-2, КЛ 10 кВ РП-45-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-45-2, КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2025	04.07.2025	ПС Кирсарай, КЛ 10 кВ ФОК-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Кирсарай - ТП-2484	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2025	04.07.2025	ТП-159, КВЛ 10 кВ ПНС-1	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 45)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2025	04.07.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-906-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-904 - ТП-909	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2025	04.07.2025	РП-45, КЛ 10 кВ ТП-321-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-90-2 - ТП-242-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2025	04.07.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-166 - ТП-167)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2025	04.07.2025	ПС Башково, КВЛ 10 кВ ТП-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.07.2025	04.07.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-64-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-64-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2025	04.07.2025	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение шлейфа оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2025	04.07.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-1	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 3 - 4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2025	04.07.2025	РП-62, КЛ 10 кВ ТП-392-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-392)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2025	04.07.2025	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2025	04.07.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-6	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТЭО)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
04.07.2025	04.07.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

05.07.2025	05.07.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Лесозавод	Ветровые нагрузки (повреждение ПКУ оп. № 3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2025	05.07.2025	РП-93, КЛ 10 кВ ТП-3342	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2025	05.07.2025	ПС НПС-3, ВЛ 10 кВ Жил. посёлок	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (НПС)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2025	05.07.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-542-1 - ТП- 586-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2025	05.07.2025	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1-1 - ТП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2025	05.07.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ в пролете оп. № 45 - 46	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.07.2025	05.07.2025	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1278-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1420-2 - ТП- 1199-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		СМУ-21	потребителей электрической энергии (ТП-117П)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	РП Верхний Бор, ВЛ 10 кВ Верхний Бор	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов в ТП-3775)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	ПС Горьковка, КВЛ 10 кВ Школьный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	РП-6, КВЛ 10 кВ ТП-39л-2	Атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Элеконт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	ПС Торгили, КВЛ 10 кВ Мияги, РВА-51	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	РП-107, КЛ 10 кВ ТП-1654-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-107-1 - ТП-1654-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Холодильник-2, РП-79Б, КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение ОПН 10 кВ оп. № 27)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	06.07.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Попадание ветки на провода в пролете оп. № 26 - 27	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.07.2025	07.07.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун-1 - РП-66-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2025	07.07.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68-2, КЛ 10 кВ ТП-1592-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская-IV - РП-68-2, КЛ 10 кВ ПС Суходольская-IV - ТП-1592-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2025	07.07.2025	РП-33, КЛ 10 кВ ПС Суходольская-1	Повреждение КВЛ 10 кВ РП-53-1 - ТП-1385-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2025	07.07.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, реклоузер № 114	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 5 - 6)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2025	07.07.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.07.2025	07.07.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1279-1 - ТП-3922	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2025	08.07.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Рижский (ТП-283), РП-59, КЛ 10 кВ ТП-1551-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-107-2 - ТП-263-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
08.07.2025	08.07.2025	РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-325-1 - ТП-65-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2025	09.07.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-78 - ТП-1202-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2025	09.07.2025	ТП-1267, КЛ 10 кВ ТП-708-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-708-1 - ТП-1267-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2025	09.07.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-663-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.07.2025	09.07.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Северный	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
09.07.2025	09.07.2025	ПС Рошино, ВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение КЛ 10 кВ РЛНД Р-1453 - Р-1442	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2025	10.07.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-111 - ТП-3588-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2025	10.07.2025	ПС Моторный завод, КВЛ 10 кВ ТП-40-5	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2025	10.07.2025	РП-93, КЛ 10 кВ ТП-3342	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3622 - ТП-3750	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2025	10.07.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Олимпиец	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2025	10.07.2025	РП-10, КЛ 10 кВ ТП-163	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 41 - 42-а	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.07.2025	10.07.2025	ПС Каскара, ВЛ 10 кВ Янтык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2025	11.07.2025	ПС Ялуторовск,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ВЛ 10 кВ РП-2-2	кВ ТП-50 - ТП-42	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2025	11.07.2025	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Тюлькино, РВА № 17	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2025	11.07.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-3588-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Брусника)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2025	11.07.2025	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-402	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2025	11.07.2025	РП-2, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-329-1 - ТП-570-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.07.2025	11.07.2025	РП-122, КВЛ 10 кВ Дом отдыха, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-1608, КЛ 10 кВ ТП-1470 - ТП-203)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2025	12.07.2025	РП-12, КЛ 10 кВ ТП-31А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-777-2 - ТП-1078-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2025	12.07.2025	РП-85, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-19Л-1	кВ ТП-10Л-1 - ТП-46Л-2	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.07.2025	12.07.2025	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2144-1 - ТП-2145-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2025	13.07.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-199-2 - ТП-325-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.07.2025	13.07.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-41-1 - ТП-1412-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2025	14.07.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Муллаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2025	14.07.2025	ПС ТТЭЦ-1, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ТТЭЦ-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.07.2025	14.07.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Город	Ветровые нагрузки (повреждение зажима оп. № 1/1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68-	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-2, КЛ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		2	РП-68 - ТП-1659-2	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-190	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-409 - ТП-440	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ОАО РЖД)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	ПС Заводоуковск, ВЛ 10 кВ Сокольники, КРУН-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 2/4)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 32 - РП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Ветровые нагрузки (попадание ветки на провода в пролете оп. № 105 - 106)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.07.2025	15.07.2025	РП ОПХ, ВЛ 10 кВ Падерина	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			Тюмень)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2025	16.07.2025	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-52Л)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.07.2025	16.07.2025	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-648-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-642-2 - ТП-648-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмасы	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-16Т)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	ПС Камышинская, КЛ 10 кВ РП-17А-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Камышинская - РП-17А-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Труфаново	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-540-2 - ТП-3299-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-710-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38 - ТП-710-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-262, РП-45, КЛ 10 кВ ТП- 321-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-570-2 - ТП- 618-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-544-2 - ТП- 558-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР- 8-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-182 - ТП-183	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-716-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-716- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	17.07.2025	РП-16, КЛ 10 кВ Новосибирский	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-93-1 - ТП-274- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.07.2025	18.07.2025	РП Успенка, ВЛ 10 кВ Чаплык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2025	18.07.2025	РП-86, КЛ 10 кВ ТП-1489-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-70 - ТП-176-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2025	18.07.2025	РП-4, КЛ 10 кВ	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-178	кВ РП-4 - ТП-206	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2025	18.07.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Дачи, Реклоузер № 82	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3947)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2025	18.07.2025	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.07.2025	18.07.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.07.2025	19.07.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Училище (ТП-347)	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-271 - ТП-347)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	РП-44, КЛ 10 кВ ТП-677-1, КЛ 10 кВ ТП-621-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-686-1 - ТП-677-1, КЛ 10 кВ ТП-622-2 - ТП-1245-2, КЛ 10 кВ ТП-622-2 - ТП-628-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	РП-125, КЛ 10 кВ ТП-3114-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-125-1 - ТП-3114-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Телецентр (ТП-348)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 - ТП-348	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТЭЦСтрой	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-27-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	РП-35, КЛ 10 кВ ТП-875-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35-1 - ТП-875-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-35-1, КЛ 10 кВ РП-35-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Газпром энерго)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Котельная-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	ПС Речпорт, КВЛ 10 кВ Поселок 4	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-158 - ТП-154	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - ТП-133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.07.2025	20.07.2025	РП-38, КЛ 10 кВ ТП-521-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-521-2 - ТП-1362-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.07.2025	21.07.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2025	21.07.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив, В-10 СВ-3	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.07.2025	21.07.2025	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-925-1 - ТП-1073	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2025	22.07.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2025	22.07.2025	ПС Ялutorовск, ВЛ 10 кВ МКЗ-1	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 20)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2025	22.07.2025	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-238	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-238 - ТП-708-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2025	22.07.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Тарманы-2	Повреждение КВЛ 10 кВ Дачи оп. № 4 - ТП-3646	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.07.2025	22.07.2025	РП-112, КЛ 10 кВ ТП-1655-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-112-2 - ТП-1655-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.07.2025	22.07.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-106-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.07.2025	23.07.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод-2, КРУН-6	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1331 ТЭО)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.07.2025	23.07.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.07.2025	23.07.2025	ПС Томилово, ВЛ 10 кВ ММС	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-191)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.07.2025	23.07.2025	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2, КЛ 10 кВ ТП-687-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-383-2 - ТП-1726, КЛ 10 кВ ТП-687-2 - ТП-853-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.07.2025	23.07.2025	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

23.07.2025	23.07.2025	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-780-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-380-2 - ТП- 429	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.07.2025	24.07.2025	ПС КС-7, ВЛ 10 кВ Пионерный-1	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 43)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2025	24.07.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2025	24.07.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-474-2 - ТП- 217-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2025	24.07.2025	РП 62, КЛ 10 кВ ТП-971-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Электонт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2025	24.07.2025	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1278-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП -69 - ТП-1278- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2025	24.07.2025	ТП-579, КЛ 10 кВ ТП-32-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-35- ТП-215	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.07.2025	24.07.2025	ПС Центральная,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		КЛ 10 кВ РП-12-1	кВ ПС Центральная - РП-12-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	25.07.2025	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-507-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-507-1 - ТП-580-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	25.07.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Насосная	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение ОПН 10 кВ в ТП-28В)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	25.07.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-126	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	25.07.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-217-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-346-2 - ТП-417-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	25.07.2025	ПС Центральная, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	26.07.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	25.07.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-1 - ТП-143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	25.07.2025	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-1376-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-41л-1 - ТП-1376-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.07.2025	26.07.2025	РП-44, КЛ 10 кВ Газовик-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-1 - ТП-436-1, КЛ 10 кВ РП-22-1 - ТП-436-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	ПС Каскара, ВЛ 10 кВ Янтык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	РП-4В, КВЛ 10 кВ ПЛК-2, отпайка на водозабор В 10 РВА-57	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов в ТП-35В)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Училище (ТП-347)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-408 - ТП-271	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	РП-64, КЛ 10 кВ ТП-545-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-878-2 - ТП-997-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.07.2025	26.07.2025	ТП-329, ВЛ 10 кВ Песьянка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1197-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-69-2 - ТП-1197-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1278-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-682-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-673-2 - ТП-682-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (повреждение РЛНД оп. № 1 отпайка на	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и

			ТП-968)	прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-55л - ТП-46л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-58 - ТП-1249-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Матмассы	Воздействие животных и птиц (попадание птицы на провода оп. № 15)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	РП-16, КЛ 10 кВ Волгоградский	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-382-2 - ТП-373, КЛ 10 кВ ТП-937-2 - ТП-1370-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.07.2025	27.07.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ТП-505-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-505-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2025	28.07.2025	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Элеконт)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2025	28.07.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Ветровые нагрузки (повреждение провода в пролете оп. № 13 - 14)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2025	28.07.2025	ПС Тарманы,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	кВ ТП-577-2 - ТП-1406, КЛ 10 кВ ввод в ТП-542	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2025	28.07.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-793)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.07.2025	28.07.2025	РП ДОК Энерго, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	29.07.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ РП-40-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	29.07.2025	ПС Затон, КВЛ 10 кВ Судоверфь-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника оп. № 30)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	29.07.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-90-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-90-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	29.07.2025	ПС Загородная, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	29.07.2025	РП-45, В 10 кВ RM-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1048-1 - ТП-936-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	29.07.2025	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 3	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	29.07.2025	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295-2 - ТП-436-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.07.2025	30.07.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Ветровые нагрузки (выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 10 - 11 отпайки на ТП-3275)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2025	30.07.2025	ПС Чугунаево, КВЛ 10 кВ Водозабор	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2025	30.07.2025	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-19Л-1	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-16Л)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2025	30.07.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-663-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-762-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.07.2025	30.07.2025	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ Тура-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.07.2025	30.07.2025	РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-101-1 - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
30.07.2025	30.07.2025	РП-128, КЛ 10 кВ ТП-54-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.07.2025	31.07.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-239	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-2 - ТП-239-2, КЛ 10 кВ ТП-1048-2 - ТП-936-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.07.2025	31.07.2025	ПС Томилово, ВЛ 10 кВ Очистные сооружения	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-139 - ТП-127	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.07.2025	31.07.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский, Реклоузер №47	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.07.2025	31.07.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника оп. № 145)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
31.07.2025	31.07.2025	ТП-124, КВЛ 10 кВ Водоканал	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-69	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
31.07.2025	31.07.2025	РП Верхний бор, ВЛ 10 кВ Дружба	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2025	31.07.2025	РП Верхний Бор, КВЛ 10 кВ ТП- 722-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3522 - оп. № 19	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2025	31.07.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2025	31.07.2025	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО	Ветровые нагрузки	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.07.2025	31.07.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18- 1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	ПС Казарово, КЛ 10 кВ РП- Квартал-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2178-1 - ТП- 2179-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки	Повреждение провода в пролете оп. № 4 - 5 отпайки ТП- 2052	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	ПС Казарово,	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ Парфеново-2	кВ ТП-586-1 - ТП- 542-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Наброс посторонних предметов на ВЛ (попадание воздушных шариков на провода оп. № 13)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП- 10-2	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 47 - РП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	РП-7, КВЛ 10 кВ Фанерокомбинат (ТП-161)	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-112	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ ТП- 485	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-91-1 - ТП-561	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.08.2025	01.08.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ РП-41- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Северная - РП-41-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Чермет - КРУН-133-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	ПС Чермет, КЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (ООО "Элеконт")	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-33Б-1, ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	РП-33, КЛ 10 кВ ТП-1385-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-33 - ТП-1385-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	ПС Борове, ВЛ 10 кВ Сквжина	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-695-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-419-2 - ТП-695-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.08.2025	02.08.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

			Тюмень)	оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ЦРП-2 - ТП-900-1, КЛ 10 кВ ТП-904-1 - ТП-902-1, КЛ 10 кВ ТП-902-1 - ТП-901-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-104-1 - ТП-143	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	ТП-1386, КВЛ 10 кВ Цимлянский	Повреждение изолятора оп. № 38	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	РП-16, КЛ 10 кВ Новосибирский	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-233-2 - ТП-382-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	ПС Утяшево, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	РП-91, КЛ 10 кВ ТП-352-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-352-1 - ТП-935-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
03.08.2025	03.08.2025	ПС ТТЭЦ-1, КЛ 10 кВ РП-8-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТТЭЦ-1-2 - РП-8-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2025	04.08.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-26-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-26-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2025	04.08.2025	РП-22, КЛ 10 кВ ТП-436-1, ТП-729, КЛ 10 кВ ТП-1995-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2025	04.08.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь (баланс СРЭС)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2025	04.08.2025	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ МКЗ-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-7 - ТП-95	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2025	04.08.2025	ПС Приозерная, КВЛ 10 кВ Целинное	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.08.2025	04.08.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-1644-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-26-2 - ТП-1644-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2025	05.08.2025	ПС Рошино, ВЛ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		10 кВ Садовод	оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2025	05.08.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Повреждение кабельной разделки в ТП-322	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2025	05.08.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Нефтяник-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-127 - ТП-95	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2025	05.08.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3784 - 3972	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.08.2025	06.08.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Муллаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2025	07.08.2025	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ МКЗ-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (сбита оп. № 44)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2025	07.08.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - ТП-957-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2025	07.08.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-2, КЛ 10 кВ ТП-	Повреждение КЛ 10 ТП-81 - ТП-369-1, КЛ 10 кВ ПС	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		48-1	Северная - оп. № 4/11	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.08.2025	07.08.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1, РП-38, КЛ 10 кВ ТП-838-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-38-1 - ТП-838-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2025	08.08.2025	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Гормолзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-272-2 - ТП-356-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2025	08.08.2025	РП-99, КЛ 10 кВ РП-Техническая	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-200-2 - ТП-508-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2025	08.08.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение разрядника в ТП-3220	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2025	08.08.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Училище (ТП-347)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-271 - ТП-347	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.08.2025	08.08.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.08.2025	09.08.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-133 - РП-10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2025	09.08.2025	ПС Алебашево, ЗС 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2025	09.08.2025	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-16л-2 - ТП-46л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2025	09.08.2025	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1441-2, РП-69, КЛ 10 кВ ТП-1278-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1433-2 - ТП-3504-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.08.2025	09.08.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ ЯЦ-1	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 29 - КТП-118	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2025	10.08.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-88-1 - ТП-180-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2025	10.08.2025	РП-79Б, КВЛ 10 кВ Холодильник-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-30Б)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
10.08.2025	10.08.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-126 - ТП-157, КЛ 10 кВ ТП-593-2 - ТП-1410-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
10.08.2025	10.08.2025	ПС Щербаковская, КЛ 10 кВ ТП-66-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Щербаковская - ТП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2025	11.08.2025	ПС Каскара, ВЛ 10 кВ Янтык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2025	11.08.2025	РП-125, КЛ 10 кВ РП-69-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-69-2 - ТП-1197-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.08.2025	11.08.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2025	12.08.2025	РП Патрушево, КЛ 10 кВ ПС Ожого-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2025	12.08.2025	РП Успенка, ВЛ 10 кВ Колос	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2025	12.08.2025	РП-3, КЛ 10 кВ Музучилище, КЛ 10 кВ ТП-1195-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-267, КЛ 10 кВ ТП-304 - ТП-1195-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2025	12.08.2025	РП-79Б, КВЛ 10	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ ТП-33Б-2	оборудования потребителей электрической энергии	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.08.2025	12.08.2025	РП-103, КЛ 10 кВ ТП-1350-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1350-1 -ТП-1338-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2025	13.08.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ Горводопровод-2 (ТП-1991-2)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2025	13.08.2025	РП-111, КЛ 10 кВ ТП-1452-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-1046)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.08.2025	13.08.2025	РП-10, 2С 10 кВ	Повреждение изолятора оп. № 47	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2025	14.08.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-5	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2025	14.08.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-102-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-102-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.08.2025	15.08.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ ОПС	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-68-1 - ТП-463-1, КЛ 10 кВ ТП-254-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			- ТП-75	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2025	15.08.2025	РП-17, КЛ 10 кВ ТП-109	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-584-2 - ТП-1265-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2025	15.08.2025	РП-111, 1С 10 кВ	Повреждение изоляции 1С 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2025	15.08.2025	КВЛ 10 кВ Садовод, КРУН-8 оп. № 80Б	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2025	15.08.2025	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Совхоз-Уватский	Повреждение провода в пролете оп. № 226 - 227	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.08.2025	15.08.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2025	16.08.2025	РП-6, КЛ 10 кВ ТП-39Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-6 - оп. № 33	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2025	16.08.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение провода в пролете оп. № 2 - 3	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2025	16.08.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2025	16.08.2025	ПС Каскара, ВЛ 10 кВ Янтык, Реклоузер Янтык	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.08.2025	16.08.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44-2, РП-44, КЛ 10 кВ Луговой-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-44-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2025	18.08.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-7-2 - ТП-161	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2025	18.08.2025	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Котельная	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ оп. № 16 Р-22 ТП-12	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.08.2025	18.08.2025	ПС Кирсарай, КЛ 10 кВ Кемпинг	Повреждение разрядника в ТП-2492	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.08.2025	19.08.2025	РП-82, КЛ 10 кВ ТП-1513-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1515-1 - ТП-721-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
20.08.2025	20.08.2025	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ Горкотельная	Повреждение концевой муфты КЛ 10 кВ Горкотельная ввод № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2025	20.08.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2025	20.08.2025	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-2 (ТП-295-2)	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22 - ТП-295-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2025	20.08.2025	ПС Боровое, КВЛ 10 кВ Земснаряд	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2025	20.08.2025	РП-22, КЛ 10 кВ АТС-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22-2 - ТП-562- 2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2025	20.08.2025	ПС Туртас, КВЛ 10 кВ Поселок-2	Повреждение разрядника оп. № 35	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.08.2025	20.08.2025	ПС Комарово, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2025	21.08.2025	ТП-720, КЛ 10	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ РП-8-1, РП-8, КЛ 10 кВ Училище (ТП-347)	кВ ТП-720-1 - РП-8-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2025	21.08.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Ягодный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2025	21.08.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.08.2025	22.08.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2025	22.08.2025	РП-22, КЛ 10 кВ Моторный-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22 - ТП-436-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2025	22.08.2025	РП-30, КЛ 10 кВ Логунова-2, КЛ 10 МКР-5-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-641-2 - ТП-640-2, КЛ 10 кВ ТП-666-2 - ТП-762-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2025	22.08.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-62	Повреждение КЛ 10 кВ РВА-62 - ТП-3394-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2025	22.08.2025	РП-95, КЛ 10 кВ ТП-735-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ТП-735-2 - ТП-428	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

				необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2025	22.08.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.08.2025	22.08.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-100 - ТП-455	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2025	23.08.2025	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1110-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогоино - РП-71-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2025	23.08.2025	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ Очистные	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12В-1 выход оп. № 32 РЛНД-10 кВ Р-33В	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2025	23.08.2025	РП-82, КВЛ 10 кВ ТП-3385-2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2025	23.08.2025	РП-84, КЛ 10 кВ ТП-1439-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-84-2 - ТП-1439-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.08.2025	23.08.2025	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1199-1 - ТП-1420-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
23.08.2025	23.08.2025	РП-48, КЛ 10 кВ ТП-791-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2025	25.08.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-34-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тарманы - РП-34-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
24.08.2025	25.08.2025	ПС Белинская, КЛ 10 кВ Общепит (ТП-576), КЛ 10 кВ РП-100-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Белинская - ТП-576-1, КЛ 10 кВ ПС Белинская - РП-100-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2025	25.08.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-3637-1, КЛ 10 кВ ТП-3637-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ООО СЗ Страна Запад)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2025	25.08.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-1	Повреждение КЛ 10 кВ Р-1271 - Р-1268	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2025	26.08.2025	ПС Горьковка, КВЛ 10 кВ Школьный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
25.08.2025	26.08.2025	ПС Промбаза, 2С 10 кВ	Повреждение изоляции 2С 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
26.08.2025	26.08.2025	ПС Ожогино, КЛ 10 кВ РП-71-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Ожогино-III - РП-71-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2025	26.08.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1, РВА-61	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ Р-1483 - оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2025	26.08.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун-I - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2025	26.08.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-1	Повреждение КЛ 10 оп. № 22 - Р-932 оп. № 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.08.2025	26.08.2025	РП-37, КЛ 10 кВ ТП-3-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-52 - ТП-398	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	27.08.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-45-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-45 - ТП-1444-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	27.08.2025	РП Птицефабрика, КВЛ 10 кВ Скважина	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (Птицефабрика)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

27.08.2025	27.08.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Новотарманский	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	27.08.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Тарманы-2	Повреждение кабельной разделки КЛ 10 кВ в ТП-7Т	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	27.08.2025	РП-19, КЛ 10 кВ ТП-238	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-184 - оп. № 62	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	27.08.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-1, РВА-61	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	27.08.2025	ТП-3Б, КВЛ 10 кВ Боровое-1	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	28.08.2025	РП-79Б, КВЛ 10 кВ ТП-28Б-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-14Б - оп. № 22	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.08.2025	28.08.2025	ПС Комарово, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3-2 - ТП-878-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		2		электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-90-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-90-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	ПС Западная, КВЛ 10 кВ Дом отдыха, КРУН-22	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	ПС Караганда, КВЛ 10 кВ Площадка 2	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	ПС Разбахта, КВЛ 10 кВ Садовод	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Муллаши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	29.08.2025	ПС Промбаза, КВЛ 10 кВ УВО	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - Р-1481 оп. № 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.08.2025	28.08.2025	РП-25, КЛ 10 кВ ТП-597-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-597-1 - ТП-631-1, КЛ 10 кВ ТП-558-2 - ТП-544-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2025	29.08.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-239	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1028-2 - ТП-1225-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2025	29.08.2025	ПС Косач, ВЛ 10 кВ Красный яр	Повреждение изолятора оп. № 76 отпайки на ТП-2156	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2025	29.08.2025	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-2171-2	Повреждение КВЛ 10 кВ РП Патрушево - ТП-2171-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.08.2025	29.08.2025	ПС Ожогоино, КВЛ 10 кВ РП Патрушево-1	Повреждение шлейфа оп.№ 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.08.2025	30.08.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Техникум	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-171-1 - ТП-1449-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.08.2025	31.08.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Киевский (ТП-404)	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2025	01.09.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-РП-31-1 - ТП-658-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2025	01.09.2025	РП-29, КЛ 10 кВ ТП-701-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-699-1 - ТП-701-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2025	01.09.2025	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ РП-5-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2025	01.09.2025	ПС Западная, КВЛ 10 кВ РСУ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-1470	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2025	01.09.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.09.2025	01.09.2025	ПС Новая Заимка, ВЛ 10 кВ Марково	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2025	02.09.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3608 - ТП-1971	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

02.09.2025	02.09.2025	РП-88, КЛ 10 кВ РП-6-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-79)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.09.2025	02.09.2025	РП-101, КЛ 10 кВ РП-71-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2025	03.09.2025	РП-3, КЛ 10 кВ Облкниготорг, КЛ 10 кВ ОПС	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3-2 - ТП-281-2, КЛ 10 кВ РП-3-2 - ТП-1195-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2025	03.09.2025	РП Техническая, КВЛ 10 кВ Гормолзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-158-2 - ТП-508-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2025	03.09.2025	ПС № 381, КВЛ 6 кВ Тугалово-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2025	03.09.2025	РП-78, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-78-1, ПС Алебашево - РП-78-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2025	03.09.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ ТП-1007-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-80-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2025	04.09.2025	ПС Сибжилстрой,	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		КВЛ 10 кВ Воронино	смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.09.2025	04.09.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Выпадение дерева из лесного массива в пролете оп. № 102 - 103	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	04.09.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ Промсектор	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	04.09.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП- 38-1	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов на ТП- 3976)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	04.09.2025	ПС Ишим, КВЛ 10 кВ Город	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-4 - ТП-65)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	04.09.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-97 - ТП-589	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	04.09.2025	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-262	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-570-2 - ТП- 618-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	04.09.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ	Ветровые нагрузки (повреждение опорного изолятора	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		Воронино	на Р-826 отпайки на ТП-978)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	04.09.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение провода в пролете оп. № 3 - 4 крупногабаритной техникой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.09.2025	05.09.2025	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2025	05.09.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Харьковская	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-168-2 - ТП-407	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2025	05.09.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68-2, КЛ 10 кВ Автоцентр-2, КЛ 10 кВ РП-103-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2025	05.09.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-102-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-102-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2025	05.09.2025	РП-68, КЛ 10 кВ ТП-1663-2	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-1662)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2025	05.09.2025	СБРУН-10 № 2, ВЛ 10 кВ	Атмосферные перенапряжения	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Райцентр	(гроза) (повреждение разрядника на СБРУН-10 № 3)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2025	06.09.2025	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1184-1 - ТП-1734-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.09.2025	06.09.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-2041)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2025	06.09.2025	РП-3, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-90 - ТП-121	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2025	06.09.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Воздействие животных и птиц (попадание животных в ТП-670)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2025	06.09.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2, РП-128, КЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-128-2 - оп. № 36 Р-1616	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.09.2025	06.09.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Док	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-741)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2025	07.09.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-66-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-66-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2025	07.09.2025	РП-4, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-176 - ТП-180	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.09.2025	07.09.2025	РП-47, КВЛ 10 кВ ТП-220-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Электонт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2025	08.09.2025	РП-5, КЛ 10 кВ ТП-125-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-73 - ТП-98	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.09.2025	08.09.2025	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54 - ТП-835-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2025	09.09.2025	ТТЭЦ-1, КВЛ 10 кВ Торфосклад	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "АИС")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2025	09.09.2025	РП-88, КВЛ 10 кВ РП-6-1	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-968)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2025	09.09.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 31	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.09.2025	09.09.2025	КРУН-24, КВЛ 10 кВ Керамический завод	Ветровые нагрузки (повреждение шлейфа ВЛ 10 кВ Керамзитовый завод отпайка на ТП-165)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2025	09.09.2025	ПС Казарово, ВЛ 10 кВ Верхний Бор	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2025	09.09.2025	РП-120, КЛ 10 кВ ТП-3443-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3601, ТП-3782)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2025	09.09.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Воронино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2025	09.09.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-900-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-904-1 - ТП-901-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2025	09.09.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов на ТП-670)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
09.09.2025	09.09.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

10.09.2025	10.09.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-25-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-595-2 - ТП-597-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	ПС Молчаново, ВЛ 10 кВ Решетниково, реклоузер № 30	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	ПС Камышинская, 1С, 2С, 3С, 4С 10 кВ, ПС Северная, 1С, 2С, 3С, 4С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	РП-17А, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение ВЛ 10 кВ Керамзитовый в пролете оп. № 23 - 24)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	РП-71, КЛ 10 кВ ТП-1107-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1103-2 - ТП-1109-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП- 102-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-102-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.09.2025	10.09.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-63- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-63-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2025	11.09.2025	ПС Суходольская, КЛ 10 кВ РП-68- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Суходольская - РП-68-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2025	11.09.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-44- 2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-44-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2025	11.09.2025	РП-89, КЛ 10 кВ ТП-1480-2	Ветровые нагрузки (повреждение проходных изоляторов на ТП- 314)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2025	11.09.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Березняки, Реклоузер № 113	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Электонт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2025	11.09.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-РП-22-1 - ТП- 527-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.09.2025	11.09.2025	ПС Волгинская,	Атмосферные	Осмотр оборудования, ремонт

		КВЛ 10 кВ РП-10-1	перенапряжения (гроза) (повреждение ОПН 10 кВ ТП-340)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2025	12.09.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Керамзитовый завод	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2025	12.09.2025	ПС Кирсарай, КЛ 10 кВ Центральный-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Кирсарай - РП Центральный	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2025	12.09.2025	ПС Казарово, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2025	12.09.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2025	12.09.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-1410-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Транзит Электро Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.09.2025	12.09.2025	ПС Городская, КВЛ 10 кВ Пивзавод	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-104 - ТП-57)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2025	13.09.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон	Повреждение оборудования в смежной	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

			электрической сети (АО Россети Тюмень)	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.09.2025	14.09.2025	ЦРП-1, КВЛ 10 кВ Мостоотряд 36-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3671-2 - Р-1408	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2025	15.09.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная-1 - РП-27-1, КЛ 10 кВ РП-27-1 - ТП-1Г-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2025	15.09.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ ТП-980-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-56-1 - ТП-1665-1, КЛ 10 кВ ПС Граничная-1 - ТП-980-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2025	15.09.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-504-1 - ТП-1308-1, КЛ 10 кВ ТП-504-1 - ТП-1324	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2025	15.09.2025	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-507-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-630-1 - ТП-631-1, КЛ 10 кВ ТП-507-1 - ТП-560-1, КЛ 10 кВ ТП-507-1 - ТП-580-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2025	15.09.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Центральный	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 - оп. № 100	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.09.2025	15.09.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3573)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2025	16.09.2025	РП-117, КЛ 10 кВ ТП-3637-2	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП-3638, ТП-3639)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2025	16.09.2025	ПС Винзили, КВЛ 10 кВ Домостроитель	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО "Элеконт")	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.09.2025	16.09.2025	ПС Казарово, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.09.2025	17.09.2025	РП-8, КЛ 10 кВ Телецентр (ТП-348)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-348 - ТП-397-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.09.2025	17.09.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.09.2025	17.09.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ ТП-1279-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - ТП-1279-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.09.2025	18.09.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-78-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

			(повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-78-1)	испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2025	18.09.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - ТП-133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
18.09.2025	19.09.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-78-1 - ТП-1306-1, КЛ 10 кВ ТП-566-1 - ТП-1974	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2025	19.09.2025	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-38-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО «НОРДЭНЕРДЖИС ИСТЕМС»)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2025	19.09.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2025	20.09.2025	ПС Антипино, КЛ 10 кВ Антипино	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2025	19.09.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Арсентьевский	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии (ТП Советский)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.09.2025	19.09.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Цимлянский, КВЛ 10 кВ Кедр-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - ТП-1615, КЛ 10 кВ ввод в ТП-1215	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
20.09.2025	20.09.2025	РП-28, КЛ 10 кВ Логунова-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2181-2 - ТП- 3153-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2025	20.09.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ РП-58-1 - ТП- 1249-1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2025	20.09.2025	ПС Северная, КЛ 10 кВ Горводопровод- 1 (ТП-1991-1)	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2025	20.09.2025	РП-85, КЛ 10 кВ ТП-27Л-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32Л-2 - ТП- 17Л-2, КЛ 10 кВ РП- 85 - ТП-27Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2025	20.09.2025	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Семакова	Несанкционированна я рубка лесных насаждений в пролете оп. № 3 - 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2025	20.09.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.09.2025	20.09.2025	РП-39, КЛ 10 кВ ТП-648-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-30 - ТП-642-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

21.09.2025	21.09.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-35-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-35-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2025	21.09.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-12-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-12-2, КЛ 10 кВ ТП-378-2 - ТП-460-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2025	21.09.2025	ПС Каскара, ВЛ 10 кВ Янтык, Реклоузер № 10	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2025	21.09.2025	РП-99, КЛ 10 кВ ТП-832-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-200-2 - ТП-508-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
21.09.2025	21.09.2025	РП Техническая, КЛ 10 кВ Холодильник-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2025	22.09.2025	РП-43, КЛ 10 ТП-1441-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-43-1 - ТП-1441-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.09.2025	22.09.2025	РП-11, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-1, КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2, КЛ 10 кВ ТП-1223-1 - ТП-1705-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.09.2025	23.09.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Новотарманский , Реклоузер №47	смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2025	24.09.2025	РП-70, КЛ 10 кВ ТП-1283-2	Воздействие животных и птиц (попадание животных в ТП-876)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2025	24.09.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-695-2	Воздействие животных и птиц (попадание животных в ТП-695)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2025	24.09.2025	РП-61, КЛ 10 кВ ТП-1031-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-577-2 - ТП-1406	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.09.2025	24.09.2025	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-2145-1 - ТП-2144-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2025	25.09.2025	ПС Велижаны, КВЛ 10 кВ Водозабор	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника на ТП-3)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2025	25.09.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ РП-10-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - ТП-133	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2025	25.09.2025	РП-3, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-3 - ТП-267	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2025	25.09.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ Кардиолог	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-415-2 - ТП-433	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2025	25.09.2025	ПС Велижаны, ВЛ 10 кВ Водозабор КРУН В-10 отпайка на Крысово	Атмосферные перенапряжения (гроза) (повреждение разрядника на ТП-23)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.09.2025	25.09.2025	РП-110, КЛ 10 кВ ТП-1389-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-110 - ТП-1389-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	ПС Знаменская, КВЛ 10 кВ Южный-2	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 136)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-1, Реклоузер № 40	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1615 - ТП-3354	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	ПС Молчаново, КВЛ 10 кВ Светлое	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-34Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-39Л-1 - Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	РП-26, КЛ 10 кВ ТП-695-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-621-2 - ТП-474-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	РП-30, КЛ 10 кВ МКР-5-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-764-1 - РП-15-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-621-1-Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.09.2025	26.09.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-89-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-89-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.09.2025	27.09.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-11-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС КСК - РП-11-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.09.2025	29.09.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная-1 - РП-27-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.09.2025	30.09.2025	ПС Промбаза, 2С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
01.10.2025	01.10.2025	РП-31, КЛ 10 кВ ТП-658-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-658-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.10.2025	03.10.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение оборудования в ТП- 3874	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2025	04.10.2025	РП Техническая, КЛ 10 кВ РП-99- 1	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-99-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2025	04.10.2025	ТП-885, КВЛ 10 кВ ТП-483-2	Повреждение ОПН оп. № 5	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.10.2025	04.10.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24- 9, РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-24-2, КЛ 10 кВ РП-25-2 - ТП-597-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2025	05.10.2025	РП-43, КЛ 10 кВ ТП-1441-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1433-1 - ТП- 3504-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2025	05.10.2025	РП-78, КЛ 10 кВ ТП-1202-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1202-2 - РП- 48-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2025	05.10.2025	ПС КСК, КЛ 10	Повреждение КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт

		кВ РП-11-1	кВ ПС КСК - РП-11-1	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.10.2025	05.10.2025	РП-25, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ РП-25-1 - ТП-597-1, повреждение В 10 кВ Олимпийский-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.10.2025	06.10.2025	ПС Заводоуковск, КВЛ 10 кВ Сокольники, В-10 КРУН-1	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-592	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2025	07.10.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
07.10.2025	07.10.2025	ПС Западная, КЛ 10 кВ Хлебозавод-2, ТП-742, КЛ 10 кВ ТП-268-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-880-2 - ТП-885-2, КЛ 10 кВ ТП-91-1 - ТП-345	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.10.2025	08.10.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-1	Повреждение РЛНД 10 кВ Р-307	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.10.2025	09.10.2025	РП-66, КЛ 10 кВ ТП-1184-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-621-1 - Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2025	10.10.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ РП-	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Щербаковская - РП-34-1, КЛ 10 кВ	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		34-1, РП-34, КЛ 10 кВ Ватутина-1, ТП-66, КЛ 10 кВ РП-46-1	ТП-66-1 - РП-46-1, КЛ 10 кВ ТП-549-1 - ТП-550-1	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2025	10.10.2025	ТП-104-1, КЛ 10 кВ ТП-1732-1, РП-17А, КЛ 10 кВ ТП-807-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-325-2 - ТП-199-2, КЛ 10 кВ ТП-1732-1 - ТП-104-1, КЛ 10 кВ ТП-104 - ТП-1732-1, КЛ 10 кВ ТП-104 - ТП-936-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2025	10.10.2025	ТП-33, КЛ 10 кВ ПС Центральная-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - ТП-33-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2025	10.10.2025	ПС Стрехнино, КВЛ 10 кВ Больничный-2	Повреждение КЛ 10 кВ Р-10 № 349 - ТП-153	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.10.2025	10.10.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-32-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-32-2, КЛ 10 кВ РП-32-1 - ТП-726	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.10.2025	12.10.2025	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-1 (ТП-889-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-433 - ТП-415-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.10.2025	14.10.2025	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ РП-7	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-269 - ТП-270	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.10.2025	15.10.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая-1 - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.10.2025	16.10.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-43-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-43-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
16.10.2025	16.10.2025	РП-52, КВЛ 10 кВ Запсибкомбанк	Повреждение шлейфа оп. № 51	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.10.2025	17.10.2025	РП-1, КВЛ 10 кВ Механический	Повреждение разъединителя Р-125	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.10.2025	18.10.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ РП-7-2	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Северная - РП-7-2, КВЛ 10 кВ РП-7-2 - ТП-161	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.10.2025	18.10.2025	РП-1, КЛ 10 кВ ТП-1151-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-1-2 - ТП-1151-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.10.2025	20.10.2025	ЦРП-2, КЛ 10 кВ ТП-27	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-903-2 - ТП-901-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.10.2025	20.10.2025	РП-55л, КЛ 10 кВ ТП-46л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-50л - ТП-67л	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
21.10.2025	21.10.2025	ТП-581, КЛ 10 кВ ТП-534-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-530-1 - ТП-453-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2025	22.10.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-78-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-78-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.10.2025	22.10.2025	ПС Ожогоино, ВЛ 10 кВ Кордон, реклоузер № 58	Повреждение шлейфа Р-1235	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.10.2025	23.10.2025	РП-62, КЛ 10 кВ ТП-1021-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-57-1 - ТП-609-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.10.2025	25.10.2025	ПС Молодежная, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.10.2025	28.10.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-482 - ТП-459	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2025	30.10.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-295 - ТП-310-1, КЛ 10 кВ РП-22 - Т1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.10.2025	30.10.2025	РП-32, КЛ 10 кВ	Повреждение	Осмотр оборудования, ремонт

		ТП-724-2	оборудования в смежной электрической сети (ТЭСК)	поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2025	31.10.2025	ПС Дубровное, ВЛ 10 кВ Комхоз	Повреждение изолятора оп. № 40/1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.10.2025	31.10.2025	РП-45, В 10 кВ RM-6-2	Повреждение КЛ 10 кВ 1444-2 - ТП-1028-2, КЛ 10 кВ ТП-1048-2 - ТП-936-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2025	03.11.2025	РП-32, КЛ 10 кВ ТП-724-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1352 - ТП-1827	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.11.2025	03.11.2025	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2025	04.11.2025	РП Новотарманский, КВЛ 10 кВ Новотарманский -1, Реклоузер № 47	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.11.2025	05.11.2025	ПС Алебашево, КВЛ 10 кВ РП-48-1	Повреждение КВЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-48-1 - ТП-66-2, КЛ 10 кВ ТП-627-2 - ТП-629-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.11.2025	05.11.2025	ПС Казарово, КЛ 10 кВ РП-Квартал-2, КВЛ	Повреждение КЛ 10 кВ РП Квартал - 2 - ТП- 2178- 2, КЛ 10	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при

		10 кВ Керамзитовый	кВ ТП-225-1 - ТП-479-2	необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2025	08.11.2025	ПС КСК, КЛ 10 кВ РП-22-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-22 - ТП-527-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.11.2025	08.11.2025	ПС Химфарм, КВЛ 10 кВ Металлобаза-2, РВА-62	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
09.11.2025	09.11.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ Казарово	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2025	10.11.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-15-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-15-2, КЛ 10 кВ ТП-159-2 - ТП-993-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.11.2025	10.11.2025	РП-58, КЛ 10 кВ ТП-1249-2	Повреждение КЛ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП-126 - ТП-157	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2025	11.11.2025	ПС Западная, КЛ 10 кВ Авиатор-1(ТП-742-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Западная - ТП-742-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.11.2025	11.11.2025	РП-3, КЛ 10 кВ Техникум (ТП-737-2)	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1001-2 - ТП-1276-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного

				оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
12.11.2025	12.11.2025	ПС Боровое, КЛ 10 кВ Холодильник-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Боровое - РП-79Б-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
13.11.2025	13.11.2025	РП-105, КЛ 10 кВ РП-108-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-105-1 - РП-108-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
14.11.2025	14.11.2025	РП-38, КВЛ 10 кВ ПС Тарманы-2	Повреждение проходных изоляторов в ТП-1833	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2025	15.11.2025	ПС Центральная, КЛ 10 кВ РП-35-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Центральная - РП-35-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
15.11.2025	15.11.2025	РП-26 КЛ 10 кВ ТП-695-1, КЛ 10 кВ ТП-602-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-419 - ТП-621, КЛ 10 кВ ТП-602-1 - ТП-158-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.11.2025	17.11.2025	ПС Речпорт, 1С 10 кВ, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.11.2025	17.11.2025	ТП-1113, КЛ 10 кВ ТП-3581-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО РЭНК)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)

				прочие мероприятия
19.11.2025	19.11.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-58-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-58-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
19.11.2025	19.11.2025	ПС Тобольская, КВЛ 10 кВ Пединститут	Повреждение КВЛ 10 кВ Пединститут	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2025	20.11.2025	РП-54, КЛ 10 кВ ТП-835-2	Повреждение КЛ 10 кВ РП-54 - ТП-835-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2025	20.11.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (касание провода в пролете оп. № 12 - 13 трубокладчиком)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2025	20.11.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2025	20.11.2025	ПС Ожогоино, КЛ 10 кВ РП-107-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
20.11.2025	20.11.2025	РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

22.11.2025	22.11.2025	РП-99, КЛ 10 кВ Гормолзавод	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-356-2 - ТП- 371	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2025	22.11.2025	РП-57, КЛ 10 кВ ТП-775-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-777-2 - ТП- 1078-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
22.11.2025	22.11.2025	ПС Сумкино, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12 - оп. № 9	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2025	23.11.2025	ТП-505, КЛ 10 кВ ТП-506-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-47А-1 - ТП- 1151-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.11.2025	23.11.2025	РП-82, КЛ 10 кВ ТП-3385-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1421 - выход на оп. № 17	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.11.2025	24.11.2025	ПС Волгинская, КВЛ 10 кВ Михайловка	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.11.2025	25.11.2025	РП-16, КЛ 10 кВ Новосибирский	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-93-1 - ТП-274- 1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2025	26.11.2025	РП-10, КЛ 10 кВ Киевский (ТП-	Повреждение КЛ 10 кВ РП-10 - ТП-404,	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		404)	КЛ 10 кВ ТП-403 - ТП-1255-2	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2025	26.11.2025	РП-5, КВЛ 10 кВ ТП-125-1	Повреждение опорных изоляторов в ТП-73, ТП-114	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
26.11.2025	26.11.2025	ПС Рошино, ВЛ 10 кВ Садовод	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (ООО Дорстрой)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2025	27.11.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-1, Реклоузер № 40	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-3449 - оп. № 4	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.11.2025	27.11.2025	РП-15, КЛ 10 кВ Кишиневский-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-438-2 - ТП-580-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2025	28.11.2025	ПС Медик, КЛ 10 кВ Сбербанк-1 (ТП-889-1)	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-889-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2025	29.11.2025	ПС Кирсарай, КВЛ 10 кВ Ивановка	Повреждение опорной изоляции в ТП-2461	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.11.2025	29.11.2025	ТП-3Б-1, КВЛ 10 кВ Боровое-1, КРУН-11	Повреждение КВЛ 10 кВ Боровое-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

				отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.11.2025	29.11.2025	РП-55Л, КЛ 10 кВ ТП-33Л-2	Повреждение изолятора РЛНД Р-326	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2025	30.11.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-37-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-37-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.11.2025	30.11.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-29-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая-1 - РП-29-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2025	01.12.2025	ПС Бурдун, КВЛ 10 кВ Южный	Повреждение КЛ 10 кВ оп. № 28 - 32	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2025	01.12.2025	ПС Бурдун, КЛ 10 кВ РП-4-5	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Бурдун - РП-4-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2025	01.12.2025	ПС Комарово, КВЛ 10 кВ Дербыши	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
01.12.2025	01.12.2025	РП Патрушево, КВЛ 10 кВ ТП-3472 (ТП-4)	Повреждение оборудования в ТП-3474	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
02.12.2025	02.12.2025	ПС Промбаза, КЛ 10 кВ РП-18-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Промбаза - РП-18-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
03.12.2025	03.12.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ РП-1-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Загородная - РП-1-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2025	04.12.2025	РП-128, КЛ 10 кВ ПС Северная-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-128-1 - ТП-3495-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
04.12.2025	04.12.2025	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ МКР-5-2	Несанкционированная рубка лесных насаждений в пролете оп. № 24 - 25 КВЛ 10 кВ Водозабор-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2025	05.12.2025	РП ДОК, КЛ 10 кВ ТП-54-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-54-2 - ТП-3391-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2025	05.12.2025	РП Техническая, КЛ 10 кВ РП-99-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП Техническая - РП-99-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
05.12.2025	05.12.2025	РП-7А, КЛ 10 кВ ТП-203	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-203 - ТП-374	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

				прочие мероприятия
05.12.2025	05.12.2025	ПС Загородная, КЛ 10 кВ ТП-957-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1327-2 - ТП-548-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
06.12.2025	06.12.2025	ПС Сибжилстрой, КВЛ 10 кВ Кедр-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Сибжилстрой - ТП-1615	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2025	08.12.2025	ПС Тобольская, КЛ 10 кВ МКР-6-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Тобольская - РП-6	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
08.12.2025	08.12.2025	КВЛ 10 кВ Садовый, КРУН-8 оп. № 80Б	Повреждений не обнаружено	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2025	10.12.2025	ПС Алебашево, КЛ 10 кВ РП-52-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Алебашево - РП-52-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
10.12.2025	10.12.2025	ПС Казарово, КЛ 10 кВ РП ЮГ-1	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-2143-1 - ТП-2144-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2025	11.12.2025	РП-25, КЛ 10 кВ Олимпийский-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-597-2 - ТП-595-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

11.12.2025	11.12.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-27-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-27-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
11.12.2025	11.12.2025	ТП-104, КЛ 10 кВ ТП-143	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-325-2 - ТП-199-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
12.12.2025	12.12.2025	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-323-1 - ТП-198-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2025	13.12.2025	ПС Казарово, КЛ 10 кВ РП Юг-1, РП-Юг, КВЛ 10 кВ Север-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово-1 - РП-Юг-1, КЛ 10 кВ ТП-2143-1 - ТП-2144-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2025	13.12.2025	ПС Тарманы, КВЛ 10 кВ РП-38-2	Повреждение КЛ 10 кВ ввод в ТП-504	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2025	13.12.2025	РП-105, КЛ 10 кВ Запад-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-78Л-2 - ТП-72Л-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
13.12.2025	13.12.2025	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Торфомассив, реклоузер № 2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2025	14.12.2025	ПС Горьковка, КВЛ 10 кВ	Повреждение оборудования в	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента)

		Школьный	смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2025	14.12.2025	РП-87, КВЛ 10 кВ Мыс-1	Ветровые нагрузки (повреждение изолятора оп. № 1)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
14.12.2025	14.12.2025	ПС Ново-Техническая, КЛ 10 кВ РП-31-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Ново-Техническая - РП-31-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2025	15.12.2025	ПС Ялуторовск, ВЛ 10 кВ ДСК	Воздействие животных и птиц (попадание животного в ТП-141)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
15.12.2025	15.12.2025	РП-12, КЛ 10 кВ Красных Зорь-1	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-1078-1 - ТП-777-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2025	16.12.2025	ПС Казарово, КВЛ 10 кВ РП-Юг-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Казарово - РП-Юг-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
16.12.2025	17.12.2025	РП Новотарманский, ВЛ 10 кВ Торфомассив, реклоузер № 2	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
17.12.2025	17.12.2025	ПС Щербаковская, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования в смежной электрической сети	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка

			(АО Россети Тюмень)	отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
17.12.2025	17.12.2025	ПС Тарманы, КЛ 10 кВ РП-19-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-19-1 - РП-44-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.12.2025	18.12.2025	ПС Граничная, КЛ 10 кВ РП-24-9	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Граничная - РП-24-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
18.12.2025	19.12.2025	РП-7, 1С 10 кВ	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
20.12.2025	20.12.2025	ПС ЛПК, 2С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2025	21.12.2025	ПС Чермет, КВЛ 10 кВ Садовод-1, КРУН-133	Превышение уставки релейной защиты по току (потребляемой мощности)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
21.12.2025	21.12.2025	ПС Северная, КВЛ 10 кВ Лесозавод-2	Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений (ветровые нагрузки, снег)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия)
22.12.2025	22.12.2025	ПС ЛПК, КЛ 10 кВ РП-55Л-1	Повреждение КЛ 10 кВ ПС ЛПК-1 - РП-55Л-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
23.12.2025	23.12.2025	РП-122, КЛ 10 кВ ТП-323-1, КЛ 10 кВ ТП-323-2	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе (повреждение КЛ 10 кВ ТП-323-1 - ТП-1815-1, КЛ 10 кВ ТП-323-2 - ТП-1815-2)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2025	24.12.2025	РП-122, КВЛ 10 кВ Дом отдыха	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-487 - ТП-587	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2025	24.12.2025	РП-15, КЛ 10 кВ ТП-507-2	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-539-1 - ТП-541-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
24.12.2025	24.12.2025	ТП-33, КЛ 10 кВ ТП-538	Повреждение КЛ 10 кВ ТП-538-2 - ТП-947-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
25.12.2025	25.12.2025	РП ТУМН, КВЛ 10 кВ Поселок	Повреждение оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
27.12.2025	27.12.2025	ПС Медик, 1С 10 кВ	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Медик - ТП-581-1	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2025	28.12.2025	ПС Чермет, ВЛ 10 кВ Торфомассив	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (СК Восток)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные

				испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
28.12.2025	28.12.2025	ПС Волгинская, КЛ 10 кВ МКР-9-1	Повреждение КЛ 10 кВ РП-9 - ТП-211	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
29.12.2025	29.12.2025	ПС Ново-Техническая, 1С 10 кВ (баланс АО "Россети Тюмень")	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
30.12.2025	30.12.2025	ПС Щербаковская, КВЛ 10 кВ Якорь	Повреждение оборудования в смежной электрической сети (АО Россети Тюмень)	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия
31.12.2025	31.12.2025	ПС Пышминская, КВЛ 10 кВ РП-4В-2	Повреждение КЛ 10 кВ ПС Пышминская - РП-4В-2	Осмотр оборудования, ремонт поврежденного участка (элемента) электроустановки (при необходимости); полная проверка отремонтированного оборудования (высоковольтные испытания (при необходимости) и прочие мероприятия

В соответствии с Методикой оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей, утвержденного приказом Министерства РФ от 26 июля 2017 г. № 676 средневзвешенные значения индекса технического состояния (далее ИТС) по состоянию на 01.01.2025 г. попадают в диапазоны соответствующие хорошему и очень хорошему виду технического состояния, а именно:

- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 35 кВ АО «СУЭНКО» - 68,673;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 35 кВ АО «СУЭНКО» - 93,14;
- Средневзвешенное значение ИТС ВЛ 110 кВ АО «СУЭНКО» - 75,967;
- Средневзвешенное значение ИТС силовых трансформаторов 110 кВ и выше АО «СУЭНКО» - 90,664.

Иных методик расчета численного значения индекса технического состояния в АО "СУЭНКО" не предусмотрено.